SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

Carbonia

Deliberazione n. 2249

adottata dal Direttore Generale in data 15 OTT. 2003

OGGETTO: Manutenzione GRUPPO DI CONTINUITA', in dotazione all'Unità Operativa Radiologia presidio Sirai.
Ditta: I. C. E.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

VISTE le formali richieste del Settore Tecnico Manutentivo, con le quali richiede alla ditta in oggetto, in tempi diversi, la manutenzione del Gruppo di Continuità marca AROS mod. M20, in dotazione all'unità operativa di Radiologia presidio Sirai;

CONSIDERATO che l'intervento manutentivo di apparecchiature e impianti sanitari, per le implicanze legate alla cura del paziente, non prescindendo dalla inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;

PRECISATO che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CE", in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. Lgv. 46/97 che, all'art. 1 p. f), prevede: "Il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.

CONSIDERATO ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare, per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature e impianti in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire con immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;

DATO ATTO che l'addetto del Servizio Acquisti Sig. G. Maricca ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella ditta I. C. E. disponendo gli immediati interventi;

TENUTO CONTO che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 p. b) del D. Lgv. 157/95;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta I.C.E. sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'Istruttoria del Settore Tecnico Manutentivo;

SENTITO il Responsabile del Servizio Acquisti e Tecnici

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di confermare sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, l'affidamento del servizio di manutenzione in favore della Ditta I. C. E. relativamente all'apparecchiatura in oggetto

- di confermare che il costo dell'intervento ammonta a £. 1.807.200 I.V.A. inclusa, pari ad Euro € 933,34 I.V.A. inclusa, da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del Piano dei Conti aziendali per l'esercizio 2001;

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio / Contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione della medesima a cura dell'addetto del Settore Tecnico Sig. M. Collu, nonché del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo.

Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

DIR. AMM.

DIR. SAN.

ACQ/AGULLI

SETT-TECN/

ADD/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2249 del 15 OTT. 2003

stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 OTT. 2003 al 30 OTT. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n: 06 —

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

ALLA C.A. SIG. SOIGIU MASSIMO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

09013 CARBONIA (CA)

PROT. n° | | | | |
Trasmissione fax del 01.02.2001; tot. pag. inclusa la presente n° 0781.6681 Centralino Carbonia

Da: *Servizio Acquisti -Settore Tecnico-*

Distretto d'Iglesias *pref. 0781 - Tel.* *392.386 -* *Fax 392.844*
Distretto di Carbonia *pref. 0781 - Tel.* *668.3512 -* *Fax 668.3224*

Spett.le Ditta I.C.E. n° fax: 0709799891
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA e fornitura ricambi originali per le APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE MARCA

Alla cortese att.ne del

NS. RIFERIMENTI (da riportare in fattura):

- **Ordine n° 0002 del 01.02.2001.**

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

per l'app.tura GRUPPO DI CONTINUITA' marca AROS

mod. M 20 matr./n° serie

del Rep. RADIOLOGIA pres. SIRAI distretto di Carbonia

Anomalie segnalate dal Reparto: DA SOSTITUIRE LE VENTOLE.

Recapito telef. Reparto 0781 - _____ ; Resp.le o Delegato _____

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE:
SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, SE LO STESSO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONGRUO RISPETTO AL VALORE D'ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA (max 25% prezzo di listino), DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO NON SARA' RICONOSCIUTO ALCUN ONERE OLTRE A QUELLI DI VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE, AI NUMERI TELEFONICI SOPRA INDICATI IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO SIG. Mariera Gianni

Note: pregasi trasmettere via fax DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA della Ditta produttrice l'apparecchiatura. In difetto, se non risultasse già agli atti, saranno sospesi, sino a produzione, i termini di pagamento delle fatturazioni relative all'intervento.

Distinti saluti

Il Resp.le del procedimento

Il Direttore Aziendale

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

IMPIANTI
COSTRUZIONI
ELETTROTECNICHE
di GIOVANNI CAMILLO BIU
TEL. 070/979/987 - 9780451 - FAX 070/4700891
e-mail: icedilce@tiscalinet.it

ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI N. [illegible]
ALBO REGIONALE APPALTATORI N. [illegible]
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. [illegible]
PART. I.V.A. [illegible]
ZONA ARTIGIANALE
LOTTO N. [illegible]
09050 GONNOSFANADIGA (CA)

Prot. ABS n° 53/06.02.01

Prot. n. 24

Spett.le
AZIENDA USL N. 7
CARBONIA

Tel. 0781.6683512
Fax 0781.6683224

OGGETTO: Preventivo sostituzione ventole gruppo di continuità.

In seguito alla Vs. richiesta inviataci via fax, con la presente Vi inviamo preventivo per la sostituzione delle ventole al gruppo di continuità AROS Sentry MP M20 kVA, in uso presso il reparto Radiologia del presidio Sirai, distretto di Carbonia.

- **Fornitura e sostituzione di:**
  - **n. 2 ventole tipo 6078S 220 V 50 Hz x L. 296.000 cad = L. 592.000**
  - **n. 1 ora lavoro = " 110.000**
  - **n. 2 ore viaggio x L. 85.000 cad = " 170.000**
  - **n. 160 chilometri x L. 800 cad = " 128.000**

COSTO TOTALE L. 1.000.000 + IVA

PAGAMENTO: bonifico 30 gg.

Per l'accettazione del presente preventivo attendiamo Vs. ordine scritto.

Distinti saluti.

Gonnosfanadiga, 5 febbraio 2001

Vista di autorizzazione
07.02.2001
SI PREGA DI PROCEDERE URGENTEMENTE. GRAZIE

UPService per AROS

ASSISTENZA TECNICA

C.D.A. N° 110

N° Progressivo - Anno 15 — 01

RELAZIONE DI: MANUTENZIONE ☐ MESSA IN SERVIZIO ☐ INTERVENTO ☒ esterno ☐ interno

Data ricezione chiamata: 16/02/2001

CLIENTE: AZIENDA USL N 7 CARBONIA REF. SIG.: DOT. FLORIS

INDIRIZZO: VIA OSPEDALE CARBONIA TEL 0781 6683320 FAX 0781 6683310

INDIRIZZO FATTURAZIONE: AZIENDA USL N°7 CARBONIA VIA DANTE

PARTITA IVA: 02261310920 TEL 0781/6683512 FAX 0781/6683

UPS TIPO SENTRY HP H-20 KVA S/N 706015 | GARANZIA SI ☐ NO ☒

BATTERIE TIPO 12V/36Ah Q.tà 9 | SINOTTICO SI ☐ NO ☒

CONTRATTO SI ☐ NO ☒ TIPO DI CONTRATTO

AMBIENTE

CLIMATIZZATO SI ☐ NO ☒ GRADO DI PULIZIA SCARSO ☒ MEDIO ☐ BUONO ☐

ANOMALIA RISCONTRATA ANARIA VENTOLE

Carico applicato: PC/EDP ☒ altro ☐ Descrizione

Rottura: alla prima accensione ☐ Dopo quanto tempo dall'installazione?

MISURE	TENS. R-N	TENS. R-S	TENS. S-T	TENS. T-R	Frequenza	Corrente R	Corrente S	Corrente T
INGRESSO	230 V	230 V	230 V	V	50Hz	V	V	V
USCITA	230 V	230 V	230 V	V	50Hz	V	V	V

TENSIONE BATTERIA A VUOTO TOTALE V RAMO + V RAMO - V

CONTROLLO STRUMENTI ☐ PROVA DI BY PASS ☒ CONTROLLO ALLARMI E SEGNALAZIONI ☐

CONTROLLO VENTILATORI ☒ PROVA ALLARMI REMOTI ☒ PROVA MANCANZA/RIENTRO RETE ALIM. ☒

ELENCO MATERIALE SOSTITUITO		DETTAGLIO INTERVENTO			
DESCRIZIONE	Q.tà	DATA	ORE VIAGGIO	ORE LAVORO	KM A. R.
VENTOLE TIPO 60785 220V/50Hz	2	16/02/01	2	1	160

NOTE CONCLUSIVE PROVE E VERIFICHE EFFETTUATE TUTTO OK.

DATA	FIRMA E TIMBRO C.D.A.	FIRMA E TIMBRO CLIENTE
16/02/2001	Daniele Santoro	

1ª COPIA ASS. TECNICA

Mod 01/19 A/1

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

09013 CARBONIA (CA)

PROT. n°)))))
Trasmissione fax del 03.09 .2001; tot. pag. inclusa la presente n°1

Da: *Servizio Acquisti -Settore Tecnico-*
Distretto d'Iglesias *pref. 0781 - Tel.* *392.386 -* *Fax 392.844*
Distretto di Carbonia *pref. 0781 - Tel.* *668.3512 -* *Fax 668.3224*

Spett.le Ditta **I.C.E.** n° fax: 0709799891

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA e fornitura ricambi originali per le APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE MARCA

Alla cortese att.ne del

NS. RIFERIMENTI (da riportare in fattura):

- **Ordine n° 0110 del 03.09.2001.**

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

per l'app.tura GRUPPO DI CONTINUITA' marca AROS

mod. M 20 matr./n° serie

del Rep. RADIOLOGIA pres. SIRAI distretto di Carbonia

Anomalie segnalate dal Reparto: SI E' INSERITO L'ALLARME. URGENTISSIMO

Recapito telef. Reparto 0781 - _____ ; Resp.le o Delegato _____

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE:
SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, SE LO STESSO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONCRETO RISPETTO AL VALORE D'ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA (max 25% prezzo di listino), DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO NON SARA' RICONOSCIUTO ALCUN ONERE OLTRE A QUELLI DI VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE, AI NUMERI TELEFONICI SOPRA INDICATI, IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO SIG. Marieca Gianni 347 2339792

Nota: pregasi trasmettere via fax DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA della Ditta produttrice l'apparecchiatura. In difetto, se non risultasse già agli atti, saranno sospesi, sino a produzione, i termini di pagamento delle fatturazioni relative all'intervento.

Distinti saluti

Il Resp.le del procedimento

Il Direttore Amm.Vo

IMPIANTI
COSTRUZIONI
ELETTROTECNICHE
di GIOVANNI CAMILLO ISU
TEL. 070/8787087 - 9788461 - FAX 070/9788891
e-mail: icoelisu@ssanna.it

ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI N. [illegible]
ALBO REGIONALE APPALTATORI N. [illegible]
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. [illegible]
Partit. I.V.A. [illegible]
ZONA ARTIGIANALI
LOTTO N. 15
09036 GONNOSFANADIGA (CA)

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
CARBONIA

Prot. n. 166

Tel. 0781.6683320 - Fax 0781.6683224

C.A. Dott. Floris

OGGETTO: Preventivo manutenzione UPS.

In seguito agli accordi telefonici intercorsi, con la presente Vi inviamo preventivo di spesa per la manutenzione del Vs. gruppo di continuità AROS Sentry MP M20 kVA, serie n. 704015, installato presso il Reparto Radiologia del P.O. Sirai di Carbonia.

- **Manutenzione, pulizia, verifiche e tarature**

  COSTO TOTALE L. 506.000 + IVA

Per l'accettazione del presente preventivo attendiamo Vs. ordine scritto.

Distinti saluti.

Gonnosfanadiga, 04 settembre 2001

05.09.01

UPService per AROS

ASSISTENZA TECNICA

C.D.A. N° 110
N° Progressivo - Anno
40 01

RELAZIONE DI: MANUTENZIONE [X] MESSA IN SERVIZIO [ ] INTERVENTO [X] esterno [ ] interno

Data ricezione chiamata: 06/03/2001

CLIENTE: AZIENDA USL N. 7 CARBONIA SIG.: CADEDDU LORENA

INDIRIZZO: LOC. SIRAI CARBONIA TEL. 0781/6683320 FAX 0781/6683410

INDIRIZZO FATTURAZIONE: AZIENDA USL N° 7 CARBONIA UFF. ACQUISTI - SETT. TECNICO

PARTITA IVA:

UPS TIPO SENTRY MP M 20 S/N 704015 GARANZIA SI [ ] NO [X]

BATTERIE TIPO 12 V / 38 Ah Q.tà 18 SINOTTICO SI [X] NO [ ]

CONTRATTO SI [ ] NO [X] TIPO DI CONTRATTO

AMBIENTE

CLIMATIZZATO SI [ ] NO [X] GRADO DI PULIZIA SCARSO [ ] MEDIO [X] BUONO [ ]

ANOMALIA RISCONTRATA AVARIA BATTERIE, RIPRISTINO ALLARME "AVARIA RETE DI SOCCORSO SWI"

N.B. IL GRUPPO DI CONTINUITA' È UBICATO IN LOCALE POLVEROSO E CON INSUFFICIENTE AREAZIONE.

Carico applicato: PC/EDP [X] altro [ ] Descrizione

Carico applicato: 20% % del carico massimo

Rottura: alla prima accensione [ ] Dopo quanto tempo dall'installazione?

È STATO VERIFICATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA SECONDO LA PROCEDURA DI INTERVENTO PI 2001B.

LE MISURE RILEVATE SULL'APPARECCHIATURA SONO CONFORMI A QUANTO RIPORTATO NELLA SUDDETTA PROCEDURA.

FIRMA DEL TECNICO [signature]

ELENCO MATERIALE SOSTITUITO		DETTAGLIO INTERVENTO			
DESCRIZIONE	Q.tà	DATA	ORE VIAGGIO	ORE LAVORO	KM A. R.
		06/09/01	2	1	160

NOTE CONCLUSIVE PROVE E VERIFICHE EFFETTUATE TUTTO ok.

N.B. SPESE COME DA PREVENTIVO PROT. N 166 DI 506.000 + IVA SEGUIRÀ PREVENTIVO PER SOSTITUZIONE E FORNITURA BATTERIE

DATA	FIRMA E TIMBRO C.D.A.	FIRMA E TIMBRO CLIENTE
06/09/01	[signature]	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA PRESIDIO OSPEDALIERO «SIRAI» SERV. RADIODIAGNOSTICA [signature]

1ª COPIA ASS. TECNICA

Mod. 01/19-A/2

Documento composto di

n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2219 DEL 15 OTT. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA