



Deliberazione n° 4021

adottata dal Direttore Generale in data 1 LUG. 2011

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera urgente di n° 4 Pompe di Calore per i nuovi locali Laboratorio Analisi (ex Magazzino Economale) del Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias, oltre la manutenzione ordinaria biennale delle suddette apparecchiature - Affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i - impegno di spesa.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PREMESSO che nei nuovi locali Laboratorio Analisi (ex Magazzino Economale), presso il Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias, è emersa la necessità di installare n° 4 Pompe di Calore per la climatizzazione degli ambienti;

SENTITA la Direzione Medica dei PP. OO. di Iglesias ed accertata la necessità di installare con urgenza le suddette n° 4 Pompe di Calore in quanto, in carenza di tale intervento, non sarebbe possibile garantire la funzionalità delle apparecchiature dislocate nei nuovi locali Laboratorio Analisi;

RITENUTO di dover dar corso all'intervento suddetto, il Servizio Tecnico Aziendale ha provveduto a inviare via fax con note Prot./Serv. Tecn./ nn°: 102 e 103 entrambi del 23.06.2011, che si allegano in copia, una richiesta di preventivo urgente rispettivamente alle ditte: TEPOR S.p.A. di Cagliari e ITELCO srl di Iglesias, per la fornitura e posa in opera di n° 4 Pompe di Calore con tecnologia inverter di cui: n° 1 Pompa di Calore, avente l'unità interna a soffitto e potenzialità di 24.000 BTU e n° 3 Pompe di Calore aventi le unità interne a parete e potenzialità di 12.000 BTU, oltre la manutenzione ordinaria delle suddette apparecchiature nel periodo di garanzia biennale;

CONSIDERATO che la sola Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias ha inviato, via fax in data 28/06/2011, il preventivo di spesa Prot. n° 099 del 28.06.2011, che si allega in copia, per una spesa complessiva pari di € 5.420,00 + IVA al 20%, di cui € 4.700,00 per la fornitura e posa in opera delle n° 4 Pompe di Calore e € 720,00 per la manutenzione ordinaria biennale delle suddette Pompe di Calore;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Geom. Giuseppe Puddu del Servizio Tecnico Aziendale;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

PROPONE

- di disporre l'affidamento della fornitura e posa in opera urgente di n° 4 Pompe di Calore con tecnologia inverter di cui: n° 1 Pompa di Calore avente l'unità interna a soffitto e una potenzialità di 24.000 BTU e n° 3 Pompe di Calore, aventi le unità interne a parete e una potenzialità di 12.000 BTU, da installarsi presso i nuovi locali Laboratorio Analisi del P.O. S. BARBARA di Iglesias, oltre alla manutenzione ordinaria delle suddette apparecchiature nel periodo di garanzia biennale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias, alle condizioni e costi indicati nel proprio preventivo Prot. n° 099 del 28.06.2011, per una spesa complessiva di € 5.420,00 + IVA al 20%, di cui: € 4.700,00 + IVA al 20% ,per la fornitura e posa in opera delle n° 4 Pompe di Calore ed € 720,00+ IVA al 20% per la manutenzione ordinaria biennale delle suddette Pompe di Calore;

Q

- di individuare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare la fornitura e posa in opera urgente di n° 4 Pompe di Calore , tecnologia inverter di cui: n° 1 Pompa di Calore avente l'unità interna a soffitto e una potenzialità di 24.000 BTU e n° 3 Pompe di Calore, aventi le unità interne a parete e una potenzialità di 12.000 BTU, da installarsi presso i nuovi locali Laboratorio Analisi del P.O. S. BARBARA di Iglesias, oltre alla manutenzione ordinaria delle suddette apparecchiature nel periodo di garanzia biennale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias, alle condizioni e costi indicati nel proprio preventivo Prot. n° 099 del 28.06.2011, per una spesa complessiva di € 5.420,00 + IVA al 20%, di cui € 4.700,00 + IVA al 20%, per la fornitura e posa in opera delle n° 4 Pompe di Calore ed € 720,00 + IVA al 20% per la manutenzione ordinaria biennale delle suddette Pompe di Calore;
- di individuare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della seguenti fatture di addebito a favore della Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias:
- n° 1 fattura di importo pari a € 4.700,00 + IVA al 20%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, relativa alla fornitura e posa in opera di n° 4 Pompe di Calore previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'installazione a perfetta regola d'arte delle suddette Pompe di Calore a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
 - n° 2 fatture di importo pari a € 360,00 + IVA al 20% per un totale di € 720,00 + IVA al 20% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, relative ciascuna al canone annuo di manutenzione ordinaria delle suddette Pompe di Calore previa lo svincolo delle stesse a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 6.504,00 di cui € 1.084,00 per IVA al 20%, a favore della Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias, sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2011, al centro di costo n° 10540501.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Frailis

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Brunello Vacca

ADDI Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 402 del 1 LUG. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 4 LUG. 2011 al 18 LUG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Alata

Allegati n. **03**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tecnico – Manutentivo c/o P.O. SIRAI.

All. 01/2

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL n° 7 - Carbonia	SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni Iglesias
---	---

Prot. N° 102 del 23/06/2011

Spett.le TEPOR srl
 Alla c.a.
 del P.I. Massimo Petrucci
 Fax: 070/494882

OGGETTO: richiesta preventivo urgente per la fornitura e la installazione di n°4 pompe di calore presso i nuovi locali Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara di Iglesias.


Si richiede con la presente un preventivo di spesa, via fax, per la fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature da installarsi presso i locali di cui all'oggetto:

n° 1 pompa di calore, tecnologia inverter, potenzialità 24.000 btu, unità interna a soffitto;
 n° 3 pompe di calore, tecnologia inverter, potenzialità 12.000 btu, unità interna a parete.

Detto preventivo dovrà essere inviato al seguente numero: 0781/3922674.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Ufficio Tecnico
 Geom. Giuseppe Puddu




Lettera inviata solo tramite tele-fax SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.6 c.2, L.412/1991

PAG. 1 di 2

Sede legale e amministrativa
 via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
 Tel. 0781 6683236 - 6683279
 Fax. 0781 6683200
 Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Settore Tecnico Settore Manutenzioni
 C.T.O. Iglesias - Tel. 0781-3922731
 Cell. 3292986332
 Fax 0781-3922674

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 23/06/2011 16:18
 NOME : UFFICIO TECNICO CTO
 FAX : 07813922674
 TEL : 07813922731
 SER. # : 000M7N335165

DATA, ORA	23/06 16:18
FAX N. /NOME	0070494882
DURATA	00:00:22
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASL n° 7 - Carbonia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
 Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni
 Iglesias

Prot. N° 102 del 23/06/2011

Spett.le TEPOR srl
 Alla c.a.
 del P.I. Massimo Petrucci
 Fax: 070/494882

OGGETTO: richiesta preventivo urgente per la fornitura e la installazione di n°4 pompe di calore presso i nuovi locali Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara di Iglesias.

Si richiede con la presente un preventivo di spesa, via fax, per la fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature da installarsi presso i locali di cui all'oggetto:

n° 1 pompa di calore, tecnologia inverter, potenzialità 24.000 btu, unità interna a soffitto;
 n° 3 pompe di calore, tecnologia inverter, potenzialità 12.000 btu, unità interna a parete.

Detto preventivo dovrà essere inviato al seguente numero: 0781/3922674.
 In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Ufficio Tecnico
 Geom. Giuseppe Puddu

Giuseppe Puddu



PAG. 2 di 2

All. 02/2

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL n° 7 - Carbonia</p>	<p>SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni Iglesias</p>
--	--

Prot. N° 103 del 23/06/2011

Spett.le Itelco srl
Alla c.a. del Sig. Flavio Lisci

Fax: 0781/052015

OGGETTO: richiesta preventivo urgente per la fornitura e la installazione di n°4 pompe di calore presso i nuovi locali Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara di Iglesias.

Si richiede con la presente un preventivo di spesa, via fax, per la fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature da installarsi presso i locali di cui all'oggetto:

n° 1 pompa di calore, tecnologia inverter, potenzialità 24.000 btu, unità interna a soffitto;

n° 3 pompe di calore, tecnologia inverter, potenzialità 12.000 btu, unità interna a parete.

Detto preventivo dovrà essere inviato al seguente numero: 0781/3922674.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.



Ufficio Tecnico
Geom. Giuseppe Puddu

Giuseppe Puddu

Lettera inviata solo tramite tele-fax SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.6 c.2, L.412/1991

PAG. 1 di 2

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236 - 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Settore Tecnico Settore Manutenzioni
C.T.O. Iglesias - Tel. 0781-3922731
Cell. 3292986332
Fax 0781-3922674

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 23/06/2011 16:19
 NOME : UFFICIO TECNICO CTO
 FAX : 07813922674
 TEL : 07813922731
 SER.# : 000M7N335165

DATA, ORA
 FAX N./NOME
 DURATA
 PAGINE
 RISULT
 MODO

23/06 16:19
 00781052015
 00:00:22
 01
 OK
 STANDARD
 ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASL n° 7 - Carbonia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
 Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni
 Iglesias

Prot. N° 103 del 23/06/2011

Spett.le Itelco srl
 Alla c.a. del Sig. Flavio Lisci

Fax: 0781/052015

OGGETTO: richiesta preventivo urgente per la fornitura e la installazione di n°4 pompe di calore presso i nuovi locali Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara di Iglesias.

Si richiede con la presente un preventivo di spesa, via fax, per la fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature da installarsi presso i locali di cui all'oggetto:

n° 1 pompa di calore, tecnologia inverter, potenzialità 24.000 btu, unità interna a soffitto;

n° 3 pompe di calore, tecnologia inverter, potenzialità 12.000 btu, unità interna a parete.

Detto preventivo dovrà essere inviato al seguente numero: 0781/3922674.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.



Ufficio Tecnico
 Geom. Giuseppe Puddu

PAG. 2 di 2

All. 03/2



SPETT. LE
 ASL N° 7 CARBONIA
 Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni
 09016 IGLESIAS (CI)
 Alla c: a del GEOM PUDDU

OFFERTA N°099
Iglesias 28/06/2011

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA E EGSA IN OPERA DI N°4 POMPE DI CALORE PRESSO I NUOVI LOCALI LABORATORIO ANALISI DEL P.O.S. BARBARARA DI IGLESIAS

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta con protocollo n°103 del 23/06/2011 vogliate trovare Ns. migliore offerta per i lavori in oggetto..

PAG 1012

DESCRIZIONE LAVORI E MATERIALI DA PORRE IN OPERA	
Q.tà	CLIMATIZZATORI A PARETE INVERTER
N°1	Fornitura e posa in opera di climatizzatore del tipo Mono Inverter a Parete alta, marca HAIER mod. AC 24GS1ERA - Potenza resa in raffreddamento 6.100 WATT Potenza resa in Riscaldamento 7.100 WATT - Potenza assorbita in Raffreddamento watt 2.140 - Potenza assorbita in Riscaldamento watt 2.080 GARANZIA 2 ANNI
N°3	Fornitura e posa in opera di climatizzatore del tipo Mono Inverter a Parete alta, marca HAIER mod. AS 12GS1ERA - Potenza resa in raffreddamento 3.520 W Potenza resa in Riscaldamento 3.850 W - Potenza assorbita in Raffreddamento watt 1030 - Potenza assorbita in Riscaldamento watt 1030 GARANZIA 2 ANNI
Ml. 50	Fornitura e posa in opera di tubazioni isolate in rame per il collegamento dell'unità interna ed esterna
Ml. 18	Fornitura e posa in opera di tubazione scarico condensa dell'unità interna
N°4	Fornitura e posa in opera di staffe sostegno unità esterne
Ml 15	Fornitura e posa in opera di canale in pvc bianca per il passaggio delle rispettive tubazioni
N°3	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici di adeguata potenza con relativo quadretto esterno

COSTO COMPLESSIVO PER I LAVORI IN OGGETTO € 4.700,00 + IVA


Corpo	Manutenzione ordinaria delle unità interne dei 4 climatizzatori, oggetto dell'offerta, durante il periodo di garanzia biennale: Si prevedono nr. 2 interventi a cadenza semestrale (o preferibilmente ad ogni cambio di stagione), effettuati secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia dell'unità interna - Smontaggio pulizia e disinfezione dei relativi filtri. - Pulizia e disinfezione batteria unità interna
-------	---

Costo annuale per manutenzione ordinaria € 360,00 +IVA

In attesa di un Vs. riscontro in merito a quanto offerto e restando a vostra completa disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Si attesta la congruità
 dell'offerta

Giuseppe Sanna



I.T.EL.CO. srl
 Laboratori e Uffici amm.vi
 Zona Ind. Loc. "Sa Stola"
 09174 IGLESIAS (CA)
 Tel. No. Fax 0781/260018
 P. IVA 02242230924

28 06 2011

PAG 2 di 2