REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 318

adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2011

OGGETTO: *Procedura in economia per lavori di ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità (UPS) "LIEBERT" – a servizio delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia - Affidamento alla Ditta SIST.EL. s.r.l. ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico il quale,

Premesso - che il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia è dotato di un gruppo statico di continuità (UPS) LIEBERT a servizio delle sale operatorie;

- che il suddetto UPS necessita di un intervento tecnico per il ripristino funzionale;

Considerato che le utenze elettriche attive nelle sale operatorie necessitano di avere un'alimentazione sicura e pulita, sempre perfettamente funzionante, in grado di assicurare la continuità di fornitura elettrica anche in caso di "black-out" di brevissima durata;

Ravvisata la necessità di provvedere ad eseguire i lavori per il ripristino funzionale del suddetto UPS;

Preso Atto che il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Ditta SIST.EL. s.r.l. di Selargius, specializzata nello specifico settore dei gruppi di continuità, la presentazione di un preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino funzionale dell'UPS di cui trattasi , compreso la fornitura dei materiali necessari;

Dato Atto che la ditta SIST.EL. s.r.l di Selargius ha presentato l'offerta Prot. n° 112/ET/11 del 28.04.2011, che si allega in copia, per un importo complessivo di spesa pari a € 7.600,00 oltre l'IVA per l'esecuzione di un intervento tecnico, compreso la fornitura dei materiali necessari, per la rimessa in esercizio del gruppo di continuità (UPS) marca LIEBERT, al servizio delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

Preso atto del parere di congruità sulla spesa da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;

Considerato che i lavori di cui trattasi possono essere affidati alla ditta SIST.EL. s.r.l. di Selargius in ossequio in ossequio al disposto dell'art. 8, punto 2) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui al D.Lgs 16306 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006, che consente l'affidamento diretto per lavori di importo sino a € 40.000,00 oltre l'IVA;

PROPONE

per le motivazioni indicate nel preambolo,

- di disporre l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità, compreso la fornitura dei materiali necessari, per la rimessa in esercizio del gruppo di continuità (UPS) marca LIEBERT, al servizio delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, alla Ditta SIST.EL. s.r.l. di Selargius per una spesa complessiva di € 7.600,00 più IVA al 20%, ai sensi del citato Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia, ;

- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

segue Deliberazione n° 318 del 13 GIU. 2011

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare l'esecuzione dei lavori per la rimessa in esercizio del gruppo di continuità (UPS) marca LIEBERT, al servizio delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, compreso la fornitura dei materiali necessari, alla Ditta SIST.EL. s.r.l. di Selargius per una spesa complessiva di € 7.600,00 più IVA al 20%, ai sensi del citato Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta SIST.EL. s.r.l. di Selargius per un importo di € 6.700,00 più IVA al 20%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, , previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 9.120,00 di cui € 1.520,00 per IVA al 20%, a favore della Ditta SIST.EL. s.r.l. di Selargius, sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "*Impianti*" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2011, al centro di costo n° 10510101.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Resp.le della Strutt. Compl. del Serv.Tec., Manut. Log./ *Ing. B.Vacca*

ADD/ *Geom. Osvaldo Sulas*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 318 del 13 GIU. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GIU. 2011 al 28 GIU. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI.

All. 01

SIST.EL.

Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Accumulatori
Sistemi elettronici, Fotovoltaico, Risparmio energetico
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello Elettronica, Borri, Ramet

riello ups · VARE · ENER POWER · COELMO · Green Power · IDROFOGLIA

Spett.le
A.S.L. Carbonia
via Dalmazia n. 1
09100 - Carbonia (SI)

Preventivo n. 112/ET/11 del 28/04/2011

Oggetto: Intervento su gruppo di continuità

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore quotazione per la seguente prestazione tecnica da attuarsi sui gruppi di continuità della Liebert a servizio delle sale operatorie del Vs. Presidio Ospedaliero di Carbonia :

. Intervento tecnico di ripristino funzionale dei gruppi di continuità di cui sopra, comprendente le seguenti operazioni:

- *Pulizia completa delle macchine, comprendente lo smontaggio dei pannelli di rivestimento, smontaggio delle protezioni per accedere ai componenti elettrici ed elettronici, aspirazione della polvere, pulizia delle schede elettroniche, dei contatti elettrici sia quelli di segnale che quelli di potenza*
- *Sostituzione su ciascun gruppo di n. 27 condensatori lato inverter da 100 uF, 500 V per un totale di 54 condensatori*
- *Sostituzione su ciascun gruppo di n. 4 ventole mod. W2E200-HH38-01, dim. 260x80 mm., alim. 230 V a.c., per un totale di n. 8 ventole*
- *Sostituzione su ciascun gruppo di n. 4 ventole mod. W2S130-AA03-49, dim. 172x150x55mm., alim. 230 V a.c., per un totale di n. 8 ventole*
- *Attestazione del nuovo cavo proveniente dal box battery sui gruppi di continuità*
- *Attestazione e ripristino cavo segnali sia dalla parte dei box battery che sui gruppi*
- *Verifica polarità e integrità dei cavi*
- *Rimessa in servizio delle macchine con attivazione del parallelo*
- *controllo rete*
- *controllo tensione ingresso - uscita*
- *controllo tensione di carica rapida automatica*
- *controllo tensione di carica manuale rapida*
- *controllo assorbimento fasi*
- *verifica limite corrente batteria*
- *controllo segnalazioni*
- *controllo funzionamento ventilatori*
- *controllo frequenza*
- *controllo sincronizzazione inverter*
- *test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni*
- *Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento*

Dal punto di vista economico, l'intervento viene così quantificato:

Importo a corpo **€ 7.600,00 + IVA**

Condizioni:

Iva:	non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti
Consegna:	per le ventole circa 10 gg. lavorativi, per i condensatori circa 30 gg.
Pagamenti:	soliti
Trasporto:	incluso
Validità:	30 gg.

Si esprime parere favorevole 13 maggio 2011

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tufano

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA