REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Adottata dal Commissario in data 29 APR. 2010 Deliberazione n° 622/C

OGGETTO: Lavori in economia per la fornitura e posa in opera di n. 1 pompa di calore marca PANASONIC mod. kit E12-HKE presso il Presidio F.LLI CROBU di Iglesias Ufficio Formazione e Qualità – Affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto in concessione in Global Service rep. 222/02 e del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e impegno di spesa.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

Viste le note fax in data 18.01.2010 prot. 020/UFQ e in data 03.02.2010 prot. 085/UFQ con le quali il Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità sollecita l'installazione di pompe di calore nella stanza adibita di recente all'aggiornamento professionale e all'accreditamento ECM;

Accertata la necessità di dare corso alla richiesta, essendo il locale interessato privo di climatizzazione;

Dato Atto che deve essere consentito agli operatori di poter svolgere la propria attività lavorativa in ambienti adeguatamente climatizzati per la salvaguardia della propria salute;

Precisato - che l'Ufficio Tecnico ha dato incarico alla Ditta Tepor, appaltatrice del Global Service per la manutenzione degli impianti tecnologici dell'Azienda, previo sopralluogo, di provvedere all'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 1 climatizzatore;

- che la Ditta Tepor con nota prot. 618/10MP del 24.03.2010 ha preventivato una spesa complessiva pari a € 2.082,87 + IVA al netto dello sconto del 5% come da contratto in essere;

Valutato congruo il preventivo formulato;

Dato Atto - che, per quanto sopra esplicato, i lavori e fornitura di quanto in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service in data 19.12.2002, Rep. N° 222 con la Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari;

- che appare legittimamente percorribile il ricorso all'art. 8 comma 2), del Regolamento Aziendale per acquisizione in economia di beni, servizi ed esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i., approvato con deliberazione n° 1305/06, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento importi di spesa il cui valore contrattuale non sia superiore a € 40.000,00 iva esclusa,;

Considerato che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione formale del presente atto deliberativo per i lavori in economia per la fornitura e posa in opera di n. 1 pompa di calore marca PANASONIC mod. kit E12-HKE presso il Presidio F.LLI CROBU di Iglesias Ufficio Formazione e Qualità, con affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 8 comma 2), del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori,

- di impegnare la spesa complessiva di € 2.082,87 + iva del 20%, così come da offerta economica n° 618/10MP del 24.03.2010, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;

IL COMMISSARIO

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico. Manutentivo e Logistico;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

- di affidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, i lavori in economia per la fornitura e posa in opera di n. 1 pompa di calore marca PANASONIC mod. kit E12-HKE presso il Presidio F.LLI CROBU di Iglesias Ufficio Formazione e Qualità, ai sensi del citato contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 e del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, per un importo di € 2.082,87 + iva del 20% ;

- di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;

- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo complessivo di € 2.082,87 + iva del 20% mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, a favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, previa attestazione della regolare esecuzione lavori e le attestazioni di legge, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

- di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 2.499,44 di cui € 416,57 per iva del 20%, sulla classe di costo al codice numero 0102020301 – Impianti e Macchinari - centro di costo 10110113, del Piano dei Conti Aziendale, sul Bilancio di parte corrente, dell'Esercizio in corso.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Macciò

Resp.Strutt.Compl. Serv.Tec.Manut.Logist/G.V.Michelotto
Resp.Sett. Manut/Ing.B. Vacca
Resp. Proc/ Geom. L.Ventura
Add.Rag. M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali attesta che
La deliberazione n. 622/C del 29 APR. 2010 è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria
Locale n° 7 a partire dal 29 APR. 2010 al 13 MAG. 2010
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è
stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Allegati: n° 03

DESTINATARI

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Strutt.Compl. Serv.Tec.Manut.Logist.
Responsabile del Procedimento

FAX 3485/88 AM. 01/1

ASLCarbonia

Alla Gent. Attenzione
dell'Ing. BRUNELLO VACCA

Ufficio Formazione e Qualità
Via Dalmazia, 83- 09013 Carbonia
Tel. Fax 07816683220
Mail: formazione.qualita@asl7carbonia.it

Prot. N. 020 /UFQ del 18 -01-201

Spett. Responsabile
Servizi Tecnico- Logistici
SEDE

SPEDITA VIA FAX: 3488/3485

Oggetto: richiesta URGENTE pompe di calore.

La presente per richiedere, con carattere di URGENZA, l'installazione di n°2 pompe di calore presso i locali del servizio di Formazione, nella stanza adibita recentemente all'aggiornamento professionale e all'accreditamento ECM.

Si rammenta che le condizioni climatiche del P.O. Crobu non consentono di lavorare senza un adeguato riscaldamento.

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro è gradito porgere

Distinti saluti

Il Responsabile
Ufficio Formazione e Qualità
dr. Gianfranco Desogus

Arr. 02/1

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Ufficio Formazione e Qualità
Presidio Crobu – Loc. Canonica
09016 Iglesias
Tel. 07813922478/80
Fax 07813922480
e-mail: formazione.qualita@aslcarbonia.it

Prot. n° 085 /UFQ

Iglesias, 03 febbraio 2010

Al Responsabile
Serv. Tecn. Settore Manutenzioni
Ing. Brunello Vacca
ASL 7 – Carbonia

Al Responsabile
Servizi Tecn.-Manut.-Logistici
Valerio Michelotto
ASL 7 – Carbonia

e p. c. Al Commissario
Dr. Maurizio Calamida
ASL 7 – Carbonia

Oggetto: sollecito richiesta urgente pompe di calore.

Facendo seguito alla comunicazione prot. n° 020/UFQ del 18 gennaio u. s., allegata alla presente, a cui a tutt'oggi non è pervenuto riscontro, si sollecita quanto richiesto al fine di consentire agli operatori interessati di poter svolgere il proprio lavoro all'interno di un ambiente lavorativo non dannoso per propria salute.

Le condizioni climatiche attuali sono improponibili per una serena e sana attività lavorativa.

Certo di un Suo tempestivo intervento e disponibile per ogni eventuale chiarimento è gradito porgere

Cordiali saluti

Il Responsabile
dr. Gianfranco Desogus

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6881
Fax 0781 6683503
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servzio Formazione e Qualità
Loc. Canonica
09016 Iglesias
Tel. 0781 3922478/80
Fax 0781 3922480
e-mail: formazione.qualita@aslcarbonia.it

ADJ. 03/3

tepor SpA

Ingegneria e Costruzione
Facility Management
General Contractor

31 MAR. 2010
PROT. 7516

Spett.le
AZIENDA ASL n°7
Via Dalmazia n. 83
09013 CARBONIA

Cagliari, lì 24.03.2010
Prot. n. 618/10
MP/em

Alla c.a. Dott. Ing. Brunello Vacca

Geom. Luigi Ventura

OGGETTO: Pompa di calore ufficio formazione c/o Ospedale F.lli Crobu

A seguito dei colloqui intercorsi ed al sopralluogo effettuato dai ns. tecnici, in allegato alla presente si trasmette offerta economica per la fornitura in opera di pompa del tipo split-system da installare presso l'ufficio formazione – Ospedale F.lli Crobu di Iglesias.

In attesa di Vs. cenno di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

TEPOR S.p.A.

Sede legale, uffici e deposito:
09129 CAGLIARI - Via G. Mercalli, 15/17
Tel. 070497670 - 070487256 Telefax 070494882

Sede secondaria e uffici:
00153 ROMA - Via L. Serra, 32 - Tel. 065817054

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. Cagliari n. 00511500928
R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.

e-mail: tepor@tepor.it - website: www.tepor.it

DESCRIZIONE LAVORI

I lavori comprendono la fornitura e posa in opera di una pompa di calore del tipo split-system. Lo stesso sarà del tipo a tecnologia inverter, gas refrigerante di tipo ecologico.

Unità interna del tipo montaggio a parete. L'unità esterna sarà posizionata su apposite staffe in acciaio zincato. Tra unità esterna e struttura di appoggio saranno posizionati appositi antivibranti in neoprene.

I collegamenti frigoriferi tra unità interna/esterna saranno realizzati con tubo rame del tipo frigorifero.

I cavi di interconnessione tra le due unità saranno del tipo antifiamma. Cavi e tubi di collegamento tra le due unità saranno posizionati all'interno di apposito canala di contenimento.

La linea elettrica di alimentazione alla nuova apparecchiatura, sarà derivata dal quadro elettrico di piano. Sul quadro elettrico sarà installato apposito interruttore di sezionamento.

La linea elettrica di alimentazione all'apparecchiatura sarà posizionato all'interno di apposito cavidotto.

Caratteristiche fisiche apparecchiature:

- capacità nominale Kw (min- max) 3,50 (0,80÷4,00/ di raffreddamento)
- coefficiente di rendimento 3,68 (classe A)
- capacità nominale di riscaldamento Kw 4,80 (0,80÷6,50)
- coefficiente di rendimento 3,75 (classe A)
- intensità di corrente a 4,4÷5,9
- consumo Kw 0,95÷1,28
- alimentazione V 220

Quantità n. 1
Marca Panasonic modello Kit E12-HKE

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

2/3

ANALISI COSTI

Art. N04147 Piattaforma telescopica su autocarro	h 8 x € 75,10	= € 600,80
Art. 035063C Split system	n. 1 x € 1.411,69	= € 1.411,69
materiale a stima		= € 180,00

Importo lavori e forniture € 2.192,49
A dedurre sconto contrattuale -5% - € 109,62

Importo netto lavori e forniture € 2.082,87 + I.V.A.
(Diconsi euro duemilaottantadue/87 più I.V.A.)

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

TEPOR S.p.A.
e-mail: tepor@tepor.it - website: www.tepor.it