



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 115/C

adottata dal Commissario in data 11 AGO. 2010

Oggetto: Lavori in economia per l'installazione di impianti allarme e realizzazione di linee elettriche "privilegiate" per n. 13 utenze, per frigoriferi conservazione farmaci, presso i locali Farmacie Territoriali di Carbonia ed Iglesias e Farmacia P.O. S. BARBARA di Iglesias – Affidamento per cottimo alla Ditta SULCIS IMPIANTI di S. Giovanni (Bindua) Iglesias e assunzione impegno di spesa, ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D. Lgs n. 163/06.

il responsabile della struttura complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico il quale,

Viste le diverse segnalazione dei responsabili del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale e del Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, inerenti le problematiche sulla regolare funzionalità dei frigoriferi per la conservazione dei farmaci, in dotazione ai servizi, dovute all'inadeguatezza delle linee elettriche di alimentazione, causa di continui stacchi di corrente;

Appurato che l'anomalia evidenziata porta al deterioramento dei farmaci depositati all'interno dei frigo, i quali richiedono temperature di conservazione non superiore ai 2°/8° C°, ciò significando la perdita di scorte e conseguente onere per l'Azienda;

Ravvisata pertanto la necessità ed urgenza di dotare i suddetti servizi di sistemi di sicurezza tali da garantire una continuità dell'erogazione dell'energia elettrica;

Dato Atto che a seguito di un sopralluogo dei tecnici del Servizio Tecnico Manutentivo, si è convenuto che tale obiettivo possa essere raggiunto disponendo, all'interno dei locali interessati, nello specifico, delle linee "privilegiate" nonché degli impianti allarme per ciascun frigo, per n. 13 utenze;

Ritenuto indifferibile per ragioni di sicurezza avviare le procedure per la realizzazione dei suddetti interventi risolutivi in somma urgenza, l'Ufficio Tecnico a seguito di una rapida indagine di mercato ha invitato la ditta SULCIS IMPIANTI di S. Giovanni (Bindua) Iglesias alla formulazione in miglior preventivo di spesa;

Visto il preventivo presentato dalla ditta summenzionata in data 19.07.2010, dell'importo a corpo di € 8.250,00 oltre l'IVA di legge;

Acquisito il parere di congruità sulla spesa, da parte dell'Ufficio Tecnico Manutentivo;

Dato Atto del fatto che, in funzione delle caratteristiche di straordinarietà e di somma urgenza ed il cui valore contrattuale non supera l'importo di € 40.000,00 (IVA esclusa), le procedure per la scelta del contraente sono state espletate in ossequio al disposto dell'art. 8, c.2) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui al D.Lgs 16306 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006, che peraltro, per il caso in specie, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

PROPONE

- per le motivazioni indicate nel preambolo, di affidare i lavori in economia, per cottimo, alla ditta SULCIS IMPIANTI di S. Giovanni (Bindua) di quanto in oggetto, così come descritto nel proprio preventivo di spesa in data 19.07.2010, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare la relativa spesa a corpo pari a € 8.250,00 oltre l'IVA del 20%;

- di individuare quale responsabile del procedimento l'Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art 9 del citato Regolamento Aziendale;

Il Commissario

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico,

Sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

- di disporre l'affidamento in economia, per cottimo, alla ditta SULCIS IMPIANTI di S. Giovanni (Bindua) Iglesias i lavori per l'installazione di impianti allarme e la realizzazione di linee elettriche "privilegiate" per n. 13 utenze, per frigoriferi conservazione farmaci, presso i locali Farmacie Territoriali di Carbonia ed Iglesias e Farmacia P.O. S. BARBARA di Iglesias, ai sensi dell'art. 8, c. 2) del Regolamento Aziendale, di cui al D.Lgs 163/06 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006;
- di dare atto che l'intervento verrà realizzato alle condizioni di cui al preventivo presentato dalla suddetta ditta, in data 19.07.2010, che si allega per farne parte integrante e sostanziale, per un importo a corpo pari a € 8.250,00 oltre l'IVA del 20%;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 9.900,00 IVA del 20% inclusa, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.
- di impegnare la somma pari a € 9.900,00 di cui € 1.650,00 per IVA del 20%, sulla classe di costo Cod. n. 0102020301 del Piano dei Conti Aziendale del Bilancio di parte corrente, per l'esercizio 2010, ai seguenti Centri di Costo così articolata:
 - 10810104 - € 1.524
 - 10810204 - € 6.090
 - 10820206 - € 2.286

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Resp. S.C.Serv.Tec.Manut.Log/G.V.Michelotto

Resp.Proc/B.Vacca

Add.M.Meloni



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 116/C del 11 AGO. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'A.S.L. 7 CARBONIA

a partire dal 12 AGO. 2010 26 AGO. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pauze".

Allegati n. 06

Destinatari:

Commissario

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

S.C.Servizio Tecn.Manut.Logistico

Prot. INT n. 118 / 08 GEN. 2009

Carbonia, 08.01.2009

AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRETTORE SANITARIO

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

LORO SEDI

Oggetto : comunicazione interruzione corrente elettrica -
-funzionalità frigoriferi con scorte farmaci- .

Si comunica alle SS.LL. che presso il Servizio Farmaceutico Territoriale del Distretto di Iglesias una interruzione della fornitura di corrente elettrica ha determinato il distacco degli armadi frigoriferi.

Tale distacco ha determinato un innalzamento della temperatura di conservazione che ha raggiunto i 16° per 20 ore.

Si è dovuto pertanto procedere al ripristino delle scorte di farmaci la cui temperatura di conservazione è di 2°-8° C°.

Sarà cura del Servizio quantificare il valore economico da trasmettere alle SS.LL. .

Al fine di evitare il ripetersi di simili inconvenienti si chiede di dotare il S.F.T. di Iglesias di sistemi di sicurezza che garantiscano una continuità nell'erogazione dell'energia elettrica.

Poiché tale inconveniente potrebbe verificarsi anche presso il S.F.T. del Distretto di Carbonia si chiede di dotare anche detto Servizio di analoghi sistemi di sicurezza.

Distinti Saluti.



Il Direttore S.C. Ass.za Farm.Terr.

Dr.ssa Ninfa Di Cara

Ninfa Di Cara



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ASSISTENZA
FARMACEUTICA TERRITORIALE

Prot. 2302AFT 2010

Carbonia, 27 maggio 2010

*URGENTE !!
Acquisto preventivo
di 11000
NIT 2*

Al Resp. Servizio Manutentivo Logistico
Sign. Valerio Michelotto

E p. c. Al Sig. Commissario
Dr. Maurizio Calamida

Oggetto: Richiesta sistemi di allarme e/o linee di alimentazione privilegiate per i frigoriferi

Con riferimento all'oggetto , si chiede alla S.V. di dotare di adeguati sistemi di sicurezza che garantiscano continuità nella erogazione dell'energia elettrica i frigoriferi in uso presso il SFT di Carbonia e di Iglesias.

Tale richiesta riveste carattere di urgenza poiché il distacco dei frigoriferi ha determinato il deterioramento di farmaci sottoposti a temperatura di conservazione di 2°/8° per i quali si è dovuto procedere alla distruzione e al ripristino delle scorte determinando notevoli oneri per l'Azienda .

Si allegano alle presente le note dell'anno 2009 relative alla problematica in oggetto.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

Il Responsabile del Servizio AFT
Dr.ssa Ninfa Di Cara



Ninfa Di Cara

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@asicarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale
Via Costituente snc Carbonia
Tel.0781/6683931-3941-3903
Fax 0781/6683940

e-mail : ninfa.dicara@asicarbonia.it

ASL Carbonia

Prot.N°1297

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	
SERVIZIO FARMACI TERRITORIALI 5	
PROT. N°	3438
DATA	22 GIU 2009

S. F. T. Distretto di Iglesias

Iglesias 12/6/2009

Al Responsabile
Serv. Farm: Aziendale
Dr.ssa Ninfa Di Cara

OGGETTO : Comunicazione.

A causa di una interruzione della corrente avvenuta il 28/5/2009, che ha determinato il distacco dei frigoriferi per oltre 12 ore, si è dovuto procedere al ripristino delle scorte dei farmaci la cui temperatura di conservazione è di 2°/8°C°.

Come da comunicazione telefonica alla SV, ci si è attivati immediatamente il giorno 29/5/2009 per distribuire ai vari reparti quei farmaci che potevano essere utilizzati nel tempo/periodo indicato nella scheda di registrazione del farmaco.

Si chiede, onde evitare il ripetersi di simili problemi, un adeguato sistema di allarme e/o una linea di alimentazione privilegiata per i soli frigoriferi.

Cordiali saluti

Servizio farmaceutico Distretto di Iglesias


IL Farmacista Dirigente

476.04/1



ASL Carbonia

SERVIZIO ASSISTENZA
FARMACEUTICA TERRITORIALE

Carbonia, 30 GIU. 2009

Prot. INT n. 2572 / 30 GIU. 2009

AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRETTORE SANITARIO

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

LORO SEDI

Oggetto : comunicazione interruzione corrente elettrica Servizio Farmaceutico Territoriale di Iglesias-ripristino scorte farmaci- .

Si comunica alle SS.LL. che presso il Servizio Farmaceutico Territoriale del Distretto di Iglesias una interruzione della fornitura di corrente elettrica avvenuta in data 28/05/2009 ha determinato il distacco dei frigoriferi per oltre 12 ore.

Si è dovuto pertanto procedere al ripristino delle scorte di farmaci la cui temperatura di conservazione è di 2°-8° C°.

Poiché è la seconda volta nel corso dell'anno che si verifica l'interruzione di cui trattasi, onde evitare il ripetersi di simili inconvenienti, si reitera la richiesta di dotare il S.A.F.T. di Iglesias di sistemi di sicurezza che garantiscano una continuità nell'erogazione dell'energia elettrica.

Si rileva che tali inconvenienti potrebbero verificarsi anche presso il S.A.F.T. del Distretto di Carbonia si chiede di dotare anche detto Servizio di analoghi sistemi di sicurezza o di continuità(gruppo elettrogeno).

Distinti Saluti.



Direttore S.C. Ass.za Farm.Terr.

Dr.ssa Ninfa Di Cara



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Rev. 14/12/09

0781 392 2593 -96 -97

0781 392 2598

Protocollo n° 263 del 05/07/2010

Spett.le. Ufficio Tecnico
c.a. Geom. Ventura
Sede

Oggetto: richiesta assistenza rete elettrica frigoriferi c/o Farmacia F.lli Crobu (urgente)

Si comunica che i frigoriferi della Farmacia sono collegati ad un unico punto rete e in caso di sovraccarico si ha lo spegnimento simultaneo. Tale evenienza è accaduta questo fine settimana e non si è potuto provvedere al ripristino della corrente. Si chiede che tale rischio venga ripartito predisponendo un interruttore termico per ciascun frigorifero o con altro sistema di maggior garanzia (es. allarme con ripetitore GSM per essere avvisati telefonicamente). Si segnala l'urgenza di adottare provvedimenti in quanto sono conservati in frigorifero farmaci ad alto costo per i quali l'interruzione della catena del freddo può comportare l'inutilizzabilità. Tale evenienza comporta l'attivazione di richiesta alle ditte per attestare l'utilizzo in sicurezza per ciascun prodotto, oltre il più grave danno erariale.

Cordiali saluti

Il Responsabile AFO
Dott.ssa Maria Teresa Galdieri

SULCIS INPIANTI DI STARA
GIOVANNI FRAZIONE BINDUA
Via Diaspro N° 8 09016 IGLESIAS.

TF

Spett.le ASL N° 7 Carbonia Presidio
Ospedaliero SIRAI di Carbonia
Servizio tecnico Manutentivo e logistico.

Oggetto: Preventivo per lavori in economia per installazione impianto allarme frigo locali farmacie nel Presidio Ospedaliero F. Crobu Santa Barbara Iglesias e Via Costituente Carbonia.

Fornitura e installazione di impianto di allarme con combinatore per frigoriferi in temperatura positiva contenenti farmaci, farmacia Ospedale Fratelli Crobu Iglesias N° 8 utenze

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di alimentazione compresa installazione di N° 8 prese per alimentazione frigoriferi locale farmacia Ospedale Fratelli Crobu Iglesias compresa linea di alimentazione dal quadro generale.

Fornitura e installazione di impianto di allarme con combinatore per frigoriferi in temperatura positiva contenenti farmaci, farmacia Ospedale Santa Barbara Iglesias N° 3 utenze

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di alimentazione compresa installazione di N° 3 prese per alimentazione frigoriferi locale farmacia Ospedale Santa Barbara Iglesias compresa linea di alimentazione dal quadro generale.

Fornitura e installazione di impianto di allarme con combinatore per frigoriferi in temperatura positiva contenenti farmaci, farmacia Via Costituente Carbonia, N° 2 utenze

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di alimentazione compresa installazione di N° 2 prese per alimentazione frigoriferi locale farmacia Via Costituente Carbonia, compresa linea di alimentazione dal quadro generale.

Tutti gli impianti sono forniti di combinatore telefonico, centralina espandibile e sensori di temperatura ausiliari.

19 luglio 2010
①

In riferimento alla vostra richiesta di preventivo da voi formulata e consegnata a mano
il Prot.N°.....

Dopo avere preso visione dei lavori da eseguirsi nei locali da voi indicati


La ditta SULCIS IMPIANTI per i lavori da voi richiesti

Offre a Corpo € 8'250,00+IVA (ottomiladuecentocinquanta/00)+ IVA

Iglesias 19/07/2010

Distinti Saluti

Firma



V^{re} si esprime per la congruità del prezzo

19 luglio 2010



Noto Cecconi