



**ASL Carbonia**

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7  
CARBONIA

Deliberazione N° 334

- 1 APR. 2009

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_.

- OGGETTO:** Lavori in economia per lo spostamento del gruppo UPS del servizio Dialisi nel Comune di Buggerru. – Affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto in concessione in Global Service del 19.12.2002 rep. 222 e del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., approvato con delibera n° 1305/06, impegno di spesa.
- Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:
- Premesso che a seguito delle continue lamentele del Responsabile del Servizio Dialisi nel Comune di Buggerru, causa il mal funzionamento del Gruppo elettrogeno che trovasi installato insieme al gruppo di continuità in un locale angusto che, sia nel periodo invernale ma soprattutto nel periodo estivo per l'eccessiva temperatura che raggiunge l'interno del locale, il gruppo elettrogeno, nel caso in cui dovesse mancare energia elettrica da parte dell'ENEL, va in blocco creando gravi disagi e panico al personale sanitario di vigilanza ai pazienti in trattamento dialitico nonché agli stessi pazienti che notano le apparecchiature bloccate per mancanza di energia;
- che a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici di questa Azienda congiuntamente ai tecnici della Ditta Tepor si è concordato di proporre all'Amministrazione una soluzione definitiva mediante lo spostamento del gruppo di continuità, costruendo uno spazio idoneo alla sua collocazione;
- Ritenuto che si ritiene opportuno ed urgente dar corso all'intervento citato in premessa, prima dell'arrivo della stagione estiva;
- Vista la necessità di procedere allo spostamento del gruppo di continuità del servizio Dialisi nel Comune di Buggerru attualmente collocato nella sala del gruppo di continuità;
- Precisato che l'intervento comporta diverse lavorazioni meglio specificate nel preventivo di spesa appresso indicato;
- Richiamato il contratto di concessione in Global Service in data 19.12.2002, Rep. N° 222 con la Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari;
- Dato Atto che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 6 lett. i) del citato contratto con la succitata Ditta Tepor;

Preso Atto che la Ditta Tepor S.p.A., su invito dell'Ufficio Tecnico, ha presentato offerta n° 192 MP/da del 27.01.09 relativo ai lavori necessari allo spostamento del gruppo di continuità ad € 6.800,00 – sconto 5% + iva 20% ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service;

Tenuto Conto che l'affidamento di quanto in oggetto, può eseguirsi in ossequio al disposto dell'art. 6, lett. a) del Regolamento Aziendale per acquisizione in economia di beni, servizi ed esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i., approvato con deliberazione n° 1305/06, in quanto il valore contrattuale risulta di importo non superiore a € 10.000,00 iva esclusa, per cui può prescindere dal confronto concorrenziale;

del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico – Settore Manutenzioni Ing. Brunello Vacca;

### **PROPONE**

l'adozione di un formale atto deliberativo per i lavori necessari allo spostamento del gruppo di continuità nei locali dialisi nel Comune di Buggerru indicate nell'offerta economica n° 192 MP/da del 20.01.2009 in favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 6 lett. a) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, per un importo di € 6.800,00 – sconto 5% + IVA 20%;

di impegnare la relativa spesa ammontante ad € 7.752,00 IVA 20% inclusa ;

di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio, Manutentivo e Logistico.

### **DELIBERA**


Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari la realizzazione dei lavori necessari allo spostamento del Gruppo di Continuità nei locali del Servizio Dialisi nel Comune di Buggerru di cui al preventivo n° 192/MP/da del 27.01.09, ai sensi dell'art. 6 lettera i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 6 lett. a) Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, per un importo di € 6.800,00 – sconto 5% + iva 20% ;

di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;



di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 6.800,00 – sconto 5% + iva 20% mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale in favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari , previa attestazione della regolare esecuzione lavori e le attestazioni di legge, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 7.752,00 iva 20% compresa, sulla classe di costo al codice numero 00200300003, centro di costo 12036110, del Piano dei Conti Aziendale per l'Esercizio in corso.



Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Pasquale Chessa

Dir. Amm.vo Dr. Alfredo Pergola

Dir. Sanitario Dr. Antonio Farci

Resp. Ufficio Tecnico

Resp. Strutt. Copmpl. Serv. Tec. Manut. Logist. Dr. Antonio Pergola

Resp. Manutenzione Ing. Brunello Vacca

Resp. Proc. Geom. Luigi Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 337 del 01 APR. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 01 APR. 2009 al 16 APR. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "glarbo".

Collegio Sindaci

Bilancio

Tecnico

COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI  
DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO  
FORNITURA CALORE

27.01.2009  
CAGLIARI, LI. Prot. n. 192/09  
MP/da

Spett.le  
AZIENDA ASL N°7  
Via Dalmazia n° 83  
09013 CARBONIA

Alla c.a. Dott. Ing. Brunello Vacca  
Geom. Luigi Ventura

Oggetto: Stazione Energia "Dialisi Buggerru"

A seguito dei colloqui intercorsi ed al sopralluogo effettuato dai nostri  
Tecnici, in allegato si trasmette offerta economica per la realizzazione di alcuni  
lavori da eseguire presso i locali Dialisi di Buggerru.

In attesa di Vs. cenno di riscontro porgiamo cordiali saluti.

*Tepor s.p.a.*  
L'Amministratore Delegato



## COMPUTO METRICO

### Demolizioni

- Scollegamento elettrico apparecchio UPS e trasporto dello stesso in nuova posizione.  
Posizionamento. Realizzazione linea elettrica alimentazione UPS-Quadro Elettrico.  
Quantità n°1
- Realizzazione di struttura metallica di mascheramento UPS realizzata con profili di carpenteria metallica del tipo CNP e/o angolare. In opera, opportunamente trattati con due mani di antiruggine e due di smalto a finire. Completi di pannelli metallici di ispezione.  
Quantità kg 80
- Realizzazione di isolamento termico sistema scarico fumi gruppo elettrogeno con materassino in lana di roccia dello spessore di mm 50 e gusci di alluminio crudo a finire. Alluminio dello spessore 8/10. Cuciture con viterie in acciaio zincato.  
Quantità n°1
- Fornitura e posa in opera di estrattore aria del tipo assiale, installazione a parete. Dotato di sistema di avviamento automatico mediante termostato.  
Quantità n°1
- Realizzazione di impianto elettrico di alimentazione per estrattore aria, con partenza dal quadro elettrico del fabbricato.  
Quantità n°1
- Realizzazione canali di raccordo ventilatore sistema espulsione aria, realizzati in acciaio zincato, sezione rettangolare.  
Quantità kg 80
- Modifica infisso di alluminio, smontaggio dello stesso, trasporto in officina per operazioni di modifica. Inserimento sullo stesso di serranda del tipo a sovrappressione.  
Quantità n°1

*Tepor s.p.a.*

Amministratore Delegato



Importo Lavori e Forniture	€ 6.800,00 + IVA
A dedurre sconto contrattuale -5%	€ 340,00 + IVA
Importo netto lavori e forniture <b>seimilaquattrocentosessanta più I.V.A.)</b>	<b>€ 6.460,00 + IVA (euro</b>

*Tepor s.p.a.*

Amministratore Delegato

