

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2908

Adottata dal Direttore Generale in data 29 DIC. 2004

OGGETTO: Acquisto urgente di n° 2 elettropompe per centrale termica Ospedale F.lli Crobu.
Ditta Sepi di Elmas.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:

PREMESSO che presso la centrale termica dell'Ospedale F.lli Crobu, sono in esercizio due elettropompe per il circuito di riscaldamento che alimenta l'intera struttura;

che le citate elettropompe, in uso da oltre trent'anni creano non pochi disagi inquanto non sono più reperibili sul mercato i pezzi di ricambio per la manutenzione periodica;

CONSIDERATO che una delle citate elettropompe, per i motivi prima citati, è irrimediabilmente fuori uso e quella in esercizio non da sufficienti garanzie e potrebbe andare in avaria senza preavviso lasciando l'intero ospedale senza riscaldamento;

che si rende pertanto necessario ed urgente procedere all'acquisto di:
- n° 2 elettropompe con portata 100-200 mc./h., prevalenza mt. 23/11, V. 380, 1450 giri/1', potenza 15 CV;

DATO ATTO che l'ufficio tecnico con nota del 07.12.04 ha richiesto preventivo di spesa alle seguenti ditte del ramo:


- Cossu Giorgio - Zedda - SEPI - Cabua - Daga Sergio;

CONSTATATO che l'unica Ditta ad aver risposto all'invito risulta essere la Ditta SEPI di Elmas;

che la stessa ditta, dichiarando la disponibilità immediata di almeno una elettropompa per soperire all'immediata emergenza, offre:

n° 2 elettropompe Lowara mod. FCS4 con portata 100-200 mc./h., prevalenza mt. 23/11, V. 380, 1450 giri/1', potenza 15 CV al prezzo di € 1.960,00 cad. + iva 20%;

ACCERTATO che le elettropompe offerte dalle Ditte SEPI, risultano conformi a quanto richiesto da questa Azienda Sanitaria;



che da un'indagine di mercato effettuata dall'Ufficio Tecnico, l'offerta formulata dalla Ditta SEPI, per elettropompe similari, risulta equo e conveniente;

che ricorrono le condizioni di bisogno e di urgenza per effettuare l'acquisto;

PROPONE

L'adozione di formale atto deliberativo per la fornitura del materiale indicato in premessa;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore per le Manutenzioni Ing. Brunello Vacca sostituito dall'Ing. Cristian Cocco e dal Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti,

DELIBERA


per i motivi esposti in premessa di aggiudicare alla Ditta SEPI srl con sede ad Elmas la fornitura di:

n° 2 elettropompe Lowara mod. FCS4 con portata 100-200 mc./h., prevalenza mt. 23/11, V. 380, 1450 giri/1', potenza 15 CV al prezzo di € 1.960,00 cad. + iva 20%;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della relativa fattura, dopo collaudo favorevole della fornitura, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

di imputare la relativa spesa ammontante a complessive € 4.704,00 iva 20% compresa, sulla classe di costo 04200200001 del piano dei conti aziendale per l'anno in corso.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



DIR. AMM./

DIR. SAN./

RESP. SERV. ACQ./Geom. G. Agulli

RESP. LE MANUT./Ing. Cocco

RESP. LE PROC./Geom. L. Ventura

Luigi Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2908 del 29 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 03 GEN. 2005 al 17 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio



SEPI
Costruzioni Idrauliche

S.R.L. - Cap. Sociale € 10.330,00
C.C.I.A.A. Cagliari - R.E.A. n. 106542
Registro Imprese n. CA009-10642
Partita IVA e Cod. Fisc. 01183680920

SPETT.LE

AZIENDA ASL N° 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

Ufficio Tecnico CTO Iglesias

TEL : 0781.3922733 - 329.2986332
FAX : 0781.3922755

OFFERTA	N°	254	04	PG
Elmas		07	12	2004

Vs. riferimento Vs. Fax del 07/12/04


Vi ringraziamo per la gradita richiesta e Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per quanto sotto descritto:

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario Iva esclusa
Elettropompa tipo LOWARA FCS4 125/250 Potenza: 15 CV (11 KW) - V. 380 - 1450 giri/1' Portata: 100/200 mc/h Prevalenza: 23/11 Costruzione in ghisa Bocche di mandata in linea DN 125 flangiate	2	€ 1.960,00

Condizioni di fornitura

Termini di consegna	una pompa entro martedì 14/12/04 -- la seconda entro 31/12/04 per ordine immediato
Trasporto	½ ns
Resa	f.co Vs. magazzino P.O. S. Barbara - via S. Leonardo - Iglesias
Imballo	Compreso
Pagamento	entro 90 gg. d.f. con ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale

Distinti saluti



SEPI
Costruzioni Idrauliche

SEPI srl - Via Bacco - Area Industriale Ovest - 09030 ELMAS (CAGLIARI)
Tel. +39 070 2128120 - Fax +39 070 2128112 - E-Mail sepi srl@tiscali.it

Documento composto di

nr. 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio
C. M. C.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

nr. 2908 DEL 29 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E. MISE *[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE *[Signature]*

