

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

Deliberazione n° 817

Adottata dal Direttore Generale in data 4 LUG. 2006

**OGGETTO:** **Intervento tecnico sul generatore di vapore centrale termica Ospedale CTO. Ditta SICMI di Portoscuso.**

**SU** proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:

**PREMESSO** che nel generatore di vapore BIASI, potenzialità di 2.400.000 Kcal/h e una produzione di vapore di 4 T/h, installato nella centrale termica dell'Ospedale CTO si è verificata una copiosa perdita d'acqua nel bocchello passo d'uomo per l'evacuazione dei fumi che lo rende attualmente inutilizzato;

che immediatamente è stato attivato il secondo ed unico generatore che avendo una potenzialità di 600.000 Kcal/h ed una produzione di vapore di 0,975 T/h garantisce, quindi solo nel periodo estivo, la funzionalità dell'autoclave sterilizzatrice della sala operatoria e il riscaldamento dei boiler per la produzione dell'acqua calda sanitaria;

**CONSIDERATO** che nel periodo invernale, con l'attuale generatore in esercizio, non si sarebbe neppure in grado di erogare riscaldamento causa la insufficiente produzione di vapore;

**CONSIDERATO** che l'attuale generatore in esercizio è stato installato da oltre un ventennio e quindi **INOLTRE** non garantisce ampi margini di sicurezza;

**ACCERTATO** per quanto esposto si rende necessario ed urgente procedere nel più breve tempo possibile alla riparazione del generatore di vapore attualmente fuori servizio, che necessita dei seguenti lavori:

- demolizione bocchello danneggiato
- costruzione, montaggio e saldatura nuovo bocchello passo d'uomo, con materiali indicati dalla casa costruttrice;
- collaudo lavori.

**DATO ATTO** che per l'esecuzione dei citati lavori, devono essere interpellate ditte specializzate nel ramo, in quanto al termine dell'intervento il tutto deve essere certificato per i successivi controlli degli organismi competenti in materia;

che sono state individuate, in zona, le seguenti ditte specializzate:

- SICMI di Portoscuso e I.T.EL.CO. di Iglesias-

Che entrambe le Ditte interpellate, dopo attento e accurato sopralluogo hanno inviato le seguenti offerte:

Ditta I.T.EL.CO. prezzo a corpo € 2.950,00 + IVA 20%;

Ditta SICMI prezzo a corpo € 2.350,00 + IVA 20%;

*Autore*

ACCERTATO che il miglior preventivo di spesa risulta essere quello formulato dalla Ditta SICMI di Portoscuso;

che ricorrono le condizioni d'urgenza per effettuare l'intervento di che trattasi

### PROPONE

l'adozione di un formale atto deliberativo per autorizzare la Ditta SICMI di Portoscuso ad effettuare l'intervento sul generatore di vapore BIASI nella centrale termica dell'ospedale CTO per un importo ammontante a complessive € 2.350,00 iva 20%;

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata dal Settore Tecnico;


SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la Ditta SICMI di Portoscuso ad effettuare l'intervento tecnico per la riparazione del Generatore BIASI installato nella centrale termica dell'Ospedale CTO di Iglesias, per un importo ammontante ad € 2.350,00 + iva 20%;
- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa autorizzazione alla liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;
- di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 2.820,00 iva 20% compresa, sul codice numero 440900008 del Piano dei Conti Aziendale per l'Esercizio in corso.

Dir. Amm. vo  
Dir. Sanitario  
Resp. Serv. Acquisti D.ssa Foddis  
Resp. Manutenzioni Ing. Vaqca  
Resp. Proc. Geom. Ventura



Il Direttore Generale

Dott. Benedetto Baranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 814 del 4 LUG. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7


a partire dal 4 LUG. 2006 **18 LUG. 2006**

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

(Dott.ssa Maria Teresa Garau)



Allegati n. 2

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

RESP. SETTORE MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**I.T.EL.CO. srl**

Zona ind. "Sa Stoia"  
09016 IGLESIAS (CA)  
Te./fax 0781260018

Spett. Le

A.s.l. n°7


Offerta per la sostituzione della parte in acciaio  
e scarico fumi della caldaia a vapore nella  
centrale termica dell' ospedale C.T.O.  
di Iglesias

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7  
09016 IGLESIAS

**OGGETTO: OFFERTA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PARTE IN ACCIAIO  
E SCARICO FUMI DELLA CALDAIA A VAPORE NELLA  
CENTRALE TERMICA DELL'OSPEDALE C.T.O. DI IGLESIAS**

FACENDO SEGUITO ALLA VS CORTESE RICHIESTA VOGLIATE TROVARE NS MIGLIORE OFFERTA PER I LAVORI IN OGGETTO DA REALIZZARSI PRESSO "OSPEDALE CTO IGLESIAS", BASATE SULLE QUANTITA' RILEVATE DAL SOPRALLUOGO EFFETTUATO COSI' DESCRITTA NELLA RELAZIONE ALLEGATA DI COSTO.

IN ATTESA DI UN VS RISCONTRO IN MERITO E RESTANDO A VOSTRA COMPLETA  
DISPOSIZIONE PER EVENTUALI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI PORGIAMO I  
DISTINTI SALUTI.



**I.T.EL.CO. srl**  
Laboratori e Uffici am.vi  
Zona Ind. loc. "Sa Stola"  
09016 IGLESIAS (CA)  
Tel. 0781/260018  
Fax 0781/260018  
P. IVA 08848220924

**DESCRIZIONE LAVORI**

**Taglio del cono in acciaio scarico fumi della caldaia - Biasi -**


**Fornitura e posa in opera nuovo cono in acciaio ø550 mm lungh. 312 mm con le relative saldature.**

**Certificazione lavoro eseguito**

**TOTALE € 2.950,00+ iva**

**Collaudo con ente preposto ( Presidio multizonale -- Portoscuso)**

**TOTALE € 250,00 + iva**



# SICMI MONTAGGI S r.l

C.C.I.A.A. MILANO 43203  
PARTITA IVA 12881200152  
E.MAIL: sicmi\_spa@tinispa.com  
WWW.GRUPPOBIRM.COM

Sede Legale: Via Durini n° 9 - 20122 MILANO  
Sede Amm.va: Via Maddalena n° 14 - 09124 CAGLIARI  
Tel. 070983814-829887 FAX 898488

STAB DI PRODUZIONE DIPART. TECNICO,  
DIPART. LAVORI MARITTIMI:  
PORTOFESIME - STRADA PARINQIANU  
09010 - PORTO SCURIO (CA)  
DIR. TECNICA (0781) 5114.1.2.3 FAX 5114231  
UFF. ACQUISTI (0781) 5114217 FAX 5114232

Portofesime, 26/05/2008

OFFERTA 058/1/08/CS/n

Ne. Rif.

Vs. Rif.

Spett.le  
CTO IGLESIAS  
Ufficio Acquisti Appalti  
09010 - Iglesias (CA)  
C.att.: Sig. Ventura

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta ci preghiamo trasmetterVi la ns. migliore offerta per:

La riparazione del bocchello passo d'uomo, della caldaia n° di matricola VR1361/92 nr 22162,  
che comprende:

- Demolizione virola danneggiata
- Costruzione nuova virola secondo dis. N°PRXA-N-4000/12 in ns. mani
- Montaggio e saldatura nuova virola
- Come da Vs. esplicita richiesta a Vs. carico eventuali oneri per pratiche con organismo di controllo.

**Prezzo a corpo € 2350.00**

Consegna: da concordare

Spedizione: a rz. Na.

Pagamento: 90 gg rrf

Esclusa pratica G.N.

Ringraziamo per averci cortosamente interpretati e porgiamo cordiali saluti

SICMI MONTAGGI S r.l