

Deliberazione *741* del **- 2 FEB. 2001**


**OGGETTO:** Contratto ENEL per aumento potenza elettrica nel presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- acquisita** la formale e regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, prot. 173 /ABS del 25/01/01, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- atteso** che nel presidio ospedaliero S. Barbara sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento della struttura alle vigenti norme in materia e fra gli interventi in programma è prevista la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione con l'aumento della potenzialità energetica;
- considerato** che per consentire un regolare funzionamento del nuovo impianto di climatizzazione generale del presidio e quindi di tutte le apparecchiature presenti si rende necessario stipulare con l'ENEL specifico contratto di aumento di potenza elettrica pari a KW. 900;
- tenuto conto** che l'ENEL, così come risulta dal preventivo inviato, chiede, per l'aumento di potenza di cui sopra, una somma pari a £. 131.334.900, da versare anticipatamente all'esecuzione dell'intervento;
- sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario


### **D E L I B E R A**

- autorizzare, sottoscrivendolo, il contratto ENEL per l'aumento di energia elettrica nel presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias, pari a 900 KW;



- confermare il pagamento dell'importo dovuto per l'aumento di potenza ammontante a £. 131.334.900 sul conto corrente postale n° 208090 intestato all'ENEL di Cagliari;
- demandare al **Settore Affari Generali** di provvedere per gli adempimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti;
- determinare che il costo di competenza venga imputato sul conto 54050001 del vigente piano dei conti aziendale

Il Direttore Generale  
Dra. Emilio Simeone



DIR.AMM.

DIR. SAN./

ACQU./Agulli

RESP.PROC./C. Sanna

ADD/L.Cinesu



**Azienda U.S.L. CARBONIA**

Segue deliberazione n. 741 del - 2 FEB. 2001

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'Albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni a decorrere dal - 5 FEB. 2001 al 14 FEB. 2001

Il responsabile del procedimento

Carta  
*Carta*



*[Signature]*  
IL RESPONSABILE  
AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. N° 7**  
**CARBONIA**

Carbonia, 25/01/01

Prot. 173 /ABS

***Al Direttore Amministrativo***  
***Carbonia***

**OGGETTO:** Proposta adozione atto deliberativo per l'aumento di potenza elettrica nel presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias -

Nel presidio ospedaliero S. Barbara sono in corso lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento della struttura alle normative vigenti in materia.

Tra gli interventi contemplati in progetto e conseguentemente nella perizia, è prevista la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione con l'aumento della potenzialità energetica.

L'aumento della potenzialità, prevista peraltro nella perizia di variante, si rende necessario in quanto si sta provvedendo all'installazione dell'impianto generale di condizionamento che richiede una potenza energetica elevata. Attualmente infatti la potenza massima a disposizione è di KW 338 mentre quella impegnata è pari a 270 KW. Da un sopralluogo e calcoli effettuati, per consentire il funzionamento del nuovo impianto di climatizzazione e quindi di tutte le apparecchiature presenti nella struttura, la potenza che necessita è stata quantificata in complessive di 900 KW.

Con note prot. 288/UT del 05/10/2000 e 310/UT del 23/10/2000 il Responsabile del procedimento, Geom. Carlo Sanna, ha richiesto all'ENEL inizialmente il cambiamento del punto di consegna della fornitura di energia in quanto la cabina di trasformazione verrà costruita in un luogo diverso da quello attuale e un preventivo di spesa per l'aumento di potenza di cui sopra.

L'ENEL con nota prot. DS1B/03070-00 del 09.11.2000, ha inviato un preventivo di spesa,

che si allega in copia alla presente nota, richiedendo per l'intervento che necessita una somma complessiva pari a £. 131.334.900, IVA inclusa. Nello stesso preventivo l'ENEL, al punto A), ha descritto tutte le opere che dovranno essere eseguite in ottemperanza alle norme vigenti, a cura e spese di questa Azienda. Detti interventi sono compresi tra i lavori previsti in progetto e nella perizia di variante.

Per quanto sopra, al fine di dotare la struttura dell'energia elettrica sufficiente al funzionamento degli impianti e delle apparecchiature installate, si propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti  
Geom. Gerolamo Agulli



Resp.le Proc.  
Carlo Sanna



ADD/L. Cinesu





DISTRIBUZIONE  
Zona di Carbonia  
09013 Carbonia, Via Roma  
Tel. 078162570 - 078162409 - Fax 078162570

Prot. N° DS1B-02270-00

SPETT.LE  
AZIENDA USL N° 7  
UFFICIO TECNICO IGLESIAS  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA

Carbonia, 09 NOV, 2000

Oggetto: Fornitura di E.E. in M.T. a tariffa multioraria al vostro Ospedale S. Barbara sito in Via S Leonardo nel Comune di Iglesias. Utenza 9242100050945.

Con riferimento alla Vostra richiesta del 23.10.2000, ci preghiamo formularVi qui di seguito le nostre proposte per l'alimentazione, alla tensione di 15 kV, della fornitura indicata in oggetto per una potenza massima a Vostra disposizione pari a kW 1125 (potenza da impegnare kW 900 più tolleranza CIP del 25%):

A) OPERE DA REALIZZARE A VOSTRE CURA E SPESE

In base alle norme tecniche per gli allacciamenti delle utenze in M.T., previste al titolo II, par. B), punto 5) del Provv. CIP N° 42/1986, dovrete provvedere a Vostre cura e spese a posizionare, nel punto concordato, una cabina a tre corpi tipo box da utilizzarsi come in appresso precisato:

- il primo locale dovrà avere accesso diretto da strada aperta al pubblico, per l'installazione da parte della nostra Società delle apparecchiature di consegna dell'energia e dei trasformatori di misura; ad esso potrà accedere esclusivamente il nostro personale;
- il secondo adiacente al primo e anch'esso con accesso diretto da strada aperta al pubblico, per l'installazione del gruppo di misura; a detto locale potrà accedere sia il nostro che il Vostro personale e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso dovrà intendersi a completo carico del medesimo Cliente.
- il terzo, per l'installazione, a complete cura e spese del Cliente, di tutte le apparecchiature elettriche necessarie per il ricevimento e la trasformazione dell'energia; anche di detto locale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà intendersi a completo carico del Cliente.

Copie UNITA' CLIENTI

Sede legale  
Via G.B. Marconi 3 00198 Roma  
Trib. Roma n. 7050/92 - CCIAA 754032  
P.I. 00934061003 C.F. 00811720580  
Cap. Soc. 12.299.500.000 i.v.

La consegna dell'energia sarà fatta, alla tensione di 15 kV  $\pm$  10% ai terminali del cavo di proprietà del cliente, all'interno del locale di consegna.

La misura dell'energia sarà effettuata sulla media tensione nel locale misura accessibile dall'ENEL e dal Cliente.

#### B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLA CABINA

Per esigenze con il coordinamento col servizio e con l'isolamento della nostra rete M.T., tutte le apparecchiature dovranno essere isolate per una tensione nominale di 20 kV (tensione massima di riferimento per l'isolamento 24 kV).

I trasformatori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- tensione nominale dell'avvolgimento primario 15 kV;
- tensione massima di riferimento per l'isolamento non inferiore a 17.5 kV;
- commutatore con prese di regolazione sull'avvolgimento primario per variazioni del rapporto di trasformazione  $\pm$  2x2,5% V e - 3x2,5% V intorno al valore nominale.

Al fine di evitare che guasti interni al Vostro impianto abbiano ripercussioni sull'esercizio della nostra rete M.T., dovrete installare un sezionatore tripolare e un interruttore fisso asservito alla protezione generale.

La protezione generale dovrà essere realizzata mediante:

- relè di massima corrente di tipo unipolare su due fasi a due soglie di intervento, azionanti l'interruttore; la prima soglia dovrà risultare inferiore a 0,5" ed il valore di intervento non superiore a 218 A, mentre la seconda dovrà risultare istantanea ed il valore di intervento non superiore a 1120 A.

Tutti i locali che andrete a realizzare dovranno essere dotati di un impianto di messa a terra comune, predisposto nel rispetto delle vigenti norme CEI e tenendo presente che la rete di distribuzione a 15 kV esercita a neutro isolato e che, attualmente, la corrente di guasto monofase a terra è pari a 89 A ed il tempo di eliminazione del guasto è pari a 0,75".

Vogliate peraltro tener presente che detti valori sono suscettibili di variazioni nel tempo e che, pertanto, non possono essere assunti per la verifica delle tensioni di passo e contatto; dovrete quindi richiederci espressamente i valori aggiornati di tali parametri prima della realizzazione dell'impianto di messa a terra.

#### C) CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo di allacciamento viene determinato ai sensi del Titolo II, par B), punto 2. lettera b) del Provv. CIP n° 42/86 e pertanto tenuto conto della differenza di potenza da mettere a Vostra disposizione pari a kW 787, ammonta a complessive Lire 92.079.000, (kW 1125 - KW 338 già a Vostra disposizione).

#### D) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA



-Deposito Cauzionale	Lire 20.700.000
-Diritto Fisso	Lire 98.000
-contributo di allacciamento	Lire 92.079.000
-imponibile	Lire 92.177.000
-I.V.A. al 20%	Lire 18.435.400
-rimborso bolli contratto	Lire 20.000
-Bollo fattura	Lire 2.500
-TOTALE	Lire 131.334.900

Favorite prendere buona nota che l'esecuzione delle opere di allaccio è subordinata al verificarsi di quanto in appresso precisato:

- 1) versamento dell'importo di cui alla lettera D;
- 2) stipula di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica da predisporre con gli impegni di potenza e con il tipo di tariffa multioraria che avrete cura di precisarci;
- 3) ottenimento da parte della nostra società delle autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario per la costruzione e l'esercizio delle opere di allacciamento, per le quali stimiamo un tempo di attesa, dall'avvenuta richiesta, pari a 3 mesi.

Dal momento in cui risulteranno perfezionati gli accordi di cui alla presente lettera, provvederemo ad avviare le pratiche di richiesta delle autorizzazioni succitate, e, successivamente all'ottenimento di queste ultime, daremo avvio all'esecuzione dei lavori di nostra competenza. Tenuto conto dei tempi tecnici necessari, stimati in 3 mesi, riteniamo di poter attivare la fornitura entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dei presenti accordi.

Nell'assicurarVi il nostro massimo impegno per il rispetto dei tempi preventivati, Vi precisiamo che qualora dovesse manifestarsi la possibilità di uno slittamento dei tempi per cause di forza maggiore o per altri motivi non dipendenti dalla nostra volontà, sarà nostra cura darVi tempestiva informativa.

Vi informiamo che il nostro Ufficio Clienti (Via Roma Carbonia tel.078162570) rimane a disposizione per fornirVi tutta l'assistenza eventualmente necessaria.

In relazione al contenuto del D.L. in materia tributaria, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27.12.1998, Vi saremo grati se, contestualmente agli adempimenti succitati, favorirete comunicarci il vostro codice fiscale ed il numero di partita I.V.A..

Vogliate restituirci l'acclusa copia della presente lettera da Voi sottoscritta, in segno di accettazione del suo contenuto.

Distinti saluti

  
Carlo Cardone  
Il Responsabile

Allegato n° 1 copia lettera  
Unità Clienti A/Argento

