



adottata dal Direttore Generale in data 20 GIU. 2012

**OGGETTO:** *riparazione e sostituzione di parti elettromeccaniche del quadro di controllo e gestione della pompa di calore (Galetti) al servizio della comunità terapeutica di "Tallaroga" della ASL 7 di Carbonia – Affidamento alla Ditta ITELCO e Impegno di spesa, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i - CIG: Z4A056089B*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- PRESO ATTO** che, a seguito di verifiche nell'ambito della struttura terapeutica di Tallaroga, si è appurato che l'impianto di condizionamento centralizzato, identificato da marca Galetti - Modello LCA 080 HS, risulta non funzionante;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di riparare l'impianto di cui trattasi al fine di soddisfare il fabbisogni di termo condizionamento al servizio delle comunità terapeutica;
- CONSIDERATA** la somma urgenza, il Servizio Tecnico Aziendale, ha richiesto, in data 12/06/2012 per le vie brevi, alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias, una verifica in loco e un preventivo per la riparazione del suddetto impianto;
- CONSIDERATO** che in data 12/06/2012 la Ditta ITELCO S.r.l., in ragione delle indicazioni fornite, ha provveduto ad emettere preventivo di spesa dell'importo di € 1.353,00 + IVA di cui al corrispondente dettaglio del computo metrico allegato;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Geom. Dario Scarpa del Servizio Tecnico Aziendale;

### **PROPONE**

- di approvare l'affidamento alla Ditta ITELCO Srl, della *riparazione e sostituzione di parti elettromeccaniche del quadro di controllo e gestione della pompa di calore (Galetti – Modello LCA 080 HS) al servizio della comunità terapeutica di "Tallaroga"* ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 12/06/2012, per un importo complessivo € 1.353,00 + IVA 21%;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento.

### **Il Direttore Generale**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

- *DI APPROVARE L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT.ELCO SRL DELLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI ELETTROMECCANICHE DEL QUADRO DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA POMPA DI CALORE (GALETTI – MODELLO LCA 080 HS) AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA DI "TALLAROGA", AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 12 APRILE N° 163 E S.M.I. , ALLE CONDIZIONI E COSTI PROPOSTI NEL PREVENTIVO DI SPESA DEL 11/05/2012, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.353,00 PIÙ L'IVA DEL 21%;*
- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento;



segue Deliberazione n° 880 del 20 GIU. 2012

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta IT.EL.CO Srl, per un importo pari ad € 1.353,00 più l'IVA del 21% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Dario Scarpa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.637,13 di cui € 284,13 per IVA al 21%, a favore della Ditta IT.EL.CO Srl. di Iglesias sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2012, al centro di costo n° 10920400.

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida


**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri




**Il Direttore Sanitario**

Dott. Franco Trincas



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



ADDI Geom. Dario Scarpa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 880 del 20 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 GIU. 2012 al 5 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. S.", written over the printed name of the General Affairs Manager.

Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI



SPETT. LE  
ASL N° 7 CARBONIA  
Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni  
09016 IGLESIAS  
Alla c. a Geom Puddu Giuseppe

OFFERTA N°113

Iglesias 12/06/2012


OGGETTO: OFFERTA PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI ELLETTROMECCANICHE QUADRO DI CONTROLLO E GESTIONE DEL POMPA DI CALORE (GALETTI - MODELLO LCA 080 HS) PRESSO LA SEDE DI IGLESIAS (COMUNITA' TERAPEUTICA) LOC TALLAROGA

*Come da v.s.gentile richiesta siamo a sottoporre alla vs attenzione migliore offerta per i lavori e materiali in oggetto, basata sulle quantita' rilevate dal sopralluogo effettuato, di seguito elencate nel computo metrico allegato di costo.*

**COSTO COMPLESSIVO E DI €1.353,00 + IVA**

*Nel ringraziarvi per la fiducia che avete riposto nella nostra società e nei nostri prodotti Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario.  
L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti*

**I.T.EL.CO. s.r.l.**  
Laboratori e Uffici amm.vi  
Zona ind. loc. "Sa Stoa"  
09016 IGLESIAS (CA)  
Tel e fax 0781/260018  
P. IVA 02242230924



**COMUNE DI IGLESIAS**  
**CARBONIA IGLESIAS**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE ARIA ACQUA (GALLETTI LCA 080 HS) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA LOC TALLAROGA

**COMMITTENTE:** ASL 7

Data, 13/06/2012

IL TECNICO



NUM. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 d.001	fornitura di ricambio parte elettrica quadro controllo unita' di climatizzazione (Galletti modello - LCA 080 HS) consistenti in : trasformatore (sic/isol 230/400-12/24 V) 100vleg642303- trasformatore (Isolam-230/400-115/230 V-( 22leg642385 trasformatore)					2,00			
	SOMMANO a corpo					2,00	95,00	190,00	
2 d.002	fornitura di ricambio parte elettrica quadro controllo unita' di climatizzazione (Galletti modello - LCA 080 HS) consistenti in : teleruttore tipo (ABB_ A40) compressore n°2 teleruttore compressore					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	138,00	138,00	
3 d.003	fornitura di ricambio parte elettrica quadro controllo unita' di climatizzazione (Galletti modello - LCA 080 HS) consistenti in : teleruttore tipo (ABB- 25) ventilatori condensatore teleruttore ventilatori					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	105,00	105,00	
4 d.004	fornitura di ricambio parte elettrica quadro controllo unita' di climatizzazione (Galletti modello - LCA 080 HS) consistenti in : ventilatore condensatore tipo (FMI_ modello W%G45A23M451) ventilatori 2					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	160,00	320,00	
5 d.005	esecuzione di posa in opera ricambi quadro di controllo unita' di climatizzazione (Galletti modello - Lca 080 Hs ) oneri per ripristino funzionalità unita di climatizzazione					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00	
							<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>		1'353,00
							<b>TOTALE euro</b>		1'353,00
Data: 13/06/2012									
Il Tecnico									
_____									
_____									
_____									
_____									
A RIPORTARE									


**I.F.EL.CO. s.p.a.**  
 Laboratori e Uffici omni.vi  
 Zona Ind. loc. "Sa Steja"  
 09014 IGLESINAS (CA)  
 Telefono 0781/260078  
 P. IVA 02242230924

X CONGRUITA  
 Devis Scarpini  
