



adottata dal Direttore Generale in data 4 DIC. 2012

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori idraulici necessari per l'ampliamento della rete idrica antincendio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, compreso la fornitura dei materiali occorrenti.- Affidamento alla ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari e impegno di spesa.
CIG: Z72076E7F7.*

Il Delegato del Datore di Lavoro per l'Azienda, il quale

- PREMESSO** che presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, occorrono eseguire lavori idraulici di collegamento ed interconnessione tra l'impianto antincendio esistente e la nuova rete antincendio denominato rete Bellavista e la realizzazione di un nuovo tratto rete distribuzione antincendio, per il collegamento dell'impianto idrico antincendio dell'ex Centro AIDS;
- VALUTATO** necessario ed urgente provvedere alla esecuzione dei lavori di che trattasi per consentire l'ampliamento della rete idrica antincendio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- RICHIAMATO** il Contratto d'appalto Multiservizi Integrato degli Ospedali dell'ASL n. 7 di Carbonia, in data 11 maggio 2011, Rep. n° 58 con la ditta TEPOR S.p.A di Cagliari, registrato ad Iglesias il 19 maggio 2011 al n° 1009 Mod. 3°;
- PRESO ATTO** che la ditta TEPOR S.p.A, su invito del Servizio Tecnico Manutentivo Aziendale, con nota Prot. n. 2228/12 MP/em in data 23.11.2012 ha presentato le seguenti offerte economiche, che si allegano in copia, relativa all'esecuzione dei seguenti lavori idraulici, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, di ampliamento della rete idrica antincendio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia :
- collegamento ed interconnessione tra l'impianto antincendio esistente e la nuova rete antincendio denominato Bellavista, per un importo complessivo a corpo di € 1.808,40 + al 21%, al netto dello sconto pari al 17,80% come da contratto, con le certificazioni di legge a fine lavori;
 - realizzazione di un nuovo tratto rete distribuzione antincendio, con spillamento dalla rete esistente in prossimità del Laboratorio analisi, per il collegamento dell'impianto antincendio dell'ex Centro AIDS, per un importo complessivo a corpo di € 6.411,60+ IVA al 21%, al netto dello sconto pari al 17,80% come da contratto, con le certificazioni di legge a fine lavori;
- PRESO ATTO** del parere di congruità delle suddette offerte espresso dal Delegato del Datore di Lavoro per l'Azienda, Ing. Brunello Vacca in data 28 Novembre 2012;
- DATO ATTO** che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 11 del citato Contratto con la ditta TEPOR S.p.A di Cagliari;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori di che trattasi, risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., dei seguenti lavori idraulici, compreso la fornitura dei materiali occorrenti per l' ampliamento della rete idrica antincendio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia:
 - collegamento ed interconnessione tra l'impianto antincendio esistente e la nuova rete antincendio denominato Bellavista, al costo indicato nella propria offerta Prot. n. 2228/12 MP/em in data 23.11.2012 , per un prezzo complessivo a corpo € 1.808,40 + IVA del 21%, al netto dello sconto pari al 17,80% come da contratto, con le certificazioni di legge a fine lavori;
 - realizzazione di un nuovo tratto rete distribuzione antincendio, con spillamento dalla rete esistente in prossimità del Laboratorio analisi, per il collegamento dell'impianto antincendio dell'ex Centro AIDS, al costo indicato nella propria offerta Prot. n. 2228/12 MP/em in data 23.11.2012 , per un prezzo complessivo a corpo € 6.411,60 + IVA al 21%, al netto dello sconto pari al 17,80% come da contratto, con le certificazioni di legge a fine lavori;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda , ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Delegato del Datore di Lavoro per l'Azienda,
SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., i seguenti lavori idraulici, compreso la fornitura dei materiali occorrenti per l' ampliamento della rete idrica antincendio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia:
 - collegamento ed interconnessione tra l'impianto antincendio esistente e la nuova rete antincendio denominato Bellavista, al costo indicato nella propria offerta Prot. n. 2228/12 MP/em in data 23.11.2012 , per un prezzo complessivo a corpo € 1.808,40 + IVA del 21%, al netto dello sconto pari al 17,80% come da contratto, con le certificazioni di legge a fine lavori;
 - realizzazione di un nuovo tratto rete distribuzione antincendio, con spillamento dalla rete esistente in prossimità del Laboratorio analisi, per il collegamento dell'impianto antincendio dell'ex Centro AIDS, al costo indicato nella propria offerta Prot. n. 2228/12 MP/em in data 23.11.2012 , per un prezzo complessivo a corpo € 6.411,60 + IVA al 21%, al netto dello sconto pari al 17,80% come da contratto, con le certificazioni di legge a fine lavori;
- la nomina del Geom. Paolo Podda quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006;



➤ di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle relative n° 2 fatture di addebito a favore della ditta TEPOR Sp.A. di Cagliari, pari ciascuna ai seguenti importi:


- € 1.808,40 + IVA al 21%;
- € 6.411,60 + IVA al 21%;

per una spesa complessiva di € 8.220,00 + IVA al 21%, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile di Procedimento Geom. Paolo Podda, nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' degli impianti idraulici realizzati e le Certificazioni dei materiali impiegati;

➤ di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 9.946,20 di cui € 1.726,20 per IVA del 21%, sul cod. n° 0507010103 " *manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta*"- del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al centro di costo n. 10510101, dell'esercizio 2012 di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Il Delegato del Datore di Lavoro per l'Azienda / Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1680 del 4 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 5 DIC. 2012 al 19 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Porto

Allegati n. **01**

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Servizio Tecnico Aziendale c/o il P.O. SIRAI di Carbonia.
- Direzione Medica P.O. SIRAI di Carbonia



Cagliari, li 23.11.2012
Prot. n. 2228/12
MP/em

Spett.le
AZIENDA ASL N°7
Via Dalmazia n° 83
09013 CARBONIA

Alla c.a. Dott. Ing. Brunello Vacca

Oggetto: Appalto multiservizi integrato per gli ospedali della ASL n. 7 di Carbonia
Contratto rep. n. 58 del 11.05.2011
Impianto antincendio Ospedale Sirai Carbonia

In riferimento ai colloqui intercorsi ed ai sopralluoghi effettuati, in allegato alla presente si trasmette offerta economica per la realizzazione di lavori idraulici di collegamento ed interconnessione tra l'impianto antincendio esistente e la nuova rete antincendio denominato rete Bellavista.

Sarà inoltre realizzato nuovo tratto di rete distribuzione antincendio (con spillamento dalla rete esistente in prossimità del laboratorio analisi) per il collegamento della rete dell'ex C.T.O. AIDS.

L'esecuzione delle opere consente la messa in pressione della rete idranti all'interno dell'Ospedale Sirai.

In attesa di Vs. cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

26 NOV 2012

PROTOCOLLO

TEPOR S.p.A.

PAG 1 di 3

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

Computo Metrico

a) Collegamento rete antincendio Ospedale – Rete Bellavista

- Messa in sicurezza impianto antincendio esistente, svuotamento della rete.
Quantità n. 1
- Taglio a misura della rete antincendio esistente ed inserimento sulla stessa di un tes in modo da permettere l'esecuzione di uno stacco idrico.
Quantità n. 1
- Taglio a misura della rete distribuzione (Bellavista) per realizzazione di uno stacco di collegamento con la rete antincendio esistente.
Quantità n. 1
- Fornitura e posa in opera di valvola Wafer Dn 100 – Pn 16, per il sezionamento ed il collegamento rete antincendio ospedale – nuova rete Bellavista.
Quantità n. 1
- Messa in pressione rete, verifica tenuta.

Importo lavori e forniture € 2.200,00
A dedurre sconto contrattuale – 17,80% _ € 391,60

Importo netto lavori e forniture € 1.808,40 + I.V.A.
(Diconsi euro milleottocentotto/40 più I.V.A.)

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

Si espone per favore

28 novembre 2012

Accusato



TEPOR S.p.A.

PAG. 2 di 3

b) Collegamento rete antincendio ospedale – rete antincendio ex C.T.O. AIDS

- Messa in sicurezza impianto antincendio Ospedale, svuotamento della rete.
Quantità n. 1
- Smontaggio di controsoffitto in modo da mettere a vista la rete distribuzione antincendio e permettere l'esecuzione dei lavori.
Quantità mq 20
- Taglio a misura della rete distribuzione antincendio ed inserimento sulla stessa di un tes, in modo da permettere l'esecuzione di uno stacco idraulico.
Quantità n. 1
- Taglio a misura della rete distribuzione antincendio ex C.T.O. AIDS corrente a soffitto del P.T. del fabbricato ed inserimento sulla stessa di un tes in modo da permettere il collegamento con la dorsale in arrivo dalla rete antincendio dell'ospedale.
Quantità n. 2
- Fornitura e posa in opera di valvole di sezionamento ed intercetto da inserire in prossimità degli stacchi idraulici. PN 16 – Dn 65
Quantità n. 2
- Fornitura in opera di tubo acciaio zincato trafilato Mannesmann del $\varnothing 2 \frac{1}{2}$, in opera opportunamente ancorato e supportato, completo di curve, gomiti, nipples, manicotti di collegamento e quant'altro in modo da permettere il collegamento e la posa delle tubazioni. Il nuovo tubo sarà verniciato di rosso, secondo la normativa di riferimento.
Quantità ml 50
- Pressatura impianto a collegamenti idraulici eseguiti. Verifica funzionalità.
- Esecuzione di opere murarie, necessarie all'esecuzione dei lavori, forometrie pavimenti e murature.
- Rimontaggio controsoffitti.

Importo lavori e forniture € 7.800,00

A dedurre sconto contrattuale – 17,80% - 1.388,40

Importo netto lavori e forniture € 6.411,60 + I.V.A.

(Diconsi euro seimilaquattrocentoundici/60 più I.V.A.)

Tepor s.p.a.

L'Amministratore Delegato

responsabile per le forniture
28 novembre 2012

[Signature]

TEPOR S.p.A.



PAG. 3 di 3