



- 6 DIC. 2012

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art.125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba - Affidamento alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua e impegno di spesa. - CIG: Z6E0785F63 -*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale

- TENUTO CONTO** che con Delibera n° 1450/C del 24.11.2010 e contratto Rep. n° 58/2011 questa ASL ha affidato alla Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari l'appalto multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali della A.S.L. n° 7 di Carbonia;
- CONSIDERATO** che dal suddetto appalto rimangono esclusi dalla manutenzione gli impianti di climatizzazione installati presso gli immobili aziendali ubicati nel territorio del Distretto di Iglesias e del Distretto di Carbonia;
- RITENUTO** necessario mantenere perfettamente funzionante l'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba;
- RITENUTO** necessario l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di climatizzazione in questione ad una Ditta specializzata del settore che garantisca l'esecuzione dei seguenti interventi:
- *avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);*
 - *pulizia e sanificazione dei convettori montati a pavimento e delle pompe di calore montate a parete;*
 - *pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;*
 - *pulizia unità di scambio interne;*
 - *verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;*
 - *pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;*
 - *possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.*
- PRECISATO** che il Servizio Tecnico Aziendale ha proceduto ad una indagine di mercato invitando, con nota inviata via fax e Prot. Aziendale n° PG/2012/25052 in data 23 Novembre 2012 le seguenti Ditte alla presentazione di un'offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba:
- 1) Diana Claudio di Giba;
 - 2) I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias;
 - 3) Zedda S.a.s. di Siliqua.
- DATO ATTO** che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 29.11.2012;

PRESO ATTO

che alla scadenza stabilita sono pervenute in busta chiusa e sigillata le offerte delle seguenti Ditte, che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Diana Claudio di Giba, offerta del 26.11.2012, presentata in data 28.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025430, prezzo a corpo € 1.300,00 + IVA al 21%;
- 2) I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias, offerta Prot. n° 255 del 28.11.2012, presentata in data 29.11.2012, Prot. Aziendale n° PG/2012/0025495, prezzo a corpo € 2.800,00 + IVA al 21%;
- 3) Zedda S.a.s. di Siliqua presentata in data 29.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025471, prezzo a corpo € 1.000,00 + IVA al 21%;

DATO ATTO

che le offerte presentate dalle suddette Ditte sono risultate conformi alla richiesta di preventivo Prot. Aziendale n° PG/2012/25052 in data 23 Novembre 2012;

ATTESO

che la Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua ha offerto, per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba, comprendente i seguenti interventi:

- *avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);*
- *pulizia e sanificazione dei convettori montati a pavimento e delle pompe di calore montate a parete;*
- *pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;*
- *pulizia unità di scambio interne;*
- *verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;*
- *pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;*
- *possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.*

il prezzo a corpo di € 1.000,00 + IVA al 21%;

VALUTATO

che il prezzo offerto dalla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua risulta il prezzo più basso;

DATO ATTO

che con richiesta Prot. n° 22052474 del 04.12.2012 (Codice Identificativo Pratica n° 20120739467871) è stata presentata, tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;

VISTO

l'art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 , n° 163 e s.m.i. che dispone quanto segue "...il ricorso all'acquisto in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi...c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

-che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua, ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 , n° 163 e s.m.i. l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba, comprendente i seguenti interventi:

- avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);
- pulizia e sanificazione dei convettori montati a pavimento e delle pompe di calore montate a parete;
- pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
- pulizia unità di scambio interne;
- verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

alle condizioni indicate nella lettera d'invito Prot. Aziendale n° Prot. Aziendale n° PG/2012/25052 in data 23 Novembre 2012 e al costo indicato nella propria offerta presentata in data 29.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025471, per un prezzo complessivo a corpo € 1.000,00 + IVA al 21%, da corrispondersi con il pagamento di n° 2 rate semestrali posticipate di € 500,00 + IVA al 21% cadauna;

- che l'affidamento di che trattasi sarà operativo a far data dal 01 Dicembre 2012 e sino al 30 Novembre 2013.
- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- **di affidare alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua**, ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba, comprendente i seguenti interventi:
 - avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);
 - pulizia e sanificazione dei convettori montati a pavimento e delle pompe di calore montate a parete;
 - pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
 - pulizia unità di scambio interne;
 - verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
 - pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
 - possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

alle condizioni indicate nella lettera d'invito Prot. Aziendale n° Prot. Aziendale n° PG/2012/25052 in data 23 Novembre 2012 e al costo indicato nella propria offerta presentata in data 29.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025471, **per un prezzo complessivo a corpo € 1.000,00 + IVA al 21%, da corrispondersi con il pagamento di n° 2 rate semestrali posticipate di € 500,00 + IVA al 21% cadauna;**

- che l'affidamento di che trattasi sarà operativo a far data dal **01 Dicembre 2012 e sino al 30 Novembre 2013;**

- la nomina del Geom. Paolo Podda quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006;
- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua della relativa fattura semestrale posticipata dell'importo di € 500,00 + I.V.A. al 21%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Podda;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 1.210,00 di cui € 210,00 per IVA al 21%, a favore della Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua, sulla classe di costo al Cod. 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente e al Centro di Costo n° 10330308, dell'esercizio 2012 di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name Dott. Claudio Ferri.

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name Dott. Franco Trincas.

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist. Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Osvaldo Sulas

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name Geom. Osvaldo Sulas.

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name Ing. Brunello VACCA.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1411 del 6 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 7 DIC. 2012 al 21 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P.", written over a horizontal line.

Allegati n. **07**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Acquisti**
- **Servizio Tecnico Aziendale**
- **Direzione Distretto di Carbonia**

Prot. n° PG/2012/25052 del 23 Novembre 2012

**Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE**

Fax 078/ 964749

Spett.le Ditta **Diana Claudio**
Via Palmas, 44
09010 Giba
tel. 0781/964749

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea, in Giba .

Spett.le Ditta,

Voglia cortesemente presentare la migliore offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria, per la durata di 12 mesi, dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba.

Gli interventi dovranno comprendere:

- Avviamento , controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione dei convettori montati a pavimento e delle pompe montate a parete;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

I lavori verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, formulare l'offerta indicando **IL PREZZO TOTALE a corpo;**

Pag. 1 di 4

- i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato l'offerta **TOTALE a corpo** economicamente più bassa;
- **è fatto obbligo alle ditte concorrenti, prima della presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla gara, eseguire il sopralluogo presso i locali del "Poliambulatorio" di Via Eleonora d'Arborea in Giba per i rilievi necessari.**
- gli interventi di manutenzione straordinaria su richiesta del servizio Tecnico Manutentivo e Logistico dovranno essere eseguiti entro due ore dalla chiamata ;
- penalità: € 100 (cento/00) da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per l'intervento di manutenzione straordinaria di cui trattasi;
- l'impresa potrà presentare fattura alla scadenza della stagione di esercizio dell'impianto.

l'Azienda sanitaria Locale n°7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;

si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

Il preventivo dovrà essere contenuto **in busta chiusa e sigillata** e dovrà pervenire **entro le ore 13,00** del giorno **29 Novembre 2012** mediante:

- **servizio postale, a mezzo raccomandata A/R;**
- **corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati rilascianti ricevuta di consegna riportanti data e ora di consegna,**
- **consegnata a mano in regime di autoprestazione postale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999,**

obbligatoriamente al seguente indirizzo:

ASL n° 7 Carbonia
Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)
Via Dalmazia, 83 -
09013 CARBONIA (CI)

Il plico all'esterno, **nella parte anteriore**, dovrà contenere la seguente dicitura:


“ Contiene offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora in Giba .

All'attenzione del Servizio Tecnico c/o il P.O. "SIRAI" di Carbonia.

La gara ufficiosa avverrà, **in seduta pubblica**, il giorno **30 Novembre 2012**, nei locali dell'Ufficio Tecnico Aziendale presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia (1° Piano della Palazzina ex Scuola Infermieri Professionali).

Per eventuali informazioni in merito e **concordare le date e l'orario del sopralluogo obbligatorio** contattare il Responsabile del Procedimento **Geom. Paolo Podda** (Ufficio Tecnico Aziendale), o **suo delegato**, Telefono: **0781/6683418** cellulare aziendale: 334/6237509.

Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



ADDI Geom. Paolo Podda



DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si attesta che in data _____ alla presenza
di _____, incaricato del Servizio Tecnico della
ASL di Carbonia, il Sig. _____, della
Ditta _____, ha
effettuato il sopralluogo obbligatorio, presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba per la
presa visione dell'impianto di climatizzazione ivi installato, relativamente alla gara. " *Richiesta di offerta
per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo
stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba* "

Per l'offerente

Per l'ASL di Carbonia

Prot. n° PG/2012/25052 del 23 Novembre 2012

**Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE**

Fax 1786088629

Spett.le Ditta **I.T.EL.CO. srl**
Zona industriale "Sa Stoia"
09016 Iglesias
tel. 0781/260018

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea, in Giba .

Spett.le Ditta,

Voglia cortesemente presentare la migliore offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria, per la durata di 12 mesi, dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba.

Gli interventi dovranno comprendere:

- Avviamento , controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione dei convettori montati a pavimento e delle pompe montate a parete;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con ~~cad~~ cadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

I lavori verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, formulare l'offerta indicando **IL PREZZO TOTALE a corpo;**

Pag. 1 di 4

Prot. n° PG/2012/25052 del 23 Novembre 2012

**Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE**

Fax 078/ 73572

Spett.le Ditta **Zedda sas di Gino, Enrico e Paolo**
Piazza Martiri, 3
09010 Siliqua
tel. 333/4504019

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea, in Giba .

Spett.le Ditta,

Voglia cortesemente presentare la migliore offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria, per la durata di 12 mesi, dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba.

Gli interventi dovranno comprendere:

- Avviamento , controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione dei convettori montati a pavimento e delle pompe montate a parete;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

I lavori verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, formulare l'offerta indicando **IL PREZZO TOTALE a corpo**;

Pag. 1 di 4

All. 04 di n° 2 PAGINE

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 0781964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudioidiana@tiscali.it

Giba 26/11/2012

Spett. Le ASL N° 7 CARBONIA

OGGETTO: offerta relativa ai lavori per l'avviamento e manutenzione ordinaria per 12 mesi dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Via Eleonora D' Arborea In Giba.

- Avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione dei convettori e delle pompe montate a parete;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con decadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interna;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricanbio che saranno quantificati a parte;

La sottoscritta Ditta Diana Claudio con sede in Giba via Palmas 44 nella persona di Diana Claudio in qualità di titolare e responsabile tecnico

offre

l'esecuzione dei lavori in oggetto, per la somma di € . 1.300,00 (diconsi-
milletrecentoeuro)



Handwritten signature and initials

La Ditta

DIANA CLAUDIO
Dom.Fisc.Ub.Es. e Cons.Doc. P. I.V.A.:
Via Palmas, 44 - Tel. 0781/964749
09010 GIBA (CA)
Cod.Fisc.: DDI CLD 00713 00021
P.IVA: 01862970926

Handwritten signature and date: 30/11/2012

P. 1/1

PAG- 1 di 2

DIANA CLAUDIO
Dom.Fisc. Ub. Es. e Cons. Doc. Fisc.:
Via Palmas, 44 - Tel. 0781/964749
09010 GIBA (CI)
Cod. Fisc.: DNI CLD 60P13 E0221
P.IVA: 01862970926

ASL 7
PG/2012/0025430 del 28/11/2012 ore 12,12

Mittente : DIANA CLAUDIO

Assegnatario : Servizio tecnico-manutentivo e

Classifica : 1.4.7.



ASL n° 7 CARBONIA
Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)
Via Dalmazia 83 -
09013 CARBONIA (CI)

Contiene offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora in Giba.

All'attenzione del Servizio Tecnico c/o il P.O. " SIRAI " di Carbonia

PGT 2 di 2



All. OS di n° 2 PAGI

Spett.le

ASL n° 7
Ufficio Protocollo Generale

Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

OFFERTA N° 255
Iglesias 28/11/2012

Oggetto: offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria, per la durata di 12 mesi, dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'Arborea in Giba.

Facendo seguito alla vs cortese richiesta del 23/11/2012 – Prot. N° PG/2012/24988, vogliate trovare la nostra quale migliore offerta per i lavori in oggetto da realizzarsi presso il poliambulatorio di Giba:

L'offerta comprende i seguenti interventi:


- Avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (chiller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione dei convettori! montati a pavimento e delle pompe montate a parete;
- Pulizia e sanificazione filtri! e/o sostituzione (compresa la fornitura) con decadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

PREZZO TOTALE A CORPO € 2.800,00 + IVA

Nel ringraziarvi per la fiducia che avete riposto nella nostra società e nei nostri prodotti, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario. L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti



30-11-2012
[Handwritten signatures]



PAG 1012



CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
REFRIGERAZIONE

I.TEL.CO. srl

Zona Ind. Loc. "Sa Stoaia"

09016 - Iglesias (CI)

P.I.: 02242230924

Tel./Fax: 0781 260018

Fax: 1786088629

e-mail: itelcosrl@gmail.com

Contiene offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora in Giba

All'attenzione del Servizio Tecnico c/o il P.O " SIRAI " di Carbonia.

ASL 7

PG/2012/ 0025495

Mittente : I.TEL.CO SRL

del 29/11/2012

Spett.le

Assegnatario : Servizio tecnico-manutentivo e

Classifica : 1.4.7



ASL n° 7 Carbonia

Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)

Via Dalmazia, 83

09013 CARBONIA (CI)

PAG 2012

SANYO air conditioner

09010 Siliqua CA
Piazza Martiri, 3

Tel 0781/73832
Fax 0781/73572

Climatizzazione riscaldamento solare
sanitario e fotovoltaico antintrusione
antincendio elettrici civile industriale

Spett A.S.L n° 7 Carbonia

oggetto: offerta avviamento e manutenzione ordinaria annuale impianto di climatizzatore

presidio di Giba

tot € 1000,00 +iva

Stando a Vs. disposizione per ogni chiarimento vi porgiamo cordiali saluti



[Handwritten signature]


[Handwritten signature] 30/11/2012

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

PAG. 1013

ZEDDA SAS. di GINO ENRICO & PAOLO
PIAZZA MAZZI 3 09010
SILIGUA CA.

ASL 7
PG/2012/ 0025471 del 29/11/2012
Mittente : ZEDDA DI GINO ENRICO & PAOLO SAS
Assegnatario : Servizio tecnico-manutentivo e
Classifica : 1.4.7.


ZEDDA SAS. di GINO ENRICO & PAOLO
PIAZZA MAZZI 3 09010
SILIGUA CA.

ASL 7
PG/2012/ 0025471 del 29/11/2012
Mittente : ZEDDA DI GINO ENRICO & PAOLO SAS
Assegnatario : Servizio tecnico-manutentivo e
Classifica : 1.4.7.


PAG 2013

ZEDDA DI GINO ENRICO E PAOLO SAS
PIAZZA MARTIRI, 3 09010 SILIQUA CA
TEL. 0781 73832 FAX 0781 73572
e-mail zeddasas@tiscali.it
pec zeddasas@pec.it

SPETT.LE
ASL N.7 CARBONIA
PRESIDIO OSPED. SIRAI
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E
LOGISTICO

Oggetto: Nota integrativa offerta per avviamento e manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione c/o lo stabile aziendale di Via Eleonora d'Arborea in Giba

In riferimento a ns. offerta in oggetto del 29.11.2012 si conferma che gli interventi comprendono:

- avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante per unità esterna
- pulizia e sanificazione dei convettori a pavimento e delle pompe a parete
- pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione, compresa la fornitura, con cadenza trimestrale
- pulizia unità di scambio interne
- verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa
- pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore
- possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte

per il prezzo a corpo di € 1900,00 IVA esclusa

Silqua 04.12.2012



[Handwritten signature]
4 dicembre 2012

PAG. 3013



All. 07 di n° 2 PAGINE

TRATTATIVA PRIVATA

OGGETTO: Offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di via Eleonora d'arborea in Giba.

Scadenza presentazione preventivi: ore **13,00** del **29 Novembre 2012**

DITTE invitate	OFFERTA	Importi Preventivi	Risultanze
I.T.EL.CO. srl Iglesias	Presentata il <u>29/11/2012</u> Prot. n° <u>PG/2012/0025495</u> del <u>29/11/2012</u>	€ 2.800,00 + I.V.A. di legge	3 ^a AMMESSA
Zedda s.a.s Siliqua	Presentata il <u>29/11/2012</u> Prot. n° <u>PG/2012/0025471</u> del <u>29/11/2012</u>	€ 1.000,00 + I.V.A. di legge	1 ^a Si applica per il primo o colpo parti basso AMMESSA
Diana Claudio Giba	Presentata il <u>28/11/2012</u> Prot. n° <u>PG/2012/0025430</u> del <u>28/11/2012</u>	€ 1.300,00 + I.V.A. di legge	2 ^a AMMESSA

Si approva

Ing. Brunello Vacca

Geom. Paolo Podda

Geom. Giuseppe Aru

Geom. Osvaldo Sulas



Carbonia, 30 Novembre 2012



LE DITTE

I.T.EL.CO. srl _____

Zedda s.a.s. _____

Diana Claudio _____



Carbonia, 30 Novembre 2012