



adottata dal Direttore Generale in data 6 DIC, 2012

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art.125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Piazza Cagliari in Carbonia - Affidamento alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua e impegno di spesa. - CIG: Z300785E5D -*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale

TENUTO CONTO che con Delibera n° 1450/C del 24.11.2010 e contratto Rep. n° 58/2011 questa ASL ha affidato alla Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari l'appalto multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali della A.S.L. n° 7 di Carbonia;

CONSIDERATO che dal suddetto appalto rimangono esclusi dalla manutenzione gli impianti di climatizzazione installati presso gli immobili aziendali ubicati nel territorio del Distretto di Iglesias e del Distretto di Carbonia;

RITENUTO necessario mantenere perfettamente funzionante l'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Piazza Cagliari in Carbonia;

RITENUTO necessario l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di climatizzazione in questione ad una Ditta specializzata del settore che garantisca l'esecuzione dei seguenti interventi:

- *avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);*
- *pulizia e sanificazione di n° 20 convettori montati a pavimento;*
- *pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;*
- *pulizia unità di scambio interne;*
- *verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;*
- *pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;*
- *possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.*

PRECISATO che il Servizio Tecnico Aziendale ha proceduto ad una indagine di mercato invitando, con nota inviata via fax e Prot. Aziendale n° PG/2012/24988 in data 23 Novembre 2012 le seguenti Ditte alla presentazione di un'offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Piazza Cagliari in Carbonia:

- 1) Diana Claudio di Giba;
- 2) I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias;
- 3) Zedda S.a.s. di Siliqua.

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 29.11.2012;

PRESO ATTO che alla scadenza stabilita sono pervenute in busta chiusa e sigillata le offerte delle seguenti Ditte, che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Diana Claudio di Giba, offerta del 26.11.2012, presentata in data 28.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025428, prezzo a corpo € 1.300,00 + IVA al 21%;
- 2) I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias, offerta Prot. n° 253 del 28.11.2012, presentata in data 29.11.2012, Prot. Aziendale n° PG/2012/0025494, prezzo a corpo € 2.400,00 + IVA al 21%;
- 3) Zedda S.a.s. di Siliqua offerta presentata in data 29.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025474, prezzo a corpo € 1.000,00 + IVA al 21%;

DATO ATTO che le offerte presentate dalle suddette Ditte sono risultate conformi alla richiesta di preventivo Prot. Aziendale n° PG/2012/24988 in data 23 Novembre 2012;

ATTESO che la Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua ha offerto, per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Piazza Cagliari in carbonia, comprendente i seguenti interventi:

- *avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);*
- *pulizia e sanificazione di n. 20 convettori montati a pavimento;*
- *pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;*
- *pulizia unità di scambio interne;*
- *verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;*
- *pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;*
- *possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.*

il prezzo a corpo di € 1.000,00 + IVA al 21%;

VALUTATO che il prezzo offerto dalla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua risulta il prezzo più basso;

DATO ATTO che con richiesta Prot. n° 22052474 del 04.12.2012 (Codice Identificativo Pratica n° 20120739467871) è stata presentata, tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;

VISTO l'art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 , n° 163 e s.m.i. che dispone quanto segue "...il ricorso all'acquisto in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi...c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

-che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua, ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 , n° 163 e s.m.i., l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Piazza Cagliari in Carbonia, comprendente i seguenti interventi:

- avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);
- pulizia e sanificazione di n. 20 convettori montati a pavimento;
- pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
- pulizia unità di scambio interne;
- verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

alle condizioni indicate nella lettera d'invito Prot. Aziendale n° Prot. Aziendale n° PG/2012/24988 in data 23 Novembre 2012 e al costo indicato nella propria offerta presentata in data 29.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025474, per un prezzo complessivo a corpo € 1.000,00 + IVA al 21%, da corrispondersi con il pagamento di n° 2 rate semestrali posticipate di € 500,00 + IVA al 21% cadauna;

- che l'affidamento di che trattasi sarà operativo a far data dal 01 Dicembre 2012 e sino al 30 Novembre 2013.
- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- **di affidare alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua**, ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Piazza Cagliari in Carbonia, comprendente i seguenti interventi:
 - avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciler aria acqua);
 - pulizia e sanificazione di n. 20 convettori montati a pavimento;;
 - pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
 - pulizia unità di scambio interne;
 - verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
 - pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
 - possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

alle condizioni indicate nella lettera d'invito Prot. Aziendale n° Prot. Aziendale n° PG/2012/24988 in data 23 Novembre 2012 e al costo indicato nella propria offerta presentata in data 29.11.2012 Prot. Aziendale n° PG/2012/0025474, **per un prezzo complessivo a corpo € 1.000,00 + IVA al 21%, da corrispondersi con il pagamento di n° 2 rate semestrali posticipate di € 500,00 + IVA al 21% cadauna.**

- che l'affidamento di che trattasi sarà operativo a far data **dal 01 Dicembre 2012 e sino al 30 Novembre 2013;**

- la nomina del Geom. Paolo Podda quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006;
- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento alla Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua della relativa fattura semestrale posticipata dell'importo di € 500,00 + I.V.A. al 21%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Podda;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 1.210,00 di cui € 210,00 per IVA al 21%, a favore della Ditta Zedda S.a.s. di Siliqua, sulla classe di costo al Cod. 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente e al Centro di Costo n° 10320203, dell'esercizio 2012 di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Fr. Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

Brunello Vacca

ADD/ Geom. Osvaldo Sulas

Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1319 del - 6 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 DIC. 2012 al 21 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. P. P.", written over the text "Il Responsabile del Servizio Affari Generali".

Allegati n. **07**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Acquisti**
- **Servizio Tecnico Aziendale**
- **Direzione Distretto di Carbonia**

All. 01 di n. 4 PAGINE

Prot. n° PG/2012/24988 del 23 Novembre 2012

**Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE**

Fax 0781/964749

Spett.le Ditta **Diana Claudio**
Via Palmas , 44
09010 Giba
tel. 0781/964749

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'avviamento impianto climatizzazione presso il plesso aziendale di piazza Cagliari in Carbonia .

Spett.le Ditta,

Voglia cortesemente presentare la migliore offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria per la durata di 12 mesi dell'impianto di climatizzazione del plesso Aziendale di Piazza Cagliari nel comune di Carbonia

Gli interventi dovranno comprendere:

- Avviamento , controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione di n° 20 convettori montati a pavimento;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

I lavori verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, formulare l'offerta indicando **IL PREZZO TOTALE a corpo**;

Pag. 1 di 4

- i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato l'offerta **TOTALE a corpo** economicamente più bassa;
- **è fatto obbligo alle ditte concorrenti, prima della presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla gara, eseguire il sopralluogo presso i locali della "Guardia Medica plesso di Piazza Cagliari" di Carbonia per i rilievi necessari.**
- gli interventi di manutenzione straordinaria su richiesta del servizio Tecnico Manutentivo e Logistico dovranno essere eseguiti entro due ore dalla chiamata ;
- penalità: € 100 (cento/00) da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per l'intervento di manutenzione straordinaria di cui trattasi;
- l'impresa potrà presentare fattura alla scadenza della stagione di esercizio dell'impianto.

L'Azienda sanitaria Locale n°7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;

si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

Il preventivo dovrà essere contenuto **in busta chiusa e sigillata** e dovrà pervenire **entro le ore 13.00** del giorno **29 Novembre 2012** mediante:

- **servizio postale, a mezzo raccomandata A/R;**
- **corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati rilascianti ricevuta di consegna riportanti data e ora di consegna,**
- **consegnata a mano in regime di autoprestazione postale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999,**

obbligatoriamente al seguente indirizzo:

ASL n° 7 Carbonia
Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)
Via Dalmazia, 83 -
09013 CARBONIA (CI)

Il plico all'esterno, **nella parte anteriore**, dovrà contenere la seguente dicitura:


“ **Contiene offerta per l'avviamento impianto climatizzazione presso il plesso aziendale di piazza Cagliari in Carbonia .** ”

All'attenzione del Servizio Tecnico c/o il P.O. "SIRAI" di Carbonia.

La gara ufficiosa avverrà, **in seduta pubblica**, il giorno **30 Novembre 2012**, nei locali dell'Ufficio Tecnico Aziendale presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia (1° Piano della Palazzina ex Scuola Infermieri Professionali).

Per eventuali informazioni in merito **e concordare le date e l'orario del sopralluogo obbligatorio** contattare il Responsabile del Procedimento **Geom. Paolo Podda** (*Ufficio Tecnico Aziendale*), o **suo delegato**, Telefono: **0781/6683418** cellulare aziendale: 334/6237509.

Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

The image shows a circular official stamp of ASL n° 7 Carbonia. The stamp contains the text 'PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI' at the top, 'ASL n° 7 CARBONIA' in the center, and 'SERVIZIO TECNICO AZIENDALE' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ADDI Geom. Paolo Podda

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si attesta che in data _____ alla presenza di _____, incaricato del Servizio Tecnico della ASL di Carbonia, il Sig. _____, della Ditta _____, ha effettuato il sopralluogo *presso il plesso aziendale di Piazza Cagliari* nonché la verifica delle situazioni relativamente alla gara. **“ l'avviamento impianto climatizzazione presso il plesso aziendale di piazza Cagliari in Carbonia .**

Per l'offerente

Per l'ASL di Carbonia

All.02

Prot. n° PG/2012/24988 del 23 Novembre 2012

**Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE**

Fax 0781/052015



Spett.le Ditta **I.T.EL.CO. srl**
Zona Industriale "Sa Stoia"
09016 Iglesias
tel. 0781/260018

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'avviamento impianto climatizzazione presso il plesso aziendale di piazza Cagliari in Carbonia .

Spett.le Ditta,

Voglia cortesemente presentare la migliore offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria per la durata di 12 mesi dell'impianto di climatizzazione del plesso Aziendale di Piazza Cagliari nel comune di Carbonia

Gli interventi dovranno comprendere:

- Avviamento , controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione di n° 20 convettori montati a pavimento;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con ~~decadenza~~ cadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

I lavori verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- o la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, formulare l'offerta indicando **IL PREZZO TOTALE a corpo;**

Prot. n° PG/2012/24988 del 23 Novembre 2012

All. 03

**Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE**

Fax 0781/73572

Spett.le Ditta **Zedda sas di Gino Enrico e Paolo**
Piazza Martiri ,3
09010 Siliqua
tel. 333/4504019

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'avviamento impianto climatizzazione presso il plesso aziendale di piazza Cagliari in Carbonia .

Spett.le Ditta,

Voglia cortesemente presentare la migliore offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria per la durata di 12 mesi dell'impianto di climatizzazione del plesso Aziendale di Piazza Cagliari nel comune di Carbonia

Gli interventi dovranno comprendere:

- Avviamento , controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione di n° 20 convettori montati a pavimento;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

I lavori verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, formulare l'offerta indicando **IL PREZZO TOTALE a corpo**;

Pag. 1 di 4

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 0781964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudiocludio@tiscali.it

Giba 26/11/2012

Spett. Le ASL N° 7 CARBONIA




OGGETTO: offerta relativa ai lavori per l'avviamento e manutenzione ordinaria per 12 mesi dell'impianto di climatizzazione installato presso lo stabile aziendale di Via Rinascita, 23 In Sant'Antioco.

- Avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (ciller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione di n° 20 convettori e delle pompe montate a parete;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con decadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interna;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte;

La sottoscritta Ditta Diana Claudio con sede in Giba via Palmas 44 nella persona di Diana Claudio in qualità di titolare e responsabile tecnico

offre

l'esecuzione dei lavori in oggetto, per la somma di € . 1.300,00 (diconsi-
milletrecentoeuro)


20/11/2012





La Ditta

DIANA CLAUDIO
Dom.Fisc. Ub. Es. e Cons. Doc. Fisc.:
Via Palmas, 44 - Tel. 0781/964749
09010 GIBA (CI)
Cod. Fisc.: DNI CLD 60P13 E0221
P.I.V.A.: 01862970926

P. 1/1

PAG. 1 di 2

DIANA CLAUDIO
Dom.Fisc.Ub. Es. e Cons.Doc.Fisc.:
Via Palmas, 44 - Tel. 0781/964749
09010 GIBA (CI)
Cod.Fisc.: DNI CLD 60P13 E0221
P.IVA: 01862970926

DIANA CLAUDIO
Dom.Fisc.Ub. Es. e Cons.Doc.Fisc.:
Via Palmas, 44 - Tel. 0781/964749
09010 GIBA (CI)
Cod.Fisc.: DNI CLD 60P13 E0221
P.IVA: 01862970926

PG/2012/ 0025428 **ASL 7**
Mittente : DIANA CLAUDIO del 28/11/2012 ore 12,05

Assegnatario : Servizio tecnico-manutentivo e
Classifica : 1.4.7



ASL n° 7 CARBONIA
Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)
Via Dalmazia 83 -
09013 CARBONIA (CI)

Contiene offerta per l'avviamento impianto di climatizzazione presso il plesso aziendale di piazza Cagliari in Carbonia.

All'attenzione del Servizio Tecnico c/o il P.O. " SIRAI " di Carbonia



All. 05 di n° 2 PAGINE

Spett.le

ASL n° 7
Ufficio Protocollo Generale

Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

OFFERTA N° 253
Iglesias 28/11/2012

Oggetto: offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria per la durata di 12 mesi dell'impianto di climatizzazione del plesso Aziendale di Piazza Cagliari nel comune di Carbonia.

Facendo seguito alla vs cortese richiesta del 23/11/2012 – Prot. n° PG/2012/24988, vogliate trovare la nostra quale migliore offerta per i lavori in oggetto da realizzarsi presso il plesso Aziendale di Piazza Cagliari nel comune di Carbonia.

L'offerta comprende i seguenti interventi:

- Avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante, per unità esterna (chiller aria acqua);
- Pulizia e sanificazione di n° 20 convettori montati a pavimento;
- Pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione (compresa la fornitura) con cadenza trimestrale;
- Pulizia unità di scambio interne;
- Verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa;
- Pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore;
- Possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione, escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte.

PREZZO TOTALE A CORPO € 2.400,00 + IVA

Nel ringraziarvi per la fiducia che avete riposto nella nostra società e nei nostri prodotti, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario. L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti



Handwritten signatures and initials.



Handwritten signature and date 30/11/2012.
PAG 1 di 2



I.TELCO.SRL

Zona Ind. Loc. "Sa Stola"

09016 - Iglesias (CI)

P.I.: 02242230924

Tel/Fax: 0781 260018

Fax: 1786088629

e-mail: itelcosrl@gmail.com

Contiene offerta per l'avviamento impianto climatizzazione presso il plesso aziendale di piazza Cagliari in Carbonia.

All'attenzione del Servizio Tecnico e/o il P.O. "SIRAI" di Carbonia.

ASL 7

PG/2012/0025494

del 29/11/2012

Spett.le

Mittente: I.TELCO SRL

Assegnatario: Servizio tecnico-manutenitivo e

Classifica: 141



ASL n° 7 Carbonia

Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)

Via Dalmazia, 83

09013 CARBONIA (CI)

PSG 2012

SANYO air conditioner

09010 Siliqua CA
Piazza Martiri, 3

Tel. 0781/73832
Fax 0781/73572

Climatizzazione riscaldamento solare
sanitario e fotovoltaico antintrusione
antincendio elettrici civile industriale





Spett A.S.L n° 7 Carbonia

oggetto: offerta avviamento e manutenzione ordinaria annuale impianto di climatizzazione

presidio di Carbonia Piazza Cagliari

tot € 1000,00 +iva

Stando a Vs. disposizione per ogni chiarimento vi porgiamo cordiali saluti




30/11/2014

PAG 1 di 3

ZEDDA SPA S. di GINO ENRICO & PAOLO
PIAZZA MARTINI 3 09010 CALPOCO

ASL 7

PG/2012/0025474

del 29/11/2012

Mittente: ZEDDA DI GINO ENRICO & PAOLO SAS

Assegnatario: Servizio tecnico-manutentivo e

Classifica 14.7



ALL'ATTENZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
C/O P.P. SIRAI CARBONIA

CONTIENE OFFERTA
PER L'AVVIAMENTO IMPIANTO
CLIMATIZZAZIONE PRESSO
IL PLESSO AZIENDALE
DI PIAZZA CABLIARI AN CARBONIA.

PAG 2013

ZEDDA DI GINO ENRICO E PAOLO SAS
PIAZZA MARTIRI, 3 09010 SILIQUA CA
TEL. 0781 73832 FAX 0781 73572
e-mail zeddasas@tiscali.it
pec zeddasas@pec.it

SPETT.LE
ASL N.7 CARBONIA
PRESIDIO OSPED. SIRAI
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E
LOGISTICO

Oggetto: Nota integrativa offerta per avviamento impianto di climatizzazione c/o
il plesso aziendale di Piazza Cagliari in Carbonia

In riferimento a ns. offerta in oggetto del 29.11.2012 si conferma che gli interventi comprendono:

- avviamento, controllo delle pressioni, refrigerante per unità esterna
- pulizia e sanificazione di n.20 convettori a pavimento
- pulizia e sanificazione filtri e/o sostituzione, compresa la fornitura, con cadenza trimestrale
- pulizia unità di scambio interne
- verifica del regolare funzionamento e controllo di assenza perdite degli scarichi di condensa
- pulizia bacinelle di condensa e sanificazione con getti di vapore
- possibili interventi di manutenzione in caso di anomalie durante il periodo di accensione escluso eventuali pezzi di ricambio che saranno quantificati a parte

per il prezzo a corpo di € 1000,00 IVA esclusa

Silqua 04.12.2012



[Handwritten signature]
4^a Centro Care

[Handwritten signature]

PAG 3 di 3



TRATTATIVA PRIVATA

OGGETTO: Offerta per l'avviamento e la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione installato presso il plesso aziendale di Piazza Cagliari in Carbonia..

Scadenza presentazione preventivi: ore **13,00** del **29 Novembre 2012**

DITTE invitate	OFFERTA	Importi Preventivi	Risultanze
I.T.EL.CO. srl Iglesias	Presentata il <u>29/11/2012</u> Prot. n° <u>P6/2012/0025494</u> del <u>28/11/2011</u>	€ 2.400,00 I.V.A. ^{di} legge	3 ^a AMMESSA
Zedda s.a.s Siliqua	Presentata il <u>29/11/2012</u> Prot. n° <u>P6/2012/0025474</u> del <u>28/11/2012</u>	€ 1.000,00 I.V.A. ^{di} legge	1 ^a Si applica per il plesso a corpo pieno AMMESSA
Diana Claudio Giba	Presentata il <u>28/11/2012</u> Prot. n° <u>P6/2012/0025428</u> del <u>28/11/2012</u>	€ 1.300,00	2 ^a AMMESSA

Si approva

Ing. Brunello Vacca _____

Geom. Paolo Podda _____

Geom. Giuseppe Aru _____

Geom. Osvaldo Sulas _____



Carbonia, 30 Novembre 2012



LE DITTE

I.T.EL.CO. srl _____

Zedda s.a.s _____

Diana Claudio _____



Carbonia, 30 Novembre 2012