



adottata dal Direttore Generale in data 26 MAR. 2013

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di climatizzazione non funzionanti, installati presso diversi ambulatori e altri locali ubicati nel Distretto di Carbonia. Liquidazione competenze alla Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias. CIG n°:Z62092702A.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

PRESO ATTO delle richieste di intervento tecnico inoltrate al Servizio Tecnico Aziendale sugli impianti di climatizzazione non funzionanti, installati presso i seguenti immobili aziendali del Distretto di Carbonia:

- *Reparto Dialisi di Carloforte;*
- *Locali SER.D. di Carbonia;*
- *Poliambulatorio "EX INAM di Carbonia";*

RAVVISATA la necessità di eseguire, da parte di una ditta specializzata nell'installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione, un intervento tecnico sugli impianti di condizionamento non funzionanti installati presso i suddetti locali, per ripristinarne il regolare funzionamento, migliorarne l'efficienza e il loro mantenimento, al fine di garantire una adeguata climatizzazione degli ambienti;

PRESO ATTO che gli interventi tecnici di che trattasi non possono essere eseguiti con l'ausilio del personale del Reparto Manutenzioni Aziendale per mancanza di figure professionali capaci di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento installati presso gli immobili aziendali;

PRESO ATTO - che allo scopo, la ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias, autorizzata dal Servizio Tecnico Aziendale, ha provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di condizionamento installati presso i suddetti locali, per ripristinarne il regolare funzionamento, migliorarne l'efficienza e il loro mantenimento, al fine di garantire una adeguata climatizzazione degli ambienti, compreso la fornitura dei materiali occorrenti;

- che la ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria ordinati a perfetta regola d'arte, così come risulta dai rapporti di intervento che si allegano al presente atto;

RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori di riparazione degli impianti di climatizzazione non funzionanti di che trattasi, sono stati legittimamente eseguiti, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias, a conclusione dei di riparazione degli impianti di climatizzazione di che trattasi, che si allegano in copia:

- n° 0052 del 07.03.2013 di importo € 1.055,12 compreso di IVA al 21%;
- n° 0053 del 07.03.2013 di importo € 349,71 compreso di IVA al 21%;
- n° 0054 del 07.03.2013 di importo € 399,01 compreso di IVA al 21%;
- n° 0055 del 07.03.2013 di importo € 246,55 compreso di IVA al 21%;

DATO ATTO che è stato verificato che la Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

PROPONE

per le suddette motivazioni di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias:

- n° 0052 del 07.03.2013 di importo € 1.055,12 compreso di IVA al 21%;
- n° 0053 del 07.03.2013 di importo € 349,71 compreso di IVA al 21%;
- n° 0054 del 07.03.2013 di importo € 399,01 compreso di IVA al 21%;
- n° 0055 del 07.03.2013 di importo € 246,55 compreso di IVA al 21%;

per una spesa complessiva di € 2.050,39 compreso di IVA al 21%, a seguito dell'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria sugli impianti di climatizzazione non funzionanti, installati presso i seguenti immobili aziendali del Distretto di Carbonia:

- *Reparto Dialisi di Carloforte;*
- *Locali del SER.D. di Carbonia;*
- *Poliambulatorio "EX INAM di Carbonia";*

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

➤ la liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias:

- n° 0052 del 07.03.2013 di importo € 1.055,12 compreso di IVA al 21%;
- n° 0053 del 07.03.2013 di importo € 349,71 compreso di IVA al 21%;
- n° 0054 del 07.03.2013 di importo € 399,01 compreso di IVA al 21%;
- n° 0055 del 07.03.2013 di importo € 246,55 compreso di IVA al 21%;

per una spesa complessiva di € 2.050,39 compreso di IVA al 21%, a seguito dell'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria sugli impianti di climatizzazione non funzionanti, installati presso i seguenti immobili aziendali del Distretto di Carbonia:

- *Reparto Dialisi di Carloforte;*
- *Locali del SER.D. di Carbonia;*
- *Poliambulatorio "EX INAM di Carbonia";*

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 2.050,39 compreso di IVA al 21%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 2.050,39 di cui € 355,85 per IVA al 21%, sulla classe di costo n° 0507010103 " *manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta*" — del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, ai seguenti Centri di Costo:
 - al n° 10340102 l'importo di € 1.055,12 compreso di IVA al 21%;
 - al n° 10330113 l'importo di € 748,72 compreso di IVA al 21%;
 - al n° 10920301 l'importo di € 246,55 compreso di IVA al 21%;

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferris

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut., Logist., Serv. Gen./ Ing. Brunello VACCA

ADD/ Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 555 del 26 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 MAR 2013 al 11 APR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. **11**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Acquisti**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI**
- **Distretto Sanitario di Carbonia**

15.03.2013

11/015/248 del 12/05/2013

All. 01



I.T.EL.CO. s.r.l.
GRANDI IMPIANTI



Zona Ind. Loc. "Sa Stoa" - 09016 IGLESIAS (CI)
Tel: 0781 260018 Fax: 0781052015 E-Mail: itelcosrl@gmail.com

ASL N° 7
Carbonia

Via Dalmazia n° 83
09013 CARBONIA (CI)

Codice fiscale 02261310920

Partita IVA 02261310920

Fattura n° 2013/ 0052	Data fattura 07/03/2013	Scadenza: Bonifico a: Rimessa diretta V.F.	Appoggio Bancario: Unicredit Banca SpA IT 95 Z 02008 43911 000010198692
---------------------------------	-----------------------------------	---	--

Vs. dare per intervento tecnico eseguito presso il Vs. presidio di Carloforte consistente in:

Verifiche tecniche su climatizzatore AIRWELL bloccato a causa di cortocircuito.

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.


Il Responsabile del Procedimento



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

08 MAR 2013

PROTEGGERE



PIG: Z62092702A

Imponibile: € 872,00	Ritenuta d'Acconto: 0%	IVA: € 0,00 21%	Totale Fattura: € 1.055,12	Totale da pagare: € 1.055,12
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--

I.T.EL.CO. srl
 Laboratori e Uffici amm.vi
 Zona Ind. loc. 'Sa Stoia'
 09016 IGLESIAS (CA)
 Tel. e fax 0781/260018
 P. IVA 02242230924

ORDINE / COMMESSA _____ DEL _____
 RAPPORTO D'INTERVENTO N° _____ DEL 11.12.2012
 Richiedente sig. Im. VACCA

INTERVENTO ESEGUITO PRESSO
ASL CARLOFORTE (DIALISI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PROGRAMMATA
<input checked="" type="checkbox"/> INTERVENTO SU CHIAMATA
<input type="checkbox"/> LAVORI SU PROPOSTA/PREVENTIVO
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
<input type="checkbox"/> IMPIANTO IDRAULICO
<input type="checkbox"/> OPERE VARIE
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
|--|---|

LAVORI ESEGUITI

VERIFICA FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI
CONDIZIONATORE ALA DX DELLA SALA DIALISI IN CORTO CIRCUITO

	dalle ore	alle ore	tot. Ore	costo orario	importo
MEIS FRANCESCO	8,00	16,00	8	€ 24,00	192,00
SECCI SERGIO	8,00	16,00	8	€ 24,00	192,00

D.D.T. n°	DESCRIZIONE MATERIALE	Q.TA'	COSTO UNIT.	IMPORTO

COSTI TRASPORTO	Km	COSTO UNIT.	IMPORTO
<u>nessi</u>		52,00	52,00

Note: _____

Diritto Chiamata _____

TOTALE € 436,00

12 Dicembre 2012

[Signature]



I.T.EL.CO. srl
 Laboratori e Uffici amm.vi
 Zona Ind. loc. "Sa Stola"
 09016 IGLESIAS (CA)
 Tel. e fax 0781/260018
 P. IVA 02242230924

ORDINE /COMMESSA _____ DEL _____

RAPPORTO D'INTERVENTO N° _____ DEL 14-11-2012

Richiedente sig. Ing. Vacca.

INTERVENTO ESEGUITO PRESSO:
ASL CARLOFORTE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PROGRAMMATA
<input checked="" type="checkbox"/> INTERVENTO SU CHIAMATA
<input type="checkbox"/> LAVORI SU PROPOSTA/PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
<input type="checkbox"/> IMPIANTO IDRAULICO
<input type="checkbox"/> OPERE VARIE
<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____ |
|--|---|

LAVORI ESEGUITI

PROVE ELETTRICHE DAL QUADRO PRINCIPALE ALL'UNITA' ESTERNA (AIRWELL)
 VERIFICA FUNZIONAMENTO UNITA' ESTERNA PERCHE' IN CORSO CIRCUITO
 ELIMINAZIONE PROVVISORIA DELLA VENTOLA (UNITA' ESTERNA) N° 1 (BASSA)
 PERCHE' BRUCIATA E FACEVA STACCARE TUTTO IL QUADRO ELETTRICO

* VENTOLA DA SOSTITUIRE

TECNICO	dalle ore	alle ore	tot. Ore	costo orario	importo
Meli's Francesco	8:00	16:00	8	€ 24,00	€ 192,00
Secu Serpio	8:00	16:00	8	€ 24,00	€ 192,00

D.D.T. n°	DESCRIZIONE MATERIALE	Q.TA'	COSTO UNIT.	IMPORTO
	omni vecchio		52,00	52,00

COSTI TRASPORTO	Km	COSTO UNIT.	IMPORTO

NOTE:

Diritto Chiamata _____
 TOTALE € 436,00

15-03-2013

TT/2013/3249 del 12/03/2013

All. 04



I.T.EL.CO. s.r.l.
GRANDI IMPIANTI



Zona Ind. Loc. "Sa Stoa" - 09016 IGLESIAS (CI)
Tel: 0781 260018 Fax: 0781052015 E-Mail: itelcosrl@gmail.com

ASL N° 7
Carbonia

Via Dalmazia n° 83
09013 CARBONIA (CI)

Codice fiscale 02261310920

Partita IVA 02261310920


Fattura n° 2013/ 0053	Data fattura 07/03/2013	Scadenza: Bonifico a: Rimessa diretta V.F.	Appoggio Bancario: Unicredit Banca SpA IT 95 Z 02008 43911 000010198692
--------------------------	----------------------------	--	---

Vs. dare per intervento tecnico eseguito presso EX INAM di Carbonia consistente in:

Verifica cortocircuito su quadro principale piano interrato e relativa riparazione con sostituzione di interruttori magnetotermici, cablaggio e morsettiera.

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.


Il Responsabile del Procedimento



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

08 MAR 2013

PROTOCOLLO
AZIENDA



CIG: Z62092702A

Imponibile: € 289,02	Ritenuta d'Acconto: 0%	IVA: € 0,00	21%	€ 60,69	Totale Fattura: € 349,71	Totale da pagare: € 349,71
-------------------------	---------------------------	----------------	-----	---------	-----------------------------	-------------------------------

All.05



I.T.EL.CO. srl
Laboratori e Uffici amm.vi
Zona Ind. loc. "Sa Stola"
09014 IGLESIAS (CA)
Tel. e fax 0781/260018
P. IVA 02242230924

ORDINE / COMMESSA _____ DEL _____
RAPPORTO D'INTERVENTO N° 1 DEL 22/02/2013
Richiedente sig.: _____

INTERVENTO ESEGUITO PRESSO:
EX INAM ASI N°7 CARBONIA

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- MANUTENZIONE PROGRAMMATA
- INTERVENTO SU CHIAMATA
- LAVORI SU PROPOSTA/PREVENTIVO
-
-

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
- IMPIANTO IDRAULICO
- OPERE VARIE
-
-

LAVORI ESEGUITI

- CONTROLO IMPIANTO = FUNZIONANTE
- RICERCA PROBLEMA SU IMPIANTO ELETTRICO LINEA FENIGIL PIANO INTERMEDIO
- INDIVIDUAZIONE AVARIE SU QUADRO PRINCIPALE PIANO INTERMEDIO
- RICERCA CERTO CIRCUITO SU SOTTOQUADRO
- INDIVIDUAZIONE CERTO CIRCUITO E MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO

TECNICI	dalle ore		alle ore		tot Ore	costo orario	importo
	<u>MA LIA</u>	<u>8:00</u>	<u>11:00</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>€24,00</u>	<u>€ 63,00</u>
	<u>LOCCI</u>	<u>//</u>	<u>//</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>€18,00</u>	<u>€ 54,00</u>

D.D.T. n°	DESCRIZIONE MATERIALE	Q.TA'	COSTO UNIT.	IMPORTO
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -

COSTI TRASPORTO		Km	COSTO UNIT.	IMPORTO
				€ -
		<u>48</u>	<u>€937</u>	<u>€ 1176</u>

Note:

Diritto Chiamata _____
TOTALE **€ 134,76**

Pol

Alto

All. 06



I.T.EL.CO. s.p.a.
Laboratori e Uffici amm.vi
Zona Ind. loc. 'Sa Stola'
09016 IGLESIAS (CA)
Tel. e fax 0781/260018
P. IVA 02242230924

ORDINE / COMMESSA _____ DEL _____
RAPPORTO D'INTERVENTO N° 1 DEL 13/02/2013
Richiedente sig.: _____

INTERVENTO ESEGUITO PRESSO:
EX NAM ASL N 7 Carbonia

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE STRAORDINARIA | <input checked="" type="checkbox"/> IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
| <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PROGRAMMATA | <input type="checkbox"/> IMPIANTO CONDIZIONAMENTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTERVENTO SU CHIAMATA | <input type="checkbox"/> IMPIANTO IDRAULICO |
| <input type="checkbox"/> LAVORI SU PROPOSTA/PREVENTIVO | <input type="checkbox"/> OPERE VARIE |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

LAVORI ESEGUITI:

- RISOLUZIONE GRTO CIRCUITO SU QUADO PIANO INTERRITO
- CAV SOSTITUZIONE DORSINI TRA MORSETTIERA E MAGNETOTERMICO; SOSTITUZIONE COMPLETA DELLA MORSETTIERA
- RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO

TECNICI		da	alle	tot	costo orario	importo
		ore	ore	Ore		
	locchi	8:00	11:30	3,30*	€ 21,00	€ 73,50
	MALICIA	//	//	3,30	€ 18,00	€ 63,00

D.D.T. n°	DESCRIZIONE MATERIALE	Q.TA'	COSTO UNIT.	IMPORTO
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -

COSTI TRASPORTO		Km	COSTO UNIT.	IMPORTO
				€ -
		48	€ 0,37	€ 17,76

Note:

Diritto Chiamata _____

TOTALE € 154,26.

Pol Mar



[Signature]

15.03.2013

TT/2013/3250 del 12/03/201

All. 07



I.T.EL.CO. s.r.l.

GRANDI IMPIANTI



Zona Ind. Loc. "Sa Stoia" - 09016 IGLESIAS (CI)
Tel: 0781 260018 Fax: 0781052015 E-Mail: itelcosrl@gmail.com

ASL N° 7
Carbonia

Via Dalmazia n° 83
09013 CARBONIA (CI)
Codice fiscale 02261310920

Partita IVA 02261310920

Fattura n° 2013/ 0054	Data fattura 07/03/2013	Scadenza: Bonifico a: Rimessa diretta V.F.	Appoggio Bancario: Unicredit Banca SpA IT 95 Z 02008 43911 000010198692
---------------------------------	-----------------------------------	---	--

Vs. dare per intervento tecnico eseguito presso il VS. presidio EX INAM di Carbonia, consistente in:

Riparazione perdita su imp. di riscaldamento (tubazione in acciaio Ø 2")

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



[Handwritten signature]

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

08 MAR 2013

~~07 MAR 2013~~

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
11 MAR 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

C16: Z62092702A

Imponibile: € 329,76	Ritenuta d'Acconto: 0%	IVA: € 0,00 21%	Totale Fattura: € 399,01	Totale da pagare: € 399,01
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

All. 08



I.T.EL.CO. srl
Laboratori e Uffici amm. in
Zona Ind. loc. "Sa Stola"
09016 IGLESIAS (CA)
Tel. e fax 0781/260018
P. IVA 02242230924

ORDINE / COMMESSA _____

DEL _____

RAPPORTO D'INTERVENTO N° _____

DEL 13-12-2012

Richiedente sig.: _____

INTERVENTO ESEGUITO PRESSO:

ASL CARBONIA EX INAK

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- MANUTENZIONE PROGRAMMATA
- INTERVENTO SU CHIAMATA
- LAVORI SU PROPOSTA/PREVENTIVO
-
-

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
- IMPIANTO IDRAULICO
- OPERE VARIE
-
-

LAVORI ESEGUITI

INTERVENTO SUL TETTO PER ELIMINAZIONE PERDITA
NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DOVUTA A TUBI MARCI

TAGLIO TUBO 2" E INSERIMENTO DI N° 2 TAPPI SULLA
TUBAZIONE CHE ALIMENTAVA L'U.T.A. CENTRALE

CA INVERSIONE POMPE CIRCOLAZIONE CAUSA RUMOROSITA' NELL'EDIFICIO

	dalle ore	alle ore	tot. Ore	costo orario	importo
MECCANICI Meli's Francesco	8.00	11.00	3	21,00	168,00
Secchi Sergio	8.00	11.00	3	18,00	144,00

D.D.T. n°	DESCRIZIONE MATERIALE	Q.TA'	COSTO UNIT.	IMPORTO
	Materiali		26,00	26,00

COSTI TRASPORTO	Km	COSTO UNIT.	IMPORTO
	48	0,37	17,76

NOTE

Diritto Chiamata

TOTALE

f 309,76

Dr. [Signature]
SERVIZIO ASSISTENZA
TELEFONICA
RISPARMIO ENERGETICO

All. 09

Close

servizio.manutenzioni@aslcarbonia.it

Da: "I.T.EL.CO. s.r.l." <itelcosrl@gmail.com>


Posta
Inviata: ven 7/12/12 10:00

A: servizio.manutenzioni@aslcarbonia.it

Priorità: Normale

Oggetto: Segnalazione perdita

Tipo: HTML/Testo Con Allegati



Buongiorno Ing. Vacca

In riferimento al contratto di manutenzione degli impianti di climatizzazione asservito all' EX INAM di Carbonia, le segnalo la presenza di un'importante perdita d'acqua dalle UTA posizionate sul lastrico solare dell'edificio. La suddetta perdita sta causando perdite di pressione nell'impianto e quindi il frequente malfunzionamento dell'impianto e infiltrazioni d'acqua che sfociano dalla parte interna.

Attendiamo istruzioni e porgiamo cordiali saluti.

I.T.EL.CO. s.r.l.

prego provvedere alle esclusioni degli
impianti UTA al fine di
evitare lo smontamento delle
cune che nell'impianto di
climatizzazione.

12 dicembre 2012



I.T.EL.CO. s.r.l.
GRANDI IMPIANTI



00000 000000
15.03.2013

IT1001513251 del 12/03/2012

All. 10

Zona Ind. Loc. "Sa Stoia" - 09016 IGLESIAS (CI)
Tel: 0781 260018 Fax: 0781052015 E-Mail: itelcosrl@gmail.com

ASL N° 7
Carbonia

Via Dalmazia n° 83
09013 CARBONIA (CI)

Codice fiscale 02261310920

Partita IVA 02261310920

Fattura n° 2013/ 0055	Data fattura 07/03/2013	Scadenza: Bonifico a: Rimessa diretta V.F.	Appoggio Bancario: Unicredit Banca SpA IT 95 Z 02008 43911 000010198692
---------------------------------	-----------------------------------	---	--

Vs. dare per intervento tecnico eseguito presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di Carbonia, consistente in:

Ripristino funzionamento di climatizzatore ufficio amm.vo e sala riunioni.

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

08 MAR 2013

CONTROLLATO



CIG: Z62092702A

Imponibile: € 203,76	Ritenuta d'Acconto: 0%	IVA: € 0,00 21%	Totale Fattura: € 42,79	Totale da pagare: € 246,55
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

All. 11



I.T.E.L.CO. s.r.l.
Laboratori e Uffici amm. vi
Zona Ind. loc. "Sa Steia"
09016 IGLESINAS (CA)
Tel. e fax 0781/260018
P. IVA 02242238924

ORDINE /COMMESSA _____ DEL _____

RAPPORTO D'INTERVENTO N° _____ DEL 17-12-2012

Richiedente sig: COTE ANU

INTERVENTO ESEGUITO PRESSO
ASL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
VIA TRENTO 24 CARBONIA

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- MANUTENZIONE PROGRAMMATA
- INTERVENTO SU CHIAMATA
- LAVORI SU PROPOSTA/PREVENTIVO
-
-

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
- IMPIANTO IDRAULICO
- OPERE VARIE
-
-

LAVORI ESEGUITI
CONDIZIONATORI SCARICHI
RICARICA DI GAS CONDIZIONATORE UFFICIO AMMINISTRATIVO
+ SALA RIUNIONI
SISTEMAZIONE VENTOLA SALA DIRETTORE PERCHÉ BLOCCATA

TECNICI		dalle ore	alle ore	tot. Ore	costo orario	importo
		<u>Seccia Sergio</u>	<u>10,30</u>	<u>14,00</u>		<u>€ 24,00</u>
<u>Melis Francesco</u>	<u>10,30</u>	<u>14,00</u>		<u>€ 24,00</u>		

D.D.T. n°	DESCRIZIONE MATERIALE	Q.TA'	COSTO UNIT.	IMPORTO

COSTI TRASPORTO	Km	COSTO UNIT.	IMPORTO

Note: _____

Diritto Chiamata

TOTALE

ASL N° 7 - CARBONIA
DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Francesca Fenu