



25 MAR 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di una pensilina di copertura in policarbonato compatto con struttura zincata a caldo presso l'ingresso esterno dell'impianto ascensore a servizio della palazzina della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - Affidamento alla ditta ARTE & FERRO di Carbonia e impegno di spesa.CIGZ200E6A0B0.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- PREMESSO** che, presso la palazzina della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia è stato installato un impianto ascensore che consente l'accesso allo stabile dall'esterno abbattendo così le barriere architettoniche;
- che si è riscontrato una quantità di acqua di pioggia tale da impedire il regolare funzionamento dello stesso, con allagamento del locale "fondo fossa", contenente le apparecchiature meccaniche ed elettriche;
- DATO ATTO** che, a seguito di un sopralluogo, si è appurato che tali infiltrazioni sono localizzate nella porta di ingresso all'impianto ascensore in quanto esposta a venti predominanti, come evidenziato nella relazione tecnica, redatta dall'Assistente Tecnico Geom. Paolo Podda, che si allega in copia;
- VALUTATA** la soluzione nella realizzazione di una copertura in policarbonato compatto a protezione della porta d'ingresso e della bottoniera di comando ai piani dalle acque meteoriche;
- PRECISATO** che il Servizio Tecnico Aziendale ha provveduto a richiedere, per vie brevi, un preventivo di spesa alla ditta ARTE & FERRO di Pierpaolo Puggioni di Carbonia, ditta specializzata nel settore, per la fornitura e posa in opera di una copertura in policarbonato pompato con uno spessore di 5 mm di colore fumè chiusa su entrambi i lati con struttura zincata a caldo;
- PRESO ATTO** dell'offerta presentata dalla ditta ARTE & FERRO di Pierpaolo Puggioni di Carbonia, nostro Protocollo n° PG/2014/6960 del 20.03.2014, per la fornitura e posa in opera di una copertura in policarbonato pompato con uno spessore di 5 mm di colore fumè chiusa su entrambi i lati con struttura zincata a caldo, per un importo di € 1.200,00 + IVA 22%;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa espresso dal Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori di che trattasi, risultano legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

per le suddette motivazioni di:

- affidare la fornitura e posa in opera di una copertura in policarbonato pompato con uno spessore di 5 mm di colore fumè chiusa su entrambi i lati con struttura zincata a caldo, alla ditta Arte & Ferro di Pierpaolo Puggioni di Carbonia, per un importo di € 1.200,00 + IVA 22%;
- confermare il Geom. Paolo Podda come Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare la fornitura e posa in opera di una copertura in policarbonato pompato con uno spessore di 5 mm di colore fumè chiusa su entrambi i lati con struttura zincata a caldo, alla ditta Arte & Ferro di Pierpaolo Puggioni di Carbonia, per un importo di € 1.200,00 + IVA 22% così come indicato nel preventivo di spesa nostro prot. n° PG/2014/6960 del 20.03.2014;
- di confermare il Geom. Paolo Podda come Responsabile del Procedimento;
- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fatturazione a favore della ditta Arte & Ferro di Pierpaolo Puggioni di Carbonia, previa attestazione della regolare esecuzione a regola dell' arte, per un importo di € 1.200,00 + IVA 22%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 1.464,00 di cui € 264,00 per IVA al 22%, sulla classe di costo n° 0507010103 "Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta" - del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al Centro di Costo n° 10510102.


Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

ADDI Rag. Alberto FLORIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 482 del 25 MAR 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 MAR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Allegati n°:

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio

La presente relazione viene elaborata al fine di rendere fruibile l'ascensore esterno posto a servizio della palazzina Direzione Medica del P.O. Sirai.

Nel fondo fossa predisposta per contenere apparecchiature (pistone, cilindri e punto luce) per l'ascensore oleodinamico di tipo automatico si riscontra nel periodo delle piogge una quantità di acqua che impedisce il funzionamento dello stesso, le infiltrazioni d'acqua avvengono attraverso la porta d'ingresso dell'ascensore essendo la stessa esposta ai venti predominanti, si rende pertanto necessario realizzare una copertura in policarbonato compatto a protezione delle acque meteoriche, oltre, trattandosi di ascensore esterno, alla protezione della bottoniera di comando ai piani.

L'assistente tecnico
Geom. Paolo Podda

