

adottata dal Direttore Generale in data 16 MAG. 2014

**OGGETTO:** *ripristino del funzionamento del gruppo idronico al servizio della pompa di calore del reparto dialisi, ubicato presso il P.O. Santa Barbara di Iglesias – Affidamento alla Ditta COFELY ITALIA S.P.A. e Impegno di spesa, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i - CIG: Z710F263F8*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

**PRESO ATTO** che, a seguito di verifiche effettuate nelle strutture ospedaliere, si è appurato che l'impianto di condizionamento al servizio del reparto Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias, necessita di urgente intervento di manutenzione straordinaria e riparazione;

**ATTESO** che per garantire le funzionalità dell'impianto medesimo, l'ufficio Tecnico Aziendale ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta COFELY ITALIA S.p.A, affidataria dell'appalto pluriennale Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità-Lotto n° 6 di cui alla deliberazione n° 690 del 18/04/2013 identificando gli interventi necessari da eseguire, e non compresi nel contratto principale, consistenti nella sostituzione di: n°2 elettropompa centrifuga normalizzata; n. 1 serbatoio inerziale orizzontale; n. 1 collettore completo di valvole ecc., il tutto previo smontaggio e conferimento a discarica dei componenti in stato di avaria;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di ripristinare le funzionalità dell'impianto di climatizzazione per impedire disagi all'attività sanitaria;

**RITENUTO** che sulla base delle disposizioni vigenti, la prestazione in argomento, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

**VISTO** il preventivo di spesa n. ES/014/020, emesso in data 15/04/2014 dalla ditta COFELY ITALIA S.p.A, che si allega in copia, dell'importo complessivo di € 5.000,00 più l'IVA di legge, al netto di sconto incondizionato emesso sul preventivo di spesa;

**TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa indicata da parte del Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento;

### **PROPONE**

- di approvare l'affidamento dei lavori di *Ripristino del funzionamento del Gruppo Idronico a servizio della pompa di calore del reparto dialisi, ubicato presso il P.O. Santa Barbara di Iglesias*, alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. ES/014/020 del 15 Aprile 2014, per un importo complessivo di € 5.000,00 più l'IVA del 22%;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento.

### **Il Direttore Generale**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## DELIBERA

- di approvare l'affidamento dei lavori di "ripristino del funzionamento del gruppo idronico a servizio della pompa di calore del reparto dialisi, ubicato presso il P.O. Santa Barbara di Iglesias", alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. , alle condizioni e costi proposti nel preventivo n. ES/014/020 del 15 Aprile 2014, per un importo complessivo di € 5.000,00 più l'IVA del 22%;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta COFELY ITALIA S.p.A., per un importo pari ad € 5.000,00 più l'IVA del 22% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 6.100,00 di cui € 1.100,00 per IVA al 22%, a favore della Ditta COFELY ITALIA S.p.A. sulla Classe di Costo al Cod. 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n. 10520405.

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

ADDI-Geom. Dario Scarpa

A

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 457 del 16 MAG 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 MAG 2014

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio



Allegati n. **02**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI



Spett.le  
A.S.L. n° 7  
Iglesias  
c/o P.O. S.Barbara  
Ufficio Pneumologia  
Iglesias

C.A. Ing. Brunello VACCA  
C.A. Geom. Giuseppe Puddu

Cagliari, 15 Aprile 2014

Preventivo n° ES/014/020 Revisione 1

**Oggetto: Preventivo per il ripristino del funzionamento del Gruppo Idronico a servizio della pompa di calore del reparto Dialisi, ubicato presso il P.O. Santa Barbara di Iglesias (CI).**

A seguito ns. intervento tecnico del 27/03/2014, vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione del Boiler di accumulo acqua e dei rispettivi circolatori in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento dell'impianto di condizionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti



**COFELY ITALIA S.P.A.**  
AREA SARDEGNA  
Via Giua snc  
090125 Cagliari  
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736  
[www.cofely-gdfsuez.com](http://www.cofely-gdfsuez.com)

COFELY ITALIA S.P.A.

Responsabile di Commessa  
Ennio Spiga  
  
COFELY  
GDF SUEZ  
Cofely Italia S.p.A.  
Responsabile di Commessa  
Ennio Spiga

Cofely Italia S.p.A - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax : 0654923450 - C.S. i.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale a n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p><i>A seguito ns. intervento tecnico del 27/03/2014, vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione del Boiler di accumulo acqua e dei rispettivi circolatori in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento dell'impianto di condizionamento della Dialisi, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.</i></p> <p>*Smontaggio e conferimento a discarica autorizzata dei componenti in stato di avaria.</p> <p>* Fornitura e posa di Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli, 1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C + +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz: portata 14 + 52 m3/h, prevalenza 24 ÷ 18 m, potenza elettrica 1,5 kW</p> <p>* Fornitura e posa di Serbatoio inerziale orizzontale in acciaio zincato, a pressione massima di 6 bar, per condizionamento e riscaldamento, con isolamento termico in schiuma poliuretanica e finitura in pvc, della capacità di: 1000 l</p> <p>* Fornitura e posa di collettore completo di valvole d'intercettazione, bocchettoni, valvola di non ritorno, vasi di espansione completo di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per realizzazione di isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 a + 105 °C coefficiente di conduttività <math>\lambda</math> alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo <math>\mu</math> 7.000: spessore mm 13 e quant'altro occorra per realizzare l'opera finita a regola d'arte.</p>	corpo	1	€ 480,00	€ 480,00
		cad	2	€ 1.246,00	€ 2.492,00
		cad	1	€ 1.605,00	€ 1.605,00
		cad	1	€ 900,00	€ 900,00
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>EURO</b>		<b>5.477,00</b>

Esclusioni:  
\* I.V.A.

SCONTO CONDIZIONATO 5000

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

PER CONGRUITA' DELLA SPESA  
€ 5.000,00 *Dario Scarpa*

**COFELY**  
Cofely Italia S.p.a.  
Responsabile di Commessa  
Cofely Italia S.p.A.  
Responsabile di Commessa  
Elisa Spiga  
Elisa Spiga