



adottata dal Direttore Generale in data 16 MAG. 2014

OGGETTO: *Cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la sostituzione della centralina elettronica di comando del Gruppo Elettrogeno ELCOS 800 installato presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia. Affidamento alla società Cofely Italia S.p.a. CIG Z550F319A7.*

Il Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici, Manutentivi, Logistica, Servizi Generali

ACCERTATO che a seguito di un guasto, il gruppo elettrogeno ELCOS 800 il giorno Martedì 31 Dicembre 2013 alle ore 10:15 AM non ha funzionato regolarmente in occasione di un black-out Enel;

PRESO ATTO che gli operatori della ditta Cofely Italia S.p.a., prontamente intervenuti, hanno riscontrato un' anomalia nella centralina elettronica di comando del gruppo elettrogeno ELCOS 800 che rilevava una corrente di circa 4.000 Ah per una taratura di protezione massima di 1.200 Ah che ha determinato la messa fuori servizio del gruppo elettrogeno;

PRESO ATTO della relazione tecnica redatta dai tecnici della ditta Cofely Italia S.p.a. in data 15 Gennaio 2014, secondo la quale il guasto non ha, comunque, interessato i seguenti reparti:

- Reparto Sale Operatorie;
- Reparto di Rianimazione;
- Reparto del Pronto Soccorso;
- Reparto Sala Parto;
- Reparto UTIC;

PRESO ATTO che il guasto è stato riscontrato nella centralina elettronica, recante sulla targa la data di installazione 31 Gennaio 2002;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico Ing. Brunello Vacca ha ritenuto opportuno la sostituzione della centralina elettronica avente le medesime caratteristiche;

PRESO ATTO dell' offerta preventivo n° ES/014/003 di € **3.390,00 + IVA al 22%**, della ditta Cofely Italia S.p.a. riguardante:

-la sostituzione ex novo della Centralina di Comando e del carica batteria automatico, avente le stesse caratteristiche tecniche di quelle esistenti a servizio del G.E.;

-la sostituzione ex novo del Trasformatore Amperometrico avente le stesse caratteristiche di quello esistente a servizio del G.E.;

-la verifica generale e prove di funzionamento a vuoto;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa espressa dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca, in data 26 febbraio 2014;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento, risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

## PROPONE

per le suddette motivazioni di:

- di affidare alla società Cofely Italia S.p.a. la sostituzione della Centralina di Comando e del Trasformatore Amperometrico, a servizio del Gruppo Elettrogeno "ELCOS 800" installato presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, per una spesa complessiva di **€ 3.390,00 + IVA al 22%**, così come indicato nel proprio preventivo di spesa n° ES/014/003 ai sensi dell'art. 125, comma 8 D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- di individuare l'ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento;

## Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla società Cofely Italia S.p.a. la sostituzione della Centralina di Comando e del Trasformatore Amperometrico, a servizio del Gruppo Elettrogeno "ELCOS 800" installato presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, per una spesa complessiva di **€ 3.390,00 + IVA di legge**, così come indicato nel Proprio Preventivo di spesa n° ES/014/003 ai sensi dell'art. 125, comma 8 D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento
- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fatturazione a favore della società Cofely Italia S.p.a. per un importo pari a **€ 3.390,00 + IVA al 22%**, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di **€ 4.135,80 di cui € 745,80 per IVA al 22%**, sulla classe di costo n° 0507010103 "Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta" - del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al Centro di Costo n° **10510101**.

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Galamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist. Ing. Brunello VACCA

ADDI Rag. Alberto FLORIS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 759 del 16 MAG. 2014


è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.ascarbonia.it](http://www.ascarbonia.it)



**Allegati n°:**

**Destinatari:**

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio



**ASL Carbonia**

**Relazione funzionamento Gruppo Elettrogeno "ELCOS 800" installato presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia (CI)**

**COFELY ITALIA S.p.A.**

Via Ostiense 333 - 00146 Roma

**COFELY**  
GDF SUEZ  
Cofely Italia S.p.A.  
Responsabile di Commessa  
Elio Sava

A seguito di mancanza Energia Elettrica da parte del fornitore E.N.E.L. avvenuta il 31.12.2013 verso le ore 10:15, con la presente per comunicare a codesta Amministrazione che il Gruppo Elettrogeno di cui all'oggetto in quell'occasione non si è avviato in modalità automatica, il che ha causato la mancanza di Energia Elettrica nei vari piani dell'edificio (FM – Luce) ad esclusione dei seguenti reparti:

- Reparto Sale Operatorie
- Reparto di Rianimazione
- Reparto del Pronto Soccorso
- Reparto sala Parto
- Reparto UTIC

I suddetti reparti non sono stati investiti dal sopra citato evento, in quanto le linee elettriche sono attestate su altri due Gruppi Elettrogeni presenti nel Presidio che in quell'occasione hanno funzionato regolarmente.


Successivamente, a seguito del mancato funzionamento del G.E. è intervenuto il Centro Assistenza riscontrando un'anomalia sulla centrale di comando, che rilevava erroneamente un carico di circa 4000 Ah, essendo tarata a 1200 Ah la protezione dell'alternatore, il Gruppo stesso non si è avviato. Di conseguenza si è appurato che il problema consisteva nel mal funzionamento della centrale di comando, per cui per poter garantire il funzionamento del G.E. in mancanza di rete si è eseguita in modalità provvisoria l'eliminazione della protezione dell'alternatore.

In presenza del Responsabile del Servizio Ing. Brunello Vacca e il Dott. Pili, si è convenuto di sostituire nei giorni successivi la Centrale di Comando.

A disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

15-01-2014

Cofely Italia S.p.a.  
Responsabile di Commessa

Efiso Spiga  




Spett.le  
A.S.L. n° 7  
Carbonia  
c/o Presidio Ospedaliero SIRAI  
CARBONIA

C.A. Ing. Brunello VACCA

Cagliari, 16 Gennaio 2014

Preventivo n° ES/014/003

**Oggetto: Preventivo per la sostituzione della Centralina di comando e del Trasformatore Amperometrico, a servizio del Gruppo Elettrogeno ELCOS 800 ubicato presso il P.O. SIRAI di Carbonia.**

A seguito della nostra relazione tecnica del 15.01.2014 relativo al mal funzionamento del G.E. avvenuto il 31.12.2013, qui di seguito trasmettiamo ns. migliore offerta per la sostituzione della Centralina di Comando e del trasformatore amperometrico a servizio del Gruppo Elettrogeno ELCOS 800, ubicato presso il P.O. SIRAI in Carbonia.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.  
Responsabile di Commessa  
Efisio Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.  
AREA SARDEGNA

Via Giua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736

[www.cofely-gdfsuez.com](http://www.cofely-gdfsuez.com)

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax : 0654923450 - C.S. I.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. Iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito della nostra relazione tecnica del 15.01.2014 relativo al mal funzionamento del G.E. avvenuto il 31.12.2013, qui di seguito trasmettiamo ns. migliore offerta per la sostituzione della Centralina di Cmando e del trasformatore amperometrico a servizio del Gruppo Elettrogeno ELCOS 800, ubicato presso il P.O. SIRAI in Carbonia.</p> <p><b>Descrizione dei lavori:</b></p> <p>* Sostituzione ex novo della Centralina di Comando e del carica batteria automatico, avente le stesse caratteristiche tecniche di quelle esistenti, a servizio del Gruppo Elettrogeno</p> <p>* Sostituzione ex novo del Trasformatore Amperometrico, avente le stesse caratteristiche di quello esistente, a servizio del Gruppo Elettrogeno</p> <p>* Verifica generale e prove di funzionamento a vuoto</p>				
		corpo	1	€ 2.800,00	€ 2.800,00
		corpo	1	€ 390,00	€ 390,00
		corpo	1	€ 200,00	€ 200,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>EURO</b>			<b>3.390,00</b>


Esclusioni:

\* I.V.A.

Modalità di pagamento:


Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)


**Cofely Italia S.p.a.**  
 Responsabile di Commessa  
 Eftisio Spiga



*S'espone parere favorevole*

*26 febbraio 2014*





## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista Carnet](#) » [Dettaglio Comunicazione](#)

**Utente:** Brunello Vacca

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

### [Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG



## Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z550F319A7</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.390,00
Oggetto	Cottimo fiduciario per la sostituzione della centralina elettronica di comando del Gruppo Elettrogeno ELCOS 800 installato presso il presidio ospedaliero Sirai di Carbonia.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936