



25 GIU. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico presso il laboratorio del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, compreso la fornitura dei materiali occorrenti - Affidamento alla Ditta Diana Claudio di Giba e impegno di spesa. CIG: Z750FCEB60.*

PRESO ATTO che l'impianto elettrico attualmente installato presso il locale Frigo Emoteche del laboratorio del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia non risulta adeguato per alimentare in sicurezza le nuove apparecchiature elettromedicali acquistate (Frigo), che risultano inferiori per numero alle prese elettriche esistenti;

RAVVISATA l'urgente necessità di eseguire l'implementazione della linea elettrica esistente presso il suddetto locale al fine di permettere l'installazione in sicurezza delle nuove apparecchiature elettromedicali acquistate;

PRECISATO che il Servizio Tecnico Aziendale ha invitato le Ditta Diana Claudio di Giba e la società Cofely Italia S.p.A., ad eseguire un sopralluogo presso il laboratorio del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la presa visione dei luoghi e la presentazione di un preventivo per la realizzazione dei lavori necessari per l'adeguamento della linea elettrica necessari per adeguare il numero delle prese elettriche a servizio delle nuove apparecchiature elettromedicali acquistate, compreso la fornitura dei materiali occorrenti;

PRESO ATTO che sono pervenute, via e-mail, le offerte delle seguenti Ditte, che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **Diana Claudio** di Giba, offerta del 16.06.2014, acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/18039 del 24.06.2014, per un prezzo totale di € **3.650,00 + IVA al 22%**;
- 2) **Cofely Italia S.p.A.** offerta acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/18037 del 24.06.2014, per un prezzo totale di € **4.180,00 + IVA al 22%**;

VALUTATO che il prezzo totale a corpo per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, offerto dalla Ditta Diana Claudio di Giba, risulta il prezzo totale più basso;

DATO ATTO che con richiesta Prot.n° 30660182 del 24.06.2014, è stata inoltrata, tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale, la richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;

RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 08 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

-che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale
SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- **di affidare** alla Ditta Diana Claudio di Giba ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D.Lgs n° 163/2006, i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico presso i locali del Laboratorio del Centro Trasfusionale del P.O. SIRAI di Carbonia, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, al fine di permettere l'installazione in sicurezza delle nuove apparecchiature elettromedicali acquistate, alle condizioni e costi indicati nel proprio preventivo del 16.06.2014, acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/18039 del 24.06.2014, per un prezzo complessivo di **€ 3.650,00 + IVA al 22%**;
- **la nomina** del Geom. Paolo Podda a Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Ditta Diana Claudio di Giba, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, della relativa fattura dell'importo di **€ 3.650,00 + IVA al 22%**, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo il collaudo funzionale dell'impianto elettrico realizzato, l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori eseguiti, a cura del Responsabile di Procedimento, Geom. Paolo Podda, nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva ammontante a **€ 4.453,00 di cui 803,00 per IVA al 22%**, a favore della Ditta Diana Claudio di Giba, sulla classe di costo al al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10540101 "CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI", dell'esercizio 2014 di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

ADDI Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1019 del 25 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Forte".

Allegati n. **03**

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 0781964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudioidiana@tiscali.it

PG/2014/18039 DEL 24/06/2014

Giba 16/06/2014

Spett. Le ASL N° 7 CARBONIA



AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO

OGGETTO: Preventivo, per la realizzazione delle linea elettrica, quadro elettrico, prese interbloccate, prese UNEL, da realizzarsi presso il Centro trasfusionale del Vostro plesso Sirai di Carbonia,

Avendo fatto un sopralluogo nei locali con i Vostri tecnici, Geometra Paolo Podda E l'Ing. Antonio Zandara valutando i lavori da realizzare un impianto elettrico, un quadro di comando, tubi e raccordi RK, scatole di derivazione, e prese CEE da montare esterno a Vista.

Vi formuliamo la nostra migliore proposta di preventivo dei materiali e la posa in opera.

Tubi RK Ø 20/32/40 con accessori (curve, clips, raccordi tubo scatola e tasselli,
10 scatole di derivazione, cavi per i cablaggi.

- n° 40 ml. cavo FG7OR 5G10 Linea principale
- n° 1 interruttore 63A - 6KA - 4 poli. Protezione linea dal quadro esistente.
- n° 1 quadro elettrico 36M. IP 65 da installarsi nel locale dove sono ubicati i frigo
- n° 1 interruttore 63A - 6KA - Idim 0,03 - 4 poli.
- n° 1 interruttore 16A - 4,5KA - 4 poli. Linea presa 380V.
- n° 6 interruttori 16A - 4,5KA - 2 poli. Linee prese 220V.
- n° 3 interruttori 16A - 4,5KA - 2 poli. Linee prese UNEL 220V.
- n° 6 prese CEE 2P+T 220V. compresi i fusibili
- n° 1 presa CEE 3P+N+T 380V. compresi i fusibili
- n° 6 prese UNEL 10/16° - 220V. complete di calotte placche per il montaggio

TOTALE PER I LAVORI.

€. 3.650,00


I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DELL'I.V.A.

LA DITTA **DIANA CLAUDIO**
Dom.Fisc.Ub.Es. e Cons.Doc.Fisc.:
Via Palmas, 44 - Tel. 0781/964749
09010 GIBA (CI)
Cod.Fisc.: DNI CND 60P13 E0221
P.IVA: 01862970926

COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE

PG/2014/18037 DEL 24/06/2014

COFELY
GDF SVEZ



RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p><i>A seguito Vs. gentile richiesta e sulla scorta di ns. intervento con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per il rifacimento dell'impianto elettrico, presso il laboratorio del Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia.</i></p> <p>*Fornitura e posa di linea elettrica per alimentazione impianto FM nei locali Frigo Emoteche realizzata con conduttori multipolari FG7OR 5G10 mm posati entro canalizzazioni esistenti e tubazione a vista derivati dal quadro elettrico generale esistente.</p> <p>*Fornitura e posa d'interruttore 4 poli 63A 6KA da installarsi a bordo del QE esistente sezione Preferenziale per alimentazione locali Frigo.</p> <p>*Fornitura e posa d'interruttore 4 poli 63A 6KA 0,03 Idn da installarsi entro centralino dedicato posizionato su locale Frigo, a protezione delle utenze installate.</p> <p>*Fornitura e posa di Centralino da parete in resina, grado di protezione IP 55, completo di guida DIN 35, pannello e portello trasparente: a 12 moduli</p> <p>*Fornitura e posa di nuova presa interbloccata del tipo CEE 220V+T 16A completa di custodia di protezione per il montaggio a parete, completo di tubazione e raccordi vari.</p> <p>*Fornitura e posa d'interruttore 2 poli 16A 6KA 0,03 Idn da installarsi entro centralino dedicato a protezione delle prese che alimentano la postazione per gli HEMOSAFE.</p> <p>*Fornitura e posa di Centralino da parete in resina, grado di protezione IP 55, completo di guida DIN 35, pannello e portello trasparente: a 24 moduli</p> <p>*Fornitura e posa di Presa tipo UNEL 2P+T-230 V, serie modulare predisposta per attacco su barra DIN 35 completo di adattatore per moduli della serie componibile civile per installazione su barra DIN 35: da 3,2 moduli</p>	<p>mt</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>45</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>6</p>		
TOTALE LAVORI				EURO	€ 4.180,00

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)


PAG. 1 di 2



RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
-----	-------------	----	----------	---------------------	--------

Cofely Italia S.p.a.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

All.03 di n. 2 PAGINE



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista Carnet](#) » [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: Paolo Podda

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z750FCEB60
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.650,00

Oggetto	REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA CENTRO TRSFUSIONALE PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro - CUP	-

[\[Annulla Comunicazione \]](#) [\[Modifica \]](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936