



25 GIU. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'implementazione dell'impianto elettrico attraverso la fornitura e installazione di prese elettriche nel locale stampanti presso l'U.O. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia. Affidamento alla Ditta DIANA CLAUDIO di Giba e impegno di spesa. CIG: Z4C0FCEB1C.*

PRESO ATTO della richiesta di assistenza prot./manut. n° 532/2014 del 27.05.2014 del Responsabile dell'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. Sirai di Carbonia, la Dott.ssa Viviana Lantini, che esprimeva dei dubbi sulla conformità delle prese di corrente alle quali Vi sono collegate apparecchiature elettromedicali presso il locale stampanti del Reparto;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico Aziendale, a seguito di un sopralluogo, ha provveduto a richiedere, attraverso una piccola indagine di mercato, alle ditte COFELY ITALIA SPA di Cagliari e DIANA CLAUDIO di Giba, un'offerta economica per implementazione dell'impianto elettrico attraverso la fornitura e installazione di prese elettriche e di tutto il materiale necessario all'ampliamento della rete elettrica presso il locale stampanti dell'U.O. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia;

PRESO ATTO - dell'offerta preventivo prot. n° PG/2014/18035 del 24.06.2014 della ditta COFELY ITALIA SPA di Cagliari per i lavori sopracitati, per un importo pari a € 2.550,00 + IVA al 22%;

- dell'offerta preventivo prot. n° PG/2014/18033 del 24.06.2014 della ditta DIANA CLAUDIO di Giba per i lavori sopracitati, per un importo pari a € 2.100,00 + IVA al 22%;

VALUTATO che il prezzo totale a corpo dei lavori di che trattasi offerto dalla ditta DIANA CLAUDIO di Giba risulta il prezzo totale più basso;

DATO ATTO che con richiesta prot. n° 30660182 del 24.06.2014 è stata inoltrata, tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale, la richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta ditta;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

-che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale,

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla ditta **DIANA CLAUDIO di Giba**, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., l'implementazione dell'impianto elettrico attraverso la fornitura e installazione di prese elettriche e di tutto il materiale necessario all'ampliamento della rete elettrica presso il locale stampanti dell'U.O. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia per una spesa a corpo di **€ 2.100,00 + IVA al 22%**;
- la nomina del Geom. Paolo Podda come Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fattura dell'importo di **€ 2.100,00 + IVA al 22%**, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale alla Ditta **DIANA CLAUDIO di Giba** previa l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile di Procedimento Geom. Paolo Podda nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell'impianto elettrico realizzato e le Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 2.562,00** di cui **€ 462,00 per IVA al 22%**, a favore della Ditta **DIANA CALUDIO di Giba**, sulla classe di costo al cod. 0102020301 "impianti" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10710101 dell'esercizio di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias



ADDI Rag. Alberto FLORIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1025 del 25 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



g. carlo

Allegati n°:

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S.L. n° 7
Carbonia
c/o P.O. SIRAI
Reparto Pronto Soccorso
CARBONIA

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Ing. Antonio Zandara

Cagliari, 18 Agosto 2014


Preventivo n° ES/014/033

Oggetto: Preventivo per l'ampliamento delle prese elettriche, a servizio delle apparecchiature elettromedicali nel locale stampanti all'interno del reparto di "Pronto Soccorso", presso il P.O. SIRAI in Carbonia.

A seguito Vs. gentile richiesta e sulla scorta di ns. intervento con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per l'ampliamento delle prese elettriche, presso il reparto di Pronto Soccorso del P.O. di Carbonia.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA

Via Glua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736

www.cofely-gdfsuez.com

COFELY Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - C.S. i.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro della Impresa di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito Vs. gentile richiesta e sulla scorta di ns. intervento con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per l'ampliamento delle prese elettriche, presso il reparto di Pronto soccorso del P.O. di Carbonia.</p> <p>*Fornitura e posa di canala in pvc portacavi e portapparecchi, con coperchio rimovibile completo di accessori e pezzi speciali avente le seguenti caratteristiche: resistenza agli urti 6 joule, grado di protezione IP 40, colore bianco, rispondente alla norma CEI 23-32 e quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>*Realizzazione di linea elettrica con conduttori flessibili non propaganti l'incendio, conforme alle norme CEI e tabelle UNEL, posato entro tubazione in RK 15 da QE reparto Pronto soccorso a nuovi punti prese locali stampanti.</p> <p>*Fornitura e posa di nuove prese del tipo UNEL Bipasso 10/16A complete di scatola portafrutto, supporto, placca della serie civile</p>	corpo	1		
		corpo	1		
		pz	8		
TOTALE LAVORI		EURO		2.550,00	

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
 Responsabile di Commessa

Efisto Spiga



14/06/2014 DEL 24/06/2014

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 0781964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudiocludio@tiscali.it

Giba 16/06/2014

Spett. Le ASL N° 7 CARBONIA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO

OGGETTO: Preventivo, per la realizzazione delle linea elettrica, prese UNEL, da realizzarsi presso il locale per le stampanti, nel Reparto Pronto Soccorso, del Vostro plesso Sirai di Carbonia,

Avendo fatto un sopralluogo nei locali con i Vostri tecnici, Geometra Paolo Podda E l'Ing. Antonio Zandara valutando i lavori da realizzare. Una linea elettrica da montarsi dentro cannala e prese UNEL da montarsi a vista.
Vi formuliamo la nostra migliore proposta di preventivo dei materiali e la posa in opera.

Tubi RK Ø 20 con accessori (curve, clips, raccordi tubo scatola e tasselli, cavi di Adeguata sezione, per la linea principale di adduzione alle prese.
Cannala porta cavi in PVC IP40 completa di accessori, scatole porta frutti, supporti e placche.

n° 10 prese UNEL 10/16 - 220V.


TOTALE PER I LAVORI. € 2.100,00

I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DELL'I.V.A.

LA DITTA

DIANA CLAUDIO
Dom.Fisc.Ub. Es. e Cons.Doc.Fisc.:
Via Palmas, 44 Tel. 0781/964749
09010 (CA)
Cod.Fisc.: DNI CLD 60P13-10221
P.I.V.A.: 01862970926

COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE



27.05.2014
ticket 133145
Prot 532

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n° 7
Carbonia

D.E.A. di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
P.O. SIRAI Carbonia
Direttore Dott.ssa Viviana Lantini
Coordinatore Infermieristico Andrea Porcu.

Prot. Int. Pr. Socc. N° 34 2014

Alla cortese attenzione
del Resp. Ufficio Tecnico
Ing. B. Vacca

OGGETTO: Conformità prese elettriche.

Si richiede sopralluogo presso i locali del Pronto Soccorso, stanza n°36 per verificare conformità prese elettriche con eventuale posizionamento delle stesse per allaccio apparecchiature elettromedicali.

20/05/2014

Il Direttore
Dott.ssa V. Lantini

→ 23/05/14 Da sopralluogo, si evidenzia che
ci sono parecchie apparecchiature allimen-
te su un'unica ciabatta →

URGENTE " MODIFICA ED ADEGUAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO. "