



adottata dal Direttore Generale in data 25 GIU. 2014

**OGGETTO:** *Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n° 1 scambiatore a piastre (evaporatore) installato nella Pompa di Calore CARRIER a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'U.O. di Emodinamica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Società COFELY ITALIA S.P.A. e impegno di spesa. CIG: Z920FD1582.*

- PRESO ATTO** che l'impianto di climatizzazione installato presso l'U.O. Di Emodinamica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, con la conseguenza che le temperature all'interno degli ambienti risultano elevate, provocando le lamentele del personale dipendente in servizio presso la medesima U.O. e dell'utenza;
- DATO ATTO** che i tecnici della Società COFELY ITALIA S.P.A., affidataria dell'appalto pluriennale "Multiservizi Tecnologico Integrato Energia per la Sanità" Lotto n.6, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 18 aprile 2013, a seguito dei controlli effettuati sul suddetto impianto di climatizzazione hanno riscontrato che lo scambiatore a piastre ACQUA/GAS (evaporatore) installato nella Pompa di Calore CARRIER a servizio dello stesso, è forato;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione di un nuovo scambiatore a piastre in sostituzione di quello forato, a servizio della suddetta Pompa di Calore, al fine del ripristino della funzionalità della climatizzazione all'interno degli ambienti dell'U.O. di Emodinamica del P.O. SIRAI di Carbonia, riportando la temperatura ottimale all'interno degli stessi, permettere il regolare svolgimento del lavoro da parte personale sanitario in servizio ed evitare disagi per l'utenza;
- PRESO ATTO** che a tal proposito il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Società COFELY ITALIA S.P.A. la presentazione di un preventivo per la fornitura e posa in opera urgente di un nuovo scambiatore a piastre in sostituzione di quello forato;
- PRESO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.p.A. ha inoltrato via e mail il preventivo Prot. n° ES/14/034/A del 19 giugno 2014, acquisito al Protocollo aziendale al n° PG/2014/18146 del 25.06.2014, relativo alla fornitura e posa in opera di n° 1 scambiatore a piastre(evaporatore) installato nella Pompe di calore CARRIER a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'U.O. di Emodinamica del P.O. SIRAI, in sostituzione di quello forato, per una spesa complessiva di € 6.812,00 + IVA al 22%;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità espresso dall'Ing. Antonio Zandara Responsabile del Settore Manutenzioni, in data 25 giugno 2014;
- DATO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.P.A., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera dello scambiatore di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

## Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Società **COFELY ITALIA S.p.A.**, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006, la fornitura e posa in opera urgente di n° 1 scambiatore a piastre (evaporatore) installato nella Pompe di calore CARRIER a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'U.O. di Emodinamica del P.O. SIRAI, al fine del ripristino della funzionalità della climatizzazione all'interno degli ambienti, riportando la temperatura ottimale all'interno degli stessi, permettere il regolare svolgimento del lavoro da parte personale sanitario in servizio ed evitare disagi per l'utenza per una **spesa complessiva pari ad € 6.812,00 + IVA del 22%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/14/034/A del 19 giugno 2014, acquisito al Protocollo aziendale al n° PG/2014/18146 del 25.06.2014;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Antonio Zandara, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Società COFELY ITALIA S.P.A., della relativa fattura dell'importo di 6.812,000+ IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo il collaudo funzionale dello scambiatore installato, l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di installazione dello stesso cura del Responsabile di Procedimento, Ing. Antonio Zandara, nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' e le Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 8.310,64 di cui 1.498,64 per IVA al 22%**, a favore della Società COFELY ITALIA S.P.A., sulla classe di costo al al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10521301 "EMODINAMICA P.O. SIRAI", dell'esercizio 2014 di parte corrente.

**Il Direttore Generale**

*Dott. Maurizio Calamida*



**Il Direttore Amministrativo**

*Dott. Claudio Ferri*

**Il Direttore Sanitario**

*Dott. Andrea Corrias*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1026 del 25 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*[Handwritten signature]*

Allegati n. **02**

PG/2014/18146 DEL 25/06/2014



*Fulei*

Spett.le  
A.S.L. n 7 CARBONIA  
c/o Presidio Ospedaliero SIRAI  
CARBONIA

C.A. Ing. Brunello VACCA  
C.A. Ing. Antonio ZANDARA

Cagliari, 19 Giugno 2014

Preventivo n° ES/14/034/A

**Oggetto:** Lavori di sostituzione di n° 1 scambiatore a piastre (evaporatore) installato nella Pompe di Calore CARRIER a servizio dell'Impianto di Climatizzazione del reparto di cardiologia emodinamica, presso il P.O. SIRAI di Carbonia

A seguito di segnalazione del Dott. IERNA in servizio presso il reparto di cui all'oggetto, con la presente vi comunichiamo che i ns. tecnici frigoristi presenti nel Presidio Ospedaliero hanno riscontrato che lo scambiatore ACQUA/GAS (evaporatore) è bucato, per cui si necessita con urgenza la sua sostituzione. Nel frattempo per non creare un lungo fermo impianto, stiamo provvedendo a realizzare uno stacco provvisorio dal circuito freddo principale prodotto dalle pompe di calore THERMOCOLD e collegarle a tutte le apparecchiature collegate idraulicamente alla pompa di calore CARRIER ferma, di cui sotto vi quotiamo:

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.  
Responsabile di Commessa  
Efsio Spiga




COFELY ITALIA S.P.A.  
AREA SARDEGNA  
Via Giua snc  
090125 Cagliari  
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736  
[www.cofely-gdfsuez.com](http://www.cofely-gdfsuez.com)

PAG. 1 di 3

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito di segnalazione del Dott. IERNA in servizio presso il reparto di cui all'oggetto, con la presente vi comunichiamo che i ns. tecnici frigoristi presenti nel Presidio Ospedaliero hanno riscontrato che lo scambiatore ACQUA/GAS (evaporatore) è bucato, per cui si necessita con urgenza la sua sostituzione. Nel frattempo per non creare un lungo fermo impianto, stiamo provvedendo a realizzare uno stacco provvisorio dal circuito freddo principale prodotto dalle pompe di calore THERMOCOLD e collegarle a tutte le apparecchiature collegate idraulicamente alla pompa di calore CARRIER ferma, di cui qui sotto vi quotiamo:</p> <p><b>Descrizione dei lavori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Svuotamento dell'impianto idraulico del circuito a servizio della Pompa di calore CARRIER</li> <li>* Realizzazione di stacco sulla tubazione principale della pompa di calore CARRIER e sulla tubazione proveniente dai circuiti principali delle pompe di calore THERMOCOLD, con relative installazioni di prese a staffe avente come diametro 3", raccorderia varia e quant'altro occorra per rendere il lavoro finito</li> <li>* Realizzazione di bay-pass per consentire in caso di problemi tecnici, l'alimentazione dei circuiti prodotti da due apparecchiature diverse.</li> <li>* Fornitura e posa in opera di nuovo scambiatore a piastre in sostituzione di quello forato, a servizio della pompa di calore CARRIER, compreso di tutte le attività che ne consentano un lavoro eseguito a regola d'arte.</li> </ul>	corpo	1		
		corpo	1		
		corpo	1		
		corpo	1		
<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>EURO</b>	<b>6.812,00</b>

*L'offerta con tutte le  
copie per il  
top di lavoro offerta*

25/6/2014



Esclusioni:

\* I.V.A.


Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

**COFELY ITALIA S.P.A.**  
*Responsabile di Commessa*  
Efsio Spiga

PAG. 3 di 3

All.02 DI N.º 2 PAGINE



## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista Carnet](#) » [Dettaglio Comunicazione](#)

**Utente:** Paolo Podda

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	Z920FD1582
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 6.812,00

Oggetto           LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 1 SCAMBIATORE A PIASTRE  
DELLA POMPA DI CALORE CARRIER A SERVIZIO  
DELL'IMPIANTO DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA  
EMODINAMICA, PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA

Procedura di  
scelta contraente   AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto  
principale del    FORNITURE  
contratto

CIG accordo       -  
quadro

CUP               -

[ [Annulla Comunicazione](#) ] [ [Modifica](#) ]

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936