

adottata dal Direttore Generale in data 14 LUG. 2014

OGGETTO: fornitura e posa in opera di climatizzatore a parete presso P.O. Santa. Barbara di Iglesias, piano 7°, Ambulatorio di Chirurgia - affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. srl e impegno di spesa, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i - CIG: Z8A1022A65

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PRESO ATTO che la pompa di calore installata presso l'Ambulatorio di Chirurgia ha cessato di funzionare per l'avaria, come accertato nel sopralluogo congiunto effettuato dai tecnici del Servizio Tecnico Aziendale e della Ditta Cofely Italia S.p.a, affidataria dell'appalto MIES;

ATTESO che a seguito della verifica tecnica per procedere alla riparazione del climatizzatore a parete, in ragione dei tempi per l'ordinativo dei pezzi di ricambio e dell'onerosità dell'intervento, l'ufficio Tecnico Aziendale ha individuato come soluzione possibile la sostituzione con altro di analoghe caratteristiche e potenzialità termica;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di ripristinare le funzionalità dell'impianto di climatizzazione per impedire disagi all'attività sanitaria;

TENUTO CONTO che a tal scopo questa ASL ha interpellato la Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias, per la formulazione di un preventivo per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, giusta offerta n° 104 del 02/07/2014, di € 930,00 più IVA;

RITENUTO che la prestazione in argomento, sulla base delle disposizioni vigenti, risulta legittimamente eseguibile ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA l'urgenza il Servizio Tecnico Aziendale ritiene si possa procedere all'esecuzione, presso il del P.O. Santa Barbara di Iglesias, piano 7, Ambulatorio di Chirurgia, dei lavori di fornitura e posa in opera di climatizzatore a parete, compresi accessori ed opere complementari elettriche ed idrauliche, inclusi la rimozione di quello esistente, il trasporto e il conferimento a discarica dei materiali di risulta, affidando l'esecuzione alla Ditta I.T.EL.CO srl di Iglesias, per l'importo di € 930,00 oltre IVA, come da preventivo di spesa n° 104 del 02/07/2014, che per maggiore chiarezza si allega in copia;

TENUTO CONTO del parere di congruità sull'importo offerto da parte del Geom. Dario Scarpa del Servizio Tecnico Aziendale;

PROPONE

- di approvare l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di climatizzatore a parete presso P.O. Santa. Barbara di Iglesias, piano 7°, Ambulatorio di Chirurgia, al fine di ripristinare la funzionalità dell'impianto, alla Ditta I.T.EL.CO srl di Iglesias, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., alle condizioni e costi proposti nel preventivo n° 104 del 02/07/2014, per un importo di € 930,00 oltre l'IVA del 22%;

A



- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;


SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di climatizzatore a parete presso P.O. Santa. Barbara di Iglesias, piano 7°, Ambulatorio di Chirurgia, al fine di ripristinare la funzionalità dell'impianto, alla Ditta I.T.EL.CO srl di Iglesias, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. , alle condizioni e costi proposti nel preventivo n° 104 del 02/07/2014, per un importo di € 930,00 oltre l'IVA del 22%;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Dario Scarpa;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias, per un importo pari ad € 930,00 più l'IVA del 22% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.134,6 di cui € 204,6 per IVA al 22%, a favore della Ditta I.T.EL.CO. srl di Iglesias di Cagliari sulla Classe di Costo al Cod. 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n° 10530401.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



ADDI Geom. Dario Scarpa





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1521 del 14 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Flarta



Spett. le
ASL N° 7 CARBONIA
Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni
09016 IGLESIAS
Alla c. a Geom Puddu Giuseppe

Offerta N°104
Iglesias 02/07/2014

Oggetto: Offerta lavori per la fornitura e posa in opera di climatizzatore a parete presso
O.P. S. Barbara piano 7° Ambulatorio di Chirurgia
IGLESIAS

Come da Vs. gentile richiesta, Vi sottoponiamo la Ns migliore offerta per la fornitura e posa in opera
Di climatizzatore a parete tipo mono inverter a parete da installarsi O. P. S. Barbara .
L'offerta è basata sulle caratteristiche e quantità da voi richieste e sui dati rilevati in sede di sopralluogo.
Allegiamo breve computo metrico con descrizione delle opere e delle forniture comprese in offerta

COMPUTO METRICO DI COSTO

Q.tà

Climatizzatori a parete Mono inverter

N°1

**Fornitura e posa in opera di climatizzatore del tipo Mono Inverter a parete ,
marca Lamborghini mod. BREEZE I2000**

- Potenza resa in raffreddamento 3500W
- Potenza resa in Riscaldamento 4000 W
- Potenza assorbita in Raffreddamento watt 1.170
- Potenza assorbita in Riscaldamento watt 1.200
- Classe A+A

Mt. 4

Fornitura e posa in opera di tubazioni isolate in rame per il collegamento dell'unità interna ed esterna

Mt. 2

Fornitura e posa in opera di tubazione scarico condensa dell'unità interna

N°1

Fornitura e posa in opera di staffe sostegno unità esterna**COSTO COMPLESSIVO PER I LAVORI IN OGGETTO € 930,00 + IVA**

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario.
L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti



I.T.EL.CO. srl
Società unipersonale
Z.I. Sa Stoia - Iglesias (CI)
Tel. 0781 260018 - Fax 1786088629
E-mail: itelco@pec.it
C.I.A.A. di CA - REA 16790
C.F. P.I. 02242230924

X CONGRUITÀ
Dario Scarpone