



adottata dal Direttore Generale in data 17 LUG. 2014

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e installazione di nuove elettroventole a servizio delle Unità Interne dell'impianto di climatizzazione del Reparto Dialisi del Presidio di Carloforte, necessarie per il ripristino della sua funzionalità. Affidamento alla Ditta COFELY ITALIA S.P.A.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

- ACCERTATO** che presso il Reparto Dialisi del Presidio di Carloforte l'impianto di climatizzazione non funziona a causa di un guasto all'impianto di climatizzazione ivi installato;
- DATO ATTO** che i tecnici della ditta COFELY ITALIA S.P.A., affidataria dell'appalto pluriennale "Multiservizi Tecnologico Integrato Energia per la Sanità" Lotto n.6, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 18 aprile 2013, a seguito dei controlli effettuati all'impianto di climatizzazione installato presso il Reparto Dialisi del Presidio di Carloforte, hanno riscontrato che lo stesso risulta non funzionante a causa di un corto all'avvolgimento elettrico delle due elettroventole a servizio delle Unità Interne della Pompa di calore AIRWELL ivi installata;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla rimessa in pristino dell'efficienza dell'impianto di condizionamento di che trattasi, al fine di garantire un'adeguata climatizzazione degli ambienti ed evitare disagi ai pazienti dializzanti e al personale Infermieristico e Medico che presta servizio presso il suddetto Reparto Dialisi;
- PRESO ATTO** che a tal proposito il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Società COFELY ITALIA S.P.A. la presentazione di un preventivo per la fornitura e posa in opera urgente di n. 2 nuove elettroventole a servizio delle unità interne della Pompa di Calore AIRWELL installata presso il Reparto Dialisi di Carloforte, in sostituzione di quelle bruciate e fuori uso a causa di un corto dell'avvolgimento elettrico;
- PRESO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.p.A. ha inoltrato via e mail il preventivo Prot. n° ES/14/038 del 01 Luglio 2014, relativo alla fornitura e posa in opera urgente di n. 2 nuove elettroventole a servizio delle unità interne della Pompa di Calore AIRWELL installata presso il Reparto Dialisi di Carloforte, in sostituzione di quelle bruciate e fuori uso a causa di un corto all'avvolgimento elettrico, per una spesa complessiva di € 1.626,00 + IVA al 22%;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità espresso dall'Ing. Antonio Zandara Responsabile del Settore Manutenzioni, in data 09. 07. 2014;
- DATO ATTO** che con richiesta Prot.n° 30910643 del 09.07.2014 è stata presentata, allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera delle elettroventole di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa l'adozione del presente atto per:

- l'affidamento alla **Società COFELY ITALIA S.p.A.**, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006, della fornitura e posa in opera urgente di n. 2 nuove elettroventole a servizio delle unità interne della Pompa di Calore AIRWELL installata presso il Reparto Dialisi di Carloforte, in sostituzione di quelle bruciate e fuori uso a causa di un corto all'avvolgimento elettrico, per una **spesa complessiva pari ad € 6.812,00 + IVA del 22%**, al fine di garantire un'adeguata climatizzazione degli ambienti ed evitare disagi ai pazienti dializzanti e al personale Infermieristico e Medico che presta servizio presso il suddetto Reparto Dialisi, per una **spesa complessiva pari ad € 1.626,00 + IVA del 22%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/014/038 del 01 Luglio 2014;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Antonio Zandara, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:



- di affidare alla **Società COFELY ITALIA S.p.A.**, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006, la fornitura e posa in opera urgente di n. 2 nuove elettroventole a servizio delle unità interne della Pompa di Calore AIRWELL installata presso il Reparto Dialisi di Carloforte, in sostituzione di quelle bruciate e fuori uso a causa di un corto all'avvolgimento elettrico, per una **spesa complessiva pari ad € 6.812,00 + IVA del 22%**, al fine di garantire un'adeguata climatizzazione degli ambienti ed evitare disagi ai pazienti dializzanti e al personale Infermieristico e Medico che presta servizio presso il suddetto Reparto Dialisi, per una **spesa complessiva pari ad € 1.626,00 + IVA del 22%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/014/038 del 01 Luglio 2014;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Antonio Zandara, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Società COFELY ITALIA S.P.A., della relativa fattura dell'importo di 1626,00 + IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo il collaudo funzionale delle elettroventole installate, l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di installazione delle stesse cura del Responsabile di Procedimento, Ing. Antonio Zandara, nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' e le Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 1.983,72 di cui 357,72 per IVA al 22%**, a favore della Società COFELY ITALIA S.P.A., sulla classe di costo al al Cod. 0507010103 "manutenzioni e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10340102 "DIALISI CARLOFORTE", dell'esercizio 2014 di parte corrente.

Il Direttore Generale


Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias



Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali/ Ing. Brunello VACCA

Add/ Geom. Osvaldo Sulas



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1177 del 17 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n. **01**

All. 01 DI N° 2 PAGINE

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S.L. n° 7
CARBONIA

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Ing. Antonio ZANDARA

Cagliari, 01 Luglio 2014


Preventivo n° ES/014/038

Oggetto: Fornitura di gruppi ventilanti da installare sui fancoil del tipo acanalizzato a servizio dell'impianto di climatizzazione del reparto della "Dialisi" presso il poliambulatorio di Carloforte.

A seguito d'intervento manutentivo con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione dei due gruppi ventilanti a servizio delle Unità Interne AIRWELL, causa corto dell'avvolgimento elettrico:

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA

Via Giua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 - fax : +39 0706616736

www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923460 - C.S. i.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Énergie Services S.A. (Francia)

PAG. 1 di 2

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito d'intervento manutentivo con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione dei due gruppi ventilanti a servizio delle Unità Interne AIRWELL, causa corto dell'avvolgimento elettrico:</p> <p>Descrizione dei lavori:</p> <p>RIF. Impianto CDZ " DIALISI "</p> <p>* Scollegamento elettrico dell'elettroventole da sostituire e trasporto in discarica</p> <p>* Fornitura di ventilatore centrifugo a doppia ventola direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria masima 1600 mc/h, Hst 510 Pa, alimentazione 220 V/50 Hz, potenza 500 W AIRWELL</p> <p>* Riposizionamento e ricollegamento elettrico dell'elettroventole</p>	cad	2		
		cad	2		
		cad	3		
TOTALE LAVORI		EURO		1.626,00	

Esclusioni:
* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Il prezzo offerto per la sostituzione dei gruppi elettroventilatori della sala dialisi del Presidio IS Carbonia è congruo

Cofely Italia S.p.a.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

prezzo in considerazione delle urgenze dell'intervento.
9/1/2016 *Spiga*

