REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 CARBONIA

Deliberazione n° 1509

adottata dal Direttore Generale in data 26 SET. 2014

OGGETTO: *ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità Liebert da 120 KVA (UPS) installato presso la cabina elettrica del P.O. S. Barbara di Iglesias. Affidamento alla Ditta Cofely Italia spa ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.* CIG: Z9C10BF858

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PREMESSO che presso il Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias è installato un gruppo statico di continuità (UPS) da 120 KVA destinato alle esigenze elettriche delle sale operatorie, del laboratorio analisi, pronto soccorso, etc. servizi nei quali si impiegano apparecchiature elettromedicali, elettroniche ed informatiche sofisticate;

che a seguito delle verifiche tecniche effettuate, volte ad accertare l'efficienza dell'impianto, si è constatata la necessità di sostituire alcuni componenti elettrici e meccanici per garantire la piena funzionalità dell'impianto;

ATTESO che al fine di ovviare agli inconvenienti descritti, il Servizio Tecnico Aziendale, ha avviato una trattativa e richiesto, per le vie brevi, l'effettuazione di un sopralluogo finalizzato alla formulazione di un preventivo di spesa per l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie alla Ditta Cofely Italia spa e alla Ditta IMBI srl;

CONSIDERATO che la Ditte interpellate hanno formulato i seguenti preventivi di spesa:
IMBI srl, con preventivo di spesa n.358/14-AM/go del 04/06/2014, per un importo di € 8.797,00 più IVA;
Cofely Italia spa, con preventivo n. ES/013/041 del 11/07/2014, per un importo di € 6.014,00 più IVA;

ATTESO che il preventivo di spesa economicamente più vantaggioso risulta essere quello formulato dalla Ditta Cofely Italia spa, pari a € 6.014,00 più IVA;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata dal Geom. Giuseppe Puddu del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

PROPONE

- di approvare l'affidamento alla Ditta Cofely Italia spa dei lavori e delle forniture relative al ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità Liebert da 120 KVA del P.O. S. Barbara di Iglesias, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., per un importo complessivo di € 6.014,00 più IVA;

- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- di affidare alla Ditta Cofely Italia spa i lavori e le forniture per il ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità Liebert da 120 KVA del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo € 6.014,00 pi+ IVA 22%;

- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle relativa fatture di addebito a favore della Ditta Ditta Cofely Italia spa, per un importo pari ad € 6.014,00 più l'IVA del 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione della regolare esecuzione della fornitura a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 7.337,08, di cui € 1.323,08 per IVA al 22%, sulla Classe di Costo al Cod. 0507010103 "Manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n°10510206 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero Santa Barbara".

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Galamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

ADD/ *Geom. Giuseppe Puddu*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1509 del 26 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S..L. n° 7
Iglesias
c/o P.O. S.Barbara
Iglesias

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Geom. Giuseppe Puddu

Cagliari, 06 Maggio 2014

Preventivo n° ES/014/026

Oggetto: Preventivo per il ripristino del funzionamento del Gruppo di Continuità LIEBERT,ubicato presso il P.O. Santa Barbara di Iglesias (CI).

A seguito ns. intervento tecnico del 28/04/2014, vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione del sistema di ventilazione e del sistema di filtraggio in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA
Via Giua snc
090125 Cagliari
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736
www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax : 0654923450 - C.S. i.v. Euro 280.800 000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

COFELY
GDF SUEZ

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	A seguito ns. intervento tecnico del 28/04/2014, vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione del sistema di ventilazione e del sistema di filtraggio in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.				
	*Fornitura e posa del sistema di ventilazione costituito da ventole aventi caratteristiche uguali a quelle esistenti,diametro 160mm,230V	cad	6		
	*Fornitura e posa del sistema di ventilazione costituito da ventole aventi caratteristiche uguali a quelle esistenti,diametro 120mm,230V	cad	4		
	*Fornitura e posa del banco di filtraggio DC costituito da condensatori aventi caratteristiche uguali a quelle esistenti,6800 uF,450V dc	cad	9		
	*Fornitura e posa del banco di filtraggio AC costituito da condensatori aventi caratteristiche uguali a quelle esistenti,50 uF,450V ac	cad	9		
	*Fornitura e posa del banco di filtraggio AC costituito da condensatori aventi caratteristiche uguali a quelle esistenti,100 uF,550V ac	cad	9		
	*Collaudo funzionale comprendente i seguenti controlli e verifiche: controllo rete controllo tensione ingresso-uscita controllo tensione di carica rapida automatica controllo tensione di carica rapida manuale controllo assorbimento fasi controllo segnalazioni controllo funzionamento ventilatori controllo frequenza controllo sincronizzazione inverter verifica limite corrente batteria test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni	corpo	1		
	TOTALE LAVORI		**EURO**		**6.014,00**

Esclusioni:
* I.V.A.

N.B. materiale non disponibile a magazzino consegna stimata 10/15gg lavorativi da data ordine

Si attesta la congruità dell'offerta economica
12/09/2014

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

IMBI IMPIANTI TECNOLOGICI
INSTALLAZIONE – SERVIZIO ASSISTENZA – MANUTENZIONE
ACCUMULATORI INDUSTRIALI – GRUPPI ELETTROGENI – GRUPPI DI CONTINUITÀ
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI
I.M.B.I. S.r.l. – Viale U. Ticca n. 17/19 – 09122 Cagliari – Tel. 070241259 – Fax 070241264
P.IVA e C.FISC. 00640180923 – C.C.I.A.A. 120376

Cagliari, 04 Giugno 2014
Rif. ns. prot. n. 358/14-AM/go

Spett.le
ASL CARBONIA
Presidio Ospedaliero "S. Barbara"
Di IGLESIAS

OGGETTO: ***Intervento per ripristino vs UPS***

A seguito della vs. gentile richiesta , con la presente Vi inviamo ns. migliore offerta per il ripristino del vs UPS

- **Ospedale S.Barbara - Iglesias**

Descrizione apparecchiature :
n.1 NXA 120 da 120 KVA

- Fornitura e posa in opera di n.9 condensatori da 50 uf
- Fornitura e posa in opera di n.9 condensatori da 200 uf
- Fornitura e posa in opera di n.12 condensatori da 6800 uf
- Fornitura e posa in opera di n.4 ventilatori assiali
- Fornitura e posa in opera di n.6 ventilatori da 350m3

Importo Prestazione Euro 8.797,00 + IVA

Condizioni di Fornitura

Importo	: al netto di IVA
Termini di pagamento	: a presentazione fattura
Validità offerta	: 30 gg

Possiamo inviarVi una proposta per un contratto annuale di manutenzione ordinaria UPS .

In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

I.M.B.I. S.r.l.