REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1423

adottata dal Direttore Generale in data 22 OTT. 2014

OGGETTO: *Ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità installato presso il centro Dialisi di Buggerru. Affidamento alla Ditta Cofely Italia spa ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.* CIG: Z4F1148B73.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

PREMESSO che presso il Centro Dialisi di Buggerru è installato il gruppo statico di continuità *Powertronic mod. Alcor 20* (UPS) destinato alle esigenze elettriche del Centro stesso ;

che a seguito delle verifiche tecniche effettuate, volte ad accertare l'efficienza dell'impianto, veniva constatata la necessità ed urgenza di sostituire molteplici componenti elettrici e meccanici per garantire la piena funzionalità dell'impianto;

che, considerata l'obsolescenza dei componenti del gruppo statico di continuità Powertronic mod. Alcor 20, che non escludeva in futuro altri eventuali guasti e l'antieconomicità della spesa per la sostituzione di tutti i componenti difettosi, è stato ritenuto opportuno e conveniente procedere alla sostituzione dell'UPS esistente con un nuovo gruppo di continuità;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento risultavano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

ATTESO che al fine di ovviare agli inconvenienti descritti, ravvisata la necessità e l'urgenza, che rendevano non solo improcrastinabili i lavori in oggetto ma ne richiedevano anche la tempestività esecutiva, il Servizio Tecnico Aziendale avviava una trattativa e richiedeva, per le vie brevi, alla Ditta Cofely Italia spa l'effettuazione di un sopralluogo finalizzato alla formulazione di un preventivo di spesa per l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie richieste;

CONSIDERATO che la Ditta Cofely Italia spa interpellata, formulava il seguente preventivo di spesa allegato al presente atto:
- preventivo n. ES/014/052 del 08/09/2014, per un importo di € 3.412,00 esclusa IVA;
- che, considerata l'urgenza e la necessità di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie erogate nel Servizio Dialisi, veniva autorizzata dal Servizio Tecnico Aziendale per le vie brevi, in data 08/09/2014, l'esecuzione dell'intervento manutentivo da parte della Ditta Cofely;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata dal Geom. Giuseppe Puddu del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

PROPONE

- di approvare l'affidamento alla Ditta Cofely Italia spa dei lavori e delle forniture relative alla sostituzione del gruppo statico di continuità installato presso il centro Dialisi di Buggerru, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., per un importo complessivo di € 3.412,00 esclusa IVA al 22%;

- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare alla Ditta Cofely Italia spa i lavori e le forniture per la sostituzione del gruppo statico di continuità installato presso il Centro Dialisi di Buggerru, per un importo complessivo € 3.412,00 esclusa IVA al 22%;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Cofely Italia spa, per un importo pari ad € 3.412,00 esclusa IVA al 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 4.162,64, di cui € 750,64 per IVA al 22%, sulla Classe di Costo al Cod. 0507010103 "Manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n° 10440102 "Dialisi Buggerru".

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

Resp.le Procedimento / *Geom. Giuseppe Puddu*

DOTT. F. MARINI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1423 del 22 OTT. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 OTT 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA

Servizio Affari Generali

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S..L. n° 7
Carbonia
c/o centro Dialisi
Buggerru

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Geom.Giuseppe Puddu

Cagliari, 08 Settembre 2014

Preventivo n° ES/014/052

Oggetto: Preventivo per il ripristino del funzionamento del Gruppo di Continuità Powertronix mod. Alcor 20,ubicato presso il centro dialisi di Buggerru (CI).

A seguito ns. intervento tecnico , vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione del gruppo di continuità in quanto la componentistica interna non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA
Via Giua snc
090125 Cagliari
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736
www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - C.S. i.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

COFELY
GDF SUEZ

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	A seguito ns. intervento tecnico , vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione del gruppo di continuità in quanto la componentistica interna non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.				
	*Scollegamento elettrico del vecchio UPS carico su automezzo e conferimento in discarica autorizzata.	cad	1		
	*Fornitura e posa di nuovo gruppo di Continuità marca Riello power MDT 30,tecnologia on line a doppia conversione(carico sempre alimentato da inverter).Tensione in ingresso 380/400Vac,tensione in uscita 380/400Vac,potenza 20KVA,frequenza 50Hz,autonomia 16'.	cad	1		
	*Collaudo funzionale comprendente i seguenti controlli e verifiche: controllo rete controllo tensione ingresso-uscita controllo tensione di carica rapida automatica controllo tensione di carica rapida manuale controllo assorbimento fasi controllo segnalazioni controllo funzionamento ventilatori controllo frequenza controllo sincronizzazione inverter verifica limite corrente batteria test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni	corpo	1		
	TOTALE LAVORI		**EURO**		**3.972,00**

Esclusioni:
* I.V.A.

franchigia **€ 560,00**

Totale **€ 3.412,00**

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

Si attesta la congruità dell'offerta economica
21/10/2014