



adottata dal Direttore Generale in data 10 NOV. 2014

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di un gruppo statico di continuità da installarsi al servizio dell'impianto di Osmosi presso il centro Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias. Affidamento alla Ditta SIST.EL. srl ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.*
Ditta SISTEL S.r.l. - CIG: ZF5118C878.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

- PREMESSO** che presso il Centro Dialisi del P.O. S. Barbara è installato un impianto di Osmosi, preposto al trattamento dell'acqua con il quale si garantisce la prestazione ai dializzati del centro stesso;
- che a seguito delle interruzioni ENEL verificatesi recentemente si è potuto accertare che l'impianto di Osmosi suddetto non è collegato all'UPS centralizzato e che pertanto la funzionalità dello stesso è pregiudicata da tale circostanza con le conseguenti interruzioni delle prestazioni sanitarie che si riflettono in negativo sulla qualità del servizio reso all'utenza;
- che al seguito del verificarsi di tali disagi, è pervenuta al Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico la richiesta, da parte del responsabile dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. S. Barbara, di modifica dell'impianto elettrico tale da garantire la continuità elettrica dell'impianto di trattamento acque;
- RITENUTO** opportuno di ovviare agli inconvenienti descritti, ravvisando la necessità e l'urgenza di evitare pesanti disagi ai pazienti dializzati, il Servizio Tecnico Aziendale avviava una trattativa e richiedeva, per le vie brevi, alla SIST.EL. srl l'effettuazione di un sopralluogo finalizzato alla formulazione di un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera un gruppo statico di continuità da installarsi al servizio dell'impianto di Osmosi presso il Centro Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- PRESO ATTO** del sopralluogo effettuato dalla SIST.EL. srl in data 25/10/2014; il Servizio Tecnico Aziendale, con mail inviata alla società sopra indicata il 28/10/2014, richiedeva formalmente un preventivo per la fornitura e posa in opera del gruppo di cui all'oggetto;
- VISTO** il seguente preventivo di spesa della Ditta SIST.EL. srl, allegato al presente atto: preventivo n. 508/ET/14 del 28/10/2014, per un importo a corpo di € 8.400,00 esclusa IVA; relativo alla fornitura e installazione di un gruppo di continuità marca Riello, modello MST 30-T4, compresi gli oneri di trasporto delle apparecchiature nel luogo di installazione, messa in servizio con esecuzione dei collegamenti elettrici sulla morsettiera del gruppo ed avviamento della macchina con collaudo funzionale, da installare presso il Centro Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- CONSIDERATA** l'urgenza e la necessità di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie erogate nel Centro Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias;

RITENUTO

che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO

del parere di congruità sulla spesa indicata dal Geom. Giuseppe Puddu del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

PROPONE

- di approvare l'affidamento alla Ditta SIST.EL. srl, della fornitura e posa in opera di un gruppo statico di continuità da installarsi al servizio dell'impianto di Osmosi presso il Centro Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias per un importo a corpo di € 8.400,00 esclusa IVA al 22%, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.,
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare alla Ditta SIST.EL srl, la fornitura e posa in opera di un gruppo statico di continuità da installarsi al servizio dell'impianto di Osmosi presso il Centro Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias per un importo a corpo di € 8.400,00 esclusa IVA al 22%, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta SIST.EL. srl, per un importo pari ad € 8.400,00 esclusa IVA al 22%; con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 10.248,00, di cui € 1.848,00 per IVA al 22%, sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n°10520405 "Dialisi P.O. Santa Barbara".

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

Resp.le Procedimento / Geom. Giuseppe Puddu

DOTT. F. MARINI

A





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1830 del 10 NOV. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 NOV 2014


Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali



Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Accumulatori
Sistemi elettronici, Fotovoltaico, Risparmio energetico
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello Ups, Aros Solar, Powertronix



Spett.le
A.S.L. Carbonia
Via Giua, snc - Z.I. Casic-Elmas
09122 Carbonia (CI)

Preventivo n. 508/ET/14 del 28/10/2014

Oggetto: Gruppo di continuità

Seguito Vs. gentile richiesta via email del 28/10/2014 relativa alla fornitura e installazione di un gruppo di continuità da adibire al servizio Dialisi del P.O. Santa Barbara per l'alimentazione dell'impianto di Osmosi, siamo lieti di prospettarvi la ns. migliore quotazione per la fornitura della seguente apparecchiatura:

Gruppo di continuità Riello mod. MST 30-T4 avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Tensione in ingresso: 380-400-415 V a.c.
- Tensione in uscita: 380-400-415 V a.c.
- Potenza: 30 KVA (27 KW)
- Frequenza: 50-60 Hz
- Autonomia: 15'
- Software di controllo e gestione
(si allega depliant completo)

Quadro di By-pass costituito da contenitore in PVC di opportune dimensioni in PVC completo delle seguenti apparecchiature:

- N. 1 interruttore magnetotermico da 4 x 63 A per alimentazione ups
- N. 1 interruttore magnetotermico da 4 x 63 A per by pass
- N. 1 interruttori magnetotermici da 4 x 63 A per uscita sul carico

Importo a corpo € 8.400,00 + IVA

In alternativa Vi proponiamo la seguente apparecchiatura:

Gruppo di continuità Enerpower mod. Alcor 30 avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Tensione in ingresso: 380-400-415 V a.c.
- Tensione in uscita: 380-400-415 V a.c.
- Potenza: 30 KVA (24 KW)
- Frequenza: 50-60 Hz
- Autonomia: 10'
- Software di controllo e gestione
(si allega depliant completo)

Quadro di By-pass costituito da contenitore in PVC di opportune dimensioni in PVC completo delle seguenti apparecchiature:

- N. 1 interruttore magnetotermico da 4 x 63 A per alimentazione ups
- N. 1 interruttore magnetotermico da 4 x 63 A per by pass
- N. 1 interruttori magnetotermici da 4 x 63 A per uscita sul carico

Importo a corpo € 7.100,00 + IVA

N.B.: Nell'importo sono compresi i seguenti oneri:

- Trasporto delle apparecchiature presso luogo d'installazione
- Messa in servizio con esecuzione dei collegamenti elettrici sulla morsettiera del gruppo
- Avviamento della macchina con collaudo funzionale

Condizioni:

Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti

Pagamenti: 60 gg. b.b.d.f.

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tufano

Iglesias 24.10.2014

Al Resp.le Servizio Tecnico Manutentivo Logistico
Ing. Brunello Vacca

Oggetto: richiesta copertura UPS impianto trattamento acqua

Si comunica che in data odierna, a causa di un guasto sulla linea distribuzione ENEL, si sono dovuti ritardare i trattamenti dialitici provocando notevoli disagi ai signori pazienti dializzati. Allo scopo di sopperire alle continue interruzioni di energia, che si verificano frequentemente soprattutto nel periodo invernale, si richiede la copertura dell'alimentazione elettrica dell'impianto di trattamento acqua con un gruppo di continuità.

Cordiali saluti



pg 1