



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N. 7 CARBONIA

Deliberazione n° 1894

18 NOV. 2014

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., mediante la procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006, della fornitura e posa in opera di n. 1 interruttore scatolato da 630A, del Gruppo Frigo Mc Quay, relativo all'impianto di climatizzazione centralizzato installato presso il P.O. S. Barbara di Iglesias. - Ditta I.T.EL.CO. S.r.l. - CIG: Z5A11B3387.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali:

**PREMESSO** che presso il P.O. S. Barbara di Iglesias sono installati n. 02 Gruppi Frigo Mc Quay facenti parte dell'impianto di climatizzazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;

che a seguito di verifica tecnica effettuata dal personale del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico dell'ASL n. 7 di Carbonia, è stato riscontrato un guasto dell'interruttore scatolato da 630A collocato sul quadro elettrico a bordo macchina del Gruppo Frigo Mc Quay, facente parte dell'impianto di climatizzazione centralizzato installato presso il P.O. S. Barbara di Iglesias;

**ATTESO** che per garantire la funzionalità dell'impianto indicato in premessa, l'Ufficio Tecnico Aziendale ha richiesto, per le vie brevi, sia alla Ditta Cofely Italia s.p.a. che alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 1 interruttore scatolato da 630A, collocato sul quadro elettrico a bordo macchina del Gruppo Frigo Mc Quay, facente parte dell'impianto di climatizzazione centralizzato installato presso il P.O. S. Barbara di Iglesias;

**VISTO** il preventivo n. ES/014/053 del 08/09/2014 della Ditta Cofely Italia spa, di € 3.695,00 esclusa iva ed il preventivo n. 135 del 30/09/2014, della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., di € 2.988,00 esclusa iva, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il preventivo n. 135 del 30/09/2014, della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., di € 2.988,00, esclusa iva, propone la fornitura e la posa in opera di n. 1 interruttore scatolato (ABB SACE S5N - 630A - 35KA - 400V), avente le stesse caratteristiche di quello esistente e collocato sul quadro elettrico a bordo macchina del Gruppo Frigo Mc

Quay, facente parte dell'impianto di climatizzazione centralizzato installato presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; risulta essere quello economicamente più conveniente;

**RAVVISATA**

la necessità e l'urgenza di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al fine di evitare possibili disagi all'attività sanitaria;

**ATTESO**

che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

**TENUTO CONTO**

del parere di congruità sulla spesa indicata da parte del Geom. Giuseppe Puddu, del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico dell'ASL n. 7 di Carbonia;

**PROPONE**

- di approvare l'affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., con sede legale in Zona Ind. Loc. "Sa Stoia" – 09016 – Iglesias (CA) della fornitura e posa in opera di n. 01 interruttore scatolato (ABB SACE S5N – 630A – 35KA – 400V), avente le stesse caratteristiche di quello esistente e collocato sul quadro elettrico a bordo macchina del Gruppo Frigo Mc Quay, facente parte dell'impianto di climatizzazione centralizzato installato presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., per un importo complessivo di € 2.988,00 più IVA al 22%;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

**Il Direttore Generale**

**PRESO ATTO**

dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

**SENTITI**

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- di approvare l'affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., con sede legale in Zona Ind. Loc. "Sa Stoia" – 09016 – Iglesias (CA) della fornitura e posa in opera di n. 01 interruttore scatolato (ABB SACE S5N – 630A – 35KA – 400V), avente le stesse caratteristiche di quello esistente e collocato sul quadro elettrico a bordo macchina del Gruppo Frigo Mc Quay, facente parte dell'impianto di climatizzazione centralizzato installato presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., per un importo complessivo di € 2.988,00 più IVA al 22%;



- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., per un importo pari ad € 2.988,00 più l'IVA del 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione della regolare esecuzione dei lavori a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 3.645,36, di cui € 657,36 per IVA al 22%, sulla Classe di Costo al Cod. 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n° 10510206 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias".

## Il Direttore Generale

**Dott. Maurizio Calamida**



*Maurizio Calamida*

## Il Direttore Amministrativo

**Dott. Claudio Ferri**

*Claudio Ferri*

## Il Direttore Sanitario

**Dott. Andrea Corrias**

*Andrea Corrias*

**Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA**

*Brunello Vacca*

**Resp. le Procedimento / Geom. Giuseppe Puddu**

*Giuseppe Puddu*

**Dott. F. Marini**

*Federico Marini*

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1894 del 10 NOV. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



All. 01



Spett.le  
A.S.L. n° 7  
Carbonia  
c/o PO Santa Barbara  
Iglesias

C.A. Ing. Brunello VACCA  
C.A. Geom. Giuseppe Puddu

Cagliari, 08 Settembre 2014

Preventivo n° ES/014/053

**Oggetto:** Preventivo per la sostituzione dell'interruttore da 630A installato a bordo macchina del Gruppo Frigo Mc Quay, ubicato presso il PO Santa Barbara Iglesias(CI).

A seguito ns. intervento di manutenzione , vi comuniciamo che si rende necessario la sostituzione dell' interruttore da 630A installato sul quadro elettrico di bordo macchina, in quanto l'attuale interruttore è fuori servizio a causa di un guasto interno meccanico, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.  
*Responsabile di Complessa*  
Efiso Spiga



**COFELY ITALIA S.P.A.**  
**AREA SARDEGNA**

Via Giua snc  
090125 Cagliari  
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736  
[www.cofely-gdfsuez.com](http://www.cofely-gdfsuez.com)

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - C.S. l.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

1/2

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p><i>A seguito ns. intervento di manutenzione , vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione dell' interruttore scatolato da 630A installato sul quadro elettrico di bordo macchina, in quanto quello l'attuale è fuori servizio a causa di un guasto interno meccanico, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.</i></p> <p>*Scollegamento Elettrico dell'interruttore in stato di avaria e smontaggio meccanico dai supporti di fissaggio.</p> <p>*Fornitura e posa di nuovo interruttore scatolato avente le stesse caratteristiche di quello esistente: 630A 35kA 400V marca ABB SACE S5N</p> <p>*Collaudo funzionale comprendente i seguenti controlli e verifiche:            controllo tensione di rete            controllo tensione ingresso-uscita            controllo assorbimento fasi            controllo frequenza            test prova intervento per sovracarico</p>	cad	1		
		cad	1		
		corpo	1		
<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>EURO</b>	<b>4.255,00</b>

Esclusioni:  
\* I.V.A.

franchigia € 560,00  
Totale € 3.695,00

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

*Cofely Italia S.p.a.*  
*Responsabile di Commessa*  
Elisio Spiga

2/2



All. 02

Spett. le  
ASL N° 7 CARBONIA  
Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni  
09016 IGLESIAS  
Alla c. a Geom Puddu Giuseppe

Offerta N°135

Iglesias 30/09/2014

Oggetto: Offerta per la fornitura e posa di un interruttore scatolato relativo ad un gruppo CDZ installato presso il P.O.S. Barbara Iglesias

Come da Vs. gentile richiesta, Vi sottoponiamo la Ns migliore offerta per i lavori in oggetto:

Fornitura e posa in opera di N°1 interruttore scatolato (ABB SACE S5N- 630A- 35KA- 400V. )



L'offerta è basata sulle caratteristiche e quantità da voi richieste e sui dati rilevati in sede di sopralluogo.

Costo complessivo per i lavori in oggetto e di €. 2.988,00 + Iva

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario.  
L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti

Si attesta la congruità  
economica dell'offerta

13/11/2014



I.T.EL.CO. srl  
Società unipersonale  
Z. I. Sa Stoia - Iglesias (CI)  
Tel. 0781 260018 - Fax 1786088629  
E-mail: itelcosrl@gmail.com  
C.C.I.A.A. di CA - REA 16790  
C.F. P.I. 02242230924

1/1