



adottata dal Direttore Generale in data 11 DIC. 2014

**OGGETTO:** *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'implementazione dell'impianto elettrico mediante la fornitura e installazione di una presa elettrica a servizio dell'apparecchio elettromedicale denominato "Abbattitore" sito nel locale frigo-emoteche del laboratorio del Centro trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia. Affidamento alla Ditta DIANA CLAUDIO. di Giba e impegno di spesa.*

*Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,*

- PREMESSO** che presso i locali frigo-emoteche del Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia si necessita l'implementazione dell'impianto elettrico esistente attraverso la fornitura e installazione di una presa elettrica a servizio dell'apparecchio elettromedicale denominato "Abbattitore";
- PRESO ATTO** che il Responsabile del Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia, Dott. Angelo Zuccarelli, manifestava la necessità di un intervento tecnico presso il locale frigo-emoteche a causa delle numerose interruzione di energia elettrica dovute dal continuo intervento del relè termico per sovraccarico;
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico Aziendale, a seguito di un sopralluogo presso i locali frigo-emoteche del Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia, ha riscontrato effettivamente l'anomalia su citata ritenendo pertanto necessario implementare l'impianto elettrico esistente mediante una nuova linea elettrica dedicata esclusivamente all'apparecchiatura elettromedicale denominata "abbattitore";
- PRESO ATTO** dell'offerta preventivo prot. n° PG/2014/29156 del 24.11.2014 della ditta *DIANA CLAUDIO di Giba* per i lavori sopraccitati, per un importo pari a **€ 1.000,00 + IVA al 22%**;
- RITENUTO** che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori di che trattasi, risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

## PROPONE

per i motivi esposti in premessa:

- > l'adozione del presente atto per i lavori necessari l'implementazione dell'impianto elettrico attraverso la fornitura e installazione di prese elettriche e di tutto il materiale necessario all'ampliamento della rete elettrica presso i locali frigo-emoteche del Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia;
- > di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

## Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale,  
SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.


### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla ditta **DIANA CLAUDIO di Giba**, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., i lavori necessari l' implementazione dell' impianto elettrico attraverso la fornitura e installazione di prese elettriche e di tutto il materiale necessario all' ampliamento della rete elettrica presso i locali frigo-emoteche del Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia, per una spesa complessiva di **€ 1.000,00 + IVA al 22%**;
- di nominare il Geom. Paolo Podda, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fattura dell'importo di **€ 1.000,00 + IVA al 22%**, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale alla Ditta **DIANA CLAUDIO di Giba** previa l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile di Procedimento Geom. Paolo Podda nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell'impianto elettrico realizzato e le Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 1.220,00** di cui **€ 220,00 per IVA al 22%**, a favore della Ditta **DIANA CALUDIO di Giba**, sulla classe di costo al cod. 0102020301 "impianti" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10540101 "Centro Trasfusionale P.O. Sirai" dell'esercizio di parte corrente.


**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida




**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri



**Il Direttore Sanitario**


Dott. Andrea Corrias



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



ADDI Rag. Alberto FLORIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 2022 del 11 DIC. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Quarta*

Allegati n°:

Ditta Diana Claudio  
Via Palmas 44  
09010 (CA)  
P. I.V.A. 01862970926  
TEL. E FAX 0781964749  
Port.le 347/9419801  
Mail- [dittaclaudiocludio@tiscali.it](mailto:dittaclaudiocludio@tiscali.it)

GIBA 11/11/2014

Spett. Le ASL N° 7 CARBONIA

COME DA VOSTRA RICHIESTA, VI RIMETTIAMO IL PREVENTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA LINEA PRESA PER FRIGOMOTECA, E UN QUADRO ELETTRICO NEL REPARTO DEL CENTRO TRASFUSIONALE DI CARBONIA

**FRIGOMOTECHE CARBONIA**

mt. 30 Tubo RK Ø 32  
mt. 20 Tubo RK Ø 20  
n° 40 ml. cavo FG7OR 5G6  
n° 60 ml. cavo FG7OR 1X6  
n° 1 quadro elettrico 12M. IP 65 ABB  
n° 1 interruttore Diff. 32A – 4,5KA – Idim 0,03 - 4 poli. ABB  
n° 1 interruttore MT. 32A – 4,5KA – 4 poli.. ABB

TOTALE DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA.

1.000,00 + I.V.A.

In attesa di una Vostra celere risposta, colgo l'occasione per porgerVi CORDIALI SALUTI

LA DITTA

**Diana Claudio**

**COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE**

## CENTRO TRASFUSIONALE PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA

### **Problema riscontrato:**

#### **Scatta il relè termico per sovraccarico**

**Si richiede una prima verifica della sezione del cavo dell'abbattitore e la verifica del carico/assorbimento elettrico dello stesso.**

N.B.: Recentemente sono stati eseguiti dei lavori sulle linee elettriche per ottemperare alle potenziate esigenze del reparto, dietro richiesta del Responsabile del Servizio Medicina TrASFusionale, così come da Delibera n. 1019 del 25 giugno 2014.

Nello specifico erano state richieste le predisposizioni per nuove linee elettriche per l'alimentazione delle due stanze dedicate all'alloggiamento rispettivamente di congelatori, n. 1 abbattitore, frigoriferi nella prima stanza e 2/3 frigoriferi n. 1 agitatore nella stanza 2.

Si era pertanto riscontrata la necessità di predisporre le seguenti lavorazioni:

#### Stanza 1

- Sistemazione di prese nuove CEE tipo TICINO TIPLUG CBS 216/52 IP 55;
- Sistemazione impianto (canalina, tubo, ecc.);
- Sistemazione di 1 centralino con interruttore magnetotermico differenziale


#### Stanza 2

- Sistemazione di prese nuove CEE tipo TICINO TIPLUG CBS 216/52 IP 55;
- Sistemazione impianto esistente (canalina da scatola di derivazione, tubo, ecc.);
- N. 1 centralina con interruttore differenziale.

Era stata infine richiesta l'ubicazione all'ingresso del reparto di un quadretto elettrico con n. 6 prese UNEL + interruttore.

**Constatato il ripetersi del problema sopra menzionato, si ritiene che, a seguito di verifica, l'assorbimento dell'abbattitore sia tale da dover dedicare allo stesso una ulteriore linea dedicata.**

**NOTA:** Lo scrivente ufficio tecnico richiede infine di poter avere in copia tutte le documentazioni tecniche comprovanti i carichi elettrici di tutti i frigoriferi esistenti, di quelli eventualmente da portare, nonché la documentazione relativa ad abbattitore, agitatore, computer presenti, stampanti, distributore sacche del sangue, per poter eventualmente valutare le linee future di derivazione dal quadro generale.



## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Paolo Podda

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z0E1230BA2</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.000,00

Oggetto impianto elettrico mediante la fornitura e la messa in opera di una presa a servizio del frigo denominato abbattitore nel centro trasfusionale del P.O Sirai di Carbonia

Procedura di scelta  
contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Oggetto principale  
del contratto FORNITURE

CIG accordo  
quadro -

CUP -

[ [Annulla Comunicazione](#) ] [ [Modifica](#) ]

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936