

adottata dal Direttore Generale in data 11 DIC. 2014

OGGETTO: Fornitura ed installazione di n. 05 pannelli remoti, modello panel, cod. YSKCMP1A, collegati al gruppo statico di continuità marca Riello, modello MPT 160-AO da 160 KVA (UPS), installato presso la cabina elettrica del P.O. S.Barbara di Iglesias e di n. 02 schede multiseriali, modello Multicom 352. Affidamento alla Ditta SIST.EL. s.r.l., ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa. Ditta SIST.EL. s.r.l. - CIG: Z4611FB8F9.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PREMESSO che con deliberazione n.1788 del 14/11/2014, l'Azienda ha affidato alla Ditta Cofely Italia Spa i lavori e le forniture per la sostituzione del gruppo statico di continuità Liebert da 120 KVA del P.O. S. Barbara di Iglesias con il nuovo gruppo statico di continuità marca Riello, modello MPT 160-AO da 160 KVA (UPS);

che l'apparecchiatura in esame serve i seguenti servizi: Rianimazione, Pronto Soccorso, Laboratorio Analisi, Dialisi, Sala Parto del Reparto Ostetricia, Blocco sale Operatorie, garantendo la continuità elettrica assoluta in caso di black out ENEL prima dell'intervento del gruppo elettrogeno per il quale necessita un tempo di intervento di circa 10 secondi;

CONSIDERATO che tale apparecchiatura, oltre a garantire lo svolgimento delle attività sanitarie in una situazione di massima sicurezza, previene gli eventuali danneggiamenti alle apparecchiature elettromedicali e/o destinate alle analisi chimico-cliniche, preservando le stesse da danni ai componenti elettronici;

che il nuovo gruppo statico di continuità marca Riello, modello MPT 160-AO da 160 KVA (UPS) installato presso la cabina elettrica del P.O. S. Barbara di Iglesias, non risulta compatibile con i pannelli remoti precedentemente installati ed a servizio per il controllo a distanza del sostituito gruppo statico di continuità Liebert da 120 KVA;

che per poter collegare tutti i pannelli remoti per il controllo a distanza del gruppo statico di continuità, è necessario inserire sul gruppo statico di continuità stesso, n. 02 schede multiseriali, modello Multicom 352;

ATTESO che al fine di ripristinare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici delle UU.OO. interessate, il Servizio Tecnico Aziendale, ha avviato una trattativa e richiesto, per le vie brevi, alla Ditta SIST.EL. s.r.l., Centro Assistenza Tecnica Sardegna Riello UPS, la formulazione di un preventivo di spesa sia per la fornitura ed installazione di n. 05 pannelli remoti, per il controllo a distanza del nuovo gruppo statico di continuità marca Riello, modello MPT 160-AO da 160 KVA (UPS), sia per la fornitura e installazione di n. 02 schede multiseriali, necessarie per poter collegare tutti i pannelli remoti;

CONSIDERATO che la Ditta SIST.EL. s.r.l. interpellata, ha presentato il seguente preventivo di spesa n. 525/ET/14 del 11/11/2014, relativo sia alla fornitura ed installazione di n. 05 pannelli remoti modello panel, cod. YSKCMP1A, per un importo di € 1.950,00 più IVA al 22%, sia alla fornitura e installazione n. 02 schede multiseriali, modello Multicom 352; per un importo di € 520,00 più iva al 22%, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata dal geom Giuseppe Puddu, del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;



PROPONE

di approvare l'affidamento alla Ditta SIST.EL. s.r.l., Centro Assistenza Tecnica Sardegna Riello UPS, della fornitura e installazione di n. 05 pannelli remoti, modello panel, cod. YSKCMP1A, collegati al gruppo statico di continuità marca Riello, modello MPT 160-AO da 160 KVA (UPS), installato presso la cabina elettrica del P.O. S.Barbara di Iglesias per un importo complessivo di € 1.950,00 più IVA al 22%; e di n. 02 schede multiseriali, modello Multicom 352. per un importo complessivo di € 520,00 più iva al 22%, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.,

- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare alla Ditta SIST.EL. s.r.l., Centro Assistenza Tecnica Sardegna Riello UPS, la fornitura e installazione di n. 05 pannelli remoti, modello panel, cod. YSKCMP1A, collegati al gruppo statico di continuità marca Riello, modello MPT 160-AO da 160 KVA (UPS), installato presso la cabina elettrica del P.O. S.Barbara di Iglesias, per un importo di € 1.950,00 più IVA al 22%; e di n. 02 schede multiseriali, modello Multicom 352 per un importo di € 520,00 più iva al 22%, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., per un importo complessivo di € 2.470,00 più IVA al 22%
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle relativa fattura di addebito a favore della Ditta SIST.EL. s.r.l. per un importo pari ad € 2.470,00 più l'IVA del 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione della regolare esecuzione della fornitura a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 3.013,40, di cui € 543,40 per IVA al 22%, sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n°10510206 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero Santa Barbara".

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento - Geom. Giuseppe Puddu

DOTT. F. MARINI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2026 del 11 DIC. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7


a partire dal 12 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali



Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Accumulatori
Sistemi elettronici, Fotovoltaico, Risparmio energetico
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello Ups, Aros Solar, Powertronix



Spett.le
A.S.L. Carbonia
Via Giua, snc - Z.I. Casic-Elmas
09122 Carbonia (CI)

Preventivo n. 525/ET/14 del 11/11/2014

Oggetto: Gruppo di continuità

All. 01

In riferimento alla fornitura e all'installazione dei nuovi gruppi di continuità a servizio del P.O. Santa Barbara, Vi prospettiamo la nostra migliore quotazione per la fornitura e installazione dei pannelli remoti

- Fornitura e installazione di n. 5 pannelli remoti per il controllo a distanza di gruppi di continuità della Riello, identificati nel modello Multi panel cod. YSKCMP1A di cui si allega la scheda tecnica.

Importo cad. € 390,00 x 5 = 1.950,00 + IVA

Per poter collegare tutti i pannelli, è necessario inserire sul gruppo le schede multiseriali:

- Fornitura e installazione di n. 2 schede modello Multicom 352 per poter eseguire il collegamento di più pannelli di supervisione al gruppo di continuità.

Importo cad. € 260,00 x 2 = 520,00 + IVA

N.B.: Nell'importo sono compresi i seguenti oneri:

- Collegamenti delle schede e attestazione dei connettori sui cavi esistenti. E' necessario per il regolare funzionamento del pannello che in prossimità della posizione del pannello sia presente una presa alimentata sotto gruppo
- Collegamento dei pannelli
- Prove di funzionamento

Condizioni:

Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti


Pagamenti: 60 gg. b.b.d.f.

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tufano

Si attesta la congruità
dell'offerta economica



Giuseppe Arduini

1/1

Sist.El s.r.l. Sede legale e laboratorio: S.S. 554 Km. 4,200 09047 - Selargius Tel. Fax. 070 - 554821 - 500544

C.F./P.I.: 02640890923 REA: n° 213516 Codice NATO: A1160