



193/c

adottata dal Commissario Straordinario in data 12 FEB. 2015

OGGETTO: *Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la sostituzione, compresa la fornitura, dell'estrattore aria a servizio dell'impianto di condizionamento nei locali della Risonanza Magnetica presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias. Affidamento alla Società COFELY ITALIA S.P.A. e impegno di spesa.*
CIG: ZE91318AE8.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

- PRESO ATTO** che presso i locali del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias in cui è ubicata la Risonanza Magnetica, l'estrattore d'aria al servizio dell'impianto di condizionamento, a causa della sua vetustà, non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione dell'estrattore aria di che trattasi al fine di garantire un regolare funzionamento dell'impianto di condizionamento installato nei locali della Risonanza Magnetica presso il Presidio Ospedaliero CTO Iglesias ed evitare disagi sia per gli operatori sanitari che prestano servizio nei suddetti locali sia per l'utenza;
- PRESO ATTO** che a tal proposito il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Società COFELY ITALIA S.P.A. la presentazione di un preventivo per la fornitura e posa in opera urgente di un nuovo estrattore d'aria a servizio dell'impianto di condizionamento installato nei locali della Risonanza Magnetica presso il P.O. CTO di Iglesias;
- PRESO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.p.A. ha inoltrato via e-mail il preventivo Prot. n° ES/014/027 del 12 aprile 2014, che si allega in copia, relativo alla fornitura e posa in opera di n° 1 nuovo estrattore d'aria presso i locali della Risonanza Magnetica del P.O. CTO di Iglesias, in sostituzione di quello installato e non funzionante regolarmente, per una spesa complessiva di € 1.150,00 + IVA al 22%;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità espresso dall'Ing. Brunello Vacca, Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;
- DATO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.P.A., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera dell'estrattore d'aria di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;
- DATO ATTO** che le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono state già eseguite per indifferibilità ed urgenza in ragione dell'attività svolta all'interno dei locali della Risonanza Magnetica affidandone l'esecuzione alla Società COFELY ITALIA S.p.A., affidataria dell'appalto Multi Servizi CONSIP MIES di cui alla Deliberazione n. 690 del 18/04/2013, per la spesa complessiva pari ad € 1.150,00 + IVA del 22% così come da preventivo allegato;

PROPONE

- di ratificare l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Società COFELY ITALIA S.p.A.**, della fornitura e posa in opera urgente di n° 1 estrattore d'aria nei locali della Risonanza Magnetica del P.O. CTO di Iglesias, in sostituzione di quello installato e non funzionante regolarmente, al fine di garantire un regolare funzionamento dell'impianto di condizionamento ivi installato e permettere il regolare svolgimento del lavoro da parte del personale sanitario in servizio ed evitare disagi per l'utenza, per una **spesa complessiva pari ad € 1.150,00 + IVA del 22%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/014/027 del 12 aprile 2014;
- di dare atto che alla relativa liquidazione si procederà successivamente all'emissione da parte della Società COFELY ITALIA S.p.A. del relativo certificato di conformità e della relativa fattura;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa a Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di ratificare l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Società COFELY ITALIA S.p.A.**, della fornitura e posa in opera urgente di n° 1 estrattore d'aria nei locali della Risonanza Magnetica del P.O. CTO di Iglesias, in sostituzione di quello installato e non funzionante regolarmente, al fine di garantire un regolare funzionamento dell'impianto di condizionamento ivi installato e permettere il regolare svolgimento del lavoro da parte del personale sanitario in servizio ed evitare disagi per l'utenza, per una **spesa complessiva pari ad € 1.150,00 + IVA del 22%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/014/027 del 12 aprile 2014;
- di dare atto che alla relativa liquidazione si procederà successivamente all'emissione da parte della Società COFELY ITALIA S.p.A. del relativo certificato di conformità e della relativa fattura;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa a Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Società COFELY ITALIA S.P.A., della relativa fattura dell'importo di € 1.150,00 + IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo il collaudo funzionale dell'estrattore d'aria installato, l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di installazione dello stesso cura del Responsabile di Procedimento, Geom. Dario Scarpa, nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' e le Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 1.403,00 di cui 253,00 per IVA al 22%**, a favore della Società COFELY ITALIA S.P.A., sulla classe di costo al al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10540201 " DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. C.T.O. ", dell'esercizio 2015 di parte corrente.



Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo

Dott.^{ssa} M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le SC Serv.Tecn. Manut. Logist. Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Dario Scarpa

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 193/C del 12 FEB. 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Allegati n. 01

Att. 01

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S.L. n° 7
Iglesias
c/o P.O. C.T.O.
Risonanza Magnetica
Iglesias

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Geom. Giuseppe Puddu

Cagliari, 12 Aprile 2014


Preventivo n° ES/014/027

Oggetto: Preventivo per la sostituzione del cassetto di Estrazione a servizio dell'impianto aria del reparto di Risonanza Magnetica, ubicato presso il P.O. CTO di Iglesias (CI).

A seguito ns. intervento tecnico del 14/04/2014, vi comuniciamo che si rende necessario la sostituzione dell'estrattore aria in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento dell'impianto di condizionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA

Via Giua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736

www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax : 0654923450 - C.S. i.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

Adibere così come app...

1/2

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p><i>A seguito ns. intervento tecnico del 14/04/2014, vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione dell'estrattore aria in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento dell'impianto di condizionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.</i></p> <p>*Smontaggio parte di controsoffitto per consentire lo smontaggio dell' estrattore esistente.</p> <p>*Fornitura e posa di nuovo estrattore avente le seguenti caratteristiche: velocità 1400 giri al 1',portata massima a bocca libera 3400 m³/h,pressione massima a bocca chiusa 520 Pa, alimentazione elettrica 220V 1050W., completo di raccordo in lamiera zincata di adeguato diametro per collegamento canali di estrazione esistenti.</p> <p>*Collegamenti elettrici con relative prove di funzionamento e misurazioni di portata.</p>	corpo	1		
		cad	1		
		corpo	1		
TOTALE LAVORI		EURO		1.150,00	

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
 Responsabile di Commessa
 Efsio Spiga

Spiga

si esprime parere favorevole sulla offerta economica di € 1.150,00+IVA per la sostituzione dell'estrattore d'aria del Riparto di Risonanza Magnetica del presbitero spechlers CTO di Mylenis. L'offerta deve intendersi comprensiva dell'opera di manutenzione dei condotti. risulta nel vecchio estrattore



[Signature]

e/e