REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1050/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 13 LUG 2015

OGGETTO: *Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per lavori di adeguamento agli impianti elettrici, presso diversi locali del Reparto Intramoenia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, occorrenti per renderli rispondenti all'uso medico di gruppo 1 e consentire il trasferimento del Servizio di Neuropsichiatria Infantile Aziendale (NPIA). Affidamento alla Ditta Diana Claudio di Giba . CIG: Z22155D137.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

PRESO ATTO della esigenza aziendale di trasferire il Servizio Materno Infantile Aziendale (NPIA) presso i locali del Reparto Intramoenia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, come segnalato dalla nota del Servizio NPIA, pervenuto via fax in data 15 giugno 2015 (allegato 1), che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessita di effettuare i lavori di adeguamento degli impianti elettrici, per renderli rispondenti all'uso medico di gruppo 1, ai sensi delle norme CEI 64:56 2008-07;

PRECISATO che per tale motivo il Servizio Tecnico Aziendale ha proceduto in data 29 giugno 2015 ad inoltrare la richiesta di offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici, con obbligo di sopralluogo, alle seguenti ditte, come indicato nell'allegato 2, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Cofely Italia S.p.A.;
- I:T.EL.CO. Di Iglesias;
- Diana Claudio di Giba;
- Zedda di Siliqua ;
- Nugnes impianti di Cagliari;
- Girau & Pranteddu di Domusnovas;

TENUTO CONTO che in data 1° luglio 2015 il Servizio Tecnico Aziendale ha integrato la richiesta di offerta con ulteriori lavori sugli impianti elettrici, come indicato nell'allegato 3, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che sono pervenute via e-mail a questa ASL n. 7 di Carbonia le offerte delle seguenti Ditte, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Zedda di Siliqua , offerta del 02.07.2015, relativo alla modifica di soli n. 2 locali, per un importo a corpo pari a **€ 4.200,00 + IVA al 22 %** (Allegato 4);

- Diana Claudio di Giba, offerta del 02.07.2015, relativo alla modifica di soli n. 2 locali, per un importo a corpo pari a **€ 2.150,00 + IVA al 22 %** (Allegato 5);

PRESO ATTO che l'offerta della Ditta Diana Claudio di Giba risulta la più bassa;

RITENUTO necessario, su richiesta della Direzione Medica del P.O. SIRAI di Carbonia, di effettuare i lavori di adeguamento elettrico ad uso medico di gruppo 1, su un locale di deposito attrezzature;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto, in data 6 luglio 2015, alla Ditta Diana Claudio di Giba di presentare offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento elettrico sul locale di deposito attrezzature, come indicato nell'allegato 6, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la ditta Diana Claudio di Giba ha presentato offerta in data 6 luglio 2015 per una spesa complessiva di € 850,00 + IVA al 22%;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, l'adeguamento degli impianti elettrici ad uso medico di gruppo 1, è legittimamente eseguibile dalla Ditta Diana Claudio di Giba ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

PROPONE

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., **alla Ditta Diana Claudio di Giba,** dei lavori, presso i locali del Reparto Intramoenia del P.O. SIRAI di Carbonia, di adeguamento degli impianti elettrici, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, per renderli idonei ad ospitare gli ambulatori del Servizio di NPIA, per una spesa complessiva di € 3.000,00 + IVA al 22%, come da offerte presentate in data in data 2 luglio e 6 luglio 2015;

- di nominare l'Ing. Antonio Zandara Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- **di affidare,**ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., **alla Ditta Diana Claudio di Giba,** i lavori, presso i locali del Reparto Intramoenia del P.O. SIRAI di Carbonia, di adeguamento degli impianti elettrici, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, per renderli idonei ad ospitare gli ambulatori del Servizio di NPIA, per una spesa complessiva di € 3.000,00 + IVA al 22%, come da offerte presentate in data in data 2 luglio e 6 luglio 2015;

- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Antonio Zandara , ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Ditta Diana Claudio di Giba, della relativa fattura dell'importo di € 3.000,00 + IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile di Procedimento;

- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 3.660,00 di cui € 660,00 per IVA al 22%,** a favore della Ditta Diana Claudio di Giba, sulla classe di costo al al Cod. A102020301 "*impianti*" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 11010101 " NEUROPSCHIATRIA INFANTILE CARBONIA", dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Piitau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / *Ing. Brunello VACCA*

ADD/ *Geom. Osvaldo SULAS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1050/C del 13 LUG 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 LUG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

Allegati n. **08**

ALLEGATO 1

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia
U.O di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Resp. Dr. Giovanni Pittau
Ospedale " Sirai "
Distretto di Carbonia
fax 0781/6683628

Alla c.a. del Resp. Ufficio Tecnico Presidio Ospedaliero "Sirai "

Ingegnere Brunello Vacca

p.c Direttore Presidio Ospedaliero " Sirai "

Dott. Sergio Pili

Direttore Saitario Azienda USL 7 Carbonia

Dott. Silvio Maggetti

Oggetto: **trasferimento urgente del Servizio NPIA nei Locali ex Direz. Sanitaria Ospedale " Sirai "**

In seguito a richiesta verbale da parte del Direttore Sanitario Ospedale " Sirai " , Dott. Sergio Pili e Direttore Sanitario Dott. Silvio Maggetti " Io scrivente, Dott. Giovanni Pittau , Responsabile del Servizio di NPIA Ospedale " Sirai " chiede al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Osp. " Sirai " Dott. Brunello Vacca di attivare i servizi e il personale per verificare :

- l'impianto elettrico per l'ambulatorio EEG(Impianto di messa a terra, dispersione elettr., etc) ·
- idoneità igienica dell'ambiente (eventuale tinteggiatura)
- organizzare il trasferimento dei mobili, apparecchiature, cartelle cliniche etc.
- verificare le utenze telefoniche, internet ed intranet (per far comunicare le stazioni EEG).

Per quanto discusso con I suddetti Diretttori il trasferimento si dovrebbe ultimare entro il mese di Giugno 2015 per poter dare avvio all'apertura urgente di nuovi servizi.

In attesa di un sollecito riscontro porgo cordiali saluti.

AZIENDA USL 7 - CARBONIA
Unità operativa di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Struttura Semplice di Neuropsichiatria Infantile
Dott. Giovanni Pittau
(Specialista in NPI)

Ospedale " Sirai "- Carbonia
tel.0781/6683692 Ambulatorio Neuropsichiatra Infantile
tel.0781/6683307 Ambulatorio Psicologa
tel.0781/6683404 Amb. tecnico di neurofisiopatologia
fax 0781 6683628

ALLEGATO 2

Da: azandara@aslcarbonia.it <azandara@aslcarbonia.it> Posta Inviata: lun 29/06/15 4:54
A:
<Efisio.Spiga@cofely-gdfsuez.com>, <dittaclaudiodiana@tiscali.it>, <itelcosrl@gmail.com>, <nugnes.impianti@gmail.com>, <zeddasas@tiscali.it>, <giraupranteddu@gmail.com>
Priorità: Normale
Cc:
<bvacca@aslcarbonia.it>, <opere.pubbliche4@aslcarbonia.it>, <ppodda@aslcarbonia.it>
Oggetto: impianto elettrico locali uso medico tipo 1 P.O. Sirai Tipo: Testo

Buongiorno a tutti,
Questa Azienda ha l'esigenza di trasformare l'impianto elettrico di due locali attualmente destinati a spogliatoio uomini e donne, ubicati nei locali intramoenia del P.O. Sirai, in due locali ad uso medico di tipo 1 e specificatamente si chiede:
1) nel locale spogliatoio donne l'installazione di n°3 prese bi-passo schuko da 10/16 A cad, nella parte opposta
all'ingresso, sul lato dx;
2) nel locale spoglaitoio uomini l'installazione di n°3 prese bi-passo schuko da 10/16 A cad, sul lato sx sulla parete
opposta all'ingresso;
3) smontaggio ed installazione della telecamera, attualmente installata in altri locali, nel locale spogliatoio donne, nella
parete adiacente l'ingresso sul lato dx e posa di canaletta in PVC per accogliere i cavi trasmissione dati ed elettrico
della telecamera stessa;
4) in ambo i locali si dovranno installare prese trasmissione dati (cat 6) e fonia;
5) in ambo i locali si dovrà installare un quadro elettrico generale con interruttore magnetotermico-differenziale ad alta
sensibilità nonchè un nodo equipotenziale.

Propedeutico all'offerta si rende obbligatorio un sopralluogo che potrà essere eseguito dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dei prossimi 30 giu, 01 lug e 02 lug . , contattando preventivamente i seguenti n° telefonici: 3204331720 e 3346237509 nelle persone dell'ing. A. Zandara e Geom. P. Podda.
Si allega planimetria.
Le offerte dovranno pervenire, stesso mezzo @ entro e non oltre le ore 13 del 03 luglio p.v.
Saluti
ing. A. Zandara geom P. Podda

ALLEGATO 3

Close

azandara@aslcarbonia.it

Da: azandara@aslcarbonia.it <azandara@aslcarbonia.it>

Posta Inviata: mer 01/07/15 10:54

A: <Efisio.Spiga@cofely-gdfsuez.com>,

Priorità: Normale

Cc: <bvacca@aslcarbonia.it>, <opere.pubbliche4@aslcarbonia.it>, <ppodda@aslcarbonia.it>

Oggetto: integrazione impianto elettrico locali uso medico tipo 1 P.O. Sirai

Tipo: Testo

Buongiorno a tutti,
Ad integrazione della richiesta di offerta già inviataVi, si chiede di integrare la stssa con l'aggiunta delle seguenti lavorazioni:
6) fornitura e posa in opera di n°4 gruppi di n° 4 prese bi-passo schuko da 10/16 A cadauno da ubicare a) locale infermieri b) capo sala c) materiale pulito d) materiale pulito con posa dei cavi in canaletta e sulla parete da scegliere al momento;
7) fornitura e posa in opera di n° 1 interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità 0,3 A, da ubicare nell'attuale quadro elettrico generale visionato in sede di sopralluogo e di una linea elettrica, da posare in parte in controssofitto, per l'alimentazione dei due locali che saranno trasformati in locali ad uso medico.

Dei lavori eseguito dovrà essere consegnata la documentazione relativa ai materiali utilizzati e la relativa certificazione di conformità dei lavori eseguiti.
Saluti
Ing. Zandara geom. P. Podda

On lun 29/06/15 4:54 , azandara@aslcarbonia.it <azandara@aslcarbonia.it> wrote:

> Buongiorno a tutti,
> Questa Azienda ha l'esigenza di trasformare l'impianto elettrico di
> due locali attualmente destinati a spogliatoio uomini e donne, ubicati
> nei locali intramoenia del P.O. Sirai, in due locali ad uso medico di
> tipo 1 e specificatamente si chiede:
> 1) nel locale spogliatoio donne l'installazione di n°3 prese
> bi-passo schuko da 10/16 A cad, nella parte opposta
> all'ingresso, sul lato dx;
> 2) nel locale spoglaitoio uomini l'installazione di n°3 prese
> bi-passo schuko da 10/16 A cad, sul lato sx sulla parete
> opposta all'ingresso;
> 3) smontaggio ed installazione della telecamera, attualmente
> installata in altri locali, nel locale spogliatoio donne, nella
> parete adiacente l'ingresso sul lato dx e posa di canaletta in PVC
> per accogliere i cavi trasmissione dati ed elettrico
> della telecamera stessa;
> 4) in ambo i locali si dovranno installare prese trasmissione dati
> (cat 6) e fonia;
> 5) in ambo i locali si dovrà installare un quadro elettrico
> generale con interruttore magnetotermico-differenziale ad alta
> sensibilità nonchè un nodo equipotenziale.
> Propedeutico all'offerta si rende obbligatorio un sopralluogo che
> potrà essere eseguito dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dei
> prossimi 30 giu, 01 lug e 02 lug . , contattando preventivamente i
> seguenti n° telefonici: 3204331720 e 3346237509 nelle persone
> dell'ing. A. Zandara e Geom. P. Podda.
> Si allega planimetria.
> Le offerte dovranno pervenire, stesso mezzo @ entro e non oltre le
> ore 13 del 03 luglio p.v.
> Saluti
> ing. A. Zandara geom P. Podda
>
>)

ALLEGATO 4

azandara@aslcarbonia.it

Close

Da: zeddasas@tiscali.it **Posta Inviata:** gio 02/07/15 1:36

A: <azandara@aslcarbonia.it> **Priorità:** Normale

Oggetto: preventivo impianto elettrico **Tipo:** HTML/Testo Con Allegati

Spett ASL Carbonia

preventivo fornitura ed installazione impianto elettrico

n° 22 prese tipo P30 universale BTicino complete di contenitori da esterno

n° 4 prese plugmax dati complete di contenitori da esterno

n° 2 quadri elettrici di servizio

n° 3 interruttori differenziali

n° 2 interruttori magnetotermici

n° 2 linee messa terra per nodo

n° 1 linea cavo FG7

incluse tutte le lavorazioni chieste tot € 4200.00

eventuale progettazione impianto se richiesta tot € 1100.00

Connetti gratis il mondo con la nuova indoona: hai la chat, le chiamate, le video chiamate e persino le chiamate di gruppo.
E chiami gratis anche i numeri fissi e mobili nel mondo!
Scarica subito l'app Vai su https://www.indoona.com/

ALLEGATO S

PAGINA 1/2

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 07817964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudiodiana@tiscali.it

Giba 02/07/2015

All'attenzione del Servizio Tecnico
C/O il P.O "SIRAI" di Carbonia

OGGETTO: "Offerta; per la trasformazione dell'impianto elettrico di due locali attualmente destinati a spogliatoio uomini e donne, e quattro gruppi di quattro prese da ubicare a) locale infermieri b) capo sala c) materiale pulito d) materiale pulito con posa dei cavi in canaletta e sulla parete da scegliere al momento; ubicati nei locali intramoenia del P.O. Sirai, in due locali ad uso medico di tipo 1.

Alla fine dei lavori eseguiti verrà consegnata la documentazione relativa ai materiali forniti e la relativa certificazione di conformità dei lavori eseguiti.

n° 1 interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità 0,3 A, da ubicare nell'attuale quadro elettrico generale, compresa la linea elettrica , da posare in parte in controssofitto, per l'alimentazione del quadro elettrico, a ridosso dei locali che saranno trasformati in locali ad uso medico

n°1 quadro elettrico contenente n°1 interruttore Magnetotermico generale 32A
n. 6 interruttori Magnetotermici differenziali 16A 0,03mA classe A.

1) nel locale spogliatoio donne l'installazione di ;

n. 1 quadro contenente n° 3 prese bipasso schuko,
nella parte opposta all'ingresso, sul lato dx;
n° 2 prese trasmissione dati LAN cat.6 e fonia

2) nel locale spoglaitoio uomini l'installazione di;

n. 1 quadro contenente n° 3 prese bipasso schuko,
nella parte opposta all'ingresso, sul lato sx
n° 2 prese trasmissione dati LAN cat.6 e fonia

3) locale infermieri b) capo sala c) materiale pulito d) materiale pulito

n. 4 quadri contenenti n° 4 prese bipasso schuko

ALLEGATO 5
PAGINA 2/2

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 07817964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudiodiana@tiscali.it

Giba 02/07/2015

All'attenzione del Servizio Tecnico
C/O il P.O "SIRAI" di Carbonia

4) smontaggio ed installazione di una telecamera, attualmente installata in altri locali, nel locale spogliatoio donne, nella parete adiacente l'ingresso sul lato dx e posa di canaletta in PVC per accogliere i cavi trasmissione dati ed elettrico della telecamera stessa;

5) n°1 nodo equipotenziale,

Offre a corpo €. 2.150,00 oltre l' I.V.A.

LA DITTA

Diana Claudio

ALLEGATO 6

Close

servizio.tecnico@aslcarbonia.it

Da:	servizio.tecnico@aslcarbonia.it	**Posta Inviata:**	lun 06/07/15 8:30
A:	<dittaclaudiodiana@tiscali.it>	**Priorità:**	Normale
Cc:	<azandara@aslcarbonia.it>, <bvacca@aslcarbonia.it>, <ppodda@aslcarbonia.it>		
Oggetto:	Richiesta integrazione preventivo impianto elettrico Poliambulatori P.O. SIRAI	**Tipo:**	Testo

Carbonia, 06 luglio 2015

Spett.le Ditta DIANA CLAUDIO
Giba

A seguito di comunicazione verbale da parte del Direttore Medico del P.O. SIRAI di Carbonia, Dott. Sergio Pili, al fine di programmare un nuovo locale ad uso ambulatorio medico di tipo 1, si chiede cortesemente un integrazione al VS vpreventivo del 02 luglio 2015, per la installazione di:
- n. 3 prese bipasso schuko da 10/16 A cad.;
- n. 1 nodo equipotenziale;
- n. 1 quadro elettrico di servizio;
- n. 1 interruttore differenziale;
- n. 1 interruttore magnetotermico.

Prego accusare riscontro alla presente.

Cordiali Saluti

Geom. Paolo Podda

Servizio Tecnicom Aziendale c/o il P.O. SIRAI Carbonia)

ALLEGATO 7
PAGINA 1/2

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 07817964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudiodiana@tiscali.it

All'attenzione del Servizio Tecnico
C/O il P.O "SIRAI" di Carbonia

Giba 06/07/2015

OGGETTO: "Offerta VS richiesta (MAIL) del 06/07/2015";
A seguito a Voi della comunicazione verbale da parte del Direttore Medico del P.O. SIRAI di Carbonia, Dott. Sergio Pili, al fine di programmare un nuovo locale ad uso ambulatorio medico di tipo 1, Vi integriamo al nostro preventivo del 02 luglio 2015, per la installazione di:
- n. 3 prese bipasso schuko da 10/16 A cad.;
- n. 1 nodo equipotenziale;
- n. 1 quadro elettrico di servizio;
- n. 1 interruttore differenziale;
- n. 1 interruttore magnetotermico.

Offre a corpo €. 850,00 oltre l' I.V.A.

LA DITTA

Diana Claudio

Close

Da: dittaclaudiodiana@tiscali.it

A: <servizio.tecnico@aslcarbonia.it>

Oggetto: Re: Richiesta integrazione preventivo impianto elettrico Poliambulatori P.O. SIRAI

Allegati: Reparo spogliatoio infermieri2.doc 34.5 kb

servizio.tecnico@aslcarbonia.it

Posta Inviata: lun 06/07/15 12:13

Priorità: Normale

Tipo: Testo Con Allegati

Il 06.07.2015 08:30 servizio.tecnico@aslcarbonia.it ha scritto:

Carbonia, 06 luglio 2015

Spett.le Ditta DIANA CLAUDIO
Giba

A seguito di comunicazione verbale da parte del Direttore Medico del P.O. SIRAI di Carbonia, Dott. Sergio Pili, al fine di programmare un nuovo locale ad uso ambulatorio medico di tipo 1, si chiede cortesemente un integrazione al VS v

- n. 3 prese bipasso schuko da 10/16 A cad.;
- n. 1 nodo equipotenziale;
- n. 1 quadro elettrico di servizio;
- n. 1 interruttore differenziale;
- n. 1 interruttore magnetotermico.

Prego accusare riscontro alla presente.

Cordiali Saluti

Geom. Paolo Podda

Servizio Tecnicom Aziendale c/o il P.O. SIRAI Carbonia

Connetti gratis il mondo con la nuova Indoona: hai la chat, le chiamate, le video chiamate e persino le chiamate di gruppo.
E chiami gratis anche i numeri fissi e mobili nel mondo!
Scarica subito l'app Va! su https://www.indoona.com/

ALLEGATO 7
PAGINA 2/2

ALLEGATO 8
PAGINA 1/2

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home›Servizi›Servizi ad Accesso riservato›Smart CIG›Lista comunicazioni dati›Dettaglio CIG

Utente: Antonio Zandara
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - **Logout**

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Richiedi nuovo
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

ALLEGATO 8
PAGINA 2/2

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z22155D137**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.000,00
Oggetto	trasformazione di n°3 locali da uso amministrativo ad uso medico di tipo 1 e implementazione dei punti presa
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936