



adottata dal Commissario Straordinario in data - 4 NOV 2015

OGGETTO: *UTEC - Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera del sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità (UPS) AROS mod. HT 400 installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A. e impegno di spesa. CIG Z4816CE209.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

ACCERTATO che, a seguito di verifiche periodiche eseguite sui gruppi di continuità (UPS) a servizio del P.O. SIRAI di Carbonia, il sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità (UPS) AROS mod. HT 400 da 400 KVA, risulta esaurito in quanto è stato raggiunto e superato il tempo medio di esercizio dei condensatori e del sistema di ventilazione a supporto, ;

RAVVISATA la necessità della sostituzione urgente del sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità (UPS) AROS mod. HT 400 da 400 KVA, al fine di scongiurare il malfunzionamento dello stesso che comporterebbe, in caso di un improvviso e non previsto stacco dell'energia elettrica, una inevitabile interruzione di tutte le attività svolte nella sopracitata struttura aziendale, con conseguenti disagi all'utenza e grave pregiudizio al funzionamento delle apparecchiature medicali ed informatiche collegate;

PRECISATO che a tal proposito l'Ing. Antonio Zandara del Servizio Tecnico Aziendale, ha proceduto ad inoltrare, via e-mail, alla Ditta Società COFELY ITALIA S.P.A., affidataria dell'appalto pluriennale "MULTISERVIZI TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA' - Lotto n. 6" di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 690 del 18 aprile 2013, una richiesta di offerta per la sostituzione del sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità (UPS) AROS mod. HT 400 installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia;

PRESO ATTO che la Società COFELY ITALIA S.p.A., ha inoltrato all'Ing. Antonio Zandara del Servizio Tecnico Aziendale, il preventivo n° ES/015/148 del 16.10.2015, che si allega in copia, relativo alla fornitura e posa in opera di quanto specificato in argomento, per una spesa complessiva di € 10.990,00 + IVA al 22%, al netto della franchigia di € 560,00 prevista in contratto;

TENUTO CONTO del parere di congruità, espresso dall'Ing. Antonio Zandara;

DATO ATTO che la Società COFELY ITALIA S.P.A., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la suddetta fornitura e posa in opera del materiale di ricambio di cui trattasi, risulta legittimamente eseguibile da parte della Società COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa:

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., alla **Ditta COFELY ITALIA S.p.A.** della fornitura e posa in opera del sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità (UPS) AROS mod. HT 400 installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia, compreso il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata, al fine di scongiurare, in caso di un improvviso e non previsto stacco dell'energia elettrica, una inevitabile interruzione di tutte le attività sanitarie svolte nel suddetto Presidio aziendale, con conseguenti disagi all'utenza e grave pregiudizio al funzionamento delle apparecchiature medicali e informatiche collegate, **per una spesa complessiva a corpo pari ad € 10.990,00 + IVA del 22%**, al netto della franchigia di € 560,00 prevista in contratto, così come indicato nel preventivo n. ES/015/148 del 16.10.2015;
- di nominare l'Ing. Antonio Zandara Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A.** della fornitura e posa in opera del sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità (UPS) AROS mod. HT 400 installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia, compreso il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata, al fine di scongiurare, in caso di un improvviso e non previsto stacco dell'energia elettrica, una inevitabile interruzione di tutte le attività sanitarie svolte nel suddetto Presidio aziendale, con conseguenti disagi all'utenza e grave pregiudizio al funzionamento delle apparecchiature medicali e informatiche collegate, **per una spesa complessiva a corpo pari ad € 10.990,00 + IVA del 22%**, al netto della franchigia di € 560,00 prevista in contratto, così come indicato nel preventivo n. ES/015/148 del 16.10.2015;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Antonio Zandara, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di determinare e autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., della relativa fattura dell'importo di € 10.990,00 + IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile di Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € **13.407,80 di cui € 2.417,80 per IVA al 22%**, a favore della Ditta COFELY ITALIA S.p.A, sulla classe di costo al Cod. A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del nuovo Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 10510101 "Costi comuni Presidio Ospedaliero SIRAI", dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Piitau



Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA

ADD/CA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1639/C del 4 NOV 2015
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 5 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P." or similar.

Allegati n. **01**

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S..L. n° 7
Iglesias
c/o P.O. SIRAI
Carbonia

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Ing. Antonio ZANDARA

Cagliari, 16 Ottobre 2015

Preventivo n° ES/015/148


Oggetto: Preventivo per la sostituzioni di alcuni pezzi di ricambio del Gruppo di Continuità AROS, ubicato all'interno del Power Center del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

In riferimento al controllo periodico dei gruppi di continuità a servizio del P.O. Sirai di Carbonia, abbiamo verificato che il sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità Aros mod. HT 400 da 400 KVA, risulta esaurito in quanto la vita media di funzionamento dei condensatori risulta superata da tempo e il sistema di ventilazione forzata a fine vita, con conseguente possibilità di bloccaggio delle ventole.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.
Project Manager Senior

Ef시오 Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.

AREA SARDEGNA

Via Giua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736

www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - C.S. I.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. Iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

RIF. DEI	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>In riferimento al controllo periodico dei gruppi di continuità a servizio del P.O. Sirai di Carbonia, abbiamo verificato che il sistema di filtraggio AC/DC del gruppo di continuità Aros mod. HT 400 da 400 KVA, risulta esaurito in quanto la vita media di funzionamento dei condensatori risulta superata da tempo e il sistema di ventilazione forzata a fine vita, con conseguente possibilità di bloccaggio delle ventole.</p> <p>L'intervento atto a ripristinare la piena funzionalità dell'apparecchiatura comprendente le seguenti operazioni:</p> <p>Rifer. Aros mod. HT 400 da 400 KVA s.n. P6160001031G</p> <p>Sostituzione del banco filtraggio costituito da : n. 9 condensatori da 200 uF, 250 Vac n. 15 condensatori da 133 uF, 500 Vac n. 18 condensatori da 15000 uF, 350 Vdc Sostituzione del sistema di raffreddamento costituito da n. 11 ventilatori EBN WE2 200-HH d. 250 mm., 230 V a.c.</p> <p>Ricalibrazione dell'elettronica controllo rete controllo tensione ingresso - uscita controllo tensione di carica rapida automatica controllo tensione di carica rapida manuale controllo assorbimento fasi controllo segnalazioni controllo funzionamento ventilatori controllo frequenza controllo sincronizzazione inverter verifica limite corrente batteria test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento</p>				
				EURO	11.550,00

Franchigia -€ 560,00

TOTALE LAVORI € 10.990,00

Esclusioni:
* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

L'offerta è valida congiuntamente al sopralluogo
[Signature]

Cofely Italia S.p.a.
Project Manager Senior
Efisio Spiga

[Signature]