

ASL n° 7 CARBONIA

Deliberazione n° 

adottata dal Commissario Straordinario in data 28 GEN 2016

OGGETTO: Ripristino della funzionalità dell'impianto elevatore marca Kone, Monospace n° 10251208 installato presso il P.O. C.T.O. di Iglesias. Affidamento alla Ditta SIRB.ONE srl di Assemini ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa. CIG: Z851833BD3

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PREMESSO che l'impianto elevatore marca Kone di cui all'oggetto risulta non funzionante dal 04/01/2016 e che per lo stesso sono state formulate alla Ditta Cofely Italia spa, titolare del contratto di manutenzione nell'ambito dell'appalto Multiservizio Tecnologico Integrato molteplici richieste di manutenzione, sul portale Geomap, che non hanno prodotto esito positivo;

ATTESO che al fine di ovviare agli inconvenienti descritti il Servizio Tecnico Aziendale, ha richiesto, con mail del 18/01/2016, alla Cofely Italia spa e, sempre con mail del 18/01/2016, alla Ditta SIRB.ONE srl di Assemini, l'effettuazione di un sopralluogo finalizzato alla formulazione di un preventivo di spesa per l'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare la funzionalità dell'impianto elevatore in parola;

CONSIDERATO - che la ditta Cofely Italia spa, con preventivo di spesa n. ES/016/010 del 19/01/2016, ha formulato un'offerta per un importo di € 2.872,00, più IVA per la rimessa in funzione dell'impianto elevatore di cui trattasi;

- che la Ditta SIRB.ONE srl di Assemini, con preventivo di spesa n. 10 del 19/01/2016, ha formulato un'offerta per un importo di € 2.470,00, più IVA per la rimessa in funzione dell'impianto elevatore in parola;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata dal Geom. Giuseppe Puddu del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

PROPONE

- di affidare, alla Ditta SIRB.ONE srl di Assemini, i lavori e le forniture relative al ripristino della funzionalità dell'impianto elevatore marca Kone, tipo Monospace n° 10251208 installato presso il P.O. C.T.O. di Iglesias, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., per un importo complessivo di € 2.470,00 più IVA;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

- di affidare, alla Ditta SIRB.ONE srl di Assemini, i lavori e le forniture relative al ripristino della funzionalità dell'impianto elevatore marca Kone, tipo Monospace n° 10251208 installato presso il P.O. C.T.O. di Iglesias, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., per un importo complessivo di € 2.470,00 più IVA;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle relative fatture di addebito a favore della Ditta SIRB.ONE srl di Assemini, per un importo pari ad € 2.470,00 più l'IVA del 22% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione della regolare esecuzione a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 3,013,40, di cui € 543,40 per IVA al 22%, sulla Classe di Costo al Cod. A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2015, al centro di costo n°10510207 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero C.T.O."

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Pittau

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Silvio Maggetti





Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



Resp.le del Procedimento / Geom. Giuseppe Puddu

Dott. Federico MARINI





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1210 del 28 GEN 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 2 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

[Close](#)gipuddu@aslcarbonia.it**Da:** Giuseppe Puddu <gipuddu@aslcarbonia.it>**Posta Inviata:** lun 18/01/16 1:28**A:** <sirb.one.srl@gmail.com>**Priorità:** Normale**Cc:** <bvacca@aslcarbonia.it>**Oggetto:** Richiesta preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dell'ascensore Kone installato presso la scala di emergenza esterna nel presidio ospedaliero CTO**Tipo:** Testo

Spett.le SIRB.ONE srl
Assemini
alla c.a. del Sig. Santino Podda

Si richiede cortesemente con la presente la formulazione di un preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dell'ascensore Kone installato presso la scala di emergenza esterna nel presidio ospedaliero CTO di Iglesias.
In attesa di riscontro invio cordiali saluti.
Per ogni comunicazione relativa alla presente si invita a contattare il 329/2986333.
Servizio Tecnico Manutentivo ASL 7
Giuseppe Puddu

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: Santino Podda <sirb.one.srl@gmail.com>


Posta Inviata: mar 19/01/16 12:36

A: gipuddu@aslcarbonia.it

Priorità: Normale

Oggetto: preventivo riparazione monospace scala
esterna osp CTO Iglesias.

Tipo: Testo Con Allegati

Allegati:  ASL7 prev 10 16 Monos CTO 19 1 16.pdf 88.0 kb

C.A Geom. Giuseppe Puddu, servizio tecnico manutenzione.

Ringrazio per il cortese invito, in allegato preventivo in oggetto, a disposizione per ogni gradita nota porgo cordiali saluti santino podda



www.sirbonesrl.com - www.sirbonesrl.it

Sede Legale: Via Ciro Menotti, 3/5 - 09032 Assemmini (Ca).

Riferimento secondario: Via Gluck 10, 20125 Milano.

Tel.: +39 0709196808

Gsm: +39 3934539462

mail: sirbonesrl@tiscali.it

SIRB.ONE Srl - P.I 03366980922

SIRB.ONE Srl, PI/CF **03366980922** – REA CA **265960** - Sede L. Via Ciro Menotti 3/5 , 09032 Assemini
Ascensori Piattaforme Servoscale Montauto Porte Cancelli Allarmi Domotica Ausili Motori
Tel +39 0709196808, GSM +39 3934539462, @ sirb.one.srl@gmail.com
Riferimento Tecnico: Via Gluck 10, 20125 Milano – www.sirbonesrl.com - www.sirbonesrl.it

Preventivo N° 10 del: 19.Gennaio.2016

Rif. **A7LA 05**

Spett.le
ASL n° 7 Carbonia
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia
P.I. 02261310920

OGGETTO: Preventivo per rimessa in esercizio ascensore Monospace presso ospedale CTO Iglesias.

Verifica malfunzionamento impianto, fornitura, installazione scheda elettronica (originale Kone) di potenza e generazione funzioni gestione inverter per ecodisc pmm azionamento impianto, inserimento parametri settaggio vano, prove e verifica di regolare funzionamento con rimessa in esercizio elevatore .

Costo materiali e manodopera: 2470 € (duemilaquattrocentosettanta € .) + IVA.

Compresi oneri per la sicurezza pari a 1,5 %.

Materiali disponibili a magazzino per l'esecuzione immediata dei lavori.

Il dispositivi in offerta sono materiali originali KONE, previsti nel certificato di modello Monospace.

Escluso lavorazioni derivanti da danni tecnicamente non rilevabili prima, e quanto non in preventivo.

In attesa di cortese riscontro, a disposizione per eventuali note porgo Cordiali Saluti.

Santino Podda.
SIRB.ONE Srl

sirbone

SANTINO (Tino) PODDA Amministratore Direttore Tecnico gsm +39 3934539462

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: Giuseppe Puddu <gipuddu@aslcarbonia.it>**Posta Inviata:** lun 18/01/16 1:32**A:** <Efisio.Spiga@cofely-gdfsuez.com>**Priorità:** Normale**Cc:** <bvacca@aslcarbonia.it>

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dell'ascensore Kone installato presso la scala di emergenza esterna nel presidio ospedaliero CTO di Iglesias.

Tipo: Testo

Spett.le Cofely Italia spa

alla c.a. del Sig. Efisio Spiga

Si richiede cortesemente con la presente la formulazione di un preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dell'ascensore Kone installato presso la scala di emergenza esterna nel presidio ospedaliero CTO di Iglesias. In attesa di riscontro invio cordiali saluti.

Per ogni comunicazione relativa alla presente si invita a contattare il 329/2986333.
 Servizio Tecnico Manutentivo ASL 7
 Giuseppe Puddu

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: <efisio.spiga@engie.com>


Posta
Inviata: mar 19/01/16 9:59A: <gipuddu@aslcarbonia.it>,
<servizio.tecnico@aslcarbonia.it>

Priorità: Alta

Cc: <bvacca@aslcarbonia.it>

Oggetto: R: Richiesta preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dell'ascensore Kone installato presso la scala di emergenza esterna nel presidio ospedaliero CTO di Iglesias.

Tipo: Testo Con Allegati

Allegati:  ES_16_010_PO_CTO_Sostituzione_Drive_ascensore_JK251208_scala_sterna_di_emergenza.pdf; size=104393; creation-date="Tue, 19 Jan 2016 08:59:28 GMT"; modification-date="Tue, 19 Jan 2016 08:49:02 GMT" 101.9 kb

Ciao Giuseppe,
in allegato ti trasmetto offerta per il ripristino dell'impianto elevatore di cui all'oggetto.
In attesa di un tuo riscontro, ti saluto.

Ciao

Efisio Spiga
Project Manager Senior
Direzione Area Sardegna - Polo Mercato Pubblico
Cofely Italia S.p.A.
efisio.spiga@engie.com
+ 39 070 6616711
+ 39 348 5507575

engie.com

Via Giua s.n. - Zona Industriale CASIC - Elmas
09122 Cagliari

Please consider the environment before printing this document.

-----Messaggio originale-----

Da: Giuseppe Puddu [gipuddu@aslcarbonia.it]

Inviato: lunedì 18 gennaio 2016 13:32

A: Spiga Efisio (ENGIE Cofely)

Cc: bvacca@aslcarbonia.it

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dell'ascensore Kone installato presso la scala di emergenza esterna nel presidio ospedaliero CTO di Iglesias.

Spett.le Cofely Italia spa

alla c.a. del Sig. Efisio Spiga

Si richiede cortesemente con la presente la formulazione di un preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dell'ascensore Kone installato presso la scala di emergenza esterna nel presidio ospedaliero CTO di Iglesias.

In attesa di riscontro invio cordiali saluti.

Per ogni comunicazione relativa alla presente si invita a contattare il 329/2986333.

Servizio Tecnico Manutentivo ASL 7

Giuseppe Puddu

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/disclaimer-fr.html>



Spett.le
A.S.L. n° 7 CARBONIA
c/o P.O. CTO
IGLESIAS

C.A. Ing. Brunello VACCA
Geom. Giuseppe PUDDU

Cagliari, 19 Gennaio 2016

Preventivo n° ES/016/010

Oggetto: Lavori di ripristino della funzionalità dell'ascensore marca « Kone » n° JK251208, a servizio della scala di emergenza esterna, presso il P.O. CTO di Iglesias.

A seguito delle infiltrazioni di acqua piovana che si sono manifestati nei giorni precedenti (vedi ns. e-mail del 08/01/2016) nel vano ascensore di cui all'oggetto, con la presente per comunicarvi che tale evento ha bruciato il "DRIVE" dell'ascensore, per cui come da Vs. richiesta per il ripristino della funzionalità si rende necessario la sua sostituzione, di cui qui sotto vi quotiamo:

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti.

COFELY ITALIA S.p.A.
Project Manager Senior

Ef시오 Spiga



COFELY ITALIA S.p.A.
POLO MERCATO PUBBLICO
AREA SARDEGNA
Via Guai, snc Z - Dado - Emaris
09122 - CAD. IAN
tel. +39 070981401 - fax +39 0709814736

Cofely Italia S.p.A. - Società per Azioni (società a r.l.s.)
capo 090 800 00100 - P. IVA 01880310028 - Ufficio Direzione
Sede legale - Direzione delle Imprese di Roma 07199030001 - Società soggetta
al diritto di controllo e direzione del gruppo IRI
0199 00102 - Gruppo S.p.A. con sede in Roma S.p.A. Direzione

RIF.	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito delle infiltrazioni di acqua piovana che si sono manifestati nei giorni precedenti (vedi ns. e-mail del 08/01/2016) nel vano ascensore di cui all'oggetto, con la presente per comunicarvi che tale evento ha bruciato il "DRIVE" dell'ascensore, per cui come da Vs. richiesta per il ripristino della funzionalità si rende necessario la sua sostituzione, di cui qui sotto vi quotiamo:</p> <p>* Rimozione del DRIVE da sostituire e installazione del nuovo, avente le stessa caratteristiche di quello esistente.</p>				
EURO					€ 3.432,00

Sconto Franchigia € 560,00

**TOTALE
LAVORI** **€ 2.872,00**

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
Project Manager Senior
Erisio Spiga




COFELY ITALIA S.P.A.
POLO MERCATO PUBBLICO
AREA SARDEGNA
Via Cingh, snc Z.1 - Cossu - Dromo
09122 - CAGLIARI
tel. +39 070561951 - fax +39 0705615736