



28 GEN 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di n. 04 pompe di calore nei locali della Casa Famiglia di Fluminimaggiore – Affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. e Impegno di spesa, con attivazione della procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i - Ditta I.T.EL.CO. - CIG: Z2F1836074.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate presso la Casa Famiglia di Fluminimaggiore, si è riscontrata la necessità di provvedere alla sostituzione di n. 4 pompe di calore non funzionanti e collocate rispettivamente nel locale Sala Relax, nel locale Infermeria e in n. 02 (due) camere pazienti;

ATTESO che per garantire le funzionalità delle pompe di calore in oggetto ed identificando gli interventi necessari da eseguire, l'ufficio Tecnico Aziendale ha richiesto con e-mail del 15/01/2016, allegate al presente atto, un preventivo di spesa sia alla ditta COFELY ITALIA S.p.A, affidataria dell'appalto pluriennale Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità - Lotto n° 6 di cui alla deliberazione n° 690 del 18/04/2013, sia alla ditta I.T.EL.CO. s.r.l.;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di ripristinare le funzionalità delle pompe di calore in oggetto, per impedire ulteriori disagi all'attività sanitaria;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che consente il ricorso all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

VISTO il preventivo di spesa n. ES/016/007, emesso in data 18/01/2016, ed inviato all' Ufficio Tecnico Aziendale della ASL n. 7 Carbonia, con e-mail del 19/01/2016 dalla ditta COFELY ITALIA S.p.A, che si allegano in copia al presente atto, dell'importo complessivo di € 7.260,00 IVA di legge esclusa ed il preventivo di spesa n.10/2016, emesso in data 15/01/2016 dalla ditta I.T.EL.CO. S.r.l, con incluso computo metrico, ed inviato all' Ufficio Tecnico Aziendale della ASL n. 7 Carbonia, con e-mail del 15/01/2016, che si allegano in copia al presente atto, dell'importo complessivo di € 5.560,00 IVA di legge esclusa;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata da parte del Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

PROPONE

- di approvare l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 04 pompe di calore, marca Thermomec, del tipo Mono Inverter a parete, nei locali della Casa Famiglia di Fluminimaggiore e rispettivamente: locale sala relax, locale infermeria, camera paziente, locale sala da pranzo, alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. 10/2016 del 15 Gennaio 2016, per un importo complessivo di € 5.560,00 IVA di legge esclusa; con attivazione della procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i -
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento.



Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 04 pompe di calore, marca Thermomec, del tipo Mono Inverter a parete, nei locali della Casa Famiglia di Fluminimaggiore e rispettivamente: locale sala relax, locale infermeria, camera paziente, locale sala da pranzo, alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. 10/2016 del 15 Gennaio 2016, per un importo complessivo di € 5.560,00 IVA di l 22% esclusa; con attivazione della procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., per un importo pari ad € 5.560,00 IVA al 22% esclusa, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 6.783,20 di cui € 1.223,20 per IVA al 22%, a favore della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., sulla Classe di Costo al Cod. A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2016, al centro di costo n. 10920202 (CASA FAMIGLIA FLUMINIMAGGIORE).

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis


**Il Direttore Amministrativo**

Dott.^{ssa} M. Ranni Pittau


Il Direttore Sanitario


Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento / Geom Giuseppe Puddu

Dott. F. Marini






REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 134/C del 28 GEN 2016
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 3 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

[Close](#)

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: Giuseppe Puddu <gipuddu@aslcarbonia.it>**Posta Inviata:** ven 15/01/16 2:05**A:** "ITELCO srl" <itelcosrl3@gmail.com>**Priorità:** Normale**Cc:** "Brunello Vacca" <bvacca@aslcarbonia.it>**Oggetto:** Richiesta preventivo per la fornitura pompe di calore per la Casa Famiglia di Fluminimaggiore**Tipo:** Testo

In seguito al sopralluogo già effettuato dai Vs incaricati si richiede con la presente un preventivo di spesa, stesso mezzo entro la data del 21/01/2016, per le seguenti attività presso la struttura di cui all'oggetto:

1) Smontaggio e conferimento a discarica autorizzata di pompe di calore nei seguenti locali

- Sala relax (locale n° 13): n° 1 pompa di calore;
- Infermeria (locale n° 8): pompa di calore;
- Camera paziente (locale n° 11) n° 1 pompa di calore;
- Camera paziente (locale n° 7) n° 1 pompa di calore;

2) Smontaggio e reinstallazione di pompa di calore:

- Smontaggio n° 1 pompa di calore 12.000 btu dal locale Sala da pranzo e rimontaggio della stessa nella Camera paziente (locale n° 7);

3) Fornitura e posa in opera di n° 4 pompe di calore, tecnologia inverter nei seguenti locali

- Sala relax (locale n° 13): n° 1 pompa di calore 18.000 btu;
- Infermeria (locale n° 8): pompa di calore 12.000 btu;
- Camera paziente (locale n° 11) n° 1 pompa di calore 12.000 btu;
- Sala da pranzo n° 1 pompa di calore 18.000 btu.

Si precisa che per le attività di installazione e disinstallazione delle pompe di calore di cui trattasi sarà necessario l'utilizzo di un automezzo dotato di cestello elevatore.

In attesa di cortese riscontro invio cordiali saluti

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
ASL 7 CARBONIA
Geom. Giuseppe Puddu

Oggetto: offerta pompe di calore

Mittente: ITELCO SRL <itelcosrl3@gmail.com>

Data: 15/01/2016 18:32

A: gipuddu@aslcarbonia.it



Buonasera Giuseppe in allegato offerta lavori per la sostituzione delle pompe di calore presso

Casa Famiglia Fluminimaggiore.

Distinti Saluti

Lisci Flavio

Avast logo Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com

—Allegati:—

<u>offerta lavori .pdf</u>	67,6 KB
<u>computo lavori.PDF</u>	2,8 MB
<u>@THM CATALOGO 2014.pdf</u>	347 KB



Spett. le

ASL 7 CARBONIA

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

CA: Geom. Giuseppe Puddu

<i>OFFERTA N°10/2016</i>

<i>Iglesias 15/01/2016</i>

Oggetto: <i>offerta per la Fornitura e posa in opera di pompe di calore per la Casa Famiglia di Fluminimaggiore</i>
--

Facendo seguito alla vs cortese richiesta vogliate trovare la Ns quale migliore offerta per i lavori in oggetto, basata sulle quantità rilevate dal sopralluogo effettuato, così descritta nel allegato di costo.

Costo complessivo per i lavori in oggetto e di € 5.560,00 + Iva

N.B.: sono escluse dalla presente offerta tutte le opere, le forniture e gli oneri non espressamente indicati.

*Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario.
L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti*



ITELCO
CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
RETI GAS

I.T.EL.CO. s.r.l.
Laboratori e Uffici amm.vi
Zona Ind. loc. "Sa Stoia"
09016 IGLESIAS (CA)
Tel. 0781/260018
e fax 0781/260018
02242230924

Comune di Fluminimaggiore
Provincia di carbonia iglesias

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Offerta fornitura e posa in opera di pompe di calore presso la Casa Famiglia di Fluminimaggiore

COMMITTENTE: ASL 7 Carbonia Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Data, 15/01/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1	Esecuzione di smontaggio e conferimento a discarica autorizzata delle rispettive unita' interne /esterne delle pompe di calore esistenti nei rispettivi ambienti Sala relax (locale n°13) n°1 - Infermeria (locale n°8) n°1 - camera paziente (locale n°11) n°1 - camera paziente (locale n°7) n°1 . smontaggio pompe di calore e conferimento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
2	Esecuzione di smontaggio e relativa installazione di pompa di calore: Smontaggio pompa di calore esistente nel locale Sala da pranzo modello (Hokkaido- HKE 263) e relativa nuova installazione nella camera paziente (locale n°7) smontaggio e rimontaggio pompa di calore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
3	Fornitura e posa in opera di climatizzatore del tipo Mono Inverter a parete , marca THERMOMEC mod. HT 18 K ? Potenza resa in raffreddamento 17400 BTU/h ? Potenza resa in Riscaldamento 18000 BTU/h ? Potenza assorbita in Raffreddamento watt 168/2260 ? Potenza assorbita in Riscaldamento watt 240/2220 ? Classe A+A pompa di calore sala relax (locale n°13) pompa di calore sala da pranzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	1'380,00	2'760,00
4	Fornitura e posa in opera di climatizzatore del tipo Mono Inverter a parete , marca THERMOMEC mod. HT 12 K ? Potenza resa in raffreddamento 11200BTU/h ? Potenza resa in Riscaldamento 11000BTU/h ? Potenza assorbita in Raffreddamento watt 133/1540 ? Potenza assorbita in Riscaldamento watt 164/1430 ? Classe A+A pompa di calore Infermeria (locale n°8) pompa di calore camera paziente (locale n°11)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	950,00	1'900,00
5	Oneri per nolo di automezzo dotato di cestello per il posizionamento delle pompe di calore nolo automezzo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'560,00
	A RIPORTARE							5'560,00

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: Giuseppe Puddu <gipuddu@aslcarbonia.it>**Posta Inviata:** ven 15/01/16 2:01**A:** "Efisio Spiga" <Efisio.Spiga@cofely-gdfsuez.com>**Priorità:** Normale**Cc:** "Brunello Vacca" <bvacca@aslcarbonia.it>**Oggetto:** Richiesta preventivo di spesa fornitura pompe di calore Casa Famiglia Fluminimaggiore.**Tipo:** Testo

In seguito al sopralluogo già effettuato dai Vs incaricati si richiede con la presente un preventivo di spesa, stesso mezzo entro la data del 21/01/2016, per le seguenti attività presso la struttura di cui all'oggetto:

1) Smontaggio e conferimento a discarica autorizzata di pompe di calore nei seguenti locali

- Sala relax (locale n° 13): n° 1 pompa di calore;
- Infermeria (locale n° 8): pompa di calore;
- Camera paziente (locale n° 11) n° 1 pompa di calore;
- Camera paziente (locale n° 7) n° 1 pompa di calore;

2) Smontaggio e reinstallazione di pompa di calore:

- Smontaggio n° 1 pompa di calore 12.000 btu dal locale Sala da pranzo e rimontaggio della stessa nella Camera paziente (locale n° 7);

3) Fornitura e posa in opera di n° 4 pompe di calore, tecnologia inverter nei seguenti locali

- Sala relax (locale n° 13): n° 1 pompa di calore 18.000 btu;
- Infermeria (locale n° 8): pompa di calore 12.000 btu;
- Camera paziente (locale n° 11) n° 1 pompa di calore 12.000 btu;
- Sala da pranzo n° 1 pompa di calore 18.000 btu.

Si precisa che per le attività di installazione e disinstallazione delle pompe di calore di cui trattasi sarà necessario l'utilizzo di un automezzo dotato di cestello elevatore.

In attesa di cortese riscontro invio cordiali saluti

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
ASL 7 CARBONIA
Geom. Giuseppe Puddu

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: <efisio.spiga@engie.com>

Posta
Inviata: mar 19/01/16 10:05A: <gipuddu@aslcarbonia.it>,
<servizio.tecnico@aslcarbonia.it>

Priorità: Alta

Cc: <bvacca@aslcarbonia.it>

R: Richiesta preventivo di spesa fornitura

Oggetto: pompe di calore Casa Famiglia
Fluminimaggiore.**Tipo:** Testo Con Allegati ES 16 007 Casa famiglia Fluminimaggiore Sostituzione varie pompe di**Allegati:** calore.pdf; size=162326; creation-date="Tue, 19 Jan 2016 09:05:18 GMT";
modification-date="Mon, 18 Jan 2016 09:43:13 GMT 158.5 kb

Buongiorno Giuseppe,
come da richiesta in allegato trasmetto offerta per i lavori di cui all'oggetto.
In attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti.

Efisio Spiga
Project Manager Senior
Direzione Area Sardegna - Polo Mercato Pubblico
Cofely Italia S.p.A.
efisio.spiga@engie.com
+ 39 070 6616711
+ 39 348 5507575

engie.com

Via Giua s.n. - Zona Industriale CASIC - Elmas
09122 Cagliari

Please consider the environment before printing this document.

-----Messaggio originale-----

Da: Giuseppe Puddu [gipuddu@aslcarbonia.it]

Inviato: venerdì 15 gennaio 2016 14:01

A: Spiga Efisio (ENGIE Cofely)

Cc: Brunello Vacca

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa fornitura pompe di calore Casa Famiglia Fluminimaggiore.

In seguito al sopralluogo già effettuato dai Vs incaricati si richiede con la presente un preventivo di spesa, stesso mezzo entro la data del 21/01/2016, per le seguenti attività presso la struttura di cui all'oggetto:

1) Smontaggio e conferimento a discarica autorizzata di pompe di calore nei seguenti locali

- Sala relax (locale n° 13): n° 1 pompa di calore;
- Infermeria (locale n° 8): pompa di calore;
- Camera paziente (locale n° 11) n° 1 pompa di calore;
- Camera paziente (locale n° 7) n° 1 pompa di calore;

2) Smontaggio e reinstallazione di pompa di calore:

- Smontaggio n° 1 pompa di calore 12.000 btu dal locale Sala da pranzo e rimontaggio della stessa nella Camera paziente (locale n° 7);

3) Fornitura e posa in opera di n° 4 pompe di calore, tecnologia inverter nei seguenti locali

- Sala relax (locale n° 13): n° 1 pompa di calore 18.000 btu;
- Infermeria (locale n° 8): pompa di calore 12.000 btu;
- Camera paziente (locale n° 11) n° 1 pompa di calore 12.000 btu;
- Sala da pranzo n° 1 pompa di calore 18.000 btu.

Si precisa che per le attività di installazione e disinstallazione delle pompe di calore di cui trattasi sarà necessario l'utilizzo di un automezzo dotato di cestello elevatore.

In attesa di cortese riscontro invio cordiali saluti

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico ASL 7 CARBONIA Geom. Giuseppe Puddu

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/disclaimer-fr.html>



Spett.le
A.S.L. n° 7 CARBONIA
c/o Casa Famiglia
FLUMINIMAGGIORE

C.A. Ing. Brunello VACCA
Geom. Giuseppe PUDDU

Cagliari, 18 Gennaio 2016

Preventivo n° ES/016/007

Oggetto: Preventivo per la sostituzione di una serie di pompe di calore del tipo a parete , a servizio dell'impianto di climatizzazione di alcuni locali della Casa Famiglia di Fluminimaggiore.

A seguito Vs. gentile richiesta (e-mail del 15 Gennaio 2016) e sulla scorta di ns. intervento, con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione di alcune pompe di calore di cui all'oggetto:

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti.

COFELY ITALIA S.p.A.
Project Manager Senior

Effisio Spiga



COFELY ITALIA S.p.A.
POLO MERCATO PUBBLICO
AREA SARDEGNA
Via Giua, snc Z.I. Casio - Elmas
09122 - CAGLIARI
tel +39 07066181 - fax +39 0706618730

COFELY Italia S.p.A. - Società per Azioni a Diritto - C.S. 1.7
Euro - 289.400.000,00 - Part. IVA 01694311603 - Codice Fiscale n.
-scelta - Registro delle Imprese di Roma 07149930983 - Società iscritta
al sito di direzione e coordinamento di COFELY ITALIA
COFELY Energy Services International S.A. (Belgio)



RIF.	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito Vs. gentile richiesta (e-mail del 15 Gennaio 2016) e sulla scorta di ns. intervento, con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione di alcune pompe di calore di cui all'oggetto:</p> <p>Riferimenti dei vari locali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sala relax- Infermeria- Camera paziente n° 11- Camera paziente n° 7 <p>* Nolo di cestello per la rimozione e la successiva installazione della pompa di calore.</p> <p>* Disinstallazione del condizionatore in stato di avaria, carico su automezzo e trasporto in discarica autorizzata.</p> <p>Riferimenti dei vari locali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sala da pranzo <p>*Nolo di cestello per la rimozione e la successiva installazione della pompa di calore.</p> <p>* Disinstallazione del condizionatore in stato di avaria, carico su automezzo e trasporto in discarica autorizzata.</p> <p>* Posa in opera di condizionatore d'aria precedentemente smontato avente come potenzialità , realizzazione di nuove linee frigorifere ed elettriche, successiva esecuzione del vuoto, e compreso di tutti gli accessori necessari per rendere il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Riferimenti dei vari locali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sala relax- Infermeria- Camera paziente n° 11				





- Sala da pranzo			
Nolo di cestello per l'installazione della pompa di calore.			
Fornitura e posa in opera di nuovo condizionatore d'aria avente come potenzialità 12000 btu/h, tipo a parete, dotato di compressore tipo "scroll con inverter" modello Fuji Elettric, completo delle tubazioni frigorifere e successiva esecuzione del vuoto, di tutti gli accessori necessari per rendere il lavoro finito a regola d'arte.			
Fornitura e posa in opera di nuovo condizionatore d'aria avente come potenzialità 18000 btu/h, tipo a parete, dotato di compressore tipo "scroll con inverter" modello FUJI Elettric, completo delle tubazioni frigorifere e successiva esecuzione del vuoto, di tutti gli accessori necessari per rendere il lavoro finito a regola d'arte.			
		EURO	€ 7.820,00

Sconto Franchigia € 560,00

**TOTALE
LAVORI** € 7.260,00

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
Project Manager Senior

Efìsio Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.
POLO MERCATO PUBBLICO
AREA SARDEGNA
Via Giuseppe Zuffi, Casale - Hinas
09122 - CAGLIARI
tel. +39 07096101 - fax +39 0709610736