REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 396/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 18 MAR 2016

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un addolcitore automatico al servizio dell'umidificatore dell'UTA nell'impianto di climatizzazione centralizzato della RMN in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias. Affidamento alla Ditta Cofely Italia s.p.a. con attivazione della procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Ditta Cofely Italia s.p.a. - CIG: Z1718B5E1B.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

PREMESSO che presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias è installato un umidificatore a servizio dell'unità di trattamento aria collegata all'impianto di climatizzazione centralizzato della RMN;

che a seguito delle verifiche tecniche effettuate, volte ad accertare l'efficienza dell'impianto, veniva constatata la necessità e l'urgenza dell'installazione di un addolcitore automatico al servizio dell'umidificatore dell'UTA per garantire la piena funzionalità dell'impianto e il rispetto dei parametri di umidità ambientali capaci di favorire il più possibile la dissipazione di calore così come prescritto dalle norme vigenti;

ATTESO che ai fini dell'installazione di un addolcitore automatico, nell'impianto di cui trattasi, l'Ufficio Tecnico Aziendale con e-mail del 16/02/2016, allegata al presente atto, ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta COFELY ITALIA S.p.A, affidataria dell'appalto pluriennale Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità - Lotto n° 6 di cui alla deliberazione n° 690 del 18/04/2013;

VISTO il preventivo Prot. n. ES/016/037 del 22/02/2016 della COFELY ITALIA S.p.A, inviato all'Ufficio Tecnico Aziendale con e-mail del 23/02/2016 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dell'importo di € 1.272,00 IVA di legge esclusa, relativo alla fornitura e posa in opera di un addolcitore automatico al servizio dell'umidificatore dell'UTA nell'impianto di climatizzazione centralizzato della RMN a servizio dell'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza dell'installazione di un addolcitore automatico al servizio dell'umidificatore dell'UTA dell'impianto di climatizzazione centralizzato della RMN, al fine di garantire il rispetto dei parametri di umidità ambientali capaci di favorire il più possibile la dissipazione di calore così come prescritto dalle norme vigenti;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata dal Geom. Giuseppe Puddu del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con Delibera n. 281/C del 29/02/2016;

PROPONE

- di approvare l'affidamento alla Ditta Cofely Italia spa dei lavori e della fornitura e posa in opera di un addolcitore automatico al servizio dell'umidificatore dell'UTA nell'impianto di climatizzazione centralizzato della RMN in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias. per un importo di € 1.272,00 iva al 22% esclusa, come da preventivo Prot. n. ES/016/037 del 22/02/2016; attivando la procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.,

- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento

Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare l'affidamento, alla Ditta Cofely Italia spa, della fornitura e posa in opera di un addolcitore automatico al servizio dell'umidificatore dell'UTA nell'impianto di climatizzazione centralizzato della RMN in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias. per un importo di € 1.272,00 iva al 22% esclusa, come da preventivo Prot. n. ES/016/037 del 22/02/2016; attivando la procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.,

- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

- di far gravare per la quota di competenza dell'anno 2016 il costo di € 1.549,40 (iva al 22% compresa); sul conto n. A507010102 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari programmate), sul centro di costo n. 10540201 (U.O. Diagnostica per immagini P.O. C.T.O.), sulla sub - autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 14;

- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con Delibera n. 281/C del 29/02/2016;

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Cofely Italia s.p.a., per un importo pari ad € 1.549,40 di cui € 279,40 per IVA al 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

Dott. *Federico Marini*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 396/C del 18 MAR 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 MAR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

allegati n. 03

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: Giuseppe Puddu <gipuddu@aslcarbonia.it>

Posta Inviata: mar 16/02/16 7:39

A: <Efisio.Spiga@cofely-gdfsuez.com>

Priorità: Normale

Cc: <bvacca@aslcarbonia.it>

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa

Tipo: Testo

Si richiede con la presente la formulazione di un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di un addolcitore automatico della capacità di lt. 8 (resina) completo di allacciamenti idraulici e elettrici.
L'addolcitore dovrà essere installato al servizio dell'umidificatore dell'UTA nell'impianto di climatizzazione centralizzato della Risonanza Magnetica nel Presidio CTO di Iglesias.
In attesa di cortese sollecito riscontro porgo cordiali saluti

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
ASL 7 CARBONIA
Geom. Giuseppe Puddu

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: <efisio.spiga@engie.com>

Posta Inviata: mar 23/02/16 9:36

A: <bvacca@aslcarbonia.it>, <gipuddu@aslcarbonia.it>

Priorità: Normale

Oggetto: FW: Invio in corso posta elettronica: ES_016_037_PO CTO_Fornitura addolcitore umidificatore Uta RM

Tipo: Testo Con Allegati

Allegati: ES_016_037_PO CTO_Fornitura addolcitore umidificatore Uta RM.pdf"; size=99982; creation-date="Mon, 22 Feb 2016 14:46:41 GMT"; modification-date="Mon, 22 Feb 2016 14:46:41 GMT 97.6 kb

Come da richiesta del geometria. Puddu in allegato trasmetto offerta per la fornitura e posa di addolcitore.
Saluti
Efisio Spiga

Sent from my COFELY Android Phone

-----Original Message-----
From: Cherchi Caterina (ENGIE Cofely) [caterina.cherchi@engie.com]
Received: Martedì, 23 Feb 2016, 9:27
To: Spiga Efisio (ENGIE Cofely) [efisio.spiga@engie.com]
Subject: Invio in corso posta elettronica: ES_016_037_PO CTO_Fornitura addolcitore umidificatore Uta RM

ciao

Il messaggio è pronto per l'invio con i seguenti file o collegamenti allegati:

ES_016_037_PO CTO_Fornitura addolcitore umidificatore Uta RM

Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l'invio o la ricezione di alcuni tipi di allegati. Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta elettronica.

ENGIE Mail Disclaimer: http://www.engie.com/disclaimer/disclaimer-fr.html

Spett.le
A.S.L. n° 7 CARBONIA
c/o P.O.CTO
IGLESIAS

C.A. Ing. Brunello VACCA
Geom. Giuseppe PUDDU

Cagliari, 22 Febbraio 2016

Preventivo n° ES/016/037

Oggetto: Preventivo per la fornitura e posa in opera di addolcitore a servizio dell'umidificatore della UTA nell'impianto centralizzato della Risonanza Magnetica del P.O. CTO di Iglesias

A seguito Vs. richiesta e sulla scorta di un ns. sopralluogo, qui di seguito vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per ila fornitura dell'addolcitore di di cui all'oggetto.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti.

COFELY ITALIA S.p.A.
Project Manager Senior
Efisio Spiga

COFELY ITALIA S.P.A
POLO MERCATO PUBBLICO
AREA SARDEGNA
Via Giua, snc Z.I. Casic - Elmas
09122 - CAGLIARI
tel +39 07066161 – fax +39 07066 16736

Cofely Italia S.p.A. - Società con Azionista Unico - C.S. [illegible]
Euro 280.800.000,00 - Partita IVA [illegible] - Codice Fiscale e n. iscrizione [illegible] Registro delle Imprese di Roma [illegible] - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energy Services International S.A. (Belgio)

RIF.	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	A seguito Vs. richiesta e sulla scorta di un ns. sopralluogo, qui di seguito vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per ila fornitura dell'addolcitore di di cui all'oggetto: * Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico , serbatoio in vetroresina da lt. 8, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, incluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico , a quelli elettrici ed equipotenziali.				
			EURO		**€ 1.272,00**

TOTALE LAVORI **€ 1.272,00**

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
Project Manager Senior
Efisio Spiga

Si attesta la congruità economica dell'offerta
25/02/2016

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
COFELY ITALIA S.P.A.
POLO MERCATO PUBBLICO
AREA SARDEGNA
Via Gran, snc Z.I. Casic - Elmas
09122 CAGLIARI
tel. +39 07068181 fax +39 07068 15736