



Determinazione Dirigenziale n° 825 del 14 GIU 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 000002PA del 27 novembre 2015, emessa dalla Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza. CIG: Z8B16A9EFD.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale:

**PREMESSO** che con Delibera n° 1578/C del 26.10.2015 è stata affidata Ditta ENERPOWER s.r.l di Monza la fornitura e posa in opera del pacco accumulatori a supporto del Gruppo di Continuità (UPS) RIELLO MPT 200/P da 200+200KVA, ubicato presso il P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello installato e non più in grado di garantire la continuità di esercizio, compreso il trasporto e lo smaltimento degli stessi presso discarica autorizzata per una spesa complessiva a corpo pari ad € 27.200,00 + IVA al 22%;

**DATO ATTO** che la fornitura e posa in opera del suddetto pacco accumulatori è stata regolarmente eseguita da parte della Ditta ENERPOWER s.r.l di Monza, così come si evince dalla certificazione e Rapporti di Intervento Tecnico, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, consegnati al Servizio Tecnico Aziendale dalla medesima Ditta in data 26.05.2016 acquisiti al Protocollo aziendale al n. PG/2016/0011986 del 26.05.2016, vistato dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;

**VISTA** la Fattura elettronica n. 000002/PA del 27.11.2015, di importo pari ad € 27.200,60 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza, inoltrata e registrata presso questa ASL n.7 di Carbonia in data 15.02.2016, a seguito del completamento della regolare fornitura e installazione del suddetto pacco accumulatori, autorizzata con Deliberazione n. 1578/C del 26.10.2015;

**DATO ATTO** che la Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. on Line numero Protocollo INPS\_2894844, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- che il Servizio Bilancio /Contabilità provveda alla puntuale liquidazione, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n. 000002/PA del 27.11.2015, di importo pari ad € 27.200,60+ IVA al 22%, emessa dalla Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza, a seguito del completamento della regolare fornitura e installazione del suddetto parco accumulatori, di cui alla deliberazione n. 1578/C del 26.10.2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 33.184,13 di cui €5.984,13 per IVA al 22%, a favore della Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza sul Codice di Conto n.A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 10510101" COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI", dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Responsabile della Struttura Complessa  
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali  
Ing. Brunello Vacca



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la determinazione

n. 825 del 14 GIU 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GIU 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Zappalà".

Allegati: **n° 07**

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**


Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Zappalà".

All. 01

 <b>ENERPOWER</b>	<b>UFFICI e DEPOSITO</b> Via Umberto Boccioni n. 7 20900 MONZA (MB) Tel. ++39 (039)-832152 Fax ++39 (039)-2230441 E-mail : segreteria@enerpowersrl.com
- Batterie industriali per gruppi di continuità e di emergenza - Batterie per trazione elettrica - Batterie per uso fotovoltaico - Veicoli elettrici - Carica batterie	

ASL 7  
**PG/2016/ 0011986** del 26/05/2016 ore 10,56  
 Mittente ENERPOWER

**Protocollo n. 1578/c**  
**Oggetto: Ordine n. PG/2015/24606 - CIG Z8B16A9EFD**

Assegnatario Servizio tecnico-manutenitivo e  
 Classifica 147 Fascicolo 1 del 2016



In riferimento all'ordine di cui all'oggetto in cui sé stato eseguito l'intervento di sostituzione degli accumulatori a servizio del gruppo di continuità della **Riello mod. MPT 200 s.n. MC04UP603160001, MC04UP603160002**, a servizio delle Sale Operatorie del P.O: Sirai, la scrivente società dichiara che la fornitura ha compreso le seguenti attività:

- *Fornitura degli accumulatori di marca Enerpower mod. SLC 120\_12 da 12 V, 120 Ah*
- *Smontaggio dei vecchi accumulatori*
- *Pulizia da residui di ossido sia i ripiani dell'armadio che i capicorda dei cavi di giunzione*
- *Montaggio dei nuovi accumulatori*
- *Messa in servizio del sistema comprendente le prove di funzionamento*
- *Ricalibrazione dell'elettronica in particolar modo la sezione raddrizzatore*
- *Collaudo finale con compilazione di report misure (in allegato)*

Si dichiara inoltre che:

- *I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte seguendo le procedure tecniche indicate dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura*
- *Gli accumulatori avranno una garanzia di 12 mesi per difetti di fabbrica*

**ENERPOWER** S.R.L.  
 20052 MONZA (MB) Via Umberto Boccioni 7  
 Tel. 039.833.172 - Fax 039.223.0441  
 Partita IVA 03172330965

**ENERPOWER S.r.l.**

UFFICIO e DEPOSITO  
Via U. Boccioni, 7  
20900 MONZA (MB)  
Tel. ++39 039 832152  
Fax ++39 039 2230441  
E-mail : segreteria@enerpowersrl.com  
www.enerpowersrl.com

Batterie industriali per gruppi di continuità e di  
Batterie per uso fotovoltaico  
Batterie per veicoli elettrici  
Carica batterie

Cliente ASL CARBONIA  
Via P.O. SIRAI - CARBONIA N° \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Sig. ING. VACCA

**RAPPORTO INTERVENTO TECNICO**

Motivo intervento SOSTITUZIONE  
BANCO BATTERIE UPS RIELLO  
MPT 200 - 200 KVA  
SN. : MCO4UP603160002

Destinazione P.O. SIRAI - CARBONIA  
Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Riferimento Sig. ING. VACCA

Garanzia   
Fuori garanzia   
Installazione   
Sopralluogo

**MATERIALI e RICAMBI UTILIZZATI nell' INTERVENTO**

Codice	Q.tà	Descrizione
	66	BATTERIE Pb/E 120 Ah - 12V

Data	Ora inizio intervento	Ora fine intervento	Totale ore manodopera
11-2-16			

**Note per il Cliente**

**Intervento in garanzia**  
I costi dei ricambi e della manodopera sono a nostro carico.  
Sono a carico del Cliente le spese vive di viaggio e soggiorno che saranno fatturate alle tariffe di listino in vigore al momento dell'intervento.

Trasferita a km. \_\_\_\_\_ Ore viaggio \_\_\_\_\_

Tecnico POBBA - MELIS - MOI - BANDINO

**Intervento fuori garanzia**  
Le ore di intervento, di viaggio, le eventuali trasferte e materiali utilizzati, saranno fatturate al prezzo di listino in vigore al momento dell'intervento.

Note  
UPS IN NORMALE FUNZIONAMENTO

**Installazione**  
Nulla e dovuto se nella vendita dei materiali è stata compresa la relativa attivazione.

Nome Cliente \_\_\_\_\_

Qualora l'intervento sia richiesto per motivi non contemplabili in garanzia (problematiche di impianto, temperature ambienti non idonee o comunque per cause di ogni genere non dipendenti dalla Casa Costruttrice) tutti gli oneri rimangono a carico del Cliente.

Data \_\_\_\_\_

La firma del Cliente deve essere apposta alla conclusione dell'intervento tecnico

Timbro ASL CARBONIA  
**Struttura Complessa del Servizio  
Tecnico Manutentivo e Logistico**  
Il Responsabile  
Ingr. Brunello VACCA

11-02-2016

ALL.03



**SIST.EL. s.r.l.**

Sede legale e uffici:  
Via Montanaru, 1 - 09047 Selargius  
Tel./Fax 070.554821 - 070.500544  
Cell. 348.6510711 - 348.6510712

**Rapporto Intervento**

N° DOC. 08536 DEL 11-02-2016

CLIENTE: ENERPOWER  
 INDIRIZZO: c/o P.O. SIRAI CARBONIA  
 REFERENTE: \_\_\_\_\_  
 REC. TEL.: \_\_\_\_\_  
 UBIC. IMP.: IDEM

CHIAMATA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ORA: \_\_\_\_\_  
 INTERVENTO:  URGENTE  NORMALE  
 Km. PERCORSI A + R: \_\_\_\_\_  
 Ore di viaggio A + R: \_\_\_\_\_  
 Ore di lavoro: \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE APPARECCHIATURA**  
 TIPO: UPS MARCA: RIELLO  
 MOD.: MPT 200 POTENZA: 200 KVA  
 NUMERO DI SERIE: MCD4UP603160002  
 ANNO COSTR.: 2014  
 TENSIONE INGRESSO:  TRIFASE (V)  MONOFASE  
 TENSIONE USCITA:  TRIFASE (V)  MONOFASE  
 TENSIONE RADDRIZZATORE: (VDC) \_\_\_\_\_  
 TENSIONE BATTERIA: (VDC) \_\_\_\_\_  
 CORRENTE INGRESSO: (A) \_\_\_\_\_  
 CORRENTE DEL CARICO: (A) \_\_\_\_\_

**INTERVENTO TIPO**  
 MESSA IN SERVIZIO  CON FORNITURA  SENZA FORNITURA  
 RIPARAZIONE:  IN GARANZIA  FUORI GARANZIA  
 PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
 MANUTENZIONE  CONTRATTO  SENZA CONTRATTO  
 ORDINARIA  STRAORDINARIA  
 SOPRALUOGO:  SU RICHIESTA  GRATUITO

**CARATTERISTICHE PARCO BATTERIE:**  
 TIPO ACCUMULATORI: Pb/G  
 MARCA: ENERPOWER  
 ANNO PROD. 02-2016  
 DATI TECNICI: (AH) 120 Ah (V) 12V  
 N° ELEMENTI: 2X33  
 OSSERVAZIONI SULLO STATO D'USO: EFFICIENTI  
ALLA PROVA DI MANCANZA RETE

UBIC. LOCALE UPS: POWER CENTER  
 COND. LOCALE: BUDINO  
 CLIMATIZZAZIONE: SI

DIFETTO RILEVATO: \_\_\_\_\_  
NESSUNO

**LAVORAZIONI E MISURE**

Pulizia completa dell'apparecchiatura  
 Controllo generale e verifica serraggio morsettiere  
 Verifica funzionamento sistemi di ventilazione  
 Controllo segnalazioni  
 Misure ingresso gruppo Vac: RS 228 ST 228 RT 228  
 Aac: RS 14 ST 11 RT 12%  
 Hz: 50  
 Misure raddrizzatore Vdc: RS 446 ST \_\_\_\_\_ RT \_\_\_\_\_  
 Adc: RS \_\_\_\_\_ ST \_\_\_\_\_ RT \_\_\_\_\_  
 Misure uscita gruppo Vac: RS 229 ST 230 RT 230  
 Aac: RS 12 ST 11 RT 11%  
 Hz: 50  
 Misure batteria in scarica Vdc: (0') 447 (10') 404  
 Adc: (0') 573 (10') \_\_\_\_\_  
 Misure batteria in carica Vdc: (0') 404 (10') 447  
 Adc: (0') 14 (10') \_\_\_\_\_  
 Prova in back-up OK  
 Prova carico OK

DESCRIZIONE INTERVENTO: ESEGUITO  
SOSTITUZIONE BANCO BATTERIE  
VERIFICHE FUNZIONALI  
TEST E PROVA DI MANCANZA RETE  
MISURE ELETTRICHE

NOTE: UPS IN NORMALE FUNZIONAMENTO

In riferimento all'intervento da eseguirsi, il responsabile di sede dichiara sotto la propria responsabilità di aver eseguito tutte le operazioni e manovre elettriche, necessarie a rendere il luogo di lavoro sicuro, nonché disalimentare tutte le apparecchiature soggette ad eventuali rischi elettrici.  
 Con la presente rende l'autorizzazione all'inizio intervento.  
 Resp. Sede \_\_\_\_\_ ora inizio \_\_\_\_\_

In riferimento all'intervento eseguito, previo verificato il regolare funzionamento del sistema, effettuato il collaudo con le opportune prove, il responsabile di sede dichiara sotto la propria responsabilità l'ultimazione dell'intervento, rilasciando la regolare esecuzione per la dovuta emissione dei documenti di fine lavori.  
 Con la presente rende l'autorizzazione alla fine dei lavori.  
 Resp. Sede \_\_\_\_\_ ora fine \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TECNICO  
Fas Roberto

FIRMA DEL RESPONSABILE DI SEDE

All. 04

**ENERPOWER S.r.l.**

UFFICIO e DEPOSITO  
Via U. Boccioni, 7  
20900 MONZA (MB)  
Tel. +39 039 832152  
Fax +39 039 2230441  
E-mail : segreteria@enerpowersrl.com  
www.enerpowersrl.com

Batterie industriali per gruppi di continuità e di  
Batterie per uso fotovoltaico  
Batterie per veicoli elettrici  
Carica batterie

Cliente ASL CARBONIA  
Via P.O. SIRAI - CARBONIA N°  
Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Sig. ING. VACCA

**RAPPORTO INTERVENTO TECNICO**  
Motivo intervento SOSTITUZIONE  
BANCO BATTERIE UPS RIELLO  
MPT 200 - 200 KVA -  
SN : MCD4UP603160001

Destinazione P.O. SIRAI - CARBONIA  
Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Riferimento Sig. ING. VACCA

Garanzia   
Fuori garanzia   
Installazione   
Sopralluogo

**MATERIALI e RICAMBI UTILIZZATI nell' INTERVENTO**

Codice	Q.tà	Descrizione
<u>66</u>	<u>66</u>	<u>BATTERIE Pb/E 120 Ah - 12V</u>

Data	Ora inizio intervento	Ora fine intervento	Totale ore manodopera
<u>11-2-16</u>			

Trasferta a km. \_\_\_\_\_ Ore viaggio \_\_\_\_\_


Tecnico PODDA - MELIS - MOL - BANNINO

Note  
UPS IN NORMALE FUNZIONAMENTO

Nome Cliente \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
T. ASL CARBONIA Ante  
Struttura Complessa del Servizio  
Tecnico Manutentivo e Logistico  
Il Responsabile  
Ing. Brunello VACCA

11-02-2016

**Note per il Cliente**  
**Intervento in garanzia**  
I costi dei ricambi e della manodopera sono a nostro carico.  
Sono a carico del Cliente le spese vive di viaggio e soggiorno che saranno fatturate alle tariffe di listino in vigore al momento dell'intervento.  
**Intervento fuori garanzia**  
Le ore di intervento, di viaggio, le eventuali trasferte e materiali utilizzati, saranno fatturate al prezzo di listino in vigore al momento dell'intervento.  
**Installazione**  
Nulla è dovuto se nella vendita dei materiali è stata compresa la relativa attivazione.  
Qualora l'intervento sia richiesto per motivi non contemplabili in garanzia (problematiche di impianto, temperature ambienti non idonee o comunque per causa di ogni genere non dipendenti dalla Casa Costruttrice) tutti gli oneri rimangono a carico del Cliente.  
La firma del Cliente deve essere apposta alla conclusione dell'intervento tecnico



**SIST.EL. s.r.l.**  
 Sede legale e uffici:  
 Via Montanaru, 1 - 09047 Selargius  
 Tel./Fax 070.554821 - 070.500544  
 Cell. 348.6510711 - 348.6510712

A11.05

**Rapporto Intervento**

N° DOC. **08535** DEL **11-02-2016**

CLIENTE: ENERPOWER  
 INDIRIZZO: 40 P.O. SIRAI CARBONIA  
 REFERENTE: \_\_\_\_\_  
 REC. TEL.: \_\_\_\_\_  
 UBIC. IMP.: IDEM

CHIAMATA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ORA: \_\_\_\_\_  
 INTERVENTO:  URGENTE  NORMALE  
 Km. PERCORSI A + R: \_\_\_\_\_  
 Ore di viaggio A + R: \_\_\_\_\_  
 Ore di lavoro: \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE APPARECCHIATURA**  
 TIPO: UPS MARCA: RIELLO  
 MOD.: MPT 200 POTENZA: 200 KVA  
 NUMERO DI SERIE: MCO4UP603/60001  
 ANNO COSTR.: 2014  
 TENSIONE INGRESSO:  TRIFASE (V)  MONOFASE  
 TENSIONE USCITA:  TRIFASE (V)  MONOFASE  
 TENSIONE RADDRIZZATORE: (VDC) \_\_\_\_\_  
 TENSIONE BATTERIA: (VDC) \_\_\_\_\_  
 CORRENTE INGRESSO: (A) \_\_\_\_\_  
 CORRENTE DEL CARICO: (A) \_\_\_\_\_

**INTERVENTO TIPO**  
 MESSA IN SERVIZIO  CON FORNITURA  SENZA FORNITURA  
 RIPARAZIONE:  IN GARANZIA  FUORI GARANZIA  
 PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
 MANUTENZIONE  CONTRATTO  SENZA CONTRATTO  
 ORDINARIA  STRAORDINARIA  
 SOPRALUOGO:  SU RICHIESTA  GRATUITO

**CARATTERISTICHE PARCO BATTERIE:**  
 TIPO ACCUMULATORI: Pb/E  
 MARCA: ENERPOWER  
 ANNO PROD. 02-2016  
 DATI TECNICI: (AH) 120 AH, (V) 12V  
 N° ELEMENTI: 2x 33  
 OSSERVAZIONI SULLO STATO D'USO: EFFICIENTI  
ALLA PROVA DI MANCANZA RETE

UBIC. LOCALE UPS: POWER CENTER  
 COND. LOCALE: BUONE  
 CLIMATIZZAZIONE: SI

DIFETTO RILEVATO: NESSUNO

**LAVORAZIONI E MISURE**

- Pulizia completa dell'apparecchiatura
- Controllo generale e verifica serraggio morsettiere
- Verifica funzionamento sistemi di ventilazione
- Controllo segnalazioni
- Misure ingresso gruppo Vac: RS 228 ST 227 RT 228  
 Aac: RS 14 ST 12 RT 12%  
 Hz: 50
- Misure raddrizzatore Vdc: RS 447 ST \_\_\_\_\_ RT \_\_\_\_\_  
 Adc: RS \_\_\_\_\_ ST \_\_\_\_\_ RT \_\_\_\_\_
- Misure uscita gruppo Vac: RS 230 ST 230 RT 230  
 Aac: RS 13 ST 11 RT 11%  
 Hz: 50
- Misure batteria in scarica Vdc: (0') 447 (10') 403  
 Adc: (0') 59 (10') \_\_\_\_\_
- Misure batteria in carica Vdc: (0') 403 (10') 447  
 Adc: (0') 15 (10') \_\_\_\_\_
- Prova in back-up OK
- Prova carico OK

DESCRIZIONE INTERVENTO: ESEGUITO  
SOSTITUZIONE BANCO BATTERIE  
VERIFICHE FUNZIONALI  
TEST E PROVA DI MANCANZA RETE  
MISURE ELETTRICHE

NOTE: UPS IN NORMALE FUNZIONAMENTO

In riferimento all'intervento da eseguirsi, il responsabile di sede dichiara sotto la propria responsabilità di aver eseguito tutte le operazioni e manovre elettriche, necessarie a rendere il luogo di lavoro sicuro, nonché disalimentare tutte le apparecchiature soggette ad eventuali rischi elettrici.  
 Con la presente rende l'autorizzazione all'inizio intervento.  
 Resp. Sede \_\_\_\_\_ ora inizio \_\_\_\_\_

In riferimento all'intervento eseguito, previo verificato il regolare funzionamento del sistema, effettuato il collaudo con le opportune prove, il responsabile di sede dichiara sotto la propria responsabilità l'ultimazione dell'intervento, rilasciando la regolare esecuzione per la dovuta emissione dei documenti di fine lavori.  
 Con la presente rende l'autorizzazione alla fine dei lavori.  
 Resp. Sede \_\_\_\_\_ ora fine \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TECNICO  
Fus Roberto

FIRMA DEL RESPONSABILE DI SEDE



Allo 6

Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

P/C	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	15/02/2016	A7_A1 - 2016 - 1889	27/11/2015	000002/PA	772897 - ENERPOWER SRL	33 184,73

**DETTAGLIO SCADENZE:**

Scadenza	Importo	Spese	Importo
1 09/04/2016	33 184,73	B	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Data	Data	Conto	Conto	Importo
2016	12966	1	15/02/2016	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		33 184,73
2016	12966	2	15/02/2016	2-A205040102-Fatture da ricevere da soggetti privati	33 184,73	

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Importo	Importo	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	27 200,60	5 984,13

**AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA**

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 33 184,73  
DELIBERA N. 1578/e DEL 26.10.2015  
PIANO DEI CONTI A50701064 CENTRO DI COSTO 10510101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO \_\_\_\_\_ IL RESP. LE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_



All.07

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2894844	Data richiesta	08/04/2016	Scadenza validità	06/08/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENERPOWER S.R.L.
Codice fiscale	03172330965
Sede legale	VIA UMBERTO BOCCIONI 20900 MB

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.