



adottata dal Commissario Straordinario in data 11 LUG 2016

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di n. 2 nuovi compressori e n. 2 nuovi Elettroventilatori della condensazione, in sostituzione di quelli fuori uso, da installare nelle n. 2 Pompe di calore THERMOCOLD al servizio dell'impianto di climatizzazione centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. - Affidamento diretto, i sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla Società COFELY ITALIA S.P.A. e impegno di spesa. CIG: ZBE1A58D7B.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

- PRESO ATTO** che l'impianto di climatizzazione centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia non funziona regolarmente in quanto il compressore e l'elettroventilatore della condensazione installati nelle n. 2 Pompe di calore THERMOCOLD sono fuori uso a causa di un corto circuito elettrico;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione dei suddetti compressori e elettroventilatori della condensazione, in sostituzione di quelli fuori uso, al fine di ripristinare, presso il P.O. SIRAI di Carbonia, il regolare funzionamento delle n. 2 Pompe di calore di calore THERMOCOLD ed una adeguata climatizzazione degli ambienti, evitando disagi e proteste da parte dell'utenza e del personale dipendente;
- PRESO ATTO** che a tal proposito il Servizio Tecnico Aziendale, ha inviato alla Società COFELY ITALIA S.P.A., affidataria dell'appalto pluriennale "MULTISERVIZI TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA'- Lotto n. 6" di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 690 del 18 aprile 2013, la richiesta per la fornitura e posa in opera urgente di n. 2 nuovi compressori e n. 2 nuovi Elettroventilatori della condensazione, in sostituzione di quelli fuori uso a causa di un corto circuito elettrico, da installare nelle n. 2 Pompe di calore THERMOCOLD al servizio dell'impianto di climatizzazione centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, occorrenti per ripristinarne il regolare funzionamento;
- PRESO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.p.A., ha inoltrato all'Ing. Brunello Vacca del Servizio Tecnico Aziendale, via e mail, il preventivo Protocollo n° ES/15/063A del 12 Maggio 2015, con aggiornamento del 17 giugno 2016, al che si allega in copia, relativo alla fornitura e posa in opera urgente dei suddetti n. 2 nuovi compressori e n. 2 nuovi Elettroventilatori della condensazione, per una spesa complessiva di € 17.090,00 + IVA al 22%, al netto della franchigia di € 570,00 prevista in contratto;
- TENUTO CONTO** del parere favorevole alla spesa espresso da parte dell'Ing. Brunello Vacca in data 17 giugno 2016;
- DATO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.P.A., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la suddetta fornitura e posa in opera, risulta legittimamente eseguibile da parte della Società COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che consente alla stazione appaltante l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;
- RAVVISATA** la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "D.lgs 118/2011- direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";

mp

ATTESTATO

che la fornitura e posa di che trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016

PROPONE

- l'affidamento **alla Società COFELY ITALIA S.p.A.**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura e posa in opera urgente di n. 2 nuovi compressori e n. 2 nuovi Elettroventilatori della condensazione, in sostituzione di quelli fuori uso a causa di un corto circuito elettrico, da installare nelle n.2 Pompe di calore THERMOCOLD al servizio dell'impianto di climatizzazione centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, occorrenti per ripristinarne il regolare funzionamento ed evitare disagi e proteste da parte del personale sanitario e dell'utenza, per una **spesa complessiva pari ad € 17.090,00 + IVA del 22%**, al netto della franchigia contrattuale di € 570,00, così come indicato nel proprio preventivo Protocollo n° ES/15/063A del 12 Maggio 2015, con aggiornamento del 17 giugno 2016;
- di nominare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- **di affidare, alla Società COFELY ITALIA S.p.A.**, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura e posa in opera urgente di n. 2 nuovi compressori e n. 2 nuovi Elettroventilatori della condensazione, in sostituzione di quelli fuori uso a causa di un corto circuito elettrico, da installare nelle n. 2 Pompe di calore THERMOCOLD al servizio dell'impianto di climatizzazione centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, occorrenti per ripristinarne il regolare funzionamento ed evitare disagi e proteste da parte del personale sanitario e dell'utenza, per una **spesa complessiva pari ad € 17.090,00 + IVA del 22%**, al netto della franchigia contrattuale di € 570,00, così come indicato nel proprio preventivo Protocollo n° ES/15/063A del 12 Maggio 2015, con aggiornamento del 17 giugno 2016;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di determinare e autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Società COFELY ITALIA S.P.A., della relativa fattura elettronica dell'importo di €17.090,00 + IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile di Procedimento;



- di far gravare **per la quota di competenza dell'anno** il costo complessivo di € 20.849,80 di cui € 3.759,80 per IVA al 22% sulla classe di costo al A507010104 " *Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta*" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n.10530501" CHIRURGIA GENERALE P.O. SIRAI ",Sulla sub-autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 61;
- la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " *D.lgs 118/2011-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario*";
- di attestare che la fornitura e posa in opera del suddetto impianto centralino pulsanti di chiamata non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Piitau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA

ADD/ Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1053/e del 11 LUG 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n. **02**

Close

bvacca@aslcarbonia.it**Da:** <efisio.spiga@engie.com>**Posta
Inviata:** ven 17/06/16 5:29**A:** <bvacca@aslcarbonia.it>**Priorità:** Alta**Oggetto:** Sostituzione due compressori e due elettroventilatori pompa
di calore THERMOCOLD P.O. Sirai Carbonia **Tipo:** Testo Con Allegati**Allegati:**  4898_001.pdf"; size=107065; creation-date="Fri, 17 Jun 2016 15:26:44 GMT";
modification-date="Fri, 17 Jun 2016 15:26:44 GMT" 104.5 kb

Buonasera Ing. Vacca,

come da accordi trasmetto la rimodulazione dell'offerta di cui all'oggetto.

Volevo evidenziare che rispetto ai lavori effettuati nel 2013, nella presente offerta è prevista anche la fornitura e posa in opera di n° 2 elettroventilatori della condensazione.

Saluti

Efisio Spiga
 Project Manager Senior
 Direzione Area Sardegna - Polo Mercato Pubblico
 Cofely Italia S.p.A.
 efisio.spiga@engie.com
 + 39 070 6616711
 + 39 348 5507575



engie.com

Via Giua s.n. - Zona Industriale CASIC - Etmas
 09122 Cagliari

Please consider the environment before printing this document.

Da: COFELY sede Cagliari [mailto:ScantoMail77_154@cofely-gdfsuez.com]**Inviato:** venerdì 17 giugno 2016 17:21**A:** Spiga Efisio (ENGIE Cofely)**Oggetto:** Attached ImageENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/disclaimer-fr.html>

Spett.le
A.S.L. n° 7 CARBONIA
c/o Presidio Ospedaliero SIRAI
CARBONIA

C.A. Ing. Brunello VACCA

Cagliari, 12 Maggio 2015 Aggiornamento del 17 06 016

Preventivo n° ES/15/063A

Oggetto: sostituzione di n° 2 compressori e n° 2 Elettroventilatori della condensazione, installati nelle due Pompe di Calore "THERMOCOLD" a servizio dell'Impianto di Climatizzazione centralizzato, presso il Vs. Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

A seguito di ns. manutenzione, con la presente vi comunichiamo che n°2 compressori e n° 2 elettroventilatori della condensazione a servizio dei circuiti frigo funzionanti con gas refrigerante R 427 della pompa di calore sono in corto, per cui si necessita la loro sostituzione. , pertanto qui di seguito vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per i lavori di sostituzione dei vari componenti.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

Cofely Italia S.p.a.
Project Manager Senior
Efisia Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA

Via Giua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736

www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - C.S. I.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

| RIF | DESCRIZIONE | UM | Quantità | IMPORTO UNITARIO | TOTALE |
|----------------------|--|-------------|----------|------------------|--------|
| | <p>A seguito di ns. manutenzione, con la presente vi comuniciamo che n°2 compressori e n° 2 elettroventilatori della condensazione a servizio dei circuiti frigo funzionanti con gas refrigerante R 427 della pompa di calore sono in corto, per cui si necessita la loro sostituzione. , pertanto qui di seguito vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per i lavori di sostituzione dei vari componenti.</p> <p>Descrizione dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Disinstallazione del compressore in stato di avaria, carico su automezzo e trasporto in discarica autorizzata. * Fornitura di compressore <u>revisionato</u> avente le stesse caratteristiche di quello esistente tipo COPELAND D8SJ1-600X a servizio della pompa di calore THERMOCOLD; le lavorazioni comprendono: <ul style="list-style-type: none"> * Smontaggio completo del motocompressore * perfetta pulizia di tutti i componenti * Ripristino di tutte le funzionalità sia meccaniche che elettriche per mezzo di riparazione e/o sostituzione dei componenti danneggiati. * Essiccazione interna del carter a mezzo pompa del vuoto * Carica di olio lubrificante Collaudo Carica con azoto secco Verniciatura esterna * Sostituzione dei filtri deidratatori da installare sui circuiti refrigeranti * Fornitura e posa in opera della nuova miscela nelle quantità necessarie per ciascun circuito frigo * Fornitura e posa in opera di elettroventilatore a servizio della condensazione, avente le stesse caratteristiche di quella esistente * Tarature e prove di funzionamento dei circuiti refrigeranti. | cad | 2 | | |
| | | cad | 2 | | |
| | | cad | 2 | | |
| | | Kg | 240 | | |
| | | cad | 2 | | |
| | | cad | 1 | | |
| TOTALE LAVORI | | EURO | | 17.660,00 | |

ASL 7 CARBONIA
 Struttura Complessa del Servizio
 Tecnico Manutentivo e Logistico
 Il Responsabile
 Ing. Brunello VACCA

Franchigia € 560,00
TOTALE LAVORI 17.100,00
 17.070,00

Esclusioni:
 * I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

TERMINI DI CONSEGNA COMPRESSORI: 10 GG. DATA ORDINE
 ULTIMAZIONE LAVORI: 3 GG DA RICEVIMENTO COMPRESSORI
 GARANZIA COMPRESSORI REVISIONATI: 7 MESI

570,00
 Si espone per la fornitura
 17 giugno 2016 ing. P.

Cofely Italia S.p.a.
 Project Manager Senior
 Eristo Spiga





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) - [Servizi](#) - [Servizi ad Accesso riservato](#) - [Smart CIG](#) - [Lista comunicazioni dati](#) - [Dettaglio CIG](#)

Utente: Brunello Vacca

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|----------------------------------|--|
| CIG | ZBE1A58D7B |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 17.090,00 |
| Oggetto | Fornitura e posa in opera di n. 2 compressori e n. 2 nuovi elettroventilatori della condensazione, in sostituzione di quelli fuori uso, da installare nelle n. 2 (due) pompe di calore THERMOCOLD al servizio dell'impianto di climatizzazione centralizzato del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia. |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale del contratto | LAVORI |
| CIG accordo quadro | - |
| CUP | - |

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)
COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936