



adottata dal Commissario Straordinario in data 19 LUG 2016

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti per la rimessa in servizio dell'impianto di Rilevazione fumi installato presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Affidamento diretto alla Società COFELY ITALIA S.P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e impegno di spesa. CIG: ZA21A6D832.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

- ACCERTATO** che presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia l'impianto di Rilevazione fumi non funziona correttamente a causa di un guasto a diversi rilevatori ottici di fumo e alla scheda di espansione della Centrale di rilevazione fumi;
- RAVVISATA** la urgente necessità di un intervento tecnico per la riparazione del guasto al suddetto impianto di Rilevazione fumi, al fine della rimessa in esercizio dello stesso e ripristinarne il regolare funzionamento in caso di incendio all'interno dei locali del Blocco Operatorio del P.O. SIRAI;
- PRESO ATTO** che a tal proposito Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca, ha richiesto alla Società COFELY ITALIA S.P.A. affidataria dell'appalto pluriennale "MULTISERVIZI TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA'- Lotto n. 6 " di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n°690 del 18 aprile 2013, previa la verifica del guasto, la presentazione di un preventivo per la fornitura e posa dei materiali occorrenti per la rimessa in esercizio dell'impianto di Rilevazione fumi installato presso il Blocco Operatorio del P.O. SIRAI di Carbonia;
- PRESO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.p.A. ha inoltrato via e mail il preventivo n. ES/016/089 del 18.06.2016, che si allega in copia, relativo alla fornitura e posa dei materiali occorrenti per la rimessa in esercizio dell'impianto di Rilevazione fumi installato presso il Blocco Operatorio del P.O. SIRAI di Carbonia , per una spesa complessiva di € 4.768,70+ IVA al 22%, al netto della franchigia contrattuale pari a € 570,00;
- TENUTO CONTO** del parere favorevole alla spesa espresso dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;
- DATO ATTO** che la Società COFELY ITALIA S.P.A., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. on-line, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera dei suddetti materiali risulta legittimamente eseguibile da parte della Società COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, che consente l'affidamento diretto per lavori, Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;
- RAVVISATA** la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " D.lgs 118/2011- direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";
- ATTESTATO** che la fornitura e posa di che trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016

PROPONE

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, **alla Società COFELY ITALIA S.p.A.**, della fornitura e posa in opera urgente, presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, dei materiali occorrenti per la rimessa in esercizio dell'impianto di Rilevazione fumi ivi installato, per una **spesa complessiva pari ad € 4.768,70 + IVA del 22%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/16/089 del 18.06. 2016;
- di nominare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, **alla Società COFELY ITALIA S.p.A.**, la fornitura e posa in opera urgente, presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, dei materiali occorrenti per la rimessa in esercizio dell'impianto di Rilevazione fumi ivi installato, per una **spesa complessiva pari ad € 4.768,70 + IVA del 22%**, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/16/089 del 18.06. 2016;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Società COFELY ITALIA S.P.A., della relativa fattura dell'importo di € 4.768,70+ IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile del Procedimento;
- di far gravare **per la quota di competenza dell'anno** il costo di € 5.817,81 compreso € 1.049,11 per IVA al 22% sulla classe di costo al **A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta"** del Piano dei Conti Aziendale e al **Centro di Costo n. 105631701** "BLOCCO OPERATORIO P.O.SIRAI", Sulla **sub- autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 67;**
- di procedere, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " *D.lgs 118/2011-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario*";
- di attestare che la fornitura e posa in opera di che trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA

ADDI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 110/e del 19 LUG 2016

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.ascarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n. **01**



- Comune di CARBONIA -
- Provincia di CARBONIA-IGLESIAS -

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rimessa in servizio dell'impianto di Rivelazione fumi, a servizio del nuovo blocco operatorio e della nuova Hall del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

COMMITTENTE: A.S.L. 7 CARBONIA

Data, 18/06/2016

IL TECNICO
COFELY ITALIA S.p.A.

COFELY
GDF-SVEZ

Cofely Italia S.p.A.
Project Manager S.
Efisio Spiga



ES/016/089
Ripristino funzionalità impianto di rivelazione fumii del P.O. SIRAI - Carbonia -



ES/016/089

Ripristino funzionalità impianto di rivelazione fumii del P.O. SIRAI - Carbonia -

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1	Operaio IV livello edile Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Spannellatura del controsoffitto e ricerca guasto sulle linee di rivelazione esistente Nuovo blocco operatorio					40,00			
	SOMMANO ora					40,00	38,44	1'537,60	
2	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: con relé ausiliario Nuovo blocco operatorio					7,00			
	SOMMANO cad.					7,00	83,90	587,30	
3	Fornitura e posa in opera di cavo antifiama 2x1,5 mm, per impianti di rivelazione fumi Nuovo blocco operatorio					100,00			
	SOMMANO m					100,00	13,25	1'325,00	
4	Operaio IV livello edile Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Messa in esercizio dell'impianto di rivelazione fumi . Nuovo blocco operatorio					10,00			
	SOMMANO ora.					10,00	38,44	384,40	
5	Scheda di espansione della Centrale di rivelazione fumi, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2, software per la programmazione in linguaggio a conte ... one di memoria con scheda PCMCIA, alimentazione 220 V c.a., protezione integrata contro sovraccarichi e corto circuiti: Nuovo blocco Operatorio e Nuova Hall					1,00			
	SOMMANO ca					1,00	1'120,00	1'120,00	
6	Operaio IV livello edile Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Messa in esercizio dell'impianto di rivelazione fumi . Nuovo blocco operatorio e Nuova Hall					10,00			
	SOMMANO ora					10,00	38,44	384,40	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'338,70	
	TOTALE euro							5'338,70	
	A RIPORTARE								5'338,70

