



- 3 OTT 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico, contenente un trasformatore di isolamento e trasferimento delle attuali linee di forza motrice sulla sbarra IT-M, presso la Sala risveglio del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI, occorrente per trasformare la classificazione del locale adibito ad uso medico da gruppo 1 a gruppo 2, secondo la norma 64-8/7. Affidamento diretto alla Società Cofely Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e impegno di spesa. CIG: Z8F1B38168.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

CONSIDERATO che la Sala risveglio del Blocco Operatorio del P.O.SIRAI di Carbonia, con riferimento alla normativa vigente, è classificata a locale adibito ad uso medico del gruppo 1;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione, da parte di una Ditta specializzata nell'installazione di impianti elettrici, del quadro elettrico attualmente installato con un nuovo quadro elettrico contenente un trasformatore di isolamento e trasferimento delle attuali linee di forza motrice sulla sbarra IT-M, al fine di consentire la trasformazione della classificazione della suddetta Sala risveglio a locale adibito ad uso medico da gruppo 1 a gruppo 2, ai sensi della normativa vigente, ai sensi della norma 64-8/7;

CONSIDERATO che il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca, ha richiesto alla Società Cofely Italia S.p.A., affidataria dell'appalto pluriennale "MULTISERVIZI TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA'- Lotto n. 6 " di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 690 del 18 aprile 2013, la presentazione di preventivo per la fornitura e posa in opera presso la Sala risveglio del P.O. SIRAI di Carbonia, di un nuovo quadro elettrico, in sostituzione di quello attualmente installato, contenente un trasformatore di isolamento e trasferimento delle attuali linee di forza morice sulla sbarra IT-M, occorrente per trasformare la classificazione della medesima Sala da locale adibito ad uso medico da gruppo 1 a gruppo 2, ai sensi della normativa vigente, ai sensi della norma 64-8/7 2;

PRESO ATTO che la Società Cofely Italia S.p.A., a seguito di sopralluogo dei propri elettricisti presso la Sala risveglio del Blocco Operatorio del P.O. SIRAI di Carbonia, per la presa visione dell'impianto elettrico e del quadro elettrico ivi installato, ha inoltrato al Servizio Tecnico Aziendale il preventivo Prot. n° ES/16/121 del 31.08.2016, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP30, dimensioni 700x1400x283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso della linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, trasformatore di sicurezza della potenza di 1 kVA e tensione secondaria 24V c.a., controllore di isolamento per circuito 230 V c.a., controllore di isolamento per circuiti a 24 V c.a., pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT, potenza del trasformatore 7,5 k, VA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1x6A - 4x16A - 2x25A), compreso il trasferimento delle attuali linee forza motrice sulla sbarra IT-M del nuovo quadro elettrico, nonché la progettazione dello stesso e la realizzazione di tavole grafiche e ogni altro onere per rendere l'opera completata a regola d'arte, per un costo totale pari ad € 12.085,04 + IVA al 22%;

TENUTO CONTO del parere favorevole alla spesa espresso dall'Ing. Brunello Vacca in data 01.09.2016;

- DATO ATTO** che la Società Cofely Italia S.p.A., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, così come risulta da DURC On Line numero Protocollo INAIL 3997216, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, la suddetta fornitura e installazione, risulta legittimamente eseguibile da parte della Società Cofely Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, che consente l'affidamento diretto per lavori, Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;
- RAVVISATA** la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "D.Lgs 118/2001-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";
- ATTESTATO** che l'esecuzione della suddetta fornitura e installazione non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016.

PROPONE

- l'affidamento **alla Società Cofely Italia S.p.A.**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, della fornitura e posa in opera, presso la Sala risveglio del P.O. SIRAI di Carbonia, di un nuovo quadro elettrico preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP30, dimensioni 700x1400x283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso della linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, trasformatore di sicurezza della potenza di 1 kVA e tensione secondaria 24V c.a., controllore di isolamento per circuito 230 V c.a., controllore di isolamento per circuiti a 24 V c.a., pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT, potenza del trasformatore 7,5 k, VA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1x6A – 4x16A – 2x25A), compreso il trasferimento delle attuali linee forza motrice sulla sbarra IT-M del nuovo quadro elettrico, nonché la progettazione dello stesso e la realizzazione di tavole grafiche e ogni altro onere per rendere l'opera completata a regola d'arte, per una spesa complessiva pari ad € 12.085,04 + IVA del 22%, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/16/121 del 31.08.2016;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Il Commissario Straordinario

- DATO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale e dal
- SENTITO** il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare **alla Società Cofely Italia S.p.A.**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, della fornitura e posa in opera, presso la Sala risveglio del P.O. SIRAI di Carbonia, di un nuovo quadro elettrico preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP30, dimensioni 700x1400x283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso della linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, trasformatore di sicurezza della potenza di 1 kVA e tensione secondaria 24V c.a., controllore di isolamento per circuito 230 V c.a., controllore di isolamento per circuiti a 24 V c.a., pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT, potenza del trasformatore 7,5 k, VA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1x6A – 4x16A – 2x25A), compreso il trasferimento delle attuali linee forza motrice sulla sbarra IT-M del nuovo quadro elettrico, nonché la progettazione dello stesso e la realizzazione di tavole grafiche e ogni altro onere per rendere l'opera completata a regola d'arte, per una spesa complessiva pari ad € 12.085,04 + IVA del 22%, così come indicato nel proprio preventivo Prot. n° ES/16/121 del 31.08.2016;
- la nomina quale Responsabile del Procedimento all'Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, **alla Società Cofely Italia S.p.A.** della relativa fattura dell'importo di €12.085,04 + IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- di far gravare **per la quota di competenza dell'anno** il costo di € 14.743,75 di cui € 2.658,71 per IVA al 22%, sulla classe di costo al cod. A102020301 "Impianti" dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA), sulla sub-autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 111;
- di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "D.Lgs 118/2001-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario", al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- di attestare che la suddetta fornitura e posa in opera non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1513/c del -3 OTT 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal -3 OTT 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n. **03**



Comune di CARBONIA
Provincia di CARBONIA-IGLESIAS

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro contenente un trasformatore di isolamento e trasferimento delle attuali linee di forza motrice sulla sbarra IT-M del nuovo quadro, a servizio della sala post-operatorio del nuovo blocco operatorio del SIRAI di Carbonia

COMMITTENTE: A.S.L. 7 CARBONIA

Data, 31/08/2016




IL TECNICO
COFELY ITALIA S.p.A.

COFELY
GDF SUEZ

Cofely Italia S.p.A.
Project Manager S.
Efisio Spiga



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | lt/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 | <p>Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, trasformatore di sicurezza della potenza di 1 kVA e tensione secondaria 24 V c.a., controllore di isolamento per circuito a 230 V c.a., controllore di isolamento per circuito a 24 V c.a., pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT: potenza del trasformatore 7,5 kVA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A - 4 x 16 A - 2 x 25 A)</p> <p>Sala post-operatorio</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 10'750,00 | 10'750,00 |
| 2 | <p>Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%</p> <p>Trasferimento attuali linee forza motrice sulla sbarra IT-M del nuovo quadro</p> | | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 16,00 | 47,19 | 755,04 |
| 3 | <p>Progettazione del nuovo quadro per locali ad uso medico, compreso di sopralluogo, verifica dei circuiti, realizzazione di tavole grafiche e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera a regola d'arte.</p> <p>Sala post-operatorio</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 1'150,00 | 1'150,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 12'655,04 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 12'655,04 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 12'655,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 12'655,04 |
| | <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | | | | | |
| | Importo dei Lavori euro | | | | | | | 12'655,04 |
| | Franchigia | | | | | | | -570,00 |
| | TOTALE GENERALE euro | | | | | | | 12'085,04 |
| | Data, 31/08/2016 | | | | | | | |
| | Il Tecnico COFELY ITALIA S.p.A.  Cofely Italia S.p.A. Project Manager Effisio Spiga | | | | | | | |
| | <i>Si esprime parere favorevole</i> <i>1 settembre 2016</i> | | | | | | | |
| | ASL 7 CARBONIA Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Il Responsabile Ing. Brunello VAGCA   | | | | | | | |
| | A RIPIANTARE | | | | | | | |

All.02

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_3997216 | Data richiesta | 26/06/2016 | Scadenza validità | 24/10/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | COFELY ITALIA SPA |
| Codice fiscale | 07149930583 |
| Sede legale | VIALE RIBOTTA, 31 00144 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

All.03



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Brunello Vacca

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|--|---|
| CIG | Z8F1B38168 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 12.085,04 |
| Oggetto | Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico contenente un trasformatore di isolamento e trasferimento delle attuali linee di forza motrice sulla sbarra IT-M presso la sala risveglio del Blocco Operatorio del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia occorrente per trasformare la classificazione del locale adibito ad uso medico da gruppo 1 a gruppo 2 secondo la norma 64-8/7. |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale del contratto | FORNITURE |
| CIG accordo quadro | - |
| CUP | - |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 |
| Motivo richiesta CIG | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015 |

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936