



15 NOV 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: Ripristino della funzionalità della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione centralizzato dell'U.O. Dialisi di Buggerru. – Affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. e Impegno di spesa, con attivazione della procedura in economia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 50/2016. -
Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. - **CIG: Z761BEF61D.**

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

- PRESO ATTO** che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate presso l'U.O. Dialisi di Buggerru, si è riscontrata la necessità di provvedere alla sostituzione del compressore Performer, scroll compressor, modello SZ120S4VC, n. NK114745375, non funzionante;
- ATTESO** che per garantire la funzionalità della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione centralizzato dell'U.O. Dialisi di Buggerru ed identificando gli interventi necessari da eseguire, l'ufficio Tecnico Aziendale ha richiesto con e-mail del 03/10/2016, allegate al presente atto, un preventivo di spesa sia alla ditta COFELY ITALIA S.p.A, affidataria dell'appalto pluriennale Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità - Lotto n° 6 di cui alla deliberazione n° 690 del 18/04/2013, sia alla ditta I.T.EL.CO. s.r.l.;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di ripristinare la funzionalità della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione in oggetto, per impedire ulteriori disagi all'attività sanitaria;
- RITENUTO** che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 50/2016, che consente il ricorso all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- VISTO** il preventivo di spesa n. 150/2016, emesso in data 07/10/2016, con incluso computo metrico, dalla ditta I.T.EL.CO. S.r.l, ed inviato all' Ufficio Tecnico Aziendale della ASL n. 7 Carbonia, con e-mail del 07/10/2016, che si allegano in copia al presente atto, dell'importo complessivo di € 3.415,00 IVA di legge esclusa; mentre la società COFELY ITALIA S.p.A, non ha presentato nessun preventivo di spesa;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa indicata da parte del Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- ATTESTATO** che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con Delibera n. 281/C del 29/02/2016;
- RAVVISATA** la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " D.lgs 118/2011- direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";

PROPONE

- di approvare l'affidamento dei lavori per il ripristino della funzionalità della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione centralizzato dell'U.O. Dialisi di Buggerru, alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. 150/2016 del 07 Ottobre 2016, per un importo complessivo di € 3.415,00 IVA al 22% esclusa;
- di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016, da parte del Responsabile del Procedimento, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del Procedimento;

Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:


- di approvare l'affidamento dei lavori per il ripristino della funzionalità della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione centralizzato dell'U.O. Dialisi di Buggerru, alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. 150/2016 del 07 Ottobre 2016, per un importo complessivo di € 3.415,00 IVA al 22% esclusa;
- di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016, da parte del Responsabile del Procedimento, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del Procedimento;
- di far gravare per la quota di competenza dell'anno 2016 il costo di € 4.166,30 di cui € 751,30 per iva al 22%, sul piano dei conti aziendali n. A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta "; sul centro di costo n° 10440102 "Dialisi Buggerru", sulla sub - autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 146;
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con Delibera n. 281/C del 29/02/2016;



- di ravvisare la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " D.lgs 118/2011-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., per un importo pari ad € 4.166,30 di cui € 751,30 per IVA al 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Puddu.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis


**Il Direttore Amministrativo**Dott.^{ssa} M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario


Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



Dott. Federico MARINI



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1689/C del 15 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda 15 NOV 2016. 7

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gasta".

allegati n. 04

[Close](#)gipuddu@aslcarbonia.it**Da:** Giuseppe Puddu <gipuddu@aslcarbonia.it>**Posta**
Inviata: lun 03/10/16 14:38**A:** "Efisio Spiga" <Efisio.Spiga@cofely-gdfsuez.com>**Priorità:** Normale**Cc:** "Brunello Vacca" <bvacca@aslcarbonia.it>**Oggetto:** Richiesta preventivo di spesa**Tipo:** Testo

Spett.le Cofely Italia spa
alla c.a. di Efisio

Si richiede un preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità della pompa di calore a servizio del U.O. di Dialisi di Buggerru consistente presumibilmente nella sostituzione del di n° 1 compressore marca Danfoss 460V/3/60Hz.
Cordiali saluti
Giuseppe Puddu

Close

gipuddu@aslcarbonia.it

Da: Giuseppe Puddu <gipuddu@aslcarbonia.it>

Posta Inviata: lun 03/10/16 14:39

A: "ITELCO srl" <itelcosrl2@gmail.com>, "Flavio Lisci" <itelcosrl3@gmail.com>

Priorità: Normale

Cc: "Brunello Vacca" <bvacca@aslcarbonia.it>

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa

Tipo: Testo

Spett.le ITELCO srl
alla c.a. di Flavio Lisci

Si richiede un preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità della pompa di calore a servizio del U.O. di Dialisi di Buggerru consistente presumibilmente nella sostituzione del di n° 1 compressore marca Danfoss 460V/3/60Hz.

Cordiali saluti
Giuseppe Puddu



Spett. le

ASL 7 CARBONIA

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

CA: Geom. Giuseppe Puddu

OFFERTA N°150/2016
Iglesias 07/10/2016

Oggetto:	offerta per il ripristino della funzionalità della pompa di calore a servizio del U.O. di Dialisi di Buggerru
----------	---

Facendo seguito alla vs cortese richiesta vogliate trovare la Ns quale migliore offerta per i lavori in oggetto, basata sulle quantità rilevate dal sopralluogo effettuato, così descritta nel computo allegato di costo.

Costo complessivo per i lavori in oggetto e di € 3.415,00 + Iva

N.B.: sono escluse dalla presente offerta tutte le opere, le forniture e gli oneri non espressamente indicati.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario.
L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti

Si attesta la congruità
dell'offerta economica
09/11/2016

Giuseppe Puddu



**COMUNE DI BUGGERRU
CARBONIA IGLESIAS**

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Offerta lavori sostituzione e il ripristino della funzionalità della pompa di calore a servizio del U.O. di Dialisi di Buggerru .

COMMITTENTE: ASL 7 Carbonia

Data, 07/10/2016

IL TECNICO

 **I.T.EL.CO. srl**
Società unipersonale
Via So. Stalo - Iglesias (CI)
Tel. 070260018 - Fax 1786088629
info@itelco.it
C.A.M. di CB - REA 16790
C.F. P.I. 02242250924

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1	Esecuzione di rimozione di compressore Copeland Scroll MANEUROP SZ120 S4VC su unita' di climatizzazione arai acqua (AEmec modello NAR 275 H L) e relativi filtri antiacido - rimozione compressore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
2	fornitura e posa in opera di compressori ermetico scroll Copeland (Maneurop- SZ120 S4VC) e relativi bocchettoni a saldare posa nuovo compressore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'687,00	2'687,00
3	fornitura e posa in opera di cartucce ricambio per filtro disidratatore modello (Castell M 42a) da 42° per gas R407- R410A- sostituzione cartucce filtro					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,00	150,00
4	Esecuzione di lavaggio circuito frigorifero con FLASH_FLUSH_ sistema di lavaggio pressurizzato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	180,00	180,00
5	fornitura e posa in opera di nuovi capillari da 1/4 x ml1 per collegamento dei rispettivi pressostati di sicurezza di alta e bassa pressine capillari circuito compressore C1					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	78,00	78,00
6	fornitura e posa in opera di gas refrigerate R407C per ricarica circuito frigoriferi compressore C1 della pompa di calore (Aermec modello NRA 275 HL)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'415,00
	TOTALE euro:							3'415,00
	Data, <u>07/10/2016</u>							
	Il Tecnico							
	----- -----							
	A RIPORTARE							

