



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute  
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. \_\_\_\_\_/2017

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 337 DEL 6 GIU 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

Ing. Brunello Vacca \_\_\_\_\_  


**OGGETTO:** Determinazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di n. 2 compressori revisionati e accessori vari, occorrenti per la manutenzione straordinaria della Pompa di Calore "CLIMAVENETA" al servizio dell'impianto di condizionamento del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quelli guasti installati e non riparabili. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Ditta DIANA CLAUDIO di Giba e impegno di spesa.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Assistente amministrativo, Geom. Osvaldo Sulas \_\_\_\_\_  


La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.


SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 6 GIU 2017 al 21 GIU 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau \_\_\_\_\_  


## Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "*Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute*";
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- DATO ATTO** che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016 il Dott. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- PRESO ATTO** che l'impianto di condizionamento installato presso i locali del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia non funziona;
- CONSIDERATO** che i tecnici della Società ENGIE Servizi S.p.A. (ex Società Cofely Italia S.p.A.), affidataria dell'appalto pluriennale "MULTISERVIZI TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA'- Lotto n. 6 " di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 690 del 18 aprile 2013, su richiesta del Servizio Tecnico Aziendale sono intervenuti per l'individuazione del problema occorso al suddetto impianto di condizionamento, riscontrando che lo stesso non funziona a causa di un guasto non riparabile ai n. 2 compressori COPELAMD D6SJ1 -400 X DAIKIN ZHC5LMGYE della Pompa di Calore "CLIMAVENETA" al servizio del medesimo impianto, per la quale necessita la sostituzione;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere, da parte di una Ditta specializzata in impianti di condizionamento, alla sostituzione urgente dei n. 2 suddetti compressori COPELAMD D6SJ1 -400 X DAIKIN ZHC5LMGYE e accessori vari, al fine di ripristinare un'adeguata climatizzazione all'interno dei locali del Centro Trasfusionale del P.O. SIRAI di Carbonia ed evitare gravi disagi all'utenza, al personale sanitario che quotidianamente ivi presta servizio, nonché grave pregiudizio al regolare funzionamento delle apparecchiature elettromedicali e le frigoemoteche ivi installate;



**CONSIDERATO**

- che la Società ENGIE Servizi S.p.A. ha inoltrato al Servizio Tecnico Aziendale il Preventivo di spesa Prot. n. ES/17/064 del 16.05.2017, relativo alla fornitura e posa in opera di n. 2 compressori revisionati presso la suddetta Pompa di Calore "CLIMAVENETA", in sostituzione di quelli guasti installati e non riparabili, per un prezzo totale pari ad €10.830,00 + IVA al 22%, al netto della franchigia di € 570,00 prevista in contratto;

- che il Servizio Tecnico Aziendale, al fine di stabilire la congruità del suddetto prezzo, offerto dalla Società Engie Servizi S.p.A. e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla Ditta che offre il prezzo più basso, ha condotto una indagine di mercato, provvedendo a richiedere la presentazione di un preventivo di spesa per la suddetta fornitura e posa in opera di n. 2 compressori revisionati presso la Pompa di Calore "CLIMAVENETA", al servizio dell'impianto di condizionamento del Centro Trasfusionale del P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quelli guasti installati e non riparabili, compreso di accessori vari, alle seguenti Ditte:

- Diana Claudio di Giba;
- Tepor S.p.A. di Cagliari
- I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias .

**PRESO ATTO**

che sono pervenute al Servizio Tecnico Aziendale, le offerte delle seguenti Ditte, che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Ditta Diana Claudio, offerta del 25.05.2017, per un prezzo totale pari ad € 10.500,00 + IVA al 22%;
- Ditta I.T.EL.CO. srl, offerta 25.05.2017, per un prezzo totale pari ad € 12.400,00 + IVA al 22%;

**CONSIDERATO**

che il prezzo totale offerto dalla Ditta DIANA CLAUDIO di Giba, pari ad € 10.500,00 + IVA al 22%, risulta il più basso;

**DATO ATTO**


che la Ditta DIANA CLAUDIO di Giba, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, così come risulta da DURC On Line numero Protocollo INAIL 71193, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**

che sulla base delle disposizioni vigenti, l'affidamento della fornitura e posa in opera dei suddetti n. 2 compressori risulta legittimamente eseguibile da parte della Ditta DIANA CLAUDIO di Giba, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che consente peraltro l'affidamento diretto per lavori, Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

**RAVVISATA**

la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "D.Lgs 118/2001-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";



## ATTESTATO


che la fornitura e installazione dei suddetti n. 2 compressori non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016.

## PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

con la quale, se si condividono i presupposti:

- si autorizza l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla Ditta DIANA CLAUDIO di Giba, della fornitura e posa in opera di n. 2 compressori revisionati al servizio della Pompa di Calore "CLIMAVENETA", installata presso il Centro TrASFusionale del P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quelli installati e Fuori Uso, compreso di accessori vari, per una spesa complessiva pari ad € 10.500,00 + IVA al 22%, così come indicato nel proprio preventivo del 25.05.2017;
- si nomina quale Responsabile del Procedimento il Geom. Giuseppe Aru, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- si nomina quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. Paolo Podda, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di far gravare **per la quota di competenza dell'anno** il costo di € 12.810,00 di cui € 2.310,00 per IVA al 22 %, sulla classe di costo al cod. A507010104 " *Manutenzioni e riparazioni di impianti e macchinari a richiesta*" dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 10540101 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI), sulla sub-autorizzazione BS07\_TEC, anno 2017, numero 1, sub 62;
- di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "*D.Lgs 118/2001-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario*", al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- si attesta che l'esecuzione della fornitura e posa in opera dei suddetti n. 2 compressori non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016.

**Il Responsabile della Struttura Complessa  
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**  
*Ing. Brunello Vacca*



## IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;


**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### DETERMINA

- di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla Ditta DIANA CLAUDIO di Giba, della fornitura e posa in opera di n. 2 compressori revisionati al servizio della Pompa di Calore "CLIMAVENTA", installata presso il Centro Trasfusionale del P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quelli installati e Fuori Uso, compreso di accessori vari, per una spesa complessiva pari ad € 10.500,00 + IVA al 22%, così come indicato nel proprio preventivo del 25.05.2017;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Geom. Giuseppe Aru ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. Paolo Podda, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di far gravare **per la quota di competenza dell'anno** il costo di € 12.810,00 di cui € 2.310,00 per IVA al 22 %, sulla classe di costo al cod. A507010104 " *Manutenzioni e riparazioni di impianti e macchinari a richiesta*" dei Conti Aziendali e al Centro di Costo n. 10540101 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI), sulla sub-autorizzazione BS07\_TEC, anno 2017, numero 1, sub 62;
- di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "*D.Lgs 118/2001-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario*", al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- di attestare che l'esecuzione della fornitura e posa in opera della suddetta Pompa di Calore non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016.

La presente Determinazione si compone di n. 5 fogli e n. 4 allegati.

**IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA**  
*D.ssa Maria Maddalena Giua*



All. 01

Ditta Diana Claudio  
Via Palmas 44  
09010 (CA)  
P. I.V.A. 01862970926  
TEL. E FAX 07817964749  
Port.le 347/9419801  
Mail- [dittaclaudiocludio@tiscali.it](mailto:dittaclaudiocludio@tiscali.it)

Giba 25/05/2017

All'attenzione del Servizio Tecnico  
C/O il P.O "SIRAI" di Carbonia

OGGETTO: "Offerta per fornitura e la posa in opera presso l'impianto di climatizzazione del centro trasfusionale, Del P. O. SIRAI di Carbonia, di n. 2 compressori COPELAMD 400X/ o similari, e accessori vari, in sostituzione a quelli installati e in corto, a servizio di due circuiti frigo della pompa di calore "CLIMAVENETA", funzionanti con gas refrigerante R407 compreso le seguenti lavorazioni.

- smontaggio completo del motore compressore e trasporto presso discarica autorizzata;
- perfetta pulizia di tutti i componenti;
- ripristino di tutte le funzionalità sia meccaniche che elettriche per mezzo di riparazione e/o sostituzione dei componenti danneggiati
- essiccazione interna del carter a mezzo pompa del vuoto;
- carica di olio lubrificante
- carica con azoto a secco,
- verniciatura esterna;
- sostituzione dei filtri deidratatori;
- fornitura gas refrigerante R407;
- sostituzione flessibile in rame a servizio dei circuiti frigoriferi;
- taratura e prova di funzionamento;
- collaudo.

Offre a corpo €. 10,500,00 oltre l' I.V.A.

LA DITTA

*Diana Claudio*

**Comune di CARBONIA**  
Provincia di CARBONIA-IGLESIAS

pag. 1/3

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Preventivo per la sostituzione di 2 compressori (REVISIONATI) e accessori vari installati nella Pompa di Calore "CLIMAVENETA" a servizio dell'impianto di Climatizzazione del Centro Trasfusionale, presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

**COMMITTENTE:** A.S.L. 7 CARBONIA

Data, 16/05/2017

**IL TECNICO**  
ENGIE SERVIZI S.p.A.

**ENGIE**  
  
Engie Servizi S.p.A.  
Project Manager/Senio:  
Erisio Spiga

ES/17/064  
Ripristino P.C. Climaveneta \_ P.O. Sirai


Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
1	<p>Fornitura di 2 compressori (REVISIONATI dalla Cas Costruttrice) aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti COPELAMD D6SJ1-400X DAIKIN ZHC5LMGYE a servizio della pompa di calore CLIMAVENETA compreso:                      * Smontaggio completo del motore compressore e trasporto in discarica autorizzata                      * perfetta pulizia di tutti i componenti                      * Ripristino di tutte le funzionalità sia meccaniche che elettriche per mezzo di riparazione e/o sostituzione dei componenti danneggiati. * Essiccazione interna del carter a mezzo pompa del vuoto                      * Carica di olio lubrificante                      * Collaudo                      * Carica con azoto secco                      * Verniciatura esterna                      * Sostituzione di filtri deidratatori                      * Fornitura di gas refrigerante R407                      * Sostituzione flessibile in rame a servizio dei circuiti frigoriferi                      * Tarature e prove di funzionamento dei circuiti refrigeranti</p>					1,00		
	<b>SOMMANO</b>					1,00	11'400,00	11'400,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'400,00
	<b>TOTALE euro</b>							11'400,00
	<b>A RIPORTARE</b>							11'400,00



CLIMAVENETA

ES/17/064  
Ripristino P.C. Climaveneta \_ P.O. Sirai

pag. 3/3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>							11'400,00	
<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>								
	<b>Importo dei Lavori euro</b>					11'400,00		
	Franchigia					-570,00		
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>					10'830,00		
Data, 16/05/2017								
Il Tecnico ENGIE SERVIZI S.p.A.								
 Engie Servizi S.p.A. Project Manager Senior Eraldo Spiga								
A RIPORTARE								



All. 03 di n. 2 PAGINE

*Spett. Le*

**ASL CARBONIA  
SERVIZIO TECNICO AZIENDALE  
GEOM. PAOLO PODDA**

<i>Offerta N°73/2017</i>
<i>Iglesias 25/05/2017</i>

<b>Oggetto: Offerta per la fornitura e posa in opera, presso l'impianto di climatizzazione del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, di n. 2 compressori revisionati e accessori vari e ulteriori lavorazioni.</b>
---

***Facendo seguito alla vs cortese richiesta vogliate trovare la Ns quale migliore offerta per la fornitura e realizzazione dell'intervento da voi richiesto.***

***Si allega breve descrizione tecnica.***

PAG. 1 di 2

**CONSUNTIVO LAVORI**

<i>A corpo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- smontaggio completo del motocompressore e trasporto presso discarica autorizzata;</li> <li>- perfetta pulizia di tutti i componenti;</li> <li>- ripristino di tutte le funzionalità sia meccaniche che elettriche per mezzo di riparazione e/o sostituzione dei componenti danneggiati;</li> <li>- essiccazione interna del carter a mezzo pompa del vuoto;</li> <li>- carica di olio lubrificante;</li> <li>- carica con azoto secco;</li> <li>- verniciatura esterna;</li> <li>- sostituzione di filtri deidratatori ;</li> <li>- fornitura di gas refrigerante R407;</li> <li>- sostituzione flessibile in rame a servizio dei circuiti frigoriferi;</li> <li>- tarature e prove di funzionamento dei circuiti refrigeranti;</li> <li>- collaudo.</li> </ul>	
<b>ATTENZIONE: TEMPI DI CONSEGNA COMPRESSORI REVISIONATI 15GG DA CONFERMA ORDINE</b>		
<b>Totale lavori</b>		<b>€12.400,00</b>

**Costo complessivo dei relativi lavori in oggetto e di € 12.400,00 + IVA 22%**

**N.B.: sono escluse dalla presente offerta tutte le opere, le forniture e gli oneri non espressamente indicati.**

**TEMPI DI CONSEGNA COMPRESSORI REVISIONATI 15GG DA CONFERMA ORDINE**

**Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.**

PAG. 2012

Saluti



**I.T.EL.CO. srl**  
 Società unipersonale  
 Via Sa Stoa - Iglesias (CI)  
 Tel. 0781 260018 - Fax 1786088629  
 E-mail: itelcosrl@gmail.com  
 R.I. n. di CA - REA 16790  
 C.F. P.I. 02242230924

A/1.04

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7119352	Data richiesta	11/04/2017	Scadenza validità	09/08/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DIANA CLAUDIO
Codice fiscale	DNICLD60P13E022I
Sede legale	VIA PALMAS, 46 09010 GIBA (CI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.