



Comune di CARBONIA
Provincia di CARBONIA-IGLESIAS

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Preventivo per la sostituzione di un compressore a vite a servizio della pompa di calore AERMEC "reparto Dialisi" , presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia

COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL CARBONIA

Data, 10/01/2018

IL TECNICO
ENGIE SERVIZI S.p.A.

ENGIE

Engie Servizi S.p.A.
Project Manager Senior
Efisio Spiga



ES/18/001
Sostituzione compressore a vite P.C. a servizio reparto Dialisi, presso SIRAI Carbonia



ES/18/001

Sostituzione compressore a vite P.C. a servizio reparto Dialisi, presso SIRAI Carbonia

pag. 2/4

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H. peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
<u>LAVORI A MISURA</u>								
1	Operatore tecnico: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa Disinstallazione del compressore in stato di avaria, carico su automezzo e trasporto in discarica autorizzata.					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	36,67	293,36
2	Fornitura di compressore del tipo a Vite revisionato avente le stesse caratteristiche di quello esistente DAIKIN ZHC7LSGYE a servizio della pompa di calore AERMEC; le lavorazioni comprendono: * Smontaggio completo del motocompressore * perfetta pulizia di tutti i componenti Ripristino di tutte le funzionalità sia meccaniche che elettriche per mezzo di riparazione e/o sostituzione dei componenti danneggiati. * Essiccazione interna del carter a mezzo pompa del vuoto * Carica di olio lubrificante * Collaudo Carica con azoto secco * Verniciatura esterna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12'100,00	12'100,00
3	Sostituzione di valvola termostatica avente le stesse caratteristiche di quella esistente tipo DANFOSS, da installare sui circuiti refrigeranti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	750,00	2'250,00
4	Operatore tecnico: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa Recupero gas refrigerante presente nel circuito frigo					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	36,67	183,35
5	Fornitura e posa in opera della nuova miscela nelle quantità necessarie per ciascun circuito frigo Reintegro gas refrigerante					80,00		
	SOMMANO kg					80,00	25,84	2'067,20
6	Sostituzione di filtro deidratatore da installare sul circuito refrigerante					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	51,00	204,00
7	Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 42 m: a caldo Tiro in alto del compressore					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	79,40	635,20
A RIPORTARE								17'733,11

COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL CARBONIA



ES/18/001

Sostituzione compressore a vite P.C. a servizio reparto Dialisi, presso SIRAI Carbonia

pag. 3/4

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17'733,11	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						17'733,11	
	TOTALE euro						17'733,11	
	A RIPORTARE						17'733,11	

COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL CARBONIA



ES/18/001

Sostituzione compressore a vite P.C. a servizio reparto Dialisi, presso SIRAI Carbonia

pag. 4/4

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg	Il peso		unitario	TOTALE

RIPORTO

17733,11

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro
Franchigia

17733,11
-570,000

TOTALE GENERALE euro

17163,11

Data, 10/01/2018

Il Tecnico
ENGIE SERVIZI S.p.A.



Engie Servizi S.p.A.
Project Manager Senior
Elio Spiga

Si esprime piena benevolenza per una spesa complessiva di € 17.163,11 + IVA di legge

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

10 gennaio 2018

A RIPORTARE

All.02



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9190201	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE SERVIZI S.P.A.
Codice fiscale	07149930583
Sede legale	VIALE RIBOTTA, 31 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.