



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 543

adottata dal Direttore Generale in data 28 LUG. 2011

Oggetto: Procedura in economia per Intervento Tecnico urgente per la sostituzione dell'interruttore di protezione dell'armadio batterie del gruppo statico di continuità (UPS 1) "LIEBERT" - installato presso la nuova cabina elettrica del P.O. SIRAI di Carbonia - Affidamento alla Ditta SIST.EL. s.r.l. ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.

il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico il quale,

Premesso - che la ditta SIST.EL. s.r.l. di Selargius, specializzata nello specifico settore dei gruppi di continuità, a seguito di un intervento programmato per la verifica funzionale dell'interruttore a protezione dell'armadio batterie del gruppo statico di continuità (UPS 1) della LIEBERT, in dotazione presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, ha riscontrato la presenza di un guasto, facendo presente peraltro di non poter sottoporre a revisione detto interruttore a causa della sua tipologia;

- che la soluzione immediata proposta è stata quella di provvedere alla sostituzione con altro di nuova acquisizione;

Preso Atto che la ditta SIST.EL. s.r.l. data l'emergenza si è resa disponibile alla fornitura, in tempi brevi, di un interruttore del tipo ABB mod. T6N da 800 A tarabile a 630 A completo di contatto ausiliario per lo sgancio automatico;

Visto il preventivo come richiesto dall'Ufficio Tecnico, n. 159/ET/11 del 14.07.2011, presentato via mail dalla ditta SIST.EL. s.r.l., che comprende tra l'altro: smontaggio del vecchio interruttore, posizionamento e montaggio del nuovo, attestazione dei cavi ed ogni altro onere per completare l'installazione e rendere efficiente l'armadio batteria in questione, per un importo totale di € 2.270,00 oltre l'IVA di legge;

Ritenuta congrua la spesa;

Ritenuto di dover procedere mediante l'affidamento diretto dell'intervento di che trattasi alla ditta SIST.EL. s.r.l. indispensabile per salvaguardare la sicurezza dell'armadio batterie dell'(UPS 1) della LIEBERT, poiché destinato alle esigenze del servizio di assistenza sanitaria per il quale si impiegano apparecchiature elettromedicali, elettroniche ed informatiche sofisticate;

Precisato che le procedure di affidamento sono state espletate in ossequio al disposto dell'art. 8, punto 2) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui al D.Lgs 16306 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006, che consente l'affidamento diretto per lavori di importo sino a € 40.000,00 oltre l'IVA;

PROPONE

per le motivazioni indicate nel preambolo,

- di approvare l'affidamento diretto alla ditta SIST.EL. s.r.l. dell'intervento tecnico per la sostituzione di un nuovo interruttore di protezione dell'armadio batterie dell'(UPS 1) della LIEBERT, della nuova cabina elettrica del P.O. SIRAI, dell'importo di € 2.270,00 oltre l'IVA, mediante procedura in economia, ai sensi del richiamato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia, secondo quanto descritto nel proprio preventivo n. 159/ET/11 del 14.07.2011 che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare la suddetta spesa;

- di individuare l'Ing. Brunello Vacca quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico,

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di approvare l'affidamento diretto alla ditta SIST.EL. s.r.l. dell'intervento tecnico per la sostituzione di un nuovo interruttore di protezione dell'armadio batterie dell'(UPS 1) della LIEBERT, della nuova cabina elettrica del P.O. SIRAI, dell'importo di € 2.270,00 oltre l'IVA, mediante procedura in economia, ai sensi del richiamato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia, secondo quanto descritto nel proprio preventivo n. 159/ET/11 del 14.07.2011 che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia;
- di determinare che il servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 2.270,00 + IVA del 20%, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di impegnare la spesa complessiva a corpo di € 2.724,00 di cui € 454,00 per IVA del 20%, a favore della ditta SIST.EL. s.r.l. sulla classe di costo Cod. n. 0507010103 (manut./riparaz. immobili, impianti e pertinenze a rich.) del Piano dei Conti Aziendale, del Bilancio di parte corrente, per l'esercizio 2011, al Centro di Costo 10510101.

Il Direttore Generale

Dr. Maurizio Orlomida



Il Direttore Amministrativo

Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dr. Antonio Frailis

Resp. S.C.Serv.Tec.Manut.Log./B.Vacca

Add.Rag.M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 543 del 28 LUG. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'A.S.L. 7 Carbonia
a partire dal 29 LUG. 2011 al 12 AGO. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. 01

Destinatari:

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

S.C. Servizio Tecn. Manut. Logistico



Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Accumulatori
Sistemi elettronici, Fotovoltaico, Risparmio energetico
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello Elettronica, Borri, Ramet



Spett.le
A.S.L. Carbonia
via Dalmazia n. 1
09100 - Carbonia (SI)

Preventivo n. 159/ET/11 del 14/07/2011

Oggetto: Armadio batteria

In riferimento al ns. intervento tecnico per la verifica funzionale dell'interruttore a protezione dell'armadio batterie a servizio del gruppo di continuità della Liebert, abbiamo constatato che questo risulta guasto. Da un'indagine effettuata è stato riscontrato che questa tipologia di interruttori non è revisionabile; per cui la soluzione è quella della sostituzione.

Data l'emergenza dell'intervento l'interruttore disponibile è un ABB mod. T6N da 800 A tarabile a 630 A, completo di contatto ausiliario per lo sgancio automatico; l'intervento tecnico per ripristinare il tutto comprenderà lo smontaggio del vecchio interruttore, il posizionamento e il montaggio del nuovo, l'attestazione dei cavi. Sarà compreso ogni onere per completare l'installazione e rendere efficiente l'armadio batteria.

Materiali	€ 1.950,00
Mano d'opera	€ 320,00
Totale	€ 2.270,00 + IVA

Condizioni:

Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti
Consegna: immediata
Pagamenti: soliti
Trasporto: incluso
Validità: 30 gg.

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Per armadio batterie UPS Ettore Tufano per Sist.El.

Per ordine per la merce

15 luglio 2011 Tufano



Sist.El. s.r.l. Sede legale e laboratorio: Via Montanaru n. 1 09047 - Selargius Tel. Fax. 070 - 554821 - 500544

C.F./P.I.: 02640890923 REA: n° 213516 Codice NATO: A1160