



Adottata dal Commissario in data 7 FEB. 2011

Deliberazione n° 154/c

OGGETTO: Lavori in economia per la fornitura e posa in opera di n. 2 pompe di circolazione gemellare marca GRUNDFOS mod. 50/180F e 32/60F, in sostituzione, presso il Centro Trasfusionale (ex AIDS) del P.O. di Carbonia – Affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto in concessione in Global Service rep. 222/02 e del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e impegno di spesa.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

Premesso - che il Centro Trasfusionale (ex AIDS) del P.O. di Carbonia è dotato di un impianto di climatizzazione a pompa di calore e allo stato attuale il circuito ad acqua calda presenta dei guasti nel sistema di pompaggio:

1. elettropompa gemellare del circuito UTA;
2. elettropompa gemellare del circuito fan-coil;
3. elettropompa gemellare circuito radiatori 1° piano;

- che la Ditta Tepor, appaltatrice del Global Service per la manutenzione degli impianti tecnologici dell'Azienda, come da contratto rep. 222/02 e successive proroghe, da una operazione manutentiva ordinaria ha potuto riscontrare il fuori uso delle due pompe di circolazione gemellare (circuito di riscaldamento);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione delle suddette pompe mediante nuova acquisizione, per poter consentire agli operatori di poter svolgere la propria attività lavorativa in ambienti adeguatamente climatizzati per la salvaguardia della salute propria e dell'utenza che giornalmente vi soggiorna;

Precisato - che la Ditta Tepor è stata invitata alla presentazione di un preventivo di spesa;

- che la Ditta ha dato riscontro con l'offerta economica prot. 159/11MP del 19.01.2011, prot. aziendale n. 2011/1279 del 20.01.2011, dell'importo complessivo pari a € 4.778,50 + IVA al netto dello sconto del 5% come da contratto in essere;

- che il responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole di congruità in data 28.01.2011;

Dato Atto - che, per quanto sopra esplicitato, i lavori di fornitura e posa in opera di quanto in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service in data 19.12.2002, Rep. N° 222 con la Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari;

- che appare legittimamente percorribile il ricorso all'art. 8 comma 2), del Regolamento Aziendale per acquisizione in economia di beni, servizi ed esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i., approvato con deliberazione n° 1305/06, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento importi di spesa il cui valore contrattuale non sia superiore a € 40.000,00 iva esclusa;

Considerato che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione formale del presente atto deliberativo per i lavori in economia per la fornitura e posa in opera di n. 2 pompe di circolazione gemellare (circuito di riscaldamento), marca GRUNDFOS mod. 50/180F e 32/60F, presso il Centro Trasfusionale (ex AIDS) del P.O. di Carbonia, con affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 8 comma 2), del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori,
- di impegnare la spesa complessiva di € 4.778,50 + iva del 20%, così come da offerta economica n° 159/11MP del 19.01.2011, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare il Geom. Giuseppe Aru, quale responsabile del procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;

IL COMMISSARIO

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico. Manutentivo e Logistico;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

- di affidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, i lavori in economia per la fornitura e posa in opera di n. 2 pompe di circolazione gemellare (circuito di riscaldamento), marca GRUNDFOS mod. 50/180F e 32/60F, presso il Centro Trasfusionale (ex AIDS) del P.O. di Carbonia, ai sensi del citato contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 e del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, per un importo di € 4.778,50 + iva del 20% così come da offerta economica n° 159/11MP del 19.01.2011, che si allega per farne parte integrante e sostanziale ;
- di individuare il Geom. Giuseppe Aru, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;
- di determinare che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo complessivo di € 4.778,50 + iva del 20% mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, a favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, previa attestazione della regolare esecuzione dei lavori e le attestazioni di legge, a cura del Responsabile del Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 5.734,20 di cui € 955,70 per iva del 20%, sulla classe di costo al codice numero 0102020301 – Impianti e Macchinari - centro di costo 10540101, del Piano dei Conti Aziendale, sul Bilancio di parte corrente, dell'Esercizio 2011.

Il Commissario

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Serra

Resp. Strutt. Compl. Serv. Tec. Manut. Logist/B. Vacca

Resp. Proc/ G. Aru

Add. Rag. M. Meloni

**Il Direttore Sanitario**

Dr. Antonio Farci

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la Deliberazione n. 191/0 del 7 FEB. 2011
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7
a partire dal 8 FEB. 2011 resterà in pubblicazione
per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati: n° 04

DESTINATARI

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Strutt.Compl. Serv.Tec.Manut.Logist.

Cagliari, li 19.01.2011
Prot. n. 159/11
MP/em

Spett.le
ASL CARBONIA
Via Dalmazia n°83
09013 CARBONIA

Alla c.a. Dott. Ing. Brunello Vacca

ASL 7
Prot. 2011/ 0001279 del 20/01/2011
MIB TEPOR S.p.A.



Oggetto: Fornitura elettropompe C.T.O. AIDS Carbonia

In riferimento alla ns. nota del 14.01.2011 prot. n. 114/11, in allegato alla presente si trasmette dettaglio della stessa, con l'indicazione delle marche e dei modelli delle pompe indicate.

Relativamente alla elettropompa radiatori piano primo viene aggiornata l'offerta economica in quanto per puro errore materiale è stato indicato un prezzo errato.

Quanto per Vs. conoscenza.

Cordiali saluti.

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato
[Signature]

TEPOR S.p.A.

1/3

Sede legale, uffici e deposito:
09129 CAGLIARI - Via G. Mercalli, 15/17
Tel. 070497670 - 070487256 Telefax 070494882

Sede secondaria e uffici:
00153 ROMA - Via L. Serra, 32 - Tel. 065817054

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. Cagliari n. 00511500928
R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



Offerta Economica

Impianto riscaldamento UTA piano 1°
Elettropompa gemellare Grundfos modello 50/180F
Quantità n. 1 x € 1.980,00 = € 1.980,00

Impianto riscaldamento/condizionamento fan-coil
Elettropompa gemellare Grundfos Modello 50/180F
Quantità n. 1 x € 1.980,00 = € 1.980,00


Impianto radiatori Piano 1°
Elettropompa gemellare Grundfos modello 32/60F
Quantità n. 1 x € 1.070,00 = € 1.070,00


Importo forniture € 5.030,00
A dedurre sconto contrattuale - 5% - € 251,50
Importo netto forniture € 4.778,50 + I.V.A.
(diconsi euro quattromilasettecentosettantotto/50 più I.V.A.)

Allegato: scheda tecnica materiali

V° si esprime parere favorevole


28.01.2011




Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato


CIRCOLATORI

GRUNDFOS 



CIRCOLATORI A TRE VELOCITÀ UPSD SERIE 200 DN 32-100 PN 6/10					
GEMELLARI					
CODICE	MODELLO	TENSIONE V	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
369500	UPSD 32-30 F	1 x 230	220	96408895	1.344,56
369502	UPSD 32-60 F	1 x 230	220	96408898	1.209,42
369504	UPSD 32-120 F	1 x 230	220	96408893	1.440,25
369700	UPSD 32-30 F	3 x 400	220	96408897	1.280,79
369702	UPSD 32-60 F	3 x 400	220	96408900	1.151,73
369704	UPSD 32-120 F	3 x 400	220	96408961	1.347,65
369506	UPSD 40-30 F	1 x 230	250	96408904	1.569,31
369508	UPSD 40-60/2 F	1 x 230	250	96408907	1.440,25
369510	UPSD 40-120 F	1 x 230	250	96408901	1.731,86
369706	UPSD 40-30 F	3 x 400	250	96408906	1.496,50
369708	UPSD 40-60 F	3 x 400	250	96408909	1.371,12
369710	UPSD 40-120 F	3 x 400	250	96408903	1.649,03
369512	UPSD 50-30 F	1 x 230	280	96408916	1.953,50
369514	UPSD 50-60/4 F	1 x 230	280	96408922	2.171,33
369516	UPSD 50-60/2 F	1 x 230	280	96408919	1.731,86
369518	UPSD 50-120 F	1 x 230	280	96408910	2.087,92
369714	UPSD 50-60/4 F	3 x 400	280	96408924	2.068,13
369716	UPSD 50-60/2 F	3 x 400	280	96408921	1.649,03
369718	UPSD 50-120 F	3 x 400	280	96408912	1.989,12
369720	UPSD 50-180 F	3 x 400	280	96408915	2.227,58
369722	UPSD 65-30 F	3 x 400	340	96408932	2.232,96
369726	UPSD 65-60/4 F	3 x 400	340	96408938	2.481,88
369724	UPSD 65-60/2 F	3 x 400	340	96408935	1.989,12
369728	UPSD 65-120 F	3 x 400	340	96408927	2.384,77
369730	UPSD 65-180 F	3 x 400	340	96408929	2.717,24
369732	UPSD 80-30 (PN 6)	3 x 400	360	96408948	2.688,41
369734	UPSD 80-30 (PN 10)	3 x 400	360	96408947	2.688,41
369736	UPSD 80-60 (PN 6)	3 x 400	360	96408952	2.977,74
369738	UPSD 80-60 (PN 10)	3 x 400	360	96408951	2.977,74
369740	UPSD 80-120 (PN 6)	3 x 400	360	96408944	2.864,53
369741	UPSD 80-120 (PN 10)	3 x 400	360	96408943	2.864,53
369742	UPSD 100-30 (PN 6)	3 x 400	450	96408892	3.432,48
369744	UPSD 100-30 (PN 10)	3 x 400	450	96408891	3.432,48
ACCESSORI PER CIRCOLATORI UPS/UPSD					
MODULO RETE UNITA' DI SCAMBIO PER POMPE GEMELLARI					
381222	MODULO RETE A	1 x 230		96406611	173,15
381224	MODULO RETE B	2 x 230		96406610	173,15
381226	MODULO RETE C	3 x 400		96406609	173,15
KIT PER LETTURA PRESSIONE TRA MANDATA E RITORNO SUI CIRCOLATORI/POMPE					
381235	KIT HMT			00GF2545	96,41



GRUNDFOS

Al. 02/1

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
TEPOR SPA
DIREZIONE GENERALE
PIAZZA VENEZIA 11100 111

Spett.le ufficio tecnico

Alla c.a. Ing vacca

oggetto: pompe di circolazioni da sostituire

ex centro aids

pompa di circolazione riscaldamento uta primo piano marca
grundfoss upsd 50-180 F

pompa di circolazione fan coil misto piano interrato marca grundfoss
upsd 50-180 F

pompa di circolazione acqua radiatori piano primo marca
grundfoss upsd 32-120 F

maternità

pompa di circolazione fan coil misto piano terzo marca grundfoss
upsd 65-120 F

carbonia 30/12/2010

Saluti TEPOR SPA

URGENTE X ING VACCA
MANCA IL RISCALDAMENTO

xx.yy.2009
Prot. n. abcd/09
MP/al

Spett.le
AZIENDA ASL n°7
Via Dalmazia n°83
09013 CARBONIA

Alla c.a. Dott. Ing. Brunello Vacca

Oggetto: Impianto Condizionamento Ex Centro AIDS, P.O. Sirai - Carbonia

Con la presente si comunica che a seguito di operazioni manutentive ordinarie, è stato riscontrato il fuori uso di n°2 pompa di circolazione gemellare (circuito riscaldamento) marca GRUNDFOS tipo UPSD 50-180/F
Si rende quindi necessaria la sostituzione in quanto allo stato l'impianto non è in grado di assolvere le sue regolari funzioni.

In attesa di Vs. cenno di riscontro porgiamo Cordiali Saluti.