ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Adottata dal Direttore Generale in data 13 FEB. 2009 Deliberazione n° 154

OGGETTO: Lavori in economia per la fornitura e installazione di n° 2 elettropompe impianto riscaldamento dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias. – Affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto in concessione in Global Service del 19.12.2002 rep. 222 e del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., approvato con delibera n° 1305/06, impegno di spesa.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:

Vista la necessità di procedere alla sostituzione di n° 2 elettropompe di circolazione, circuito primario, dell'impianto di riscaldamento presso la centrale termica del Presidio Ospedaliero S. Barbara che, attualmente, risultano in avaria e non possono essere riparate in quanto in funzione da oltre venti anni non sono reperibili pezzi di ricambio;

Considerato che il ripristino della funzionalità dell'impianto in parola riveste carattere d'urgenza in quanto non è garantito il riscaldamento del nosocomio;

Richiamato il contratto di concessione in Global Service in data 19.12.2002, Rep. N° 222 con la Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari;

Dato Atto che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 6 lett. i) del citato contratto con la succitata Ditta Tepor;

Preso Atto che la Ditta Tepor S.p.A., su invito dell'Ufficio Tecnico, ha presentato offerta n° 122/MP/da del 21.01.09 per un importo ammontante ad € 9.700,00 – sconto 5% + iva 20% ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service;

Tenuto Conto del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico – Settore Manutenzioni Ing. Brunello Vacca, specificando che la Ditta a fine lavori dovrà fornire le certificazioni di legge;

Visto l'art. 8, secondo comma del Regolamento Aziendale sulle acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 iva esclusa;

Vista la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità per cui può prescindersi dal confronto concorrenziale;

PROPONE

l'adozione di un formale atto deliberativo per il ripristino dell'impianto di riscaldamento dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias, mediante la fornitura e la in stazione di n° 2 elettropompe con affidamento da disporre in favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 8, secondo comma del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, per un importo di € 9.700,00 – sconto 5% + iva 20%, così come da offerta economica n° 122/MP/da del 21.01.09 che si allega in copia;

di impegnare la relativa spesa ammontante ad € 9.700,00 – sconto 5% + iva 20% ;

di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari la fornitura e installazione di n° 2 elettropompe impianto riscaldamento dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias, ai sensi dell'art. 6 lettera i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 8, secondo comma del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, per un importo di € 9.700,00 – sconto 5% + iva 20% ;

di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;

di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 9.700,00 – sconto 5% + iva 20% mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale in favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari , previa attestazione della regolare esecuzione lavori e le attestazioni di legge, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 11.058,00 iva 20% compresa, sulla classe di costo al codice numero 00200300003, centro di costo 12052280, del Piano dei Conti Aziendale per l'Esercizio in corso.

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7

Dir. Amm.vo Dr. Alfredo Pergola
Dir. Sanitario Dr. Antonio Farci
Resp. dell'Ufficio Tecnico
Resp. Manutenzione Ing. Brunello Vacca
Resp. Proc. Geom. Luigi Ventura

ASLCarbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 154 del 13 FEB. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 FEB. 2009 al 27 FEB. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Ufficio -Tecnico

TEPOR S.p.A.

COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
FORNITURA CALORE

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E
REGISTRO IMPRESE CAGLIARI N.00511500928
R.E.A. CAGLIARI N.92300
CAPITALE SOCIALE € 260.000,00 I.V.

All.01/9

Spett.le
AZIENDA ASL N. 7
Via Dalmazia n.83
09013 CARBONIA

CAGLIARI, LI 21.01.2009
Prot. n: 122/09
MP/da

Alla c.a.Ing Brunello Vacca
Geom. Luigi Ventura
Ufficio Tecnico C.T.O. - Iglesias

Oggetto: Sostituzione elettropompe impianto riscaldamento Ospedale Santa Barbara - Iglesias.

A seguito dei colloqui intercorsi, con la presente si trasmette offerta economica per i lavori di sostituzione delle elettropompe di circolazione, circuito primario, impianto riscaldamento Ospedale Santa Barbara di Iglesias.

In attesa di Vs. cenno di riscontro porgiamo distinti saluti.

Allegati: Fascicolo tecnico elettropompe

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

Pag. 1/4

SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO
09129 CAGLIARI - VIA G. MERCALLI 15/17
TEL.070497670 070487256 - TELEFAX 070494882
e-mail: tepor@tepor.it
SEDE SECONDARIA E UFFICI
00153 ROMA - VIA L. SERRA 32 - TEL.065817054

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System
Member of CISQ Federation RINA ISO 14001 Certified Environmental System

TEPOR S.p.A.

Relazione descrittiva

L'intervento proposto, prevede la sostituzione delle vecchie elettropompe marca Marelli, installate nei locali denominati Nuova Centrale Termica, del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias.

Le elettropompe sono al servizio del circuito primario caldaie e collettore distribuzione circuiti secondari. L'installazione delle nuove elettropompe di circolazione, richiede la modifica delle tubazioni di aspirazione e mandata Saranno sostituiti i giunti antivibranti. Sarà realizzato nuovo basamento di sostegno delle pompe. I lavori saranno completati con il rinforzo dello staffaggio di supporto delle tubazioni ed il ripristino delle coibentazioni.

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

TEPOR S.p.A.

Computo metrico

- Sezionamento meccanico e svuotamento delle parti di impianto interessate alla realizzazione dei lavori.
  Quantità n. 1
- Messa in sicurezza apparecchi di centrale termica e parti di impianto interessata all'esecuzione dei lavori.
  Quantità n. 1
- Scollegamento elettrico e smontaggio meccanico di elettropompe attualmente installate. Conferimento delle stesse a smaltitore autorizzato o consegna alla DL.
  Quantità n. 2
- Smontaggio ed accatastamento di organi di intercetto elettropompe per successivo riutilizzo.
  Quantità n. 4
- Fornitura e posa in opera di nuove elettropompe di circolazione (caratteristiche tecniche allegate) regolarmente posizionate su basamento metallico realizzato con profili metallici del tipo C UP.
  Quantità elettropompe n. 2
  Basamento metallico kg. 100 circa
- Modifica tubazioni aspiranti e prementi. Compresa la fornitura degli spezzoni di tubo, delle flange, delle riduzioni e pezzi speciali occorrenti alla realizzazione dei lavori.
  Quantità n. 2

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

PA6-3/4

- Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti del tipo flangiato, realizzazione in neoprene Pn 16 nei seguenti diametri: Dn 100 n. 2, Dn 125 n. 2;
- Realizzazione di staffaggio per supporto collettore mandata elettropompe. Rinforzo staffaggio di appoggio tubazioni impianto riscaldamento. Realizzazione con profili metallici del tipo C NP 100 od ME 100. In opera, opportunamente trattato con due mani di antiruggine e due mani di smalto a finire.

  Quantità kg. 120;
- Riempimento isolamenti termici. Realizzazione con materassini di lana di roccia spessore 50 mm. finitura con gusci di alluminio crudo a finire dallo spessore 8/10.

  Quantità mq. 3.

Importo lavori e fornitura	€. 9.700,00
A dedurre sconto contrattuale - 5%	€. – 485,00

Importo netto lavori e forniture €.9.215,00 + I.V.A. (euro novemiladuecentoquindici più I.V.A.)

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato