

Deliberazione n. 2525

adottata dal Direttore Generale in data 19 NOV. 2004

OGGETTO: Intervento tecnico su gruppi statici di continuità Ospedale S.Barbara.
Ditta Emerson Network Power di S. Giuliano Milanese.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:

PREMESSO che presso l'Ospedale S. Barbara sono installati da oltre 10 anni due gruppi di continuità, di fabbricazione SICE, utilizzati per la sala operatoria, dialisi e laboratorio analisi;

che i suddetti gruppi di continuità necessitano di una revisione generale essendosi verificato più volte che a causa della mancanza di energia da parte dell'ENEL non sono entrati in funzione causando gravi disfunzioni ai servizi prima citati;

che il mal funzionamento dei gruppi di continuità oltre a compromettere il risultato delle analisi cliniche, può causare gravi danni economici alle apparecchiature sanitarie inquanto il tempo, che risulta essere di circa 15 secondi, per il ripristino dell'energia elettrica mediante gruppo elettrogeno in diverse occasioni ha causato danni irreparabili alle schede elettroniche delle citate apparecchiature oltre che a perdite finanziarie per diverse migliaia di euro;

CONSEDERATO che per l'intervento tecnico di che trattasi, con nota n° 131 del 05.10.04 è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta SICE che nel frattempo ha cambiato denominazione sociale in Emerson Network Power srl di San Giuliano Milanese, produttrice dei citati gruppi di continuità;

ACCERTATO che la citata Ditta con nota n° 08rbs04 del 07.10.04 ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'intervento al prezzo di € 6.000,00 + iva 20%;

RILEVATO che si ritiene opportuno affidare l'intervento tecnico di che trattasi alla stessa ditta produttrice delle apparecchiature;

ricorrono le condizioni di bisogno e di urgenza per effettuare l'intervento tecnico descritto in premessa;



PROPONE

L'adozione di formale atto deliberativo che comporta una spesa di € 6.000,00 + iva 20%;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario e il Responsabile del Servizio Acquisti.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa di autorizzare la Ditta Emerson Network Power srl di San Giuliano Milanese ad eseguire l'intervento tecnico sui gruppi di continuità installati presso l'Ospedale S. Barbara di Iglesias per un importo ammontante ad € 6.000,00 + iva 20%;

di autorizzare il servizio bilancio al pagamento delle relative fatture, dopo collaudo favorevole dell'interventi tecnico, a cura del Responsabile del Procedimemnto Geom. Luigi Ventura , con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

di imputare la spesa di € 7.200,00 iva compresa sulla classe di costo 440900008 del piano dei conti aziendale per l'anno in corso.

Dir.Amm.vo.


Dir. San.

Resp.le Servizio Acquisti

Resp. Manutenzioni

Resp.le Procedimento

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2525 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 NOV. 2004 - 6 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile
Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Resp. Serv. Acquisti.
Uff. Tecnico Sett. Manutenzioni





Roma, 07 ottobre 2004

Spett.le

Azienda U.S.L. N°7
Ufficio tecnico Manutenzioni
Presso CTO Iglesias

Vs. rif. :N°131/04 del 05/10/2004

Liebert HIROSS Italia S.r.l.
Via C. Rossini, 6
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel. +39.02.982.501
Fax +39.02.982.502.73
e-mail: info@liebert-hiross.com
http://www.liebert-hiross.com
Cap. Soc. € 1.600.000 int. vers. - Sociolimito
C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1625067
N. Reg. Imp. Milano e C.F. 70029840153
P.I. 0103224770960
Filiale di Roma:
Viale Antonio Ciarrarra, 224
00173 Roma - Italia
Tel. +39.06.72653042 - Fax. 06.72653055

NS RIF.: 08rbs04

c.a. Egr. Geom. Luigi Ventura

OGGETTO: riparazione UPS ALAMO 636 x 60 Kva anno di costruzione 1986

In riferimento alla Vs. gradita richiesta Vi consigliamo di prendere in considerazione la sostituzione integrale dell'UPS, in quanto la spesa per una revisione generale dell'UPS, necessaria a garantire la continuità alle Vs. utenze privilegiate, è di circa € 6.000,00 + Iva.


A fronte di questa ingente spesa Vi consigliamo di prendere in considerazione la nostra offerta per la sostituzione dell'UPS, con la fornitura delle nuove batterie e dei lavori necessari per fornirvi un servizio chiavi in mano.

Nel caso di acquisto del nuovo UPS, Vi consigliamo di collegare le batterie del vecchio ALAMO 636 in parallelo con le batterie dell' UPS ALAMO 636 ancora in funzione, questa attività sarà compresa nella nostra eventuale fornitura.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse a Voi necessaria, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Liebert HIROSS Italia s.r.l.
Service Manager UPS
Center South Area
Roberto Sabbatini

Tel 06 72653042 - mobile 348 3118957



FAX

Data 05-10-04

Numero di pagine, inclusa la copertina: 1

A: Spett. Ditta SICE
ROMA

DA: Azienda U.S.L. nr. 7
Uff. Tecnico Manutenzioni
Presso CTO Iglesias

Tel.:
Fax: 06-72653066

Telefono: 0781 - 3922733
329-2986332
Fax: 0781 - 3922636
0781 - 3922755

Protocollo: n°131/04

NOTE: Urgente Per revisione RSVP Vs. commenti

OGGETTO: Richiesta preventivo intervento tecnico gruppo di continuità.

Senza impegno per questa Azienda USL n° 7, si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare il miglior preventivo di spesa per una revisione generale del gruppo di continuità a transistori modello "ALAMO 636" installato nel Presidio Ospedaliero S. Barbara - Via S. Leonardo - 09016 IGLESIAS (CA)..

Consederata l'urgenza si prega Codesta Ditta di inviare preventivo con stesso mezzo nel più breve tempo possibile.


Per qualsiasi informazione o delucidazione, codesta Ditta potrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico per le manutenzioni dei PP.OO. di Iglesias nella persona del Geom. Luigi Ventura.

Distinti saluti



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Ventura


Luigi Ventura



Documento composto di

n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

n° 2525 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

