

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
Azienda U.S.L. n° 7  
Carbonia

Deliberazione n° 2898

adottata dal Direttore Generale in data 29 DIC. 2004

OGGETTO: Lavori di fornitura e Posa in opera di Impianto Elettrico presso la nuova Sala di Risonanza Magnetica del C.T.O. di Iglesias - Affidamento alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lettera i) del Contratto di Concessione in *GLOBAL SERVICE* in data 19 dicembre 2002 Repertorio n° 222 - Impegno di spesa e Liquidazione.

*Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,*

- Ravvisata l'urgente necessità di provvedere alla realizzazione di due linee elettriche per l'alimentazione della nuova Sala di Risonanza Magnetica del C.T.O. di Iglesias, da dedicare alle attuali esigenze del Reparto di nuova realizzazione;
- Richiamato il Contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE* in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222 con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari, registrato ad Iglesias il 09 aprile al 2003 al n° 650 Mod. 3°;
- Dato Atto che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'articolo 6 lettera i) del citato Contratto con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari;
- Preso Atto che per l'esecuzione di quanto in oggetto la Ditta TEPOR S.p.A ha presentato, in data 01 aprile 2004 con prot. aziendale n° 6437, l'offerta economica n° 010/04 con proprio protocollo n° 835/04 del 31 marzo 2004, costituito da un Computo Metrico Estimativo ed Analisi dei prezzi, per un importo complessivo di € 5.569,18 + l'IVA di legge, al netto dello sconto del 5% ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del citato contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE* ;
- Dato Atto della congruità della spesa complessiva come sopra preventivata;
- Vista la legge 109/94 e s.m.i.;

PROPONE

- di disporre che l'esecuzione dei lavori e fornitura di quanto in oggetto, venga affidata alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE*, Repertorio n° 222 in data 19 dicembre 2002, per l'importo complessivo a corpo pari a € 5.569,18 + l'IVA di legge, al netto dello sconto del 5%, così come da citata offerta economica n° 010/04 con proprio protocollo n° 835/04 del 31 marzo 2004, che si allega per costituirne parte integrante;
- di impegnare e Liquidare la spesa come sopra preventivata, a fronte della fattura n° 741 del 22 dicembre 2004 di pari importo, che si allega per costituirne parte integrante;




*Il Direttore Generale*

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,  
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;


**DELIBERA**

- di disporre che l'esecuzione Lavori di fornitura e posa in opera di Impianto Elettrico presso la nuova Sala di Risonanza Magnetica del C.T.O. di Iglesias, venga affidata alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE, Repertorio n° 222 in data 19.12.02, per l'importo complessivo a corpo pari a € 5.569,18 + l'IVA di legge, al netto dello sconto del 5%, così come da offerta economica n° 010/04 con proprio protocollo n° 835/04 del 31 marzo 2004 che si allega per costituirne parte integrante;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura n° 741 del 22 dicembre 2004 dell'importo di € 6.683,01, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione sulla regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 6.683,02 di cui € 1.113,84 per IVA del 20%, a favore della Ditta TEPOR di Cagliari, sulla classe di costo al Cod. n. 002 003 00006 del Piano dei Conti aziendale, per l'esercizio 2004, fondi di parte corrente.

Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone


DIRAMM/  
DIRSAN/  
SERV.ACQ/G.AGULLI  
SETT.TEC/B.VACCA  
RESP.PROC/  
ADD/M.Meloni



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2898 del 29 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 DIC. 2004 al 12 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 02

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec.Manut.

Am.02

# TEPOR S.p.A.

**COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO FORNITURA CALORE**

**SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO:**  
 09129 CAGLIARI  
 VIA G. MERCALLI 15/17  
 TEL.+39 070487256 070497670  
 FAX +39 070494882  
 e-mail: tepor@tin.it

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E  
 REGISTRO IMPRESE CAGLIARI N.09511500928  
 R.E.A. CAGLIARI N.92300  
 CAPITALE SOCIALE € 260.000,00 I.V.



**SEDE SECONDARIA:**  
 00153 ROMA - VIA LEOPOLDO SERRA 32  
 Destinatario  
 TEL.+39 065817054

**AZIENDA U.S.L. N.7 -  
 CARBONIA -  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA**

Tipo Documento

**Fattura**

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento	Fog.N.
000741 Coordinate Bancarie BANCA INTESA S.P.A. Ns. Riferimento	22/12/04	X00214	02261310920	13	RIMESSA A 90 GG. C/C Bancario 1569746/01/01	1
				Vs. Riferimento	ABI 03069	CAB 04803

**Descrizione**

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER: REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA AL SERVIZIO DELLA RISONANZA MAGNETICA DEL C.T.O. OSPEDALE F.LLI CROBU - IGLESIAS - (COM-709-03-001) - IMPORTO LAVORI NS. RIF.: COMPUTO METRICO PREV. 010/04 PROT. N. 835/04 DEL 31/03/2004 VS. RIF.: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GLOBAL SERVICE REP.N.222 DEL 19/12/02 - REG.TO A IGLESIAS IL 09 APRILE 2003 AL N. 650 M.3° - ART. 6 LETTERA i) -	N.	1,00	5.569,18	5.569,18	20

Scadenze:  
 € 6.683,02 al 22/03/05

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO\*\*

od.Iva	RIEPILOGHI IVA	Imposta	Descrizione
0	Imponibile 5.569,18	1.113,84 IVA 20%	Totale Imponibile 5.569,18
	IVA 20,00		Totale Imposta 1.113,84
			<b>Totale Documento EURO 6.683,02</b>

IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO\*\*

Pari a **L 12.940.131,00**

# TEPOR

 S.p.A.

COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI  
DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO  
FORNITURA CALORE

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

01 APR. 2004

PROT. 6437

AVV. 01  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E  
REGISTRO IMPRESE CAGLIARI N.00511500928  
R.E.A. CAGLIARI N.92300  
CAPITALE SOCIALE € 260.000,00 I.V.

12

31.03.2004

Prot. n.835/04

CAGLIARI, LI.....MP/em.....

Spett.le  
AZIENDA USL N. 7  
Via Dalmazia n. 83  
09013 CARBONIA

→ Alla c.a. dell'Ing. Brunello Vacca

Oggetto: Servizio in Concessione "Global Service"  
Ospedale F.lli Crobu - Iglesias - Preventivo n. 010/04

In allegato alla presente si trasmette offerta riguardante la  
realizzazione di linea elettrica al servizio della Risonanza Magnetica del C.T.O.  
Iglesias.

In attesa di Vs. sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Per il permuta Ventura  
prego provvedere all'istruttoria  
di quanto in oggetto

5 aprile 2004


ing. Brunello Vacca

Tepor s.p.a.  
L'Amministratore Delegato

SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO  
09129 CAGLIARI - VIA G. MERCALLI 15/17  
TEL.070497670 070487256 - TELEFAX 070494882  
e-mail: tepor@tin.it  
SEDE SECONDARIA E UFFICI  
00153 ROMA - VIA L. SERRA 32 - TEL.065817054



PREV. N° 010/04



Servizio Sanitario Regionale  
A.S.L. N°7 - CARBONIA

Impianto elettrico  
 Risonanza magnetica  
 C.T.O. - Iglesias

Computo Metrico Estimativo

Analisi dei Prezzi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b>LAVORI A CORPO</b>				
1 NP 57	Intervento da eseguirsi presso il C.T.O. di Iglesias (risonanza magnetica), comprendente le seguenti lavorazioni: - fornitura e posa in opera di linea per l'alimentazione elettrica (Reparto risonanza magnetica) composta da cavo tetrapolare tipo FG7OM1 di sezione 50 mmq , cavo unipolare per impianto di messa a terra tipo NO7-VK di sezione 35 mmq, canalina in lamiera zincata dim. 200x75 mm (completa di raccordi, curve e coperchio) - fornitura e posa in opera di linea per l'alimentazione elettrica (condizionamento) composta da cavo tetrapolare tipo FG7OM1 di sezione 35 mmq , cavo unipolare per impianto di messa a terra tipo NO7-VK di sezione 16 mmq, canalina in lamiera zincata dim. 200x75 mm (completa di raccordi, curve e coperchio). Compreso ogni onere e magistero.		1,00		
	SOMMANO...	corpo	1,00	5'862,30	5'862,30
	Parziale LAVORI A CORPO euro				5'862,30
	T O T A L E euro				5'862,30
	A RIPORTARE				5'862,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				5'862,30
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>				
	Importo dei Lavori euro				5'862,30
	Sconto su prezzo DEI del (-5%)				-293,12
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>				5'569,18
	Carbonia, 24/03/2004				
	A RIPORTARE				

*Teper s.p.a.*  
L'Amministratore Delegato  
*[Signature]*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 NP 57	Intervento da eseguirsi presso il C.T.O. di Iglesias (risonanza magnetica), comprendente le seguenti lavorazioni: - fornitura e posa in opera di linea per l'alimentazione elettrica (Reparto risonanza magnetica) composta da cavo tetrapolare tipo FG7OM1 di sezione 50 mmq , cavo unipolare per impianto di messa a terra tipo NO7-VK di sezione 35 mmq, canalina in lamiera zincata dim. 200x75 mm (completa di raccordi, curve e coperchio) - fornitura e posa in opera di linea per l'alimentazione elettrica (condizionamento) composta da cavo tetrapolare tipo FG7OM1 di sezione 35 mmq , cavo unipolare per impianto di messa a terra tipo NO7-VK di sezione 16 mmq, canalina in lamiera zincata dim. 200x75 mm (completa di raccordi, curve e coperchio). Compreso ogni onere e magistero. <b>ELEMENTI:</b> (E) [025024 e] Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sott ... Linea per risonanza magnetica (E) [025001 i] Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo ... Linea GV per risonanza magnetica (E) [025025 h] Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sott ... Linea per CDZ (E) [025001 g] Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo ... Linea GV per CDZ (E) [025049 d] Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, co ... (E) [025057 a] Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle ... (E) [025045 d] Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con process ... (E) [025057 d] Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle ...				
	<b>TOTALE euro</b>	corpo			5'862,30
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 2 025001 g	Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo N07 V-K, non propaganti l'incendio: sezione 16 mmq. euro	ml			2,29
Nr. 3 025001 i	Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo N07 V-K, non propaganti l'incendio: sezione 35 mmq. euro	ml			3,48
Nr. 4 025024 e	Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sottoguaina di speciale mescola termoplastica resistente al fuoco (CEI 20-45), non propaganti l'incendio, tensione nominale 0,6/1 kV: unipolari, FG7OM1; sezione 50 mmq euro	ml			4,48
Nr. 5 025025 h	Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sottoguaina di speciale mescola termoplastica resistente al fuoco (CEI 20-45), non propaganti l'incendio, tensione nominale 0,6/1 kV: tetrapolari, FG7OM1: sezione 35 mmq. euro	ml			11,00
Nr. 6 025045 d	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio: deviazione piana a 45° o 90°:sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm. euro	cad.			12,96
Nr. 7 025049 d	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm. euro	ml			23,77
Nr. 8 025057 a	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm.				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
Nr. 9 025057 d	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 æ; per deviazione piana a 45° o 90°: larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm.	euro ml			5,61
	Carbonia, 24/03/2004	euro cad.			6,53
	A RIPORTARE				

Documento composto di

n° 08 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 2898 DEL 29 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

