

adottata da Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Allaccio idrico supplementare del Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai Affidamento in economia alla Ditta VERI VINCENZO di Carbonia - Impegno di spesa.

*Il Responsabile del Settore Tecnico delle Manutenzioni:*

- Preso atto** della situazione di emergenza venutasi a creare nel Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai dovuta all'insufficiente approvvigionamento idrico dell'impianto di trattamento acqua per dialisi che determina l'impossibilità del trattamento dei pazienti nel turno pomeridiano, così come segnalato dalla Direzione Medica del Presidio Sirai in data 11 agosto 2005 protocollo n° 420/DSS;
- Accertata** la possibilità di potenziare l'alimentazione idrica dei serbatoi collocati nel Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai, mediante la realizzazione di un nuovo allaccio idrico da effettuarsi sulla condotta della via Don Orione con la posa in opera di una condotta di diramazione di circa 87 metri del diametro DN 50;
- Valutato** che un nuovo allaccio idrico può essere realizzato da un'impresa specializzata nel settore idrico sotto la sorveglianza dell'ESAF, ente gestore dell'acquedotto di Carbonia;
- Dato atto** che questo Ufficio ha proceduto ad una rapida indagine di mercato per l'individuazione di imprese specializzate per ottenere un preventivo di spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto e che solo la Ditta VERI VINCENZO di Carbonia ha dato la disponibilità ad eseguire i lavori richiesti nei giorni successivi l'11 agosto 2005 e nel tempo massimo di 24 ore come indicato dalla Direzione Medica del Presidio Sirai;
- Preso atto** che la Ditta VERI VINCENZO di Carbonia risulta aggiudicataria dell'appalto, bandito dal Comune di Carbonia, dei lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI E RETE IDRICA*, il cui contratto, stipulato col Comune di Carbonia in data 26 aprile 2005 repertorio n° 34/2005, è stato registrato ad Iglesias il 29 aprile 2005 serie 1 numero 608;
- Preso atto** che l'ingegner Marco Marceddu è stato nominato direttore dei lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI E RETE IDRICA* aggiudicati alla Ditta VERI VINCENZO di Carbonia;
- Preso atto** che la spesa conseguente ai lavori di realizzazione di un nuovo allaccio idrico per il Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai con la Ditta VERI VINCENZO di Carbonia risulta pari a € 4.731,39 oltre IVA 10%, così come comunicato dal Direttore dei Lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI E RETE IDRICA* ingegner Marco Marceddu in data 18 agosto 2005;
- Accertato** che i prezzi dei lavori richiesti sono quelli d'appalto come riportato nell'allegato computo del Direttore dei Lavori ingegner Marco Marceddu in data 18 agosto 2005;
- Ritenuto** che i lavori per realizzare un allaccio idrico supplementare per il Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai ricorrendo alla Ditta VERI VINCENZO di Carbonia costituisca una soluzione adeguata sia per la tempestività di esecuzione che per la congruità dei prezzi;



**Visto**

- il Regolamento di Contabilità aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 1.692 del 7 ottobre 1998, e ritenuto legittimamente applicabile il disposto dell'articolo 53, comma 4°, che nei casi particolari consente l'esecuzione in economia di lavori di riparazione e di manutenzione urgente le cui interruzioni o guasti pregiudichino o impediscano la normale attività dell'azienda, qualunque ne sia l'importo, da imprese con adeguate capacità professionali;

- che nella fattispecie la tempestività della procedura contrattuale adottata, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità di esecuzione;

**Propone**

- di adottare, ai sensi dell'articolo 53, comma 4°, del Regolamento di Contabilità aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 1.692 del 7 ottobre 1998, il presente atto deliberativo a favore della Ditta VERI VINCENZO di Carbonia, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo allaccio idrico per il Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai, per un importo complessivo di € 4.731,39 oltre IVA 10% così come comunicato dal Direttore dei Lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI E RETE IDRICA* ingegner Marco Marceddu con nota in data 18 agosto 2005, che si allega per costituirne parte integrante;

**Il Direttore Generale**

**Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni;

**Sentiti** il Dirigente del Servizio acquisti, tecnici, patrimonio, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- di adottare, ai sensi dell'articolo 53, comma 4°, del Regolamento di Contabilità aziendale, il presente atto a favore della Ditta VERI VINCENZO di Carbonia, per l'esecuzione in economia dei lavori di realizzazione di un nuovo allaccio idrico per il Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai per un importo complessivo di € 4.731,39 oltre IVA 10%, così come comunicato dal Direttore dei Lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI E RETE IDRICA* ingegner Marco Marceddu con nota in data 18 agosto 2005, che si allega per costituirne parte integrante;
- di demandare all'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni di provvedere agli adempimenti relativi alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della spesa prevista, a seguito di presentazione di regolare fattura e della dovuta attestazione sulla regolare esecuzione dei lavori da parte del responsabile del procedimento, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 5.204,52 di cui € 473,14 per IVA del 10%, a favore della Ditta VERI VINCENZO di Carbonia, sulla classe di costo al Cod. n° 002 003 00002 del piano dei Conti Aziendale per l'esercizio 2005, spesa di parte corrente, centro di costo 12051120 U.O. Nefrologia e Dialisi Sirai.

DIRAMM  
DIRSAN/

DIR. SER. ACQ./A.FODDIS

DIR. U.T./B.VACCA

RESP. PROC./B.VACCA

ADD/M.MELONI

allaccio idrico dialisi Sirai bis



Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Barranu

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n° 16 del 9 GEN. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 12 GEN. 2006 al 26 GEN. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Garau".

Allegati n° 3

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni

AM. 01

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.7**  
09013 CARBONIA

**PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"**  
**DIREZIONE MEDICA**

Prot. n° 420/DSS del 11.8.05

Carbonia, 11 agosto 2005

*All'Ing. Brunello Vacca*  
*Ufficio Tecnico*  
*P.O. Sirai*

*e, p.c.*

*Al Dr. Pietro Pasquale Chessa*  
*Direzione Sanitaria ASL 7*

*Al Dr. Giorgio Mirarchi*  
*S.S. Nefrologia e Dialisi*  
*P.O. Sirai*

*Loro sedi*

**Oggetto: Impianto trattamento acqua dialisi.**

Con riferimento alla segnalazione relativa a problemi nell'impianto trattamento acqua della Dialisi, si richiede alla S.V. di intervenire con urgenza indicando in 24 ore il tempo massimo di soluzione dell'inconveniente.

La S.V. può ricorrere all'impiego degli strumenti finanziari previsti per le situazioni di emergenza in quanto la situazione segnalata riveste tale caratteristica.

*Il Responsabile Sanitario del P.O. Sirai*  
*Dr. Sergio Pili*



*Dir. San./fr.*

APP. 02

Dott. Ing. Marco Marceddu  
Via Balilla, 1  
09013 Carbonia  
Telefono: 0781673714 - 3475873218  
e.mail: [03475873218@vodafone.it](mailto:03475873218@vodafone.it)

Spett.Le  
ASL  
Ufficio Tecnico  
Carbonia  
09013 Carbonia

alla c.a. del Responsabile Dott. Ing. B. Vacca


**OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria allacci idrici e rete**

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto la presente per trasmettere, come da Vs. richiesta il computo consuntivo dei lavori eseguiti presso l'Ospedale Sirai – reparto dialisi:

Allaccio idrico reparto dialisi	
Importo lavori	€ 5 301,27
ribasso	-13,75%
importo lavori al netto del ribasso	€ 4 572,35
importo sicurezza	€ 159,04
<b>Totale importo Lavori</b>	<b>€ 4 731,39</b>
<b>Totale importo Lavori IVA inclusa</b>	<b>€ 5 204,52</b>

In attesa di un Vs. riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti

Il Direttore dei lavori  
Dott. Ing. Marco Marceddu



Carbonia 18/08/2005



**Comune di Carbonia**  
Provincia di Carbonia- Iglesias


# COMPUTO CONSUNTIVO


**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria allacci idrici e rete

**COMMITTENTE:** Comune di Carbonia

Carbonia, 18/08/2005

**IL TECNICO**  
Dott./Ing. Marco Marceddu



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>allaccio Ospedale Sirai reparto dialisi (SpCat 16)</b>							
1 / 146 D770	Realizzazione di allaccio tipo. Realizzazione o rifacimento di allaccio idrico al servizio di una o più utenze, con lunghezza fino a ml 2.00, comprensivo dello scavo fino ad una profondità media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.70, previo taglio e demolizione della pavimentazione stradale esistenti ed i magisteri necessari per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e per il loro conferimento in discarica autorizzata. Rimane infine inteso che l'allaccio dovrà essere realizzato a regola d'arte e completamente funzionante entro e non oltre 15 giorni dall'ordinativo scritto della D.L. allaccio reparto dialisi Ospedale Sirai					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	170,000	170,00
2 / 147 D771	Sovrapprezzo alla realizzazione di allaccio tipo per ogni ml eccedente i ml 2,00 e per ogni tipo di materiale, quale compenso per ogni metro lineare di realizzazione o rifacimento di allaccio idrico in più oltre i ml 2.00. Nel prezzo è da ritenersi compresa e compensata l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le lavorazioni indicate nella voce D770. allaccio reparto dialisi Ospedale Sirai	1,000	85,000			85,000		
	SOMMANO ml					85,000	47,000	3'995,00
3 / 148 D788	ALLACCIO TIPO 3 in PE CORAZZATO a PARETE DN 50 , quale compenso per la fornitura a piè d'opera di tutto il materiale idraulico necessario all'esecuzione di un allaccio idrico di ml 2.00 del tipo a parete con tubazione in PE corazzato, per allaccio con tre diramazioni del DN 1/2", da piantone del DN 50. Nel prezzo sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d'opera del materiale che viene di seguito schematicamente riportato:0. allaccio reparto dialisi Ospedale Sirai					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	371,270	371,27
4 / 149 D789	Sovrapprezzo ALLACCIO TIPO 3 in PE CORAZZATO a PARETE DN 50 , quale compenso per la fornitura a piè d'opera di ml 1 di tubo in PE corazzato DN 50 mm e minimo PFA 16, composto da un tubo di polietilene ad alta densità PE 100 sigma 80 rivestito esternamente da almeno uno strato di alluminio e protetto ... sul lato esterno i dati riferiti alla rintracciabilità, nonché i dati caratteristici previsti dalle norme. Rimane inteso che nel compenso è compresa e compensata l'eventuale verifica da parte della D.L., attraverso istituto di certificazione indipendente, dell'idoneità del produttore e del prodotto. allaccio reparto dialisi Ospedale Sirai	1,000	85,000			85,000		
	SOMMANO ml					85,000	9,000	765,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							5'301,27
	<b>TOTALE euro</b>							5'301,27
	Carbonia, <u>18/08/2005</u>							
	Il Tecnico Dott. Ing. Marco Marceddu 							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'301,27