

adottata dal Direttore Generale in data 16 GIU. 2006

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria per lavori e posa in opera di n. 12 schede elettroniche e revisione degli SPLIT, per il ripristino dell'impianto di climatizzazione del Reparto Dialisi di Carloforte - Affidamento alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lettera i) del Contratto di Concessione in *GLOBAL SERVICE* in data 19 dicembre 2002 Repertorio n° 222 - Impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,

- Ravvisata** l'urgente necessità di provvedere al ripristino dell'impianto di climatizzazione del Reparto Dialisi di Carloforte, attualmente non funzionante;
- Vista** la Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas con la quale evidenzia le unità non funzionanti e le lavorazioni necessarie per il ripristino delle stesse, consistenti nella sostituzione di alcune schede bruciate e nella revisione di diverse unità interne ed esterne;
- Richiamato** il Contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE* in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222 con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari, registrato ad Iglesias il 09 aprile al 2003 al n° 650 Mod. 3°;
- Dato Atto** che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'articolo 6 lettera i) del citato Contratto con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari;
- Preso Atto** che per l'esecuzione di quanto in oggetto la Ditta TEPOR S.p.A, su invito dell'Ufficio Tecnico, ha presentato in data 04 Maggio 2006, con prot. aziendale n° 8581 l'offerta economica n° 1032/06 del 02 Maggio 2006, per un importo a corpo pari a € 3.040,00 + IVA di legge, al netto dello sconto del 5% ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del citato contratto, come rettificato con fax prot. n. 1549/06 in data 09 giugno 2006;
- Dato Atto** del parere di congruità espresso dal Responsabile del Procedimento, sulla spesa complessiva di € 3.040,00 + IVA per i lavori di ripristino e posa in opera di quanto in oggetto;
- Vista** la legge 109/94 e s.m.i.;

PROPONE


- di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e posa in opera di quanto in oggetto, alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE*, Repertorio n° 222 in data 19 dicembre 2002;
- di impegnare la spesa complessiva pari a € 3.040,00 + l'IVA di legge, come da citata offerta economica n° 1032/06 del 02 Maggio 2006 come rettificato con fax prot. n. 1549/06 in data 09 giugno 2006, che si allegano per costituirne parte integrante;
- di nominare il Geom. Giorgio Sulas Responsabile del Procedimento;

Il Direttore Generale






Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- di affidare l'esecuzione dei Lavori di fornitura posa in opera per il ripristino dell'impianto di climatizzazione del Reparto Dialisi di Carloforte, alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE, Repertorio n° 222 in data 19.12.02, per l'importo a corpo pari a € 3.040,00 + l'IVA di legge, così come da offerta economica n° 1032/06 del 02 Maggio 2006, rettificato con fax prot. n. 1549/06 in data 09 giugno 2006, che si allegano per costituirne parte integrante;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione sulla regolare esecuzione dei lavori a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 3.648,00 di cui € 608,00 per IVA del 20%, a favore della Ditta TEPOR di Cagliari, sulla classe di costo al Cod. n. 002 003 00001 del Piano dei Conti aziendale, Centro di Costo n° 12036031, sui fondi di parte corrente.



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Baranu

DIRAMM/ 
DIRSAN/
SERV.ACQ/ A.FODDISA 
SETT.TEC/ B.VACCA 
RESP.PROC/ G. SULAS 
ADD/M.MELONI 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 745 del 16 GIU. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 GIU. 2006 al 4 LUG. 2006


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr. ssa Maria Teresa Garau)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. T. Garau".

Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tec.Manut.

**UFFICIO TECNICO
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI**

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE REPARTO DIALISI DI CARLOFORTE.

Su segnalazione del Responsabile del reparto di Nefrologia del Poliambulatorio del comune di Carloforte, riguardante il blocco dell'impianto di condizionamento, si è riscontrato quanto segue:

- trattasi di un impianto SPLIT -SYSTEM canalizzato, mod. CD 43, mod. GTV18 e DUAL SPLIT, completamente bloccato a causa delle schede bruciate ed unità interne ed esterne da revisionare.

Pertanto il lavoro per il ripristino totale dell'impianto di condizionamento è il seguente:

- *sostituzione di n° 12 schede, revisione generale di n° 5 SPLIT.*

Il preventivo fornito dalla ditta **TEPOR S.p.A.**, manutentrice di tutti gli impianti di condizionamento dell'Azienda è di € 3.200,00 + I.V.A. che l'Ufficio scrivente ritiene congruo.

Carbonia, 05.05.2006

L'UFFICIO TECNICO

Geometra Giorgio Sulas

Giorgio Sulas



VS Sulas

ADD/ Geometra Osvaldo Sulas

Osvaldo Sulas

TEPOR S.p.A.

COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
FORNITURA CALORE

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
04 MAG. 2006
PROT. 8581 U.T.

14/02. 02/2
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E
REGISTRO IMPRESE CAGLIARI N.00511500928
R.E.A. CAGLIARI N.92300
CAPITALE SOCIALE € 260.000,00 I.V.

Saulo Giropolo

02.05.2006

Prot. n. 1032/06

CAGLIARI, LI. ----- MP/al -----

Spett.le
AZIENDA USL N. 7
Via Dalmazia n. 83
09013 CARBONIA

Oggetto: Impianto di condizionamento Dialisi Carloforte

In riferimento ai colloqui intercorsi ed al sopralluogo effettuato dai ns. tecnici in allegato alla presente si trasmette offerta economica per il ripristino della funzionalità dell'impianto di condizionamento del Reparto Dialisi di Carloforte.

In attesa di Vs. cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

V.º Giropolo

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato
Carloforte

SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO
09129 CAGLIARI - VIA G. MERCALLI 15/17
TEL.070497670 070487256 - TELEFAX 070494882
e-mail: tepor@tin.it

SEDE SECONDARIA E UFFICI
00153 ROMA - VIA L. SERRA 32 - TEL.065817054



1/2

DESCRIZIONE LAVORI

Split-system canalizzati Mod. CD43 - Mod. GTU18

- Smontaggio di schede deteriorate;
- Fornitura e posa in opera di nuove schede elettroniche di comando e controllo apparecchiature;

Quantità schede n.6

Quantità split da revisionare n.3

Dual Split

- Smontaggio di schede deteriorate;
- Fornitura e posa in opera di nuove schede elettroniche di comando e controllo apparecchiature;

Quantità schede n.6

Quantità split da revisionare n.2 Unità esterne
n.4 Unità interne

Importo lavori e forniture € 3.200,00 + I.V.A.
(diconsi euro tremiladuecento/00 più I.V.A.)

*V. S. di W. T. e m.
C. e m. p.
G. M. e m.*

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato
G. M. e m.

APP. 03/2

TEPOR S.p.A.



GOSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO FORNITURA CALORE

Trasmissione FAX

N° 1915 /06

DEL 9/6/06

TRASMETTE _____

DESTINATARIO ASC 7

N° FAX 0781

Alla cortese attenzione di: Cesare Ugo

6633-226

OGGETTO:

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
12 GIU. 2006
1161
U.T.

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

12 GIU. 2006

SEGUONO N° 1 FOGLI

PROTOCOLLO
ARRIVO

In caso di cattiva ricezione si prega di telefonare ai numeri di seguito indicati: 070487256 – 070497670

Comunicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003: il presente messaggio e i relativi allegati contengono informazioni riservate indirizzate esclusivamente al destinatario. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è pregato di darne comunicazione al mittente e di distruggere il messaggio. Grazie

sede legale e deposito
09129 CAGLIARI - VIA G. MERCALLI 15/17
TEL. 070487256 r.a.
TELEFAX 070494882 e-mail: tepor@tepor.it
P.IVA 00511600928

Uffici
00153 ROMA - VIA L. SERRA 32
TEL. 065817054

TEPOR S.p.A.

COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
FORNITURA CALORE

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E
REGISTRO IMPRESA CAGLIARI N.00511500928
R.F.A. CAGLIARI N.92300
CAPITALE SOCIALE C.260.000,00 I.V.

09.06.2006

Prot. n. 1549/06

CAGLIARI, LI

MP/em

Spett.le

AZIENDA USL N. 7

Via Dalmazia n. 83

09013 CARBONIA

A.c.a. Geom. Sulas

Oggetto: Impianto di condizionamento Dialisi Carloforte


In riferimento al ns. preventivo del 02.05.2006, prot. 1032/06, pari oggetto, con la presente confermiamo la ns. disponibilità al ripristino della funzionalità dell'impianto di condizionamento del Reparto Dialisi di Carloforte, applicando sul prezzo esposto lo sconto del 5% come da contratto di concessione in "Global Service".

Pertanto il nuovo importo lavori e forniture è di € 3.040,00 (euro tremilaquaranta/00) + I.V.A.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Tepor s.p.a.

L'Amministratore Delegato



SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO
09129 CAGLIARI - VIA G. MERCALLI 15/17
TEL.070497670 070487256 - 111-FAX 070494882
e-mail: tepor@tin.it
S-DE SECONDARIA E UFFICI
00153 ROMA - VIA L. SFERRA 32 - TEL.065817054

