



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Deliberazione n° 163/C

Adottata dal Commissario in data 19/11/2009

OGGETTO: Lavori in economia per la messa in pristino di interruttore di scambio rete-gruppo elettrogeno presso Ospedale C.T.O. di Iglesias. – Affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto in concessione in Global Service del 19.12.02 rep. 222 e del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., approvato con delibera n° 1305/06, impegno di spesa.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- Vista la nota in data 25.02.2009 prot. 13/U.T. del Responsabile Settore Manutenzioni Ing. Brunello Vacca di richiesta alla Ditta Tepor di procedere al ripristino dell'automatismo di scambio dalla rete elettrica al gruppo elettrogeno della cabina elettrica dell'Ospedale CTO di Iglesias;
- Accertata la somma urgenza dell'intervento richiesto;
- Considerato che allo stato attuale, nel momento in cui viene a mancare energia elettrica da parte ENEL lo scambio rete-gruppo non avviene a causa di un'anomalia al funzionamento dell'interruttore dedicato, determinando gravi disagi alle utenze privilegiate ad esso collegate;
- Ritenuto pertanto, necessario ed urgente procedere alla revisione dell'interruttore generale in argomento affinché al momento dell'emergenza venga garantita la regolare funzionalità del sistema di scambio automatico, essendo indispensabile ad evitare improvvise interruzioni delle attività operative del presidio ospedaliero;
- Richiamata la nota n°13/U.T. del 25.02.09, che si allega al presente atto, con la quale il responsabile del Settore Manutenzioni, fa presente che a seguito di un sopralluogo con il tecnico della Ditta Tepor, appaltatrice del Global Service per la manutenzione degli impianti tecnologici dell'Azienda, nel momento in cui si è verificato l'inconveniente, è stato dato incarico alla medesima di provvedere al ripristino dell'interruttore in argomento;
- Preso Atto - che la Ditta Tepor con nota prot. 727/MP/em del 30.03.09 per la rimessa in pristino dell'automatismo rete-gruppo elettrogeno ha preventivato una spesa complessiva pari a € 6.615,00 + IVA;
- che l'Ufficio Tecnico per una più oculata valutazione della spesa ha richiesto alla ditta l'invio di un computo metrico dei costi, pervenuto in data 19.06.09 con prot. aziendale n. 12631;
- Atteso - che successivamente l'Ufficio Tecnico per poter ritenere conveniente la riparazione ha proceduto alla ricerca sul mercato di altra ditta per l'acquisto di un nuovo interruttore;
- che a seguito della indagine è stata individuata la ditta R.E.&I. s.r.l. di Oristano che, con preventivo n. FP.09.123 del 22.10.09, ha proposto due soluzioni di fornitura di un nuovo interruttore al prezzo rispettivamente di € 8.269,00 ed € 9.033,32 oltre l'IVA di legge, che si allegano alla presente;
- Valutato che i due preventivi, per la fornitura di un nuovo interruttore, forniti dalla ditta R.E.&I. s.r.l.

risultano di importo superiore alla manutenzione proposta dalla Ditta Tepor S.p.A. ;

- Considerato che dal dettaglio del preventivo presentato dalla Ditta Tepor S.p.A. si può desumere che la sola revisione dell'interruttore, presso la fabbrica costruttrice, assomma a € 4.100,00;
- Tenuto Conto che risulta economicamente vantaggioso provvedere alla revisione in fabbrica dell'interruttore, piuttosto che ricorrere ad una sostituzione con un nuovo interruttore;
- Dato Atto che, per quanto sopra esplicito, i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service in data 19.12.2002, Rep. N° 222 con la Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari;
- Visto l'art. 6 lett. a), del Regolamento Aziendale per acquisizione in economia di beni, servizi ed esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i., approvato con deliberazione n° 1305/06, in quanto il valore contrattuale risulta di importo non superiore a € 10.000,00 iva esclusa, e peraltro può prescindere dal confronto concorrenziale;
- Vista la legge 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Considerato che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione formale del presente atto deliberativo per i lavori in economia per la rimessa in pristino dell'interruttore di scambio rete-gruppo elettrogeno presso il P.O. C.T.O. di Iglesias, con affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 6 lett. a), del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori,
- di impegnare la spesa complessiva di € 6.615,00 + iva del 20%, così come da offerta economica n° 727/MP/em del 30.03.09 e relativo computo metrico, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;

IL COMMISSARIO

- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico. Manutentivo e Logistico;
- Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

- Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, i lavori in economia per la rimessa in pristino dell'interruttore di scambio rete-gruppo elettrogeno presso il P.O. C.T.O. di Iglesias, ai sensi dell'art. 6 lettera i) del contratto di concessione in Global Service Rep. N° 222/02 ed ai sensi dell'art. 6 lett. a), del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, per un importo di € 6.615,00 + iva del 20% ;
- di individuare il Geom. Luigi Ventura, quale responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9;
- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa

fattura di addebito dell'importo complessivo di € 6615,00 + iva del 20% mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, a favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, previa attestazione della regolare esecuzione lavori e le attestazioni di legge, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

- di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 7.938,00 iva 20% compresa, sulla classe di costo al codice numero 00200300003, centro di costo 12052290, del Piano dei Conti Aziendale sul Bilancio per l'Esercizio in corso.

Il Commissario

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario

Dr. Antonio Macciò

Resp.Strutt.Compl. Serv.Tec.Manut.Logist/G.V.Michelotto

Resp.Sett. Manut/Ing.B. Vacca

Resp. Proc/ Geom. L.Ventura

Add.Rag. M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali attesta che
è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda
Sanitaria Locale n° 7 a partire dal_____ al_____
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è
stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Allegati: n° 04

DESTINATARI

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Strutt.Compl. Serv.Tec.Manut.Logist.
Responsabile del Procedimento