



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 CARBONIA

Deliberazione n° 296

adottata dal Direttore Generale in data 25 GIU. 2012

**OGGETTO:** *Intervento tecnico sull'impianto di condizionamento "Guerrato" del P.O. S. Barbara di Iglesias - Fornitura di serrande di sovrappressione - Affidamento alla Ditta Tepor S.p.A. e Impegno di spesa - ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. .*  
CIG: ZC9056D95C

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- PREMESSO** che, a seguito di verifica tecnica congiunta volta ad accertare la funzionalità dell'impianto di climatizzazione centralizzato del P.O. S.Barbara di Iglesias, il Servizio Tecnico Aziendale e la Ditta manutentrice TEPOR S.p.A di Cagliari hanno riscontrato, nel funzionamento del medesimo, le seguenti anomalie:
- a) l'impianto, comprendente n° 2 unità di trattamento aria affiancate, durante il suo funzionamento determina un conflitto aeraulico: l'aria espulsa dall'unità in funzione viene parzialmente aspirata nel condotto dell'unità in standby, riducendo in tal modo la portata complessiva dell'aria canalizzata verso l'edificio sanitario e nel contempo un incremento dei consumi energetici;
  - b) il flusso dell'aria espulsa dall'unità di trattamento in funzione, durante il funzionamento parziale, impedisce lo spunto della unità in standby e il conseguente sgancio termico della ventola della stessa, a discapito della selettività dell'impianto;
- ATTESO** che, al fine di ovviare agli inconvenienti descritti, ottimizzare il funzionamento e contenere i consumi energetici dell'impianto di climatizzazione "Guerrato" del corpo centrale del P.O. S.Barbara di Iglesias occorre realizzare un intervento per l'inserimento di serrande di sovrappressione all'imbocco dei canali di collegamento;
- TENUTO CONTO** che con Delibera n° 1450/C del 24.11.2010 e contratto Rep. n° 58/2011 questa ASL ha affidato alla Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari l'appalto multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali della A.S.L. n° 7 di Carbonia;
- RITENUTO** che sulla base delle disposizioni vigenti, la prestazione in argomento, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- CONSIDERATA** la necessità il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Ditta Tepor spa, in data 09/05/2012 per le vie brevi, un preventivo di spesa per la fornitura di n° 2 serrande di sovrappressione in acciaio zincato di dimensioni 1000 x 1000, inclusi collegamenti, raccordi e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;
- CONSIDERATO** che in data 10/05/2012 prot. 9863 la Ditta Tepor Spa, in ragione delle indicazioni fornite, ha provveduto ad inviare un preventivo di spesa dell'importo di € 1.611,12 + IVA, al netto dello sconto contrattuale del 17,80% ;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Geom. Giuseppe Puddu del Servizio Tecnico Aziendale;

## PROPONE

- di approvare l'affidamento, alla Ditta TEPOR S.p.A, della fornitura e posa in opera di serrande di sovrappressione in acciaio zincato, di dimensioni 1000 x 1000, inclusi collegamenti, raccordi e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, da eseguirsi nell'impianto di condizionamento "Guerrato" dell'Ospedale S.Barbara di Iglesias, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. , alle condizioni e costi proposti nel preventivo di cui al prot. n. 9863 del 10/05/2012, per un importo complessivo € 1.611,12 + IVA 21%, al netto dello sconto contrattuale del 17,80% ;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

## Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## DELIBERA

- di approvare l'affidamento alla Ditta TEPOR S.p.A dei lavori di "Intervento tecnico sull'impianto di condizionamento "Guerrato" del P.O. S. Barbara di Iglesias - Fornitura di serrande di sovrappressione" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. , alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 10/05/2012, per un importo complessivo di € 1.611,12 più l'IVA del 21%;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Tepor S.p.A., per un importo pari ad € 1.611,12 più l'IVA del 21% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.949,45 di cui € 338,33 per IVA al 21%, a favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2012, al centro di costo n°10510206.
- .

## Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



## Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



## Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tec., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



ADDI Geom. Giuseppe Puddu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 926 del 25 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 GIU. 2012 al 10 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI



Cagliari, li 09.05.2012  
Prot. n. 0962/12  
MP/mc

Spett.le  
ASL CARBONIA  
Via Dalmazia n. 83  
09013 CARBONIA

A.c.a. Dott. Ing. Brunello Vacca  
Geom. Giuseppe Puddu

Oggetto: Impianto condizionamento "Guerrato" – Ospedale Santa Barbara Iglesias

A seguito dei colloqui intercorsi ed al sopralluogo effettuato dai ns. tecnici, in allegato si trasmette offerta economica per la fornitura dei materiali necessari ed occorrenti per la realizzazione delle modifiche da eseguire sui canali mandata aria delle Unità Trattamento Aria, al servizio dell'impianto di climatizzazione Corpo Centrale.

In attesa di Vs. cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

*Tepor s.p.a.*  
Amministratore Delegato

TEPOR S.p.A.

Sede legale, uffici e deposito:  
09129 CAGLIARI - Via G. Mercalli, 15/17  
Tel. 070497670 - 070487256 Telefax 070494882

Sede secondaria e uffici:  
00153 ROMA - Via L. Serra, 32 - Tel. 065817054

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. Cagliari n. 00511500928  
R.E.A. Cagliari n. 92300  
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



### Computo Metrico

- Fornitura di serranda di sovrappressione esecuzione in acciaio zincato.  
Dim. 1000 x 1000  
Quantità n.2 x € 580.00 € 1160,00
- Canali di collegamento serrande UTA  
A stima € 800,00

Importo forniture € 1.960,00

A dedurre sconto contrattuale – 17,80% - € 348,88

Importo netto forniture € 1.611,12 + I.V.A.

(diconsi euro milleseicentoundici/12 più I.V.A.)

Si attesta la congruità  
dell'offerta - 18/06/2012

*Giuseppe...*



*Tepor s.p.a.*  
L'Amministratore Delegato

*[Signature]*